

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LADRILLO DE 8 HUECOS Y LADRILLO KING KONG (META: 042)

Ruc/código :	20600864948	Fecha de envío :	05/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES JIMMAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES JIMMAR E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:32

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con respecto a la Especificaciones Técnicas del Ladrillo King Kong de 9x13x24cm en aras de la transparencia del procedimiento de selección solicitamos se sirvan establecer los parámetros para las especificaciones técnicas; por lo tanto también deberán precisar el PORCENTAJE DE VACIOS DEL LADRILLO. También deberán de retirar de las Especificaciones el Porcentaje de Sulfatos y Cloruros, en vista que éstos ensayos se realizan en obra y con la mezcla de concreto que se está utilizando en obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LITERA A, B,C, D

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria como responsable de la elaboración de las especificaciones técnicas, menciona que el porcentaje de vacíos del ladrillo será según corresponda a cada fabricante, en relación al porcentaje de sulfatos y cloruros serán retirados de la EE.TT. en vista que estos ensayos se realizan con la mezcla de concreto. SE ACOJE PARCIALMENTE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null