

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS DE ADINELSA

Ruc/código : 10411393360

Fecha de envío : 30/08/2023

Nombre o Razón social : ESPINOZA OTAZU YOL CARLESSI

Hora de envío : 18:55:18

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

dentro de la experiencia del personal, además de lo solicitado solicito se consideren como experiencia residente o supervisor en sistemas de utilización, siendo servicio similar al objeto de la convocatoria.

**Acápites de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.2

**Literal:** B

**Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la solicitud debido a que no guarda relación al objeto de la convocatoria ya que la experiencia requerida del personal clave es para el montaje del Grupo Electrónico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS DE ADINELSA

Ruc/código :	10411393360	Fecha de envío :	30/08/2023
Nombre o Razón social :	ESPINOZA OTAZU YOL CARLESSI	Hora de envío :	18:55:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

dentro de las características del tablero de control, se hace mension a sistemas de control automatico tales como Arranque/Parada, Sincronismo con otros generadores y la C.H, nivel de combustible, etc, solicito se aclare si esto se refiere que todo el control del grupo electrogeno estara centralizado en el tablero de control con PLC, HMI, Senosores requeridos, etc. la consulta se realiza con la finalidad de terminar los costos para la propuesta economica del postor.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el sistema de sincronismo debe ser en barra BT o MT conectado al transformador, trabajando otro generador como base y el grupo a adquirir como isócrono (o viceversa).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en los términos de referencia numeral 7.2 TRASLADO; MONTAJE Y PRUEBAS DEL GRUPO ELECTRÓGENO

b) MONTAJE.

(...)

o El contratista deberá realizar el sincronismo del grupo electrógeno en relación con los otros grupos instalados, deberá de estar operativo en los modos de operación indicados, (Isócrono, Base, Droop.

(...)

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS DE ADINELSA

Ruc/código :	10411393360	Fecha de envío :	30/08/2023
Nombre o Razón social :	ESPINOZA OTAZU YOL CARLESSI	Hora de envío :	19:22:30

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

se solicita que el grupo tendra sincronismo y paralelismo con los otros grupos generadores y la C.H., para realizar el paralelismo/sincronismo se requiere un interruptor de bastidor abierto automatico o similar solicito se aclare si este deberá ser suministrado por el proveedor o la entidad ya cuenta con dicho equipo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 7.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el interruptor de bastidor automático motorizado es parte del sistema de sincronismo y debe ser suministrado por el proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en los términos de referencia, numeral 7.1. SUMINISTRO DE GRUPO ELECTROGENO Y ACCESORIOS. Cuadro Tablero de Control - Fila Tipo: Módulo de control para el encendido y control automático del equipo, y Sincronismo con interruptor de bastidor automático motorizado (...)

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS DE ADINELSA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:33:17

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

El presente proceso de selección se rige bajo el sistema de modalidad llave en mano pero de acuerdo a las bases en el numeral 1.10 plazo de entrega, el desagregado de entrega no lo solicitan de acuerdo al anexo 4 de las bases standarizadas donde se menciona de la siguiente manera si en caso la modalidad es llave en mano se debe detallar el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento dicho esto favor de especificar los días en cada una de las etapas mencionadas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.10 Literal: A Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.10 Plazo de Entrega del Capítulo II de la Sección Especifica en concordancia con el numeral 13° de las Especificaciones Técnicas que forma parte del Capítulo III de la Sección Especifica de las bases, se establece el plazo por cada etapa:

- Plazo N° 01: Entrega de la Adquisición (Noventa y cinco (95) días calendario).
- Plazo N° 02: Traslado de la Adquisición (Cinco (05) días calendario).
- Plazo N° 03: Montaje y pruebas de la adquisición (Veinte (20) días calendario).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS DE ADINELSA

---

Ruc/código : 20101639275

Fecha de envío : 01/09/2023

Nombre o Razón social : IPESA S.A.C.

Hora de envío : 17:43:15

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Señores, podrían incluir el Diagrama Unifilar

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1

**Literal:** 6

**Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se adjunta diagrama unifilar en el Anexo 03.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se añade Anexo 03 a los términos de referencia.

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS DE ADINELSA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:22:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

1. EN EL CAPÍTULO III, NUMERAL 7.2, LITERAL B) MONTAJE, INDICA QUE SE REALIZARÁ EL SINCRONISMO DEL GRUPO ELECTRÓGENO OFERTADO CON LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA CASETA DE LA ENTIDAD. PARA COSTEAR Y REALIZAR DICHA ACTIVIDAD, NECESITAMOS SABER DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS INSTALADOS LO SIGUIENTE:

- MARCA Y MODELO DEL GRUPO ELECTRÓGENO
- MARCA Y MODELO DEL MOTOR DEL GRUPO ELECTRÓGENO
- MARCA Y MODELO DEL MODULO DE CONTROL.
- MARCA Y MODELO DEL ALTERNADOR.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: iii      Literal: 0      Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el sistema de sincronismo debe ser en barra BT o MT conectado al transformador, trabajando otro generador como base y el grupo a adquirir como isócrono (o viceversa).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa en los términos de referencia numeral 7.2 TRASLADO; MONTAJE Y PRUEBAS DEL GRUPO ELECTRÓGENO

b) MONTAJE.

(...)

o El contratista deberá realizar el sincronismo del grupo electrógeno en relación con los otros grupos instalados, deberá de estar operativo en los modos de operación indicados, (Isócrono, Base, Droop.

(...)

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS DE ADINELSA

---

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:22:22

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

SOLICITAMOS INDICAR AL COMITÉ DE SELECCIÓN INDICAR DE QUE MATERIAL ES LA PARED Y TECHO DE LA CASETA DE FUERZA, PARA LOS TRABAJOS CIVILES CORRESPONDIENTES.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** iii      **Literal:** 0      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se indica los materiales de la pared: Sistema aporticado con albañilería confinada y del techo: Estructura de tijerales de madera con cobertura en aluzinc

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS DE ADINELSA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:22:22

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUNTAR LOS PLANOS DE LA CASA DE FUERZA, YA QUE NECESITAMOS CONTEMPLAR DENTRO DEL PRESUPUESTO A COTIZAR EL SISTEMA DE ESCAPE Y EL SISTEMA DE AIRE CALIENTE PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: iii      Literal: 0      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se adjuntan los planos de arquitectura en el Anexo 04 y las fotografías como construido y los accesos en el Anexo 05 para realizar los metrados necesario.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se añade Anexo 04 y 05 a los términos de referencia.



Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS DE ADINELSA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:22:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN INDICAR EL CALIBRE Y METRAJE DE CABLE A UTILIZAR PARA LA INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTROGENO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: iii Literal: 0 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que dicho punto está detallado en el Numeral 7.1. SUMINISTRO DE GRUPO ELECTROGENO Y ACCESORIOS. CUADRO: ACCESORIOS Y/O PARAMETROS ADICIONALES O COMPLEMENTARIOS - Fila: Tipo de cableado

(¿)

01 terna de cables de N2XSY de 120mm2, por 60m lineales, Inc. Terminales.

(...)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS DE ADINELSA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:22:22

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:  
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CORROBORAR SI LA ENTIDAD CUENTA CON UNA BASE DE CONCRETO PARA EL MONTAJE DEL GRUPO ELECTRÓGENO.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: iii      Literal: 0      Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se confirma que se cuenta con Losa de concreto armado de 20 centímetros de alto sobre el NPT con juntas de dilatación a los extremos, dentro de la casa de máquinas para el montaje del Grupo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS DE ADINELSA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:22:22

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:  
SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CORROBORAR SI LA ENTIDAD CUENTA CON POZO A TIERRA PARA LA INSTALACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO, DE NO SER ASI, DEBERIA CONTEMPLARLO DENTRO DEL PRESUPUESTO A COTIZAR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: iii Literal: 0 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se confirma que se cuenta con pozo a tierra en la casa de máquinas construida para dicho Grupo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS DE ADINELSA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:41:28

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección exigir dentro de los documentos de presentación obligatoria la presentación de carta de distribución o representación a nombre del postor del grupo electrógeno ofertado ya que se ha detectado a postores inescrupulosos haber ofertado marcas de grupos electrógenos fraguadas sin autorización del dueño de marca documento que acreditara las condiciones de seguridad de acuerdo a las normas vigentes y veracidad de la marca y no incentivar y promover la informalidad

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** A    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que dicho punto está detallado en el Numeral 7.1. SUMINISTRO DE GRUPO ELECTROGENO Y ACCESORIOS. CUADRO: ACCESORIOS Y/O PARAMETROS ADICIONALES O COMPLEMENTARIOS - Fila: Antigüedad y Uso

(¿)  
¿ El postor al momento de la presentación de ofertas deberá entregar el Certificado de origen emitido por el fabricante de la marca y dirigido a la empresa postora o emitido por el distribuidor autorizado, aclarando que el distribuidor debe de contar con Certificado de la marca que está ofertando.  
(...)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO ENCAPSULADO DE RESPALDO PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS AISLADOS DE ADINELSA

Ruc/código :	20601602262	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	COESGA S.A.C	Hora de envío :	21:47:22

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

dentro de la experiencia del personal solicito se considere los servicios de montajes electromecánicos de transformadores, celdas de media tensión, turbinas hidráulicas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: b Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Habiéndose revisado la consulta formulada, se acoge lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluye en los términos de referencia numeral 11.3 PERSONAL CLAVE  
INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO

(¿)  
¿ EXPERIENCIA

Contar con cinco (05) o más años de experiencia en general, a partir de su colegiatura. Además, contar con experiencia específica de un (01) año en servicios y/o mantenimientos electromecánicos, y/o rehabilitaciones, y/o montajes, y/o mejoramiento, y/o evaluaciones y/o reparaciones de: Grupos Térmicos y/o Electrógenos. También se considerarán servicios de montajes electromecánicos de transformadores, celdas de media tensión, turbinas hidráulicas; contabilizado a partir de su colegiatura.

(...)  
La misma modificación se realiza en las bases 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN