

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código : 20492952436

Fecha de envío : 18/08/2023

Nombre o Razón social : T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 09:20:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de Ley de Contrataciones del Estado (Libertad de concurrencia), que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria. Con respecto a la experiencia : Se solicita ampliar la fecha de presentación de oferta en 15 días calendarios adicionales para la entrega de una mejor propuesta competitiva

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: I

Literal: 1.7

Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que de acuerdo con el RLC Artículo 89 literal c) La presentación de ofertas se efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde la publicación del pliego de absolución de consultas y observaciones e integración de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	09:26:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de Ley de Contrataciones del Estado (Libertad de concurrencia), que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Con respecto a la experiencia : Se solicita considerar como bienes similares al Montaje ,llenado de aceite y Pruebas Eléctricas a Transformadores de Potencia mayores o iguales a 138 KVA y 10MVA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La experiencia "llenado de aceite y Pruebas Eléctricas a Transformadores de Potencia mayores o iguales a 138 KVA y 10MVA" propuesto por el concursante, no es relacionado al servicio a contratar, por tanto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:45:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ENVIAR UNA FOTO DE LA PLACA DEL TRANSFORMADOR TRAFO MAS LEGIBLE

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 5.1.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con fines de aclaraciones e integración de las bases, se detallan las características técnicas del transformador de potencia:

- Fabricante: Equipamientos Eléctricos S.A.
- Año de fabricación: 1996
- Potencia: 15 MVA
- Tensión: 66/22.9/10 KV.
- Frecuencia: 60Hz.
- Grupo de conexión: YNyn0d5

También aclarar que el servicio no involucra intervenir al transformador de potencia, el contratista ejecutor del servicio, bajo dirección técnica de Electrocentro S.A., realizara las conexiones del cable de energía MT al bushing del transformador.

Otras actividades en el transformador no forman parte del alcance del presente servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:02:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Detallar alcance especifico de los trabajos del personal de montaje de tableros de proteccion y regulacion que seran provistos por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Electrocentro S.A., en coordinación con el supervisor del contratista según necesidad técnica dispondrá y organizará las actividades del personal técnico de apoyo (02).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:11:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Esnviar estudio de suelos de la subetsacion.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no es necesario, las actividades y/o modificaciones se ejecutarán en infraestructura civil existente. En caso sea necesario para el criterio del contratista, podrá realizar dicho estudio a costo propio del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:11:13

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

especificar el tiempo que tardara el personal de ELECTROCENTRO en terminar el alcance de sus trabajos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que ninguna de las actividades que este a cargo del contratista, esta afecto al avance de Electrocentro S.A., por tanto no corresponde especificar plazos en las actividades de Electrocentro S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:11:13

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Especificar lista de materiales y equipos a ser entregados por ELECTROCENTRO a la contratista ganadora.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Electrocentro S.A. entregara al contratista:
- Cable de energía N2XSY de 120mm2
 - Celda MT barra 10KV
 - Celda MT Alimentador nuevo.
 - Transformador de potencia en SET Ayacucho.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Incorporar en las bases Numeral 5.5 RECURSOS A SER PROVISTIS POR LA ENTIDAD::
- Electrocentro S.A. entregara al contratista:
- Cable de energía N2XSY de 120mm2
 - Celda MT barra 10KV
 - Celda MT Alimentador nuevo.
 - Transformador de potencia en SET Ayacucho.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:11:13

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Enviar Ingenieria de detalle de canaletas a construir y adecuacione y conexiones a canaletas existentes.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 8 **Literal:** 8.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante el anexo n.º 07 se adjunta en las bases el detalle de canaletas a construir y adecuaciones de las canaletas existentes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LAS BASES SE INCORPORARÁ EL ANEXO N° 7 Detalle de canaletas a construir y adecuaciones de las canaletas existentes.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:11:13

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar que el transformador esta montado y en optimas condiciones y no es alcance del presente servicio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el transformador de potencia se encuentra en la Subestaciones de Ayacucho y su intervención no forma parte del presente servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:11:13

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Enviar ultimas pruebas electricas del transformador y equipos a entregar.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 8 **Literal:** 8.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no corresponde otorgar dicha información, puesto que la intervención al Transformador no forma parte del alcance del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:18:14

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Enviar reporte fotografico de la instalaciones existentes casseta de control y del recorrido del cable de energia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el anexo N° 02, segunda página, se detallan el recorrido del cable de energía desde patio de llaves hacia la sala de control

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:18:14

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Enviar vista de planta de la sala de control y posicion final de los tablero a ser instalados.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el anexo N° 02, segunda página, se detallan el recorrido del cable de energía desde patio de llaves hacia la sala de control

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:18:14

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Definir si el tablero de proteccion contara con rele de proteccion (enviar TDT)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, el tablero de protección a suministrar por el contratista no contempla el suministro de relé de protecciones. En el Anexo N° 04, pagina n° 06, se ubica el TDT del Tablero de protección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:19:43

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

detallar equipamiento del tablero de regulacion enviar TDT

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el Anexo N° 04, página n° 06, se ubica el TDT del Tablero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:20:54

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar que no es alcende del servicio la elaboracion de estudio de coordinacion de protecciones.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 8 **Literal:** 8.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que no forma parte de servicio la elaboración de estudio de coordinación de protecciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:24:16

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Considera la ampliacion del servicio en 80 dias calendarios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Bajo el principio de Libertad de Concurrencia de la LCE.- SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO A 80 DÍAS CALENDARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir:

El plazo total para la ejecución del servicio es de ochenta (80) días calendarios.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:28:11

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Considerar acreditacion como infraestructura estrategia " oficina tecnica " declaracion jurada de representate legal.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor podrá sustentar la infraestructura estratégica con título de propiedad o posesión, o compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura. De acuerdo al formato estándar de las bases que publica el OSCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACION DEL TRANSFORMADOR DE 15 MVA DE SET AYACUCHO DE LA UNIDAD EMPRESARIAL DE AYACUCHO.

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	18:30:21

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Para la experiencia del personal cable considerar tensiones iguales o mayores a 60 KV

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de generar la pluralidad de postores y con motivo de la integración de las bases, se acoge la consulta planteada por el postor, se aceptara como experiencia clave: Mantenimiento y Construcción de Sub Estaciones de potencia, Mantenimiento o montaje de transformadores de potencia, que tengan relación niveles de tensión igual a 60 KV y superiores (138 y 220 KV).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Agregar en las bases: Experiencia del Personal Clave: Similares:
Mantenimiento y Construcción de Sub Estaciones de potencia, Mantenimiento o montaje de transformadores de potencia, que tengan relación niveles de tensión igual a 60 KV y superiores (138 y 220 KV).