

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-45-2024-GR CUSCO-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO PARA LA META: "CREACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LOS SECTORES DE QUELLOMAYO, TIENDACHAYOC II, DOBLE CANCHA II, INFIERNILLO, JAPO CENTRO, CHARAMURAY, YANQUE ALTO, GRAN CHICO, MUJUMPATA, ..."

Ruc/código :	20551613217	Fecha de envío :	06/06/2024
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA MAGRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:38:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Los postes que ofertamos de Concreto Armado Centrifugado de geometría troncocónica son fabricados con una conicidad de 15mm/m, por lo que, en sus dimensiones requeridas de diámetros de punta y base, los poste de 8/200/2/120/240 mantiene una conicidad de 15mm/m mientras que los postes 12/200/2/150/320 y 12/300/2/160/330 tiene una conicidad de aproximada de 14.17mm/m.

Solicitamos al comité considerar también las dimensiones de los postes requeridos de 12 metros con conicidad 15mm/m, que proporciona una mejor característica al poste para las cargas requeridas, sugiriendo las siguientes dimensiones de diámetro punta y base:

- Para el poste 12/200/2/150/320, sugerimos 12/200/2/150/330
- Para el poste 12/300/2/160/330, sugerimos 12/300/2/160/340 o 12/300/2/165/345

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: CAP III    Literal: 3.1    Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego del análisis del área usuaria de la entidad, al amparo del articulo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado y del articulo 29 de su reglamento, que indica que el área usuaria es el responsable de formular las especificaciones técnicas. Al respecto se precisa lo siguiente:

Después del análisis no se acoge, dado que; el requerimientos y las especificaciones técnicas han sido elaborados considerando las especificaciones técnicas que contempla en el expediente técnico aprobado, también debido a que en indagación de mercado existen proveedores que cumplen con las especificaciones técnicas del requerimiento, ceñirse a las bases del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null