

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código : 20344576387

Fecha de envío : 17/05/2025

Nombre o Razón social : VALOR INDUSTRIAL EIRL

Hora de envío : 10:31:52

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el Ítem 1 se indica que se va a requerir 15m de tuberías de cobre de 5/8 de pulgada y 3/8 de pulgada.

Los 06 mangas de arma Flex no es suficiente para 15m de tuberías de 5/8 de pulgada y 3/8 de pulgada.

Para el Inter conexionado eléctrico se va a emplear cables de 4 líneas, 2 dos de servicio, uno de mano y uno línea tierra. Total, 60m de cable número 14.

En la parte eléctrica falta determinar la longitud del cableado eléctrico de las líneas de fuerza más una línea tierra desde un tablero eléctrico cercano a la ubicación de la unidad condensadora.

El cableado eléctrico para cada equipo se tiene que realizar desde un tablero ubicado en los diferentes niveles de cada sede hasta la ubicación de las unidades condensadoras.

En el cuadro del numeral 2 pagina 30 de TDR (Relación de materiales a utilizar) falta determinar:

1. La longitud entre unidad condensadora y unidad evaporadora.
2. La longitud entre el tablero eléctrico más cercano y la ubicación de la unidad condensadora en cada ITEM y en cada SEDE, con el fin de determinar la longitud total del cableado de fuerza para cada equipo.
3. En la relación de materiales falta indicar el empleo de canaletas de PVC 60mm x100 mm para las partes visibles para cada equipo.
4. En los TDR no se indica materiales a emplear para el sistema de drenaje.

Acápate de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité precisa que, a fin de disipar todas las dudas que tengan los participantes respecto al servicio a contratar, podrán realizar visitas a las Sedes donde se instalarán los equipos de Aire Acondicionado y tenga información real a fin de que puedan elaborar una mejor oferta.

Y conforme a lo absuelto por el Tecnico Especialista se indica lo siguiente: El ítem 1 materia de consulta, si es suficiente, porque cada manga de armaflex mide 2.80 metros.

El calibre del cable es N°10 para fuerza y N°14 para mando, tener en cuenta que sí esta especificado en lista de materiales.

1. Entre la unidad condensadora la longitud se esta considerando de acuerdo a la distancia del recorrido de la tubería, que se esta especificando en lista de materiales.
2. El recorrido del cableado del tablero eléctrico hacia las unidades condensadoras esta detallado junto con el Conducto metálico entubado para protección del cableado eléctrico esta detallado en la lista de materiales.
3. En las visitas técnicas respectivas en las diferentes sedes, en algunos equipos esta detallado su material incluyendo la canaleta de PVC necesariamente para algunos equipos en especifico en su totalidad, no es necesario.
4. Se implemento el sistema de drenaje porque todo equipo de aire acondicionado es obligatorio por su función de condensación el suministro de drenaje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se indica lo siguiente: El ítem 1 materia de consulta, si es suficiente, porque cada manga de armaflex mide 2.80 metros.

El calibre del cable es N°10 para fuerza y N°14 para mando, tener en cuenta que sí esta especificado en lista de materiales.

1. Entre la unidad condensadora la longitud se esta considerando de acuerdo a la distancia del recorrido de la tubería, que se esta especificando en lista de materiales.
2. El recorrido del cableado del tablero eléctrico hacia las unidades condensadoras esta detallado junto con el

Entidad convocante :	MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Conducto metálico entubado para protección del cableado eléctrico esta detallado en la lista de materiales.

3. En las visitas técnicas respectivas en las diferentes sedes, en algunos equipos esta detallado su material incluyendo la canaleta de PVC necesariamente para algunos equipos en específico en su totalidad, no es necesario.

4. Se implemento el sistema de drenaje porque todo equipo de aire acondicionado es obligatorio por su función de condensación el suministro

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20344576387	Fecha de envío :	17/05/2025
Nombre o Razón social :	VALOR INDUSTRIAL EIRL	Hora de envío :	10:31:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores comité de selección:

En las bases administrativas se indica que los postores pueden hacer visita a las instalaciones de la Entidad con el fin de reconocer el área donde se van hacer instalaciones a los equipos. Al respecto solicito hacer una visita GUIADA por un personal técnico designada por la Entidad que haya tenido participación en la elaboración de los TDR para insolación de los equipos. Esta visita opcional para los postores debe ser programada por la Entidad con el objeto de que las propuestas Técnica y Económica de los postores sea clara, precisa a un costo total adecuado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección precisa que a partir del día hábil siguiente de integradas las bases (Por el plazo de 01 día hábil) podrán acercarse a las Instalaciones de las Sedes de la Entidad para realizar la visita guiada por un personal Tecnico, Se debe tener en cuenta que el inicio de la visita guiada será a las 9.00 am hora exacta hasta las 12.00 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A partir del día hábil siguiente de integradas las bases (Por el plazo de 01 día hábil) podrán acercarse a las Instalaciones de las Sedes de la Entidad para realizar la visita guiada por un personal Tecnico, Se debe tener en cuenta que el inicio de la visita guiada será a las 9.00 am hora exacta hasta las 12.00 horas.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20344576387	Fecha de envío :	17/05/2025
Nombre o Razón social :	VALOR INDUSTRIAL EIRL	Hora de envío :	11:48:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el cuadro se indica los despachos en donde se van a instalar los equipos evaporadores falta mencionar el nivel de ubicación(piso)en cada sede. También falta mencionar en que nivel de piso se va a instalar los equipos exteriores, si es en la azotea también indicar. Es necesario saber cuantos pisos tiene el edificio en cada SEDE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La instalación de las unidades evaporadoras se realizan la Azotea de cada sede excepto Sede Central que se instalarán en los aleros del 2do y 4to piso. Sede Huanuco 3 pisos; Sede Tambogrande 3 pisos; Sede Sechura 3 pisos; Sede Chulucanas 03 pisos y Sede Paita 3 pisos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La instalación de las unidades evaporadoras se realizan la Azotea de cada sede excepto Sede Central que se instalarán en los aleros del 2do y 4to piso. Sede Huanuco 3 pisos; Sede Tambogrande 3 pisos; Sede Sechura 3 pisos; Sede Chulucanas 03 pisos y Sede Paita 3 pisos

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20526547340	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA MIRBAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:40:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se ha la consulta al honorable comité de selección, si puedan considerar ampliar el plazo de servicio de 20 días calendarios a 30 días calendarios; por la cantidad de equipos, la cantidad de sedes y también para poder realizar una correcta instalación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO I Literal: 1.8 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de una mayor participación de postores este honorable comité en coordinación con el área usuaria acoge lo solicitado por el participante teniendo como nuevo plazo de ejecución del servicio 30 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nuevo plazo de ejecución del servicio será de 30 días calendarios.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20526547340	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA MIRBAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:40:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se consulta al honorable comité de selección, que puedan confirmar si la cantidad exacta de equipos a instalar es de 45 o 44 aires acondicionado; por qué en el numeral 5. DESCRIPCION DEL SERVICIO del numeral 5.1 realizar el montaje, instalación y puesta en funcionamiento de 45 equipos de aire acondicionado, pero en la sumatoria del cuadro adjunto la cantidad de equipos de aires acondicionado es de 44. Se solicita al honorable comité de selección indicar correctamente el numero de equipos a instalar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le comunica al participante que en la página 30 de las bases administrativas se menciona que la cantidad de equipos a instalar es de 44 equipos de aires acondicionado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Instalarán 44 equipos de aires acondicionados

Entidad convocante :	MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20526547340	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA MIRBAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:40:38

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se observa que en el cuadro adjunto del numeral 5.1 realizar el montaje, instalación y puesta en funcionamiento de 45 equipos de aire acondicionado en el ITEM 38 SEDE TAMBOGRANDE, DESPACHO FISCALIA PROVINCIAL PENAL ,DISTRITO DE TAMBOGRANDE ,DIRECCION JOSE CARLOS MARIATEGUI N° 204 ,ENCARGADO(JEFE DE DESPACHO/AREA) DRA OTILIA CISNEROS COLCHADO ,CANTIDAD 1 ,BTU 2400 DETALLE MARCA:LG TIPO :SPLIT DOMESTICO MODELO: VM24219 ,se ha cometido un error de imprenta en la capacidad del BTU , en el cuadro adjunto se digita BTU 2400 por lo que realmente es BTU 24000 por lo que solicita al honorable comité de selección corregir la capacidad del BTU para que así no exista incongruencia en las capacidades del BTU del cuadro adjunto ya que no existe BTU DE 2400.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le comunica al participante que efectivamente por un error involuntario se a consignado 2,400 BTU debiendo ser 24,000 BTU, dejándose aclarada la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SEDE TAMBOGRANDE;
DESPACHO FISCALIA PROVINCIAL PENAL;
DISTRITO DE TAMBOGRANDE;
DIRECCION JOSE CARLOS MARIATEGUI N° 204;
ENCARGADO(JEFE DE DESPACHO/AREA) DRA OTILIA CISNEROS COLCHADO;
CANTIDAD 1 ,BTU 24,000;
DETALLE MARCA:LG TIPO :SPLIT DOMESTICO MODELO: VM24219

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20526547340	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA MIRBAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:40:38

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA PÁGINA 28 DE LAS BASES (PÁG. 26 DEL DOCUMENTO PDF), EN LO CONCERNIENTE AL TERMINO DE REFERENCIA EN EL ITEM 15 PERFIL DEL PROVEEDOR-NIVEL DE FORMACION- PERSONAL CLAVE- CAPACITACION DICE EL JEFE DEL PROYECTO PERO EN EL ITEM 17 REQUISITO DE CALIFICACION-CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL-CAPACITACION REQUISITO COORDINADOR DE SERVICIO Y EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION B.3 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE B.3.2 CAPACITACION REQUISTOS COORDINADOR DE SERVICIO POR LO QUE SE LE SOLICITA AL HONORABLE COMITÉ DE SELECCIÓN MODIFICAR O ACLARAR ESTE CARGO, PARA QUE ASI NO EXISTA CONFUSION Y PODER PRESENTAR CORRECTAMENTE LA OFERTA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 18 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le comunica al participante que efectivamente por un error involuntario se a consignado en los Terminos de referencia Numeral 15 Perfil del Proveedor - Personal Clave - Capacitación Jefe de Proyecto; Debiendo ser Coordinador de Servicio, dejándose disipada la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Terminos de referencia Numeral 15 Perfil del Proveedor -Personal Clave - capacitación Coordinador de Servicio.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20526547340	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA MIRBAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:40:38

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se está solicitando en C. Experiencia del Postor en la especialidad: requisitos: Se consideran servicios similares a los siguientes: instalación y montaje de sistema de aire acondicionado y/o servicio de mantenimiento preventivo de sistema de aire acondicionado y/ servicio de mantenimiento correctivo de sistema de aire acondicionado y/o servicio de mantenimiento correctivo para equipos de aire acondicionado y/o servicio de mantenimiento preventivo para equipos de aire acondicionado y/o servicio de instalación de equipos de aire acondicionado. Por lo que se solicita al honorable comité de selección agregar la vocal o en la actividad Y/O servicio de mantenimiento correctivo de sistema de aire acondicionado para poder elegir bien entre las actividades que se nos requiere . Se consideran servicios similares a los siguientes: instalación y montaje de sistema de aire acondicionado y/o servicio de mantenimiento preventivo de sistema de aire acondicionado y/O servicio de mantenimiento correctivo de sistema de aire acondicionado y/o servicio de mantenimiento correctivo para equipos de aire acondicionado y/o servicio de mantenimiento preventivo para equipos de aire acondicionado y/o servicio de instalación de equipos de aire acondicionado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité le comunica al participante que efectivamente por un error involuntario no se ha consignado la expresión y/o para conectar el siguiente servicio similar al objeto de la convocatoria, la misma que será agregada en la bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes: instalación y montaje de sistema de aire acondicionado y/o servicio de mantenimiento preventivo de sistema de aire acondicionado y/o servicio de mantenimiento correctivo de sistema de aire acondicionado y/o servicio de mantenimiento correctivo para equipos de aire acondicionado y/o servicio de mantenimiento preventivo para equipos de aire acondicionado y/o servicio de instalación de equipos de aire acondicionado.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20526547340	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA MIRBAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:40:38

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se observa que en la página 28 de las bases (pág. 26 del documento pdf), en lo concerniente al termino de referencia en el ítem 15 perfil del proveedor-nivel de formación- experiencia en la actividad El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los OCHO (8) AÑOS anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda , en en la página 29 de las bases (pág. 27 del documento pdf) en el ítem 17 requisitos en los requisitos de calificación en experiencia del postor en la especialidad dice el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los OCHO (8) AÑOS anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda y en la PÁGINA 37 DE LAS BASES (PÁG. 35 DEL DOCUMENTO PDF) 3.2 requisitos de calificación en C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda POR LO QUE SE LE SOLICITA AL HONORABLE COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR LOS AÑOS ANTERIORES DE LA EXPERIENCIA DEL MONTO FACTURADO, PARA QUE ASI NO EXISTA CONFUSION Y PODER PRESENTAR CORRECTAMENTE LA OFERTA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 18 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité le comunica al participante que efectivamente por un error involuntario se ha consigando cinco (5) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago siendo Ocho (8)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.2 requisitos de calificación C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los Ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda

Entidad convocante :	MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20526547340	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA MIRBAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:40:38

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se está solicitando para la formación Académica del personal clave el siguiente requisito: COORDINADOR DE SERVICIO. Profesional Técnico en Climatización y Refrigeración en Edificaciones; por lo que se solicita al honorable comité que para que exista una mayor pluralidad de postores ampliar la formación académica a: TECNICO-NIVEL OPERATIVO EN MECANICA DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 37
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité acoge la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COORDINADOR DE SERVICIO: se adicionara personal con las siguientes carreras técnicas: profesiones de tecnico nivel operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o electricidad industrial y/o mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico operativo en refrigeración y aire acondicionado y/o ingeniero mecánico y/o Ingeniero electrico y/o ingeniero mecánico electrico.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20526547340	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA MIRBAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:40:38

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se está solicitando para la formación Académica del personal clave el siguiente requisito:
-SOPORTE TECNICO (02) Profesionales Técnico en Climatización y Refrigeración en Edificaciones; por lo que se solicita al honorable comité que para que exista una mayor pluralidad de postores ampliar la formación académica a: TECNICO-NIVEL OPERATIVO EN MECANICO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO Y/O TECNICO OPERATIVO EN MECANICO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO Y/O TECNICO NIVEL OPERATIVO EN ELECTRICISTA INDUSTRIAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité acoge la Observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOPORTE TÉCNICO: Se adiciona: Profesiones de tecnico nivel operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o electricidad industrial y/o mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico electromecánico y/o tecnico operativo en refrigeración y aire acondicionado y/o refrigeración y aire acondicionado.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20526547340	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA MIRBAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:40:38

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se consideran servicios similares a los siguientes: instalación y montaje de sistema de aire acondicionado y/o servicio de mantenimiento preventivo de sistema de aire acondicionado y/ servicio de mantenimiento correctivo de sistema de aire acondicionado y/o servicio de mantenimiento correctivo para equipos de aire acondicionado y/o servicio de mantenimiento preventivo para equipos de aire acondicionado y/o servicio de instalación de equipos de aire acondicionado. Por lo que se hace la consulta al honorable comité de seleccion, para que exista una mayor pluralidad de postores ampliar los servicios similares en: ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité no acoge esta observación debido a que la adquisición de equipos de aire acondicionado no es un servicio similar al objeto de la presente convocatoria; asimismo la adquisición de aires corresponde al rubro bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20526547340	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA MIRBAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:40:38

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se está solicitando para la formación Académica del personal clave el siguiente requisito:
COORDINADOR DE SERVICIO. Profesional Técnico en Climatización y Refrigeración en Edificaciones; Acreditación:
El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/>, según corresponda, por lo que se solicita al honorable comité que para que exista una mayor pluralidad de postores ampliar la acreditación de la formación académica a: certificado de EL SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL (SENATI) ya que hasta el 2014 solo se certificaban y no se titulaban.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.31 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de una mayor participación de postores este comité acoge en parte lo solicitado por el participante por lo que la acreditación de los profesionales será mediante título o certificado de egresado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Acreditación de los profesionales será: Mediante título o certificado de egresado.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20526547340	Fecha de envío :	18/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA MIRBAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:40:38

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se está solicitando para la formación Académica del personal clave el siguiente requisito:
SOPORTE TECNICO (02) Profesionales Técnico en Climatización y Refrigeración en Edificaciones; Acreditación:
El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/>, según corresponda ,por lo que se solicita al honorable comité que para que exista una mayor pluralidad de postores ampliar la acreditación de la formación académica a: certificado de EL SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL (SENATI) ya que hasta el 2014 solo se certificaban y no se titulaban.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de una mayor participación de postores este comité acoge en parte lo solicitado por el participante por lo que la acreditación de los profesionales será mediante título o certificado de egresado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Acreditación de los profesionales será: Mediante título o certificado de egresado

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20344576387	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	VALOR INDUSTRIAL EIRL	Hora de envío :	12:26:48

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En los ítem 1,3,4 se indica que los equipos de aire acondicionado marca NIDEA con capacidad de 36,000 BTU/H llevan tubos de cobre para gas 5/8 de pulgada.

Observación

Según lo indicado en la ficha técnica de los equipos llevan para linea de gas tubo de cobre de 3/4 de pulgada

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité hace la precisión que la entidad no ha adquirido equipos de aire acondicionado marca NIDEA, razón por la cual no puede dar respuesta a la consulta realizada por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20344576387	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	VALOR INDUSTRIAL EIRL	Hora de envío :	12:33:44

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el ítem 2 y otros ítem se solicita para equipos de 24,000 BTU/H tubos de cobre para las líneas de gas de 1/2 pulgada. En las especificaciones técnicas para equipos de 24,000 BTU/H marca LG llevan tuberías de cobre de 5/8 de pulgada para equipos tipo inverter.

Consulta

Se solicita indicar en los términos de referencia si son equipos tipo INVERTER o convencional marca LG.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se señala que los equipos adquiridos marca LG TIENEN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

TIPO: SPLIT UNITARIO PARED

TIPO DE COMPRESOR: INVERTER

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Equipos adquiridos marca LG, tienen las siguientes características:

TIPO: SPLIT UNITARIO PARED

TIPO DE COMPRESOR: INVERTER

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:14:16

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Estimados señores del Comité :

Referente al Plazo de 20 días calendarios : Consideramos que es muy Corto toda vez que las Instalaciones no es en un sólo Lugar; si no también hay Instalaciones en Provincias.

Por lo tanto de manera Prudente e Imparcial Solicitamos se Amplíe el Plazo a 60 Días Calendarios para no incurrir en Penalidad.

En ese sentido diligentemente Pedimos de manera Razonable y Racional se sirvan Aceptar nuestra Petición por ser Justo y Ecuánime

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8. Literal: 8.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Etse comité no acoge la presente observación, revisar absolución N° 04

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Nuevo plazo de ejecución del servicio será de 30 días calendarios.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:14:16

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos los Planos de Arquitectura de la Sede Central y algunas otras Sedes para tener un mejor Panorama de la Instalación de los Equipos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7. Literal: 7.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección comunica que, Se tomó como referencia los planos para hacer el levantamiento de las observaciones Pero más no se diseñó el alterno al proyecto de instalación.

Se considera que no aplica como parte del expediente un plano de cada sede, en específico por motivo de que cada equipo será individual y diseñado de acuerdo a las facilidades que se presenten en el área dado que se deja como opcional y criterio del instalador, pero de igual manera asegurando el patrimonio de la sede y dejando estéticamente el interior y exterior Esto también asegura el cuidado y el buen funcionamiento del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera que no aplica como parte del expediente un plano de cada sede, en específico por motivo de que cada equipo será individual y diseñado de acuerdo a las facilidades que se presenten en el área dado que se deja como opcional y criterio del instalador, pero de igual manera asegurando el patrimonio de la sede y dejando estéticamente el interior y exterior Esto también asegura el cuidado y el buen funcionamiento del equipo.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:14:16

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
Solicitamos el nombre, correo y celular de la persona encargada del Proyecto para la coordinación de la Visita Técnica Presencial y Virtual para los que no somos Locales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7. Literal: 7.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité decide que aunado a lo absuelto en la absolución N° 02, tambien se podrá realizar la visita guiada de manera virtual por lo que 5 minutos antes de las 9.00 horas del día lunes 09 de junio deberá llamar al numero de celular: 945217777 del señor Doménico Portocarrero Morey a fin de realizar una video llamada virtual. No se aceptarán llamadas posteriores a las 9:00 horas para no interrumpir el recorrido y las llamadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tambien se podrá realizar la visita guiada de manera virtual por lo que 5 minutos antes de las 9.00 horas del día lunes 09 de junio deberá llamar al numero de celular: 945217777 del señor Doménico Portocarrero Morey a fin de realizar una video llamada virtual. No se aceptarán llamadas posteriores a las 9:00 horas para no interrumpir el recorrido y las llamadas.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:14:16

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Referente al Perfil del Personal Clave :

Con el objeto de Fomentar la más Amplia Concurrencia Participación de Postores :

Solicitamos se sirvan Ampliar a : Técnico Operativo de Refrigeración y Aire Acondicionado.

En ese sentido diligentemente Pedimos de manera Razonable y Racional se sirvan Aceptar nuestra Petición por ser Justo y Ecuánime

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 15. Literal: 15.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité decide que al no especificar el nombre del personal clave, no es posible acoger o no la Observación del participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	17:14:16

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Referente al Perfil del Personal de Soporte Técnico :

Solicitamos se sirvan Ampliar a : Técnicos Electricistas Industriales con Capacitación y Experiencia en el sector HVAC.

En ese sentido diligentemente Pedimos de manera Razonable y Racional se sirvan Aceptar nuestra Petición por ser Justo y Ecuánime.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 15. Literal: 15.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité acoge en parte la Observación realizada por el participante ampliando el perfil del profesional requerido como Soporte tecnico, No Obstante respecto a la capacitación y experiencia solicitada restringiria la mayor concurrencia de postores en el presente procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOPORTE TÉCNICO: Se adiciona: Profesionales de tecnico nivel operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o electricidad industrial y/o mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico electromecánico y/o tecnico operativo en refrigeración y aire acondicionado y/o refrigeración y aire acondicionado.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:40:06

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Solicitamos al comité de selección y área usuaria, ACLARAR SI EL SERVICIO A OFERTAS ES POR EL MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 45 O 44 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT?, YA QUE EN LA SUMATORIA TOTAL DEL CUADRO DE DETALLE SE PRECISA 44 EQUIPOS Y EN EL PUNTO 5 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, INDICAN 45?, ACLARAR, PRECISAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité le comunica al participante que en la página 30 de las Bases Administrativas se menciona que la cantidad de equipos a instalar es de 44 equipos de aires acondicionado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:40:06

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Con respecto al traslado e internamiento de los 05 equipos de aire acondicionado a desmontar (UE+UC), Solicitamos al comité de selección precisar si la dirección descrita del almacén central, queda en el mismo lugar o sede donde se van a desmontar?, caso contrario precisar en que sede exactamente queda o a cuantas horas aprox esta de la sede central?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité le precisa que en la página 24 de las Bases Administrativas, se encuentran las direcciones de las Sedes de los equipos a desinstalar y que son diferentes lugares al Almacén Central: cuyas distancias son: Sede Central 1/2 hora aprox del Almacen Central; Sede Sechura 1 1/2 horas aprox del Almacen Central; Sede Castilla 1/2 hora aprox del Almacen central; Sede Catacaos 45 min aprox del Almacen Central.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las direcciones de las Sedes de los equipos a desinstalar y que son diferentes lugares al Almacén Central: cuyas distancias son: Sede Central 1/2 hora aprox del Almacen Central; Sede Sechura 1 1/2 horas aprox del Almacen Central; Sede Castilla 1/2 hora aprox del Almacen central; Sede Catacaos 45 min aprox del Almacen Central.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:40:06

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

CONDICIONES DEL SERVICIO

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- Todos los equipos a instalarse, se encuentran en cada una de las sedes a instalar?, precisar.
- Se brindará un espacio para que el postor ganador pueda guardar sus materiales y herramientas?
- Se brindara todas las facilidades para trabajar en la parte interna y externa en horarios normales de trabajo?
- Se podrán hacer trabajos en la noche y fines de semana?, precisar horarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité le Informa:

- Los Equipos a instalar se encuentran en el Almacén Central.
- La Entidad no brindará un espacio para lo solicitado.
- La Entidad brindará todas las facilidades tanto internas como externas dentro de su competencia.
- Los trabajos se realizarán en horario de las 18 horas hasta las 6 horas de lunes a viernes, los sabados domingos y feriados desde las 8 horas hasta el límite de sus personal técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Los Equipos a instalar se encuentran en el Almacén Central.
- La Entidad no brindará un espacio para lo solicitado.
- La Entidad brindará todas las facilidades tanto internas como externas dentro de su competencia.
- Los trabajos se realizarán en horario de las 18 horas hasta las 6 horas de lunes a viernes, los sabados domingos y feriados desde las 8 horas hasta el límite de sus personal técnico.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:40:06

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

PLAZO DE DURACIÓN DEL SERVICIO:

Teniéndose en consideración la cantidad de equipos a instalar y en diferentes sedes, Solicitamos al comité de selección que, de manera Razonable, Ecuánime y Racional se sirvan Ampliar el Plazo de 20 a 30 días calendarios. solicitamos ampliar el plazo de ejecución de 20 a 30 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, Ver absolución 4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:40:06

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:
CONDICIONES DEL SERVICIO

Considerándose que el presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, Solicitamos al comité de selección y área usuaria se sirvan proporcionar los planos de arquitectura, distribución y de los tableros en CAD y a escala en formato DWG, necesarios para poder ver la distribución del sistema a ofertar y calcular los metrados del sistema de refrigeración, cableado eléctrico, etc para los costos correspondientes materia del presente procedimiento?,

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ver Absolución N° 18, Asimismo se ha proporcionado la relación de materiales que se necesitan para la ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:40:06

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

FORMACIÓN ACADÉMICA

Solicitamos al comité de selección con el objeto de Fomentar la más Amplia Concurrencia y Competencia Participación de Postores y en Aplicación al Decreto Ley 28015, Solicitamos de manera Razonable y Racional se Sirvan incluir :

COORDINADOR DE SERVICIO: Y/o Profesional técnico en electricidad Industrial y/o Mecánica de Mantenimiento y/o Mecánico de Refrigeración y aire acondicionado.

SOPORTE TÉCNICO: Y/o Profesional técnico en electricidad Industrial y/o Mecánica de Mantenimiento y/o Mecánico de Refrigeración y aire acondicionado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité acoge en parte; NO ACOGE Profesional Técnico Mecánica de Mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COORDINADOR DE SERVICIO: se adicionara personal con las siguientes carreras técnicas: profesiones de tecnico nivel operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o electricidad industrial y/o mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico operativo en refrigeración y aire acondicionado y/o ingeniero mecánico y/o Ingeniero electrico y/o ingeniero mecánico electrico.

SOPORTE TÉCNICO: Se adiciona: Profesiones de tecnico nivel operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o electricidad industrial y/o mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico electromecánico y/o tecnico operativo en refrigeración y aire acondicionado y/o refrigeración y aire acondicionado.

Entidad convocante :	MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20344576387	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	VALOR INDUSTRIAL EIRL	Hora de envío :	12:29:11

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En las bases se indica que el plazo de entrega del servicio es 20 días.

En la primera convocatoria en bases integradas el comité propuso que el plazo de entrega sea 30 días. Por tal motivo solicitamos al comité que el plazo de entrega sea 30 días para la segunda convocatoria, en vista que el servicio se va a realizar en 3 sedes .

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1.8 **Literal:** - **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, Ver absolución N° 4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20605672443	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	TISLAN DATA CENTER FUTURE S.A.C.	Hora de envío :	16:26:09

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:
Para los PUESTOS DE COORDINADOR DE SERVICIO Y SOPORTE TECNICO Para generar mayor pluralidad de postores, favor confirmar que aceptaran certificado de Calificación Profesional como Mecánico de Refrigeración y aire acondicionado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: B Literal: B.3 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité acoge la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COORDINADOR DE SERVICIO: se adicionara personal con las siguientes carreras técnicas: profesiones de tecnico nivel operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o electricidad industrial y/o mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico operativo en refrigeración y aire acondicionado y/o ingeniero mecánico y/o Ingeniero electrico y/o ingeniero mecánico electrico.

SOPORTE TÉCNICO: Se adiciona: Profesiones de tecnico nivel operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o electricidad industrial y/o mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico electromecánico y/o tecnico operativo en refrigeración y aire acondicionado y/o refrigeración y aire acondicionado.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20605672443	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	TISLAN DATA CENTER FUTURE S.A.C.	Hora de envío :	16:26:09

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Favor confirmar que para el puesto de COORDINADOR DE SERVICIO, se podran aceptar profesionales titulados de Ingenieria Mecanica, Ingenieria Industrial, Ingenieria Electrica.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: B.3 Literal: B.3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge en parte, no se acepta la profesión de Ingenieria Industrial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COORDINADOR DE SERVICIO: se adicionara personal con las siguientes carreras técnicas: profesiones de tecnico nivel operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o electricidad industrial y/o mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico operativo en refrigeración y aire acondicionado y/o ingeniero mecánico y/o Ingeniero electrico y/o ingeniero mecánico electrico.

Entidad convocante :	MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20605672443	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	TISLAN DATA CENTER FUTURE S.A.C.	Hora de envío :	16:26:09

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:
Favor confirmar que para los puestos de coordinador de Servicio y SOPORTE TECNICO , se aceptaran también profesionales como TECNICO OPERATIVO EN REFRIGERACIÓN y AIRE ACONDICIONADO con titulo a nombre de la nación

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** B **Literal:** B.3 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
COORDINADOR DE SERVICIO: se adicionara personal con las siguientes carreras técnicas: profesiones de tecnico nivel operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o electricidad industrial y/o mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico operativo en refrigeración y aire acondicionado y/o ingeniero mecánico y/o Ingeniero electrico y/o ingeniero mecánico electrico.

SOPORTE TÉCNICO: Se adiciona: Profesiones de tecnico nivel operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o electricidad industrial y/o mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico electromecánico y/o tecnico operativo en refrigeración y aire acondicionado y/o refrigeración y aire acondicionado.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20538501469	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	IDELCOM S.A.C	Hora de envío :	19:06:53

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:
Respecto al CARGO de COORDINADOR DE SERVICIO y de SOPORTE TECNICO se acepte adicionalmente la formación académica de profesional titulado en ingeniería Electricista y/o Mecánico Electricista, teniendo en cuenta que es superior al nivel requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge en parte la Observación realizada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
COORDINADOR DE SERVICIO: se adicionara personal con las siguientes carreras técnicas: profesiones de tecnico nivel operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o electricidad industrial y/o mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico operativo en refrigeración y aire acondicionado y/o ingeniero mecánico y/o Ingeniero electrico y/o ingeniero mecánico electrico.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20538501469	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	IDELCOM S.A.C	Hora de envío :	19:06:53

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Respecto a la capacitación de COORDINADOR DE SERVICIO y de SOPORTE TECNICO se acepte adicionalmente los diplomado y/o certificaciones con las siguientes denominaciones: SOLUCIONES DE CLIMATIZACION y/o REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO y/o DE AIRE ACONDICIONADO, teniendo en cuenta que guardan relación con el objeto de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPACITACION DEL PERSONAL CLAVE: Se adicionará las siguientes capacitaciones: SOLUCIONES DE CLIMATIZACION y/o REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO y/o DE AIRE ACONDICIONADO.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20606856017	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío :	19:35:57

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se consulta al comité, si todos los equipos de aire acondicionado están en correcto estado, operativos al 100% y con garantía de fabrica.

Por que los equipos de aire acondicionado, a simple vista no se pueden ver si están con algún problema de fabrica ya sea en su motor compresor o su tubería a sufrido algún golpe o esta picada; solo hasta realizar la presurización o vacío de tubería; y pruebas de funcionamiento del equipo posterior a su instalación.

Por lo antes mencionado, se realiza la consulta y sugerencia al comité, comenten si todos los equipos cuentan con garantía de fabrica y de presentar alguna falla en su instalación deberán tramitarlo por garantía, sin afectar al proveedor en su plazo de ejecución ni en su entregable para el pago respetivo de sus servicios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cada equipo cuenta con las garantías necesarias de la compra y venta de parte del fabricante. Se comunica que se instalarán 40 equipos nuevos con garantía de hasta tres años y 4 equipos en perfecto estado, operativos al 100%. De darse un vicio oculto en los bienes por defecto de fabricación, se activaran los mecanismo que contempla la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cada esquipu cuenta con las garantías necesarias de la compra y venta de parte del fabricante

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20606856017	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío :	19:35:57

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se solicita al comité, para el COORDINAR DE SERVICIO, consideren las carrera profesional como INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA.

Dado que un ingeniero cuenta un perfil más amplio y capacitado para poder ejecutar el servicio, como CORDINADRO DE SERVICIO.

Adicionalmente, con la capacitación del personal clave se aseguran su fehaciente conocimiento y capacidad para la ejecución del servicio.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal a)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COORDINADOR DE SERVICIO: se adicionara personal con las siguientes carreras técnicas: profesiones de tecnico nivel operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o electricidad industrial y/o mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico operativo en refrigeración y aire acondicionado y/o ingeniero mecánico y/o Ingeniero electrico y/o ingeniero mecánico electrico.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20606856017	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío :	19:35:57

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se solicita al comité, para SOPORTE TECNICO puedan considerar las carreras profesionales técnicas en electrónica, electricidad industrial, refrigeración y aire acondicionado. mecánica de refrigeración y aire acondicionado.

Todos los perfiles detallados guardan relación directa con el objeto de la convocatoria y respeta el principio de pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal a)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge en parte la Observación realizada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOPORTE TÉCNICO: Se adiciona: Profesiones de tecnico nivel operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico operativo en mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o electricidad industrial y/o mecánica de refrigeración y aire acondicionado y/o tecnico electromecánico y/o tecnico operativo en refrigeración y aire acondicionado y/o refrigeración y aire acondicionado.

Entidad convocante :	MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20606856017	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío :	19:35:57

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se solicita al comité, puedan considerar ampliar el plazo de servicio de 20 días calendarios a 30 días calendarios; dado que existen varios lugares a donde se debería realizar la instalación y a la vez se aseguran una correcta instalación.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** . **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ver absolución N° 4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20606856017	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío :	19:35:57

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se consulta al comité, si la entidad podría proporcionar un espacio de custodia de herramientas, equipos y materiales; donde el proveedor pueda guardar sus cosas sin el temor a pérdidas, y con la finalidad de agilizar los trabajos de instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La entidad no se responsabiliza por la custodia de herramientas, equipos y materiales; de la empresa contratista; toda ves que no se cuenta con ambientes vacios y seguros destinados para tal fin.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20606856017	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío :	19:35:57

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

DE LOS TECNICOS Se restringe la participación de técnicos que salen preparados e idóneos de CENECAPES, institutos tecnológicos, cursos que ofrecen las universidades, también a técnicos SENATINOS que hasta el 2014 solo se certificaban y no se titulaban.

Al usar el término "Titulado" se discrimina a las instituciones que forjan a nuevos técnicos como las universidades o centros de ocupación laboral que el mismo gobierno ofrece, además el proceso solicita un ingeniero profesional colegiado. Se solicita suprimir dicha condición de técnicos titulados, para presentar certificados de estudios o certificados de egresados.

Lo advertido contraviene el Principio de Competencia a que se contrae el Literal e), artículo 2 del TUO de la Ley N° 30225

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Competencia a que se contrae el Literal e), artículo 2 del TUO de la Ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de una mayor participación de postores este comité acoge en parte lo solicitado por el participante por lo que la acreditación de los profesionales será mediante título o certificado de egresado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Acreditación de los profesionales será: Mediante título o certificado de egresado.

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20606856017	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío :	19:55:13

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se consulta al comité, si solo será necesario la cantidad de materiales a utilizar en la instalación lo detallado en las bases del presente procedimiento de selección.

Esto quiere decir, si, en la ejecución se necesitaría materiales adicional a lo detallado la entidad lo proporcionará sin costo adicional para el proveedor.

También, el abastecimiento de materiales será proporcionado oportunamente, para no perjudicar el plazo de entrega del servicio.

Por lo tanto, se solicita al comité, confirme si la relación de materiales a utilizar (en cantidades y metraje) será la única que abastecerá el proveedor adjudicado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité le comunica que el presente procedimiento de selección es A SUMA ALZADA, tal como consta en las Bases Administrativas, Siendo el unico responsable de la ejecución del servicio hasta su culminación el proveedor adjudicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PIURA

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MPFN-GA-PIURA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del Servicio de Desmontaje e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado en las Sedes del Ministerio Público DF Piura.

Ruc/código :	20606856017	Fecha de envío :	20/05/2025
Nombre o Razón social :	SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C.	Hora de envío :	22:21:48

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se consulta al comité, precisen lo siguiente con respecto a los materiales a utilizar:

- Tubo Conduit metálico ¿De que diámetro?
- Tablero eléctrico con capacidad para cuantas llaves?
- El cable eléctrico es la cantidad que se necesitaría por cada equipo en general (esta contemplado L + N + T) para monofásico, y en caso de equipos trifásicos (L1+L2+N+T).
- Cuando se refieren a filtro liquido, también quieren decir que es el filtro secador para la tubería de alta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que de acuerdo al diámetro de la tubería conduit es de 20.9mm que equivale a 3/4 al tamaño comercial.

- * El tablero eléctrico va de acuerdo a la cantidad de equipos que serán instalados en dichas áreas y sedes.
- * En la cantidad del metro del cable eléctrico se encuentra en las Especificaciones Técnicas y como son equipos con la Tecnología INVERTER son equipos monofásicos, # de cable 12 Y 14.
- * Exacto, según el filtro secador será instalado en la tubería de alta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que de acuerdo al diámetro de la tubería conduit es de 20.9mm que equivale a 3/4 al tamaño comercial.

- * El tablero eléctrico va de acuerdo a la cantidad de equipos que serán instalados en dichas áreas y sedes.
- * En la cantidad del metro del cable eléctrico se encuentra en las Especificaciones Técnicas y como son equipos con la Tecnología INVERTER son equipos monofásicos, # de cable 12 Y 14.
- * Exacto, según el filtro secador será instalado en la tubería de alta.