

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-134-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS DE BAJA TENSION Y MEDIA TENSION - CUI: 2520679 - (META: 240)

Ruc/código :	20600166230	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO ARGOS REPRESENTACIONES S.R.L.	Hora de envío :	19:09:32

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

se solicita se incorporen a las bases; que el postor que representa la oferta: cuente con un equipo de medicion de espesor de galvanizado y que este equipo se encuentre debidamente calibrado y que adjunte dicha certificacion a nombre del postor que representa la oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

g) vigencia tecnologica.

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria no acoge, debido en el item 13 del requerimiento, ee.tt de las bases indica que el postor ganador para obtener su conformidad deberá presentar 01 original de la prueba realizada y acreditar con la concesionaria electro sur este A.A., en ese entender la concesionaria es responsable de la prueba y los equipos utilizados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-134-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS DE BAJA TENSION Y MEDIA TENSION - CUI: 2520679 - (META: 240)

Ruc/código :	20600166230	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO ARGOS REPRESENTACIONES S.R.L.	Hora de envío :	19:09:32

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

se solicita se incorporen a las bases que los materiales galvanizados: plancha de anclaje, arandela de anclaje, abrazadera de retenida y canaleta esten rotulados con el nombre de la entidad y el proveedor para autenticar su procedencia y propiedad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 12.3 **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

g) vigencia de la tecnología

Análisis respecto de la consulta u observación:

área usuaria no acoge, debido a que en el requerimiento en las ee.tt de las bases se detalla las características y no son necesarios que estén rotulados con el nombre de la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-134-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE RETENIDAS DE BAJA TENSION Y MEDIA TENSION - CUI: 2520679 - (META: 240)

Ruc/código :	20600166230	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO ARGOS REPRESENTACIONES S.R.L.	Hora de envío :	19:09:32

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

en el caso del cable de acero solicitan la presentacion de que cumpla con la certificacion iso 9001 en este sentido, solicitamos se incorpore a las bases la presentacion del certificado de calidad del informe de prueba para alambre trenzado de acero galvanizado, solicitar la presentación del certificado del tipo de cable a suministrar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

f) eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

área usuaria no acoge , ceñirse a las normas aplicables para el cable de acero grado SIEMENS MARTIN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna