

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-79-2024-GRAP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CANALETA, PUERTA Y VENTANA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS DENOMINADO "AMPLIACION DE LA PRODUCCION DE CUY DE LA ASOCIACION DE CRIADORES Y COMERCIALIZADORES DE CUYES SAN JOSE DE KARQUEQUI HUANIPACA DISTRITO DE HUANIPACA PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC"

Ruc/código :	20611727691	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION TUQUITO S.R.L.	Hora de envío :	15:55:06

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se ha detectado una discrepancia en la especificación del espesor de la plancha. En una parte del documento se indica un espesor de 2 mm, mientras que en otra se menciona 0.4 mm. Por favor, solicitamos al área usuaria que defina claramente el espesor correcto.

Además, solo indica que la plancha sera de 30 cm en su sección transversal pero faltaría las medidas donde se realizaran los doblajes para diseñar una canaleta, incluyendo la medida de la base inferior, la base superior y la profundidad. Asimismo, no se especifica el material ni las dimensiones de los ganchos que sujetarán las canaletas, ni las cantidades requeridas de estos.
solicitaría que se añada un plano detallado, para poder proponer una mejor eferta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:
La medida del espesor real es de 0.40mm.

SE ACOGE:
Las medidas de la plancha para canaleta se detallan en los planos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- SE INCORPORAN EN LAS BASES
- ¿ Material: Acero Galvanizado.
 - ¿ Medidas: 30cm x E= 0.40mm
 - ¿ Incluye: Ganchos de Anclaje y soporte de canaleta

SE ADJUNTA
PLANO DE VANOS, CANALETA EN PLANTA y DETALLES.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-79-2024-GRAP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CANALETA, PUERTA Y VENTANA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS DENOMINADO "AMPLIACION DE LA PRODUCCION DE CUY DE LA ASOCIACION DE CRIADORES Y COMERCIALIZADORES DE CUYES SAN JOSE DE KARQUEQUI HUANIPACA DISTRITO DE HUANIPACA PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC"

Ruc/código :	20611727691	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION TUQUITO S.R.L.	Hora de envío :	15:55:06

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

en los planos que se adjunta no indica el material del marco de la puerta, recomendaría que sea de angular o del mismo material de tubo cuadrado que el de la puerta, ademas no indica el materia que rellenara las hojas, recomendaría que sea de plancha 1/32" o de un espesor superior de plancha galvanizada

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

las medidas del marco principal es la misa de 2" x 1" x 2mm espesor de la plancha de relleno es de 1/27" las cuales están detallados en los planos adjuntados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA:

plano de vanos canaleta en planta y detalles