

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código : 20543952568

Nombre o Razón social : BLUE FRESH EIRL

Fecha de envío : 02/05/2024

Hora de envío : 11:16:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITO VISITA TECNICA; INDICAR DIA, HORA Y PERSONA DE CONTACTO.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** III **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, a solicitud de los postores se podrá realizar visita técnica en el horario de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa comunicación a los correos cleonu@onp.gob.pe y jportales@onp.gob.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los postores se podrá realizar visita técnica en el horario de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa comunicación a los correos cleonu@onp.gob.pe y jportales@onp.gob.pe

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:16:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al personal clave de SUPERVISOR ENCARGADO se solicita al Comite de Selecccion validar la carrera de INGENIERIA MECANICA DE FLUIDOS toda vez que esta carrera se encuentra directamente relacionado con el objeto de contratación. Dicha carrera cuenta con malla curricular de mantenimiento e instalacion de sistemas contra incendios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.3 Literal: B.3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, a efectos de ampliar la participación de proveedores al procedimiento de selección, se aceptará la formación academica de Ingeniería Mecánica de Fluidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Formación Academica

Requisitos:

Título Profesional en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Sanitaria o Ingeniería Electrónica o Ingeniería Mecánica o Ingeniería Mecánica Eléctrica o Ingeniería Mecánica de Fluidos, del personal clave requerido como SUPERVISOR ENCARGADO"

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:17:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personal Clave, se consulta al Comite desde cuando será valida la experiencia? desde el Titulo o colegiatura?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.3 Literal: B.4.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, la experiencia del personal clave requerido se computará desde la emisión del egresado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Experiencia del Personal Clave

Requisitos:

Contar con una experiencia mínima de tres (3) años, en instalación y/o, mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo de sistemas de protección contra incendios a base de agua, del personal clave requerido como SUPERVISOR ENCARGADO o SUPERVISOR, computado desde del egresado.

Cabe mencionar que, sin perjuicio a la verificación en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : <http://www.titulosinstitutos.pe/>, según corresponda, deberá presentar adicionalmente el documento de egresado."

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:21:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia similar, se solicita al comite de selección validar la siguiente experiencia similar dado que se encuentra directamente relacionada con el objeto de contratacion:

- 1) Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema de extincion de incendios
- 2) Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de lucha contra incendios
- 3) mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema contra incendios en general
- 4) Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema de deteccion de incendios
- 5) Instalacion de Sistema Contra incendio

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara la consulta, a efectos de ampliar la participación de proveedores al procedimiento de selección, se aceptará los servicios indicados en sus numerales 1, 2 y 3. Cabe mencionar que no se consideran los servicios similares:

- 4) Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema de deteccion de incendios
- 5) Instalacion de Sistema Contra incendio, toda vez que no se encuentran vinculados al objeto de la convocatoria."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Experiencia del postor en la especialidad
Acreditación:

Se considera servicios similares a los siguientes: Mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua o Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema de extinción de incendios o Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de lucha contra incendios o Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema contra incendios o Mantenimiento preventivo del sistema de red de agua contra incendios (Sector Público o Privado).

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:25:08

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El Anexo 4 (DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION) no señala el plazo , por el contrario, señala "PLAZO OFERTADO" dado que no nos encontramos ante un proceso que exista factor de evaluacion por plazos minimos y maximos, deberia contener dicho anexo el plazo señalado en la TDR. Favor de corregir dicho en caso corresponda, con la finalidad de que los postores no se vean perjudicados ante una eventual revisión y no calce con lo que señale la TDR.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4 Literal: 4 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara la consulta, de confomidad a los terminos de referencia referido al plazo de ejecución señala:El plazo de la ejecución del servicio tendrá una duración máxima de sesenta y cinco (65) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el acta de inicio del servicio, por lo que en el Anexo N°04 deberá consignar el plazo ofertado pudiendo ser como maximo de 65 dias calendario."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:28:19

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto al numeral 4.1 de la TDR, se consulta al Comite de Selecccion, cuando ha sido la última vez que la entidad ha contratado el servicio de mantenimiento del sistema de agua contra incendio y cuando fue el ultimo mantenimiento de la bomba sea por parte de la Entidad o por parte de contratas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, el servicio de mantenimiento del sistema contra incendios se contrató el 23 de setiembre de 2021. El servicio de mantenimiento de la bomba estacionaria se contrató el 17 de marzo de 2023.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:33:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la pagina 1 de la TDR se señala que sobre la estacion de manguera se tiene que realizar la prueba de presion hidrostatica presurizado a 100 psi, se consulta al comite tecnico, cuanto es la presion en PSI que marca actualmente en el cuarto de bombas y en el ultimo piso del edificio de la ONP? la prueba de presión a psi de 100, en que piso se requiere dicha prueba? se consulta ademas si las pruebas de mangueras seran al azar? o en algun piso en especifico?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, el cuarto de bombas la presión es de 250 PSI, en el ultimo piso la presión es de 80 PSI. Asimismo, la prueba de presión a PSI de 100 se puede realizar en cualquier piso. Cabe mencionar que, las pruebas de mangueras se les realizará a todas las mangueras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:34:48

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la Pagina 1 de la TDR (Respecto a estacion de manguera); se consulta al Comite de Seleccion, si con motivo del mantenimiento preventivo se observan por ejemplo rajaduras en vidrios de gabinetes, u otros defectos, estos costos seran asumidos por la entidad o en la medida que son mantenimientos preventivos, solo se debe informar en el informe final el estado y recomendar su cambio? Favor de confirmar dicho procedimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, si se observan rajaduras en vidrios de gabinetes, u otros defectos durante el mantenimiento preventivo, se deberá informar a la presentación del entregable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:36:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto a la pagina 2 de la TDR, sobre la Red Hidraulica, se consulta al comite de seleccion si actualmente la red hidraulica se encuentra con agua, y si es que se encuentra presurizado y a cuantos psi se encuentra la red.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, la red hidraulica se encuentra con agua y está presurizada en el piso más bajo (sótano 2) a 250 PSI y en el más alto a 80 PSI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:37:39

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto a la pagina 2 de la TDR (Red hidraulica) en la viñeta segunda, se señala que la prueba hidraulica de la red de agua contra incendio (montante) PH 170 PSI; esta prueba si o si debe ser a minimo 170 PSI?, actualmente cuanto de presion tiene la red ?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, la prueba hidraulica se debe de realizar a 170 PSI, la red tiene una presión de 250 PSI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:39:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto a pagina 2 de la TDR (Red hidraulica) se señala en la viñeta tercera, que la medicion de presion en el carretel con manguera en el piso 33 en operacion presion minima 170 PSI, se consulta cual es la medida de presion actualmente en el piso 33 y si es que necesariamente deba de hacer prueba a esta o a 100 PSI como se señala anteriormente en la pagina 1 respecto a pruebas de mangueras dice 100 PSI; favor de confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, la medida de presion actualmente en el piso 33 es de 150 PSI, la prueba hidraulica debe hacerse a 170 PSI. La presion para las prueba a las mangueras es de 100 PSI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:40:29

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto a la pagina 2 de la TDR (Red Hidraulica), se señala pintado de tuberias de las partes visibles de las montantes contra incendio, se consulta si sera touch up?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, no se empleará el pintado touch up, dado que el requerimiento establece el pintado general red de (tuberías, acoples, sujetadores y gabinetes) de las partes visibles de los montantes contra incendio, con aplicación de acondicionador de metales a base de zincromato y acabado de color rojo, la pintura a utilizar deberá ser de primera calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:41:15

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto a la pagina 2 de la TDR (Red Hidraulica), se señala pintado general de tuberias, se consulta si es que en las oficinas se cuenta con red contra incendio visibles o en las cocheras unicamente se cuenta con tuberia visible.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, las tuberías se encuentran visibles en las montantes del sótano 2, la azotea, sala de máquinas de ascensores, piso 1, planta baja, sótano 1, sótano 2, cuarto de máquinas y escaleras de evacuación, (No se encuentran visibles en oficinas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:43:27

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto a la pagina 2 de la TDR (Red Hidraulica), se señala que se debe colocar dos rociadores y activarlos con fuego, de acuerdo a nuestra experiencia esto resulta antitecnico realizar dichas maniobras, la norma NFPA como bien lo dicen no lo señala y señalan pruebas de mangueras, se solicita al comite retirar de la TDR dicho requisito al resultar antitecnico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se suprimirá a lo referido a la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:45:24

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto a la pagina 2 de la TDR (Rociadores contra incendio), se señala que sebe realizar inspeccion y limpieza de rociadores, al respecto se consulta al comite de seleccion, con cuantos rociadores cuenta la ONP en la actualidad?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, la ONP cuenta con 2151 rociadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:47:44

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto a la pagina 2 de la TDR (Rociadores contra incendio), se señala revisión de manómetros en buen estado, presiones del sistema a 100 PSI, se consulta al comite de seleccion si la presion de todo el sistema debe quedar en 100 PSI luego del mantenimiento? Se debe considerar que de acuerdo a la altura existe una caída de presion, por lo cual solicitamos al comite de seleccion validar la presion minima en piso 33 de 60 PSI para las mangueras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la presión de las válvulas que abastecen a los rociadores y mangueras contra incendio debe quedar en 100 PSI, de la montante en 170 PSI con la bomba encendida. La presión de trabajo en todos los pisos debe quedar en 100 PSI. Asimismo, no aplica la caída de presión, pues en todos los pisos se cuenta con válvulas que regulan 100 PSI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:50:40

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto a la pagina 2 de la TDR (Bombas Estacionaria Contra Incendio), se solicita al Comite de Selecccion informar las características de esta bomba, marca, modelo, año de fabricacion, fecha de ultimo mantenimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, la marca de la bomba es Fairbanks Morse, modelo 6"1923Fy fecha de mantenimiento 17 de marzo de 2023.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:53:04

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Respecto a la pagina 3 de la TDR (Consideraciones Generales), se solicita al Comite de Seleccion confirmar que el mantenimiento es netamente preventivo y en caso existan repuestos por cambiar que se encuentren defectuosos y que no se encuentren en la TDR estos seran asumidos por la entidad como adicional al contrato o confirmar si estas recomendaciones de cambio solo deben informarse en el informe final ? favor de confirmar dicho procedimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, en caso existan repuestos por cambiar que se encuentren defectuosos u otros defectos durante el mantenimiento preventivo, se deberá informar a la presentación del entregable. Toda vez que el servicio es mantenimiento preventivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:56:15

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respecto a la pagina 3 de la TDR (Consideraciones Generales), se señala que el contratista "asumira todos los gastos referidos al servicio de mantenimiento del sistema, asimismo asumira todos los resanes que sean necesarios para realizar el adecuado mantenimiento" se consulta al comite de seleccion, cual sería el limite de dicha disposicion? dado que es un mantenimiento preventivo, pueden existir cambios para recomendar a la Entidad no considerados en la TDR, para lo cual se solicita confirmar que los cambios de accesorios y/o repuestos no seran mas alla de los señalados en la TDR (como por ejemplo filtros en la bomba) y en caso existan desperfectos en otras areas, estos deberan ser asumidos por la entidad mediante adicionales o solamente ser recomendados en el informe final. Se solicita tener claridad al respecto, en ese sentido se solicita encarecidamente que el Comité de Selección informe claramente

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, en caso existan repuestos por cambiar que se encuentren defectuosos u otros defectos durante el mantenimiento preventivo, se deberá informar a la presentación del entregable. Toda vez que el servicio es mantenimiento preventivo. En consecuencia, el contratista solo asumirá lo dispuesto en los términos de referencia. No obstante, si en las maniobras de cambiar los materiales accesorios y otros que suministre y/o emplee el contratista dañe algún equipo material deberá asumirlo sin costo adicional a la ONP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	22:59:04

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto a la pagina 3 de la TDR (Requisitos segun leyes, reglamentos tecnicos, normas metrologicas sanitarias y reglamentos), se solicita que el contratista debe ser especializado en sistemas a base de agua contra incendio, se solicita al comite con la finalidad de acreditar dicho aspecto, se solicite para el PERSONAL CLAVE una capacitacion minima de 120 hroas en "Mantenimiento de Cuarto de Bombas" o "Mantenimiento de Sistemas Contra INCendio" dada la envergadura del proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, el area usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, de conformidad a la necesidad de la Entidad, siendo que para la presente contratación no se ha requerido capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	23:08:25

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Respecto a la pagina 5 de la TDR (Recursos a ser provistos por el contratista Personal) se solicita contar con un SUPERVISOR ENCARGADO, al respecto se solicita al comite de seleccion que dicho personal CLAVE cuente con una capacitacion minima de 120 horas en "Mantenimiento de Cuarto de Bombas" o "Mantenimiento de Sistemas Contra INcendio" dada la envergadura del proyecto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, el area usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, de conformidad a la necesidad de la Entidad, siendo que para la presente contratación no se ha requerido capacitación. Sin perjuicio a lo antes señalado, se recomienda a los postores tener en cuenta lo estipulado en el numeral 8.1.7 de la Directiva 023-2016-OSCE/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	23:15:44

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Respecto a las OTRAS PENALIDADES, en la pagina 7 de la TDR; se señala que en caso realice cambios en la Lista de personal que realizara las labores, documento solicitado en el numeral 5.3.2 Plazo de Ejecucion, el contratista sera penalizado con 2% por dia de atraso en la presentacion, se sugiere al Comite de Seleccion evaluar en principio el supuesto dado que este deberia ser en caso no se presente la lista actualizada o en caso no se apruebe la Lista, mas no prohibir el cambio de personal dado que esto seria ilegal limitar el cambio de personal en este mundo laboral tan cambiante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.6 Literal: 7.6 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, por lo que se suprimirá a lo referido a la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	23:17:42

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

En la PAgina 8 sobre los requisitos de calificacion, se solicita al comite de seleccion incluir como parte de requisitos de calificacion una capacitacion minima de 120 horas en "Mantenimiento de cuarto de bombas" o "Mantenimiento de sistemas contra incendios" dada la envergadura del proyecto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.4 **Literal:** 5.4 **Página:** 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, el area usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, de conformidad a la necesidad de la Entidad, siendo que para la presente contratación no se ha requerido capacitación. Sin perjuicio a lo antes señalado, se recomienda a los postores tener en cuenta lo estipulado en el numeral 8.1.7 de la Directiva 023-2016-OSCE/CD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20610076603	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING ACTION S.A.C.	Hora de envío :	23:19:29

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Respecto a la pagina 3 de la TDR (Lugar), se solicita al Comite de Seleccion por favor enviar datos de contacto (celular, correo y nombre) de la persona encargada para las visitas tecnicas guiadas, con la finalidad de poder observar plenamente el sistema contra incendios en tiempo real.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.3.1 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, a solicitud de los postores se podrá realizar visita técnica en el horario de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa comunicación a los correos cleonu@onp.gob.pe y jportales@onp.gob.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los postores se podrá realizar visita técnica en el horario de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa comunicación a los correos cleonu@onp.gob.pe y jportales@onp.gob.pe

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:14:32

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Archivo PDF de las Bases Estándar
Formación Académica

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE a un ingeniero mecánico electricista.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta que lo solicitado por mi representada es una carrera profesional igual a las ya solicitadas, solo que con diferente denominación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.3.1 Literal: B.3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, en el literal B.3.1 FORMACION ACADEMICA, se ha contemplado la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, siendo esta su equivalente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:14:32

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Archivo PDF de las Bases Estándar
Experiencia del personal clave

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que aceptarán el cargo de SUPERVISOR para la acreditación de experiencia del personal clave.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.4 Literal: B.4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, el cargo del personal clave es Supervisor Encargado. No obstante, en aras de ampliar la pluralidad de postores al procedimiento de selección se aceptará experiencia vinculada al cargo de SUPERVISOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Experiencia del personal clave

Requisitos:

Contar con una experiencia mínima de tres (3) años, en instalación y/o, mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo de sistemas de protección contra incendios a base de agua, del personal clave requerido como SUPERVISOR ENCARGADO o SUPERVISOR, computado desde del egresado.

Cabe mencionar que, sin perjuicio a la verificación en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : <http://www.titulosinstitutos.pe/>, según corresponda, deberá presentar adicionalmente el documento de egresado."

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:14:32

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Archivo PDF de las Bases Estándar

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que se aceptará, como servicio similar, lo siguiente:

Mantenimiento preventivo del sistema de red de agua contra incendios.

Sustento:

Lo señalado por mi representada resulta ser igual a lo solicitado en las bases como servicios similares, solo que con otra denominación, pero lo cual no invalida la experiencia en el objeto de la convocatoria.

OPINIÓN N° 168-2017/DTN: (¿) Por su parte, se entenderá como servicios SIMILARES a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, a efectos de ampliar la participación de proveedores al procedimiento de selección, se aceptará Mantenimiento preventivo del sistema de red de agua contra incendios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Experiencia del postor en la especialidad

Acreditación:

Se considera servicios similares a los siguientes: Mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua o Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema de extinción de incendios o Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de lucha contra incendios o Mantenimiento preventivo y/o correctivo de sistema contra incendios o Mantenimiento preventivo del sistema de red de agua contra incendios (Sector Público o Privado).

"

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:14:32

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Archivo PDF de las Bases Estándar
Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE, lo siguiente, como servicios similares.

Suministro e instalación de sistemas de agua contra incendio.

Sustento:

OPINIÓN N° 168-2017/DTN: (¿) Por su parte, se entenderá como servicios SIMILARES a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta.

Lo solicitado CUMPLE con el criterio técnico para ser considerado como servicios similares en el presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara la consulta, no se aceptará Suministro e instalación de sistemas de agua contra incendio, toda vez que no se encuentran vinculados al objeto de la convocatoria. Sin perjuicio a lo antes expuesto, es importante mencionar que como producto de la absolución de consultas y observaciones se han incorporado servicios similares adicionales que serán considerados para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMECA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:14:32

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Archivo PDF de las Bases Estándar
Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que la experiencia del personal clave se contabilizará a partir de la emisión del título profesional.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.4 Literal: B.4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, la experiencia del personal clave requerido se computará desde la emisión del egresado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Experiencia del Personal Clave
Requisitos:
Contar con una experiencia mínima de tres (3) años, en instalación y/o, mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo de sistemas de protección contra incendios a base de agua, del personal clave requerido como SUPERVISOR ENCARGADO o SUPERVISOR, computado desde del egresado.
Cabe mencionar que, sin perjuicio a la verificación en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : <http://www.titulosinstitutos.pe/>, según corresponda, deberá presentar adicionalmente el documento de egresado."

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:14:32

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Archivo PDF de los TDR

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR que los participantes puedan realizar una visita técnica a las instalaciones de la Entidad donde se realizarán los trabajos. Esto con el fin de que se tenga un alcance real de lo solicitado en los TDR.

Para ello, se solicita indicar los datos del funcionario con quien se podrá coordinar dicha visita técnica (nombre, correo electrónico, número celular).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: A Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, a solicitud de los postores se podrá realizar visita técnica en el horario de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa comunicación a los correos cleonu@onp.gob.pe y jportales@onp.gob.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los postores se podrá realizar visita técnica en el horario de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa comunicación a los correos cleonu@onp.gob.pe y jportales@onp.gob.pe

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:14:32

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Página 02 del archivo PDF de los TDR

Primera bomba o Bomba Principal: Tiene una potencia entre 340 y 350 HP.

Se solicita al comité de selección tenga a bien INDICAR la marca y modelo del equipo, todo ello mediante una imagen de la placa, para tener una mayor exactitud de lo requerido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, la marca de la bomba es Fairbanks Morse, modelo 6"1923F. Sin perjuicio a lo antes señalado, los postores podrán realizar visita técnica en el horario de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa comunicación a los correos cleonu@onp.gob.pe y jportales@onp.gob.pe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:14:32

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Página 02 del archivo PDF de los TDR

Segunda bomba (Jockey): Tiene una potencia de 3 HP.

Se solicita al comité de selección tenga a bien INDICAR la marca y modelo del equipo, todo ello mediante una imagen de la placa, para tener una mayor exactitud de lo requerido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, la marca de la segunda bomba (Jockey) es PENTAIR modelo AURORA PVM. Sin perjuicio a lo antes señalado, los postores podrán realizar visita técnica en el horario de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa comunicación a los correos cleonu@onp.gob.pe y jportales@onp.gob.pe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:14:32

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Página 03 del archivo PDF de los TDR

Controlador de la Bomba Jockey y bomba principal.

Se solicita al comité de selección tenga a bien INDICAR la marca y modelo del equipo, todo ello mediante una imagen de la placa, para tener una mayor exactitud de lo requerido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara la consulta, la marca de la segunda bomba (Jockey) es PENTAIR modelo AURORA PVM y la marca de la Bomba Principal es FAIRBANKS MORSE Pentair Water modelo AURORA IL.

Sin perjuicio a lo antes señalado, los postores podrán realizar visita técnica en el horario de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas, previa comunicación a los correos cleonu@onp.gob.pe y jportales@onp.gob.pe."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20545684447	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	VULCANO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:11:08

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

consulta: La entidad debe adjuntar planos para poder cuantificar la cantidad de rociadores y el metrado de tuberías.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, a la integración de bases la Entidad incorporará los planos requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20545684447	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	VULCANO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:16:00

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

consulta; ¿la entidad entregará al postor ganador el informe del último mantenimiento realizado donde incluyan los datos de las pruebas hidrostáticas?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la entidad entregará al postor ganador el informe del ultimo mantenimiento realizado, en el que incluyan los datos de las pruebas hidrostáticas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20545684447	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	VULCANO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:23:57

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

en caso el sistema no esté funcionando correctamente , los correctivos que se hagan para hacer funcionar el sistema , ¿ eso se tomará como un adicional?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, en caso existan repuestos por cambiar que se encuentren defectuosos u otros defectos durante el mantenimiento preventivo, se deberá informar a la presentación del entregable. Toda vez que el servicio es mantenimiento preventivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-ONP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA ONP

Ruc/código :	20545684447	Fecha de envío :	03/05/2024
Nombre o Razón social :	VULCANO GROUP S.A.C.	Hora de envío :	21:35:03

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

confirmar si es posible poder valorizar al 50% del avance de los trabajos y la segunda valorización a la culminación de los trabajos.
esta valorización estaría acompañado de un informe de avance.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, de conformidad a los terminos de referencia referido a la forma y condiciones de pago, se efectuarán en una sola armada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null