

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20550323355 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | DECOR JHC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 10:45:19 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

solicito que se agreguen los planos en autocad para la correcta revision de los metrados y detalles de la estructura

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** a **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa consulta con el área usuaria, se acoge a la observación teniendo que subir los planos en digital a la plataforma del OSCE por parte del OEC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20550323355 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | DECOR JHC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 10:45:19 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

solicito que se elimine el requisito de tener la experiencia de 02 años anteriores a la fecha de prestacion de la oferta ya que esto es claramente un direccionamiento y es causal de nulidad del proceso y teniendo en cuenta que se contradice con los requisitos de calificacion

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** a **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

vulnera las ley de contrataciones y las bases estandar de servicios

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa consulta con el área usuaria y en aras de dar más pluralidad al proceso, se acoge parcialmente la observación considerando ahora una experiencia de cuatro (04) años en el ítem 9. Además, se aclara que el ítem 10 hace referencia a la experiencia del postor para contratar con el estado mientras el ítem 9 hace referencia a la experiencia en la prestación de servicios similares con la finalidad de garantizar la inversión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20550323355 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | DECOR JHC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 10:45:19 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

solicito que se elimine el requisito de que su residencia sea en la provincia o distrito donde se ubica la obra del jefe de soldadura ya que es totalmente un direccionamiento y un delito y vulnera toda la ley de contrataciones y es causal de nulidad del proceso de seleccion

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** a **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa consulta con el área usuaria, se acoge esta observación aclarando que el jefe de soldadura debe permanecer durante el tiempo de ejecución del servicio para garantizar los trabajos relacionados al servicio y dirá de la siguiente manera: ¿así mismo deberá permanecer en el lugar de la prestación del servicio durante el tiempo de ejecución del mismo para la absolucón ante cualquier consulta del área usuaria¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿así mismo deberá permanecer en el lugar de la prestación del servicio durante el tiempo de ejecución del mismo para la absolucón ante cualquier consulta del área usuaria¿

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20550323355 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | DECOR JHC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 10:45:19 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

viendo claramente el direccionamiento que se quiere dar solicito que se elimine el certificado de soldadura (CWI)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a **Página: 27**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, no se acoge a esta observación siendo necesario que el jefe de soldadura cuente con esta certificación para garantizar la correcta ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20550323355 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | DECOR JHC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 10:45:19 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

viendo claramente el direccionamiento que se quiere dar al pedir solo 01 certificado para demostrar la experiencia del jefe de proyecto solicito que se elimine este requisito y sea libre los certificados con los que se pueda demostrar la experiencia del profesional

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** a **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, se acoge parcialmente a esta observación aclarando que este certificado acredita la experiencia laboral del jefe de soldadura que deberá garantizar los trabajos y actividades a realizarse y se corrige en el TDR de la siguiente manera: Así mismo adjuntara como mínimo 01 certificado de acreditación laboral como residente de obra en techos con estructura metálica y calaminón o similares, contrata como residente en techos con cancha sintética y/o como supervisor en techos de canchas sintéticas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Así mismo adjuntara como mínimo 01 certificado de acreditación laboral como residente de obra en techos con estructura metálica y calaminón o similares, contrata como residente en techos con cancha sintética y/o como supervisor en techos de canchas sintéticas".

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20550323355 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | DECOR JHC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 10:45:19 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

viendo claramente el direccionamiento que se quiere dar al pedir como jefe de grupo a un profesional tecnico en mecanica de mantenimiento cuando esta carrera no es netamente de soldadura y esta mas acorde a otro tipo de servicios y no la garantiza necesaria para este servicio lo correcto y lo que solicitamos seria pedir un tecnico en soldadura universal con experiencia como jefe de grupo y se elimine todos los requisitos que estan pidiendo ya que es una exageracion y hay una contradiccion ya que todos los certificados que piden no lo puede hacer un tecnico para este es el personal profesional que en este caso es el jefe de soldadura y solicito que se suba el analisis de gastos generales para ver si esta considerados estos profesionales y si no estuvieran es la causal de nulidad

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa consulta con el área usuaria y en aras de dar más pluralidad al proceso, se acoge parcialmente esta observación considerando además de Técnico en mecánica de mantenimiento las carreras de Técnico en soldadura universal y Técnico profesional en soldadura estructural. En cuanto a las certificaciones, se mantendrán debido a que es necesario que el jefe de grupo debe garantizar los trabajos relacionados con las normas técnicas antes mencionadas para la realización de soldaduras y montaje de estructuras metálicas y dirá de la siguiente forma: Copia simple del Título profesional de Técnico en Mecánica de Mantenimiento, Técnico en soldadura universal o Técnico profesional en soldadura estructural.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Copia simple del Título profesional de Técnico en Mecánica de Mantenimiento, Técnico en soldadura universal o Técnico profesional en soldadura estructural."

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20550323355 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | DECOR JHC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 10:45:19 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

viendo claramente el direccionamiento que se quiere dar solicito que se vuelva a revisar y pedir lo correcto en la experiencia del jefe de grupo ya que piden que sea como evaluador, inspector, supervisor y/o ingeniero de control de calidad a un profesional tecnico

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: a Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa consulta con el área usuaria, no se acoge a esta observación debido a que se consideran necesarios para poder realizar el servicio y garantizar la ejecución del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20550323355 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | DECOR JHC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 10:45:19 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

viendo claramente el direccionamiento que se quiere dar solicito que se analice mejor el tdr planteado ya que no pueden pedir un profesional tecnico de contrscciones metalicas ya que esa carrera esta mas dada para ser montajista y para soldador homologado 3g se tiene que pedir netamente un profesional tecnico soldador universal y/o soldador de estructuras

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** a **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa consulta con el área usuaria, no se acoge a esta observación debido a que el TDR indica Técnico Profesional de construcciones metálicas o similares, entendiendo que el termino similar incluye las carreras que hace mención en la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20550323355 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | DECOR JHC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 10:45:19 |

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

viendo claramente el direccionamiento que se quiere dar solicito que se analice mejor el tdr planteado ya que solicitan profesional tecnico en mecanica de soldador y no exite esa carrera el nombre correcto es tecnico profesional Y/o operativo soldador universal o en todo caso tecnico profesional y/o soldador estructural

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** a **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa consulta con el área usuaria y en aras de dar más pluralidad al proceso, se acoge parcialmente esta observación considerando aumentar las carreras de Técnico en soldadura universal y Técnico profesional en soldadura estructural.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20550323355 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | DECOR JHC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 10:45:19 |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

viendo claramente el direccionamiento que se quiere dar solicito que se analice mejor el tdr planteado ya que el mecanico de produccion es netamente para carpitenria metalica en taller

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** a **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa consulta con el área usuaria, no se acoge a esta observación debido a que la fabricación de armaduras metálicas y arriostres deberán ser realizados en el taller del contratista debido a que el lugar de la prestación de servicio no cuenta con las condiciones para realizar esta actividad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20550323355 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | DECOR JHC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 10:45:19 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

viendo claramente el direccionamiento que se quiere dar solicito que se analice mejor el tdr planteado ya que hay una contradicción en el equipamiento estrategico piden no mayor a a10 años de antigüedad y en la acreditacion piden maximo de 5 años

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** a **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa consulta con el área usuaria, se acoge a la observación corrigiendo la parte del ítem 10.4 donde indica la antigüedad de diez (10) años por la de cinco (5) años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20550323355 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | DECOR JHC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío : | 10:45:19 |

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

viendo claramente el direccionamiento que se quiere dar solicito que se analice mejor el tdr planteado ya que tienen muchas causales de nulidad por el direccionamiento que se quiere dar y en todo caso será elevado a la OSCE y la Contraloría General de la República para que determinen la responsabilidad de este direccionamiento

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** a **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, el área usuaria es responsable de las especificaciones técnicas y términos de referencia y además el contenido del expediente técnico considera dentro de las especificaciones técnicas, teniendo en consideración que la cobertura es una estructura metálica que prestará servicios dentro de un local que resguardará y realizará el mantenimiento de la maquinaria con la que cuenta la Municipalidad Distrital de Haquira y el personal que ha de laborar en su interior. Dicho sistema tendrá un comportamiento frente a ráfagas de viento y sobrecargas de nieve debido a la zona en la que se encuentra la infraestructura, siendo estas cargas muy importantes, se ve la necesidad de contar con los servicios de profesionales y técnicos capacitados en las normas ASTM, normas AWS, SSPC, AISC. Además, es necesario contar con capacitación en ensayos no destructivos recomendado por la American Society for Non destructive Testing (C) que establece las exigencias mínimas para la calificación y certificación del personal que realiza ensayos no destructivos (END) en PT (Líquidos penetrantes), VT (Inspección visual) y RT (Interpretación radiográfica) así como el manejo de galgas de soldadura.

La importancia de estos ensayos no destructivos para la construcción de estructuras metálicas radica en el correcto procedimiento y uso de los equipos y materiales indicados para determinar los principales defectos que se producen en el soldeo por fusión que están clasificados en la norma UNE-EN 26520 en los siguientes grupos: 1. Grietas o fisuras. 2. Sopladuras y poros. 3. Inclusiones sólidas, (escoria, óxidos, inclusiones de wolframio o de cobre) 4. Falta de fusión. 5. Falta de penetración. 6. Imperfecciones de forma. 7. Otras imperfecciones., teniendo como consecuencia de las Imperfecciones de las soldaduras: 1. Mala calidad de la estructura y por tanto posible rotura de la misma. 2. Mayor tiempo invertido (al tener que reparar). 3. Mayor coste (por la reparación o rechazo y demora en el plazo de entrega), además de un posible colapso de la estructura poniendo en riesgo la integridad y la vida de los beneficiarios del proyecto, por lo que NO SE ACOGE la observación presentada. Por ende, esta área usuaria requiere personal que cumpla con las competencias expuestas en el TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552452314 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVESTMENTS GLOBO S.A.C. | Hora de envío : | 10:53:43 |

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

De acuerdo a los términos de la contratación y adquisición e instalación de cubierta metálica con aluzin tr4 y montaje para evacuación pluvial a todo costo para el proyecto: mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico de la municipalidad distrital de haquira ¿ Cotabambas- Apurímac. Sin embargo, están solicitando garantía de 7 años lo cual es demasiado ya que es una obra no tan grande como para requerir 7 años de garantía. Estas observaciones y/o consultas se remitirá a la OCI, OSCE para así llevar el proceso de forma transparente que así pueda corregir los errores de dicho proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En coordinación con el área usuaria, no se acoge a esta observación debido a que dicho ítem esta en concordancia con el artículo N.º 40 de la ley de contrataciones del estado y el artículo N.º 173 del reglamento de la ley. Se tiene la potestad de solicitar la cantidad requerida de años debido a que se va a realizar una cobertura en un área con fuerte presencia de vientos y sobrecargas por nieve, y cuyo uso es la de salvaguardar la maquinaria de la municipalidad distrital de Haquira y el personal que laborara en ella por lo que es necesario garantizar los trabajos a realizar junto con la infraestructura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552452314 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVESTMENTS GLOBO S.A.C. | Hora de envío : | 10:53:43 |

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

De acuerdo a los términos de la contratación y adquisición e instalación de cubierta metálica con aluzin tr4 y montaje para evacuación pluvial a todo costo para el proyecto: mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico de la municipalidad distrital de haquira ¿ Cotabambas- Apurímac. Sin embargo, la entidad está solicitando desproporcionadamente el personal los requisitos generales de este proceso son muy extremos queriendo direccionar para proveedores específicos. Estas observaciones y/o consultas se remitirá a la OCI, OSCE para así llevar el proceso de forma transparente que así pueda corregir los errores de dicho proceso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Contrataciones del estado, el área usuaria es responsable de las especificaciones técnicas y términos de referencia y además el contenido del expediente técnico considera dentro de las especificaciones técnicas, teniendo en consideración que la cobertura es una estructura metálica que prestara servicios dentro de un local que resguardara y realizara el mantenimiento de la maquinaria con la que cuenta la Municipalidad Distrital de Haquira y el personal que ha de laborar en su interior. Dicho sistema tendrá un comportamiento frente a ráfagas de viento y sobrecargas de nieve debido a la zona en la que se encuentra la infraestructura, siendo estas cargas muy importantes, se ve la necesidad de contar con los servicios de profesionales y técnicos capacitados en las normas ASTM, normas AWS, SSPC, AISC. Además, es necesario contar con capacitación en ensayos no destructivos recomendado por la American Society for Non destructive Testing (C) que establece las exigencias mínimas para la calificación y certificación del personal que realiza ensayos no destructivos (END) en PT (Líquidos penetrantes), VT (Inspección visual) y RT (Interpretación radiográfica) así como el manejo de galgas de soldadura.

La importancia de estos ensayos no destructivos para la construcción de estructuras metálicas radica en el correcto procedimiento y uso de los equipos y materiales indicados para determinar los principales defectos que se producen en el soldeo por fusión que están clasificados en la norma UNE-EN 26520 en los siguientes grupos: 1. Grietas o fisuras. 2. Sopladuras y poros. 3. Inclusiones sólidas, (escoria, óxidos, inclusiones de wolframio o de cobre) 4. Falta de fusión. 5. Falta de penetración. 6. Imperfecciones de forma. 7. Otras imperfecciones., teniendo como consecuencia de las Imperfecciones de las soldaduras: 1. Mala calidad de la estructura y por tanto posible rotura de la misma. 2. Mayor tiempo invertido (al tener que reparar). 3. Mayor coste (por la reparación o rechazo y demora en el plazo de entrega), además de un posible colapso de la estructura poniendo en riesgo la integridad y la vida de los beneficiarios del proyecto, por lo que NO SE ACOGE la observación presentada. Por ende, esta área usuaria requiere personal que cumpla con las competencias expuestas en el TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20552452314 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVESTMENTS GLOBO S.A.C. | Hora de envío : | 10:53:43 |

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

De acuerdo a los términos de la contratación y adquisición e instalación de cubierta metálica con aluzin tr4 y montaje para evacuación pluvial a todo costo para el proyecto: mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico de la municipalidad distrital de haquira ¿ Cotabambas- Apurímac. Sin embargo, la cobertura que están solicitando no sé, pueden visualizar los planos, requerimos fotografías más claras que se puedan observar las medidas para estudiar detalladamente las medidas, planos con corte y planos isométricos y en digital para tener un costo fijo de este proceso.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa consulta con el área usuaria, se acoge a la observación teniendo que subir los planos en digital a la plataforma del OSCE por parte del OEC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDH-CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACION Y ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CON ALUZIN TR4 Y MONTAJE PARA EVACUACION PLUVIAL A TODO COSTO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA COTABAMBAS APURIMAC

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10713108117 | Fecha de envío : | 09/02/2024 |
| Nombre o Razón social : | RIOS CASA NAHUM | Hora de envío : | 18:00:24 |

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

la norma estructural para el cálculo estructural no corresponde.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 21 **Literal:** c **Página:** 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa consulta con el área usuaria, se acoge a la observación corrigiendo el ítem 8 del TDR donde se aumenta la norma ASTM F3125, y reemplazando en los planos la misma por la ASTM 325. Así mismo se corrige el ítem 8 aumentando algunas normas sobre pintura y ejecución de construcción metálica. Quedando de la siguiente forma:

¿ NORMA ASTM A500- Para la tubería de acero LAC.

¿ NORMA ASTM A 36 ¿ Para planchas y perfiles

¿ NORMA ASTM F3125 ¿ Para pernos estructurales

¿ NORMA correspondiente de la Sociedad Americana de Soldadura AWS A5.1, AWS A5.5, AWS A5.17 o AWS A5.18, debiendo cumplirse en soldadura electrodos.

¿ SSPC Steel Structures Painting Council

¿ AISC American Institute of Steel Construction

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null