

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-MPI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECHANICO PARA LA REUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION EN 10KV INCLUIDO LOS MATERIALES (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DE CICLOVIA DE INTEGRACION ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DEL DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código : 20602309313

Nombre o Razón social : SEGEHUA E.I.R.L.

Fecha de envío : 18/05/2023

Hora de envío : 21:40:39

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

En el plano MT01, en el tramo desde la SE F-043E hasta las 2 subestaciones Existentes SE F-005E, Se aprecia en el poste existente , que se unen cable AL 70mm<sup>2</sup> y el cable de cobre existente, SE LE CONSULTA QUE SECCIÓN ES EL CABLE EXISTENTE Y CUAL SERA EL ACCESORIO PARA EL EMPALME ENTRE AMBOS CABLES.?

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 114

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS OCNTRATACIONES CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA, PROCEDEN A ACLARAR QUE ANTE LA CONSULTA PRESENTADA ESTE DEBERA DE REALIZAR LA VISITA IN SITU Y VERIFICAR LOS TRABAJOS A REALIZAR EN CAMPO, DE IGUAL MANERA EL SERVICIO SERA ASUMIDO A TODO COSTO POR PARTE DEL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO.

### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL COMITE DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA HABIENDO ACLARADO LA CONSULTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE, PROCEDEN A INDICAR QUE NO SE REALIZARA MODIFICACION ALGUNA, POR LO QUE DEBERA CEÑIRSE A LO INDICADO DENTRO DEL LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-MPI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECHANICO PARA LA REUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION EN 10KV INCLUIDO LOS MATERIALES (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DE CICLOVIA DE INTEGRACION ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DEL DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:40:39

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En el plano MT-01, se verifica que las luminarias existentes también están instaladas en los postes MT proyectados, Se observa que en el resumen de partidas a ejecutar, no se menciona ninguna partida de reubicacion de luminarias, ni tampoco reubicacion de cable de baja tensión existente, ni conexiones en baja tension

**Acápite de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 114

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA, PROCEDEN A INDICAR QUE NO SE ACOGE LA OBSERVACION PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE TODA VEZ QUE EL SERVICIO INCLUYE TODOS LOS PUNTOS QUE MENCIONA, POR LO QUE DEBERA VERIFICAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR TODOS LOS GASTOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL COMITE DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA HABIENDO PROCEDEN A INDICAR QUE HABIENDOSE NO ACOGIDO LA OBSERVACION PRESENTADA, ESTE DEBERA CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-MPI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECHANICO PARA LA REUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION EN 10KV INCLUIDO LOS MATERIALES (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DE CICLOVIA DE INTEGRACION ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DEL DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:40:39

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Aclarar a que distancia de la zona a intervenir se encuentra el almacén de electro Sur para el traslado de materiales desmontados

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** TDR

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA, PROCEDEN A ACLARAR QUE ANTE LA CONSULTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN EL NUMERAL 09. PARRAFO 13, INDICA: "EL CONTRATISTA ASJUMIRA TODOS LOS TRAMITES Y GASTOS PARA LA CORRECTA INTERVENCION Y EJECUCION DEL SERVICIO ANTE LA EMPRESA ELECTROSUR".

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL COMITE DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA HABIENDO ACLARADO LA CONSULTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE, PROCEDEN A INDICAR QUE NO SE REALIZARA MODIFICACION ALGUNA, POR LO QUE DEBERA CEÑIRSE A LO INDICADO DENTRO DEL LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-MPI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECHANICO PARA LA REUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION EN 10KV INCLUIDO LOS MATERIALES (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DE CICLOVIA DE INTEGRACION ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DEL DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:40:39

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la pagina 11 del TDR, ítem 5.7 indica que para los puntos de conexión con la red existente, se utilizaran materiales indicados en la planilla de metrados. Se le solicita incluir esta planilla para mejor cuantificación de los presupuestos

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: 3.1 Página: TDR

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA, PROCEDEN A ACLARAR QUE ANTE LA CONSULTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE, TODA LA INFORMACION QUE INDICA SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITE DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA HABIENDO ACLARADO LA CONSULTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE, PROCEDEN A INDICAR QUE NO SE REALIZARA MODIFICACION ALGUNA, POR LO QUE DEBERA CEÑIRSE A LO INDICADO DENTRO DEL LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-MPI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECHANICO PARA LA REUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION EN 10KV INCLUIDO LOS MATERIALES (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DE CICLOVIA DE INTEGRACION ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DEL DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:40:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la pagina 5 del TDR, Se indica la partida de excavaciones, se consulta si ya se ha solicitado los permisos correspondientes a la entidad competente y a los propietarios del lugar para ejecutar estas actividades. Asimismo no se ha considerado en los metrados rotura y reposición de veredas, indicar si estos trabajos podrán ser presupuestados como adicional?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: 3.1 Página: TDR

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA, PROCEDEN A ACLARAR QUE ANTE LA CONSULTA PRESENTADA PO EL PARTICIPANTE, SE ACLARA QUE EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL NUMERO 09. PARRAFO 13 INDICA: "EL CONTRATISTA ASUMIRA TODOS LOS TRAMITES Y GASTOS PARA LA CORRECTA INTERVENCION Y EJECUCION DEL SERVICIO ANTE LA EMPRESA ELECTROSUR", EL CUAL NO CORRESPONDE ALGUN TIPO DE ADICIONAL PUESTO QUE EL CONTRATISTA DEBERA ASUMIR TODOS LOS GASTOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL SERVICIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITE DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA HABIENDO ACLARADO LA CONSULTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE, PROCEDEN A INDICAR QUE NO SE REALIZARA MODIFICACION ALGUNA, POR LO QUE DEBERA CEÑIRSE A LO INDICADO DENTRO DEL LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-MPI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECHANICO PARA LA REUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION EN 10KV INCLUIDO LOS MATERIALES (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DE CICLOVIA DE INTEGRACION ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DEL DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:40:39

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

la forma de pago se indica en PAGOS PARCIALES, se le pide aclarar si podrían ser pagos semanales? y a que se refiere con partes diarios con conformidad del residente e inspector?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 2.6      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA, PROCEDEN A ACLARAR QUE ANTE LA CONSULTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE, ESTE SERA EN PAGO UNICO AL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL COMITE DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA HABIENDO ACLARADO LA CONSULTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE, PROCEDEN A INDICAR QUE NO SE REALIZARA MODIFICACION ALGUNA, POR LO QUE DEBERA CEÑIRSE A LO INDICADO DENTRO DEL LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-MPI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO PARA LA REUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION EN 10KV INCLUIDO LOS MATERIALES (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DE CICLOVIA DE INTEGRACION ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DEL DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	18/05/2023
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	21:40:39

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

para mayor amplitud en la convocatoria, en el ítem B.1 Experiencia del personal clave se le solicita incluir experiencia en sistemas de utilización de media tensión

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.2      Página: 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA, PROCEDEN A ACLARAR QUE ANTE LA CONSULTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE, SE INDICA QUE LA EXPERIENCIA DEBERA SER ACORDE A LOS TRABAJOS DESCRITOS POR EL SERVICIO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL COMITE DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA HABIENDO ACLARADO LA CONSULTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE, PROCEDEN A INDICAR QUE NO SE REALIZARA MODIFICACION ALGUNA, POR LO QUE DEBERA CEÑIRSE A LO INDICADO DENTRO DEL LAS BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-OEC-MPI-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECHANICO PARA LA REUBICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION EN 10KV INCLUIDO LOS MATERIALES (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: "CREACION DE CICLOVIA DE INTEGRACION ENTRE PUEBLO NUEVO Y CIUDAD JARDIN DEL DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código : 20602309313

Nombre o Razón social : SEGEHUA E.I.R.L.

Fecha de envío : 18/05/2023

Hora de envío : 21:40:39

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En el ítem C: Experiencia del postor en la especialidad, se observa que no se incluye como servicios similares: Sistemas de utilización en media tensión y obras eléctricas de media tensión en general y mas bien retirar el termino de instalación de luminarias, lo cual no forma parte del presente servicio.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.2    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA, PROCEDEN A INDICAR QUE NO SE ACOGE LA OBSERVACION PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE TODA VEZ QUE EL SERVICIO COMPRENDE EL DESMONTAJE DE POSTES CON O SIN LUMINARIAS Y MONTAJE DE POSTES DE MEDIA Y BAJA TENSION CON SU CORRECTO CABLEADO, Y LA EXPERIENCIA DEBERA SER DE ACUERDO AL SERVICIO A EJECUTARSE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL COMITE DE SELECCION CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA HABIENDO PROCEDEN A INDICAR QUE HABIENDOSE NO ACOGIDO LA OBSERVACION PRESENTADA, ESTE DEBERA CEÑIRSE A LAS BASES INTEGRADAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION.