

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE POTENCIA, PARA EL GRUPO TERMICO VOLVO PENTA, 500 KW DE LA CT POZUZO

Ruc/código :	20609100835	Fecha de envío :	19/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORIA INGENIERIA & PROYECTOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	11:42:25

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

- Indicar si se requieren pruebas FAT del interruptor
- Indicar si se requerirá pruebas SAT del interruptor
- Indicar si se realizarán pruebas del sistema de operación en conjunto.
- Indicar si el sistema de operación cuenta con control y protección.
- Indicar si la empresa proveerá de toda la información como planos, diagramas de conexión y confirmar si estas están actualizadas.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 8    **Literal:** 8.1    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

- No se requieren FAT del Interruptor.
- Se requerirá pruebas SAT del Interruptor.
- Se realizan pruebas en operación en conjunto.
- El sistema cuenta con control y protección.
- No se cuenta con información como planos, diagramas de conexión.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.4.1. b) De requerir información adicional, el Proveedor puede solicitar la visita a las instalaciones de la Central Térmica Prusia, Pozuzo.