

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Documentos para la admisión de la oferta:

e) LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES A SUMINISTRAR, INDICANDO MARCA Y MODELO

Solicitamos al comité de selección y área usuaria, precisar con claridad a cuales de los equipos y materiales exactamente se refieren, haciendo referencia el numeral de las especificaciones técnicas a considerar para los mismos?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e) **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que Marca y Modelo de los Aires Acondicionados en si. Marca del material de los ductos y Marca de las llaves térmicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 15 Y 16 DE LA SBASES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Documentos para la admisión de la oferta:

f) Brochure y/o hojas técnicas de todos los equipos a suministrar, Consulta, se refieren a los equipos del sistema de aire acondicionado de volumen de refrigerante variable, tablero eléctrico principal y ventilación mecánica? precisar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: f) Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que si es correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 16 DE LAS BASES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

2.5 FORMA DE PAGO

Teniéndose en consideración la envergadura de inversión respecto a las actividades objeto del presente concurso y a fin de asegurar el stock de equipos y/o importación del sistema a ofertar y materiales principales (tubería de cobre, cableado eléctrico), solicitamos al comité de selección se sirvan incorporar en las bases integradas del presente procedimiento de selección el adelanto directo del 30%, en amparo a lo establecido en al artículo 156, numeral 156.1 del RLCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.5 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 156, numeral 156.1 del RLCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se mantiene la forma de pago indicada en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

PARA EFECTOS DEL PAGO DE LAS CONTRAPRESTACIONES EJECUTADAS:

Solicitamos al comité de selección, se sirvan incorporar: y/o por mesa de partes virtual, la presentación de los documentos descritos para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el postor ganador de la buena pro del presente procedimiento, en amparo a lo publicado con fecha 21 de abril de 2021 en el diario oficial El Peruano la Ley N° 31170, Ley que Dispone la implementación de Mesas de Partes Digitales y Notificaciones Electrónicas (la "Ley"). En virtud de dicha Ley continúan implementándose las tecnologías de información y comunicaciones en la Administración Pública.

La citada Ley N° 31370 entró en vigor el 22 de abril de 2021 y es aplicable a todas las entidades de la Administración Pública.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2 Literal: 2.5 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 31370 entró en vigor el 22 de abril de 2021 y es aplicable a todas las entidades de la Admini

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agregará en las Bases integradas, lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 18 DE LAS BASES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

PRESENTACIÓN DE REQUISITOS PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO

Solicitamos al comité de selección se sirvan incorporar en las bases integradas del presente procedimiento para la presentación de documentos para el perfeccionamiento del contrato : y/o por mesa de partes virtual, en amparo a lo publicado con fecha 21 de abril de 2021 en el diario oficial El Peruano la Ley N° 31170, Ley que Dispone la implementación de Mesas de Partes Digitales y Notificaciones Electrónicas (la "Ley"). En virtud de dicha Ley continúan implementándose las tecnologías de información y comunicaciones en la Administración Pública.

La citada Ley N° 31370 entró en vigor el 22 de abril de 2021 y es aplicable a todas las entidades de la Administración Pública.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2 Literal: 2.3 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 31370 entró en vigor el 22 de abril de 2021 y es aplicable a todas las entidades de la Admin

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se agregará en las Bases integradas, lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 17 Y 18 DE LAS BASES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Requerimientos minimos

Solicitamos al comite de seleccion y area usuaria, precisar si las unidades condensadoras del sistema de aire acondicionado a ofertar es frio solo y/o frio calor, Trifasico, 220 V?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que solo frío 220v trifásico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Requerimientos mínimos:

Considerándose que el presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, Solicitamos al comité de selección y área usuaria se sirvan proporcionar los planos de arquitectura, distribución de ductos y de los tableros en CAD y a escala en formato DWG, necesarios para poder ver la distribución del sistema a ofertar y calcular los metrados de los ductos, sistema de refrigeración, cableado eléctrico, etc para los costos correspondientes materia del presente procedimiento?, ya que en cuadro de distribución algunos detalles están en global, no hay metrados o kilogramos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntarán lo planos como Anexo a las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REVISAR ARCHIVO COMPRIMIDO DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El proveedor debe cumplir obligatoriamente con los siguientes requerimientos generales:
* Deberan instalarse 01 sistema de aire acondicionado de volumen de refrigerante variable con una capacidad mínima de 40 T.R.

Consulta: Solicitamos a la entidad confirmar que, considerándose que ha considerado pluralidad de marcas para el presente procedimiento, y que cada marca tiene su propio software de selección, por ende las capacidades varían entre una y otra, por lo tanto el sistema a ofertar puede ser igual o mayor a 40 TR?, pudiéndose considerar dos unidades condensadoras que sumadas sean igual o mayor a la capacidad solicitada?, precisar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: A3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El requerimiento de la entidad es claro, se solicita una capacidad mínima de 40 TR, debiendo usar como mínimo dos unidades condensadoras que sumadas sean igual o mayor a la capacidad solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
No aplica

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:00

Observación: Nro. 9
Consulta/Observación:
A.5 SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO

En amparo a los principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado Art. 2 , literal a), Libertad de concurrencia, el cual precisa que, Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Por lo expuesto solicitamos al comité de selección y área usuaria suprimir en las bases integradas al Ingeniero electricista, ya el profesional responsable puede asumir las actividades de supervisión de la parte eléctrica, las cuales pueden ser realizadas por un técnico electricista y/o de electricidad industrial, a fin de evitar costos innecesarios que podrían peligrar que la oferta sea oneroso.

- * Con respecto a los asistentes especialista en refrigeración, solicitamos que sean Dos (02) en Técnicos en mecánica de Refrigeración y aire acondicionado y/o electricista industrial, considerándose que también existen actividades eléctricas, ademas dicho personal trabajara con personal adicional para las cuadrillas de trabajo a ofertar, materia del presente concurso.
- * Con respecto a la experiencia mínima del personal técnico, solicitamos se sirvan reducir a 3 años, en amparo al principio b) Igualdad de trato.
- * Por otro lado, solicitamos precisar las actividades a realizar del personal responsable y técnicos asistentes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: A5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 inciso a) Libertad de concurrencia b) Igualdad de trato.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. Se mantiene el Ingeniero Electricista, esto dada la envergadura del proyecto y la necesidad de que un especialista se encargue de la parte electrica del sistema de aire acondicionado a instalar. Con respecto a los Asistentes Especialistas en Refrigeración, en la bases se solicita 02 Técnicos en Refrigeración o afines, por lo que los Tecnicos en Mecánica de Refrigeración y aire acondicionado están incluidos dentro de los afines, en lo referido a los años de experiencia se reducirá a 3 años. Sobre las actividades: Ingeniero responsable se encargará de la supervisión general del proyecto, firma de informes y planos finales del sistema de aire acondicionado implementado. Los técnicos asistentes se encargarán de la instalación y otras funciones asignadas por el ingeniero responsable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
REF. PAG 22 DE LAS BASES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:00

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

A.6 TIEMPO DE ENTREGA

Solicitamos al comité de selección se sirvan ampliar el plazo de entrega de 90 días a 120 días, teniéndose en consideración que se trata de una universidad en tiempo de clases presenciales y los horarios serán limitados para trabajar en los ambientes internos, asimismo se debe considerar el tiempo de importación del sistema, ya que el stock de estos equipos no es de mucha rotación, por lo tanto es limitado, esta importación por lo general es de 10 a 12 semanas, a ello debemos considerar el tema de instalación, pruebas y puesta en marcha y capacitación a los usuarios.

Por otro lado, considerándose que la modalidad de ejecución es llave en mano, precisar cual seria el plazo a considerarse por cada modalidad para la ejecución?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: A.6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se mantiene 90 días por ser un plazo prudencial para la entrega a instalación del sistema de aire acondicionado. Por tratarse de la adquisición de equipos bajo la modalidad Llave en Mano (Suministro más instalación) el plazo es único.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:00

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

A.8 ENTREGABLES (DOCUMENTACIÓN)

Solicitamos al comité de selección, se sirvan PRECISAR QUE SE BRINDARA UN PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS PARA PODER actualizar los planos de distribución y ubicación de los equipos y ductos instalados, para lo cual la entidad deberá proporcionar los planos iniciales en Autocad?

Por otro lado, Solicitamos precisar exactamente a que se refieren TROUBLESHOOTING BÁSICO DE SOLUCIÓN IMPLEMENTADA?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: A.8 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los planos actualizados de distribución y ubicación de los equipos, ductos y sistema electrico serán entregados dentro del plazo de los 90 días establecidos, la entidad proporcionará los planos iniciales. El troubleshooting está referido a un cuadro de fallas y/o incidentes comunes que podrían presentarse durante el funcionamiento del sistema de aire acondicionado y su respectiva solución por parte del usuario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 23 DE LAS BASES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:53:00

Observación: Nro. 12
Consulta/Observación:
CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

En amparo a los principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado Art. 2 , literal a), Libertad de concurrencia, el cual precisa que, Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Por lo expuesto solicitamos al comité de selección y área usuaria suprimir en las bases integradas al Ingeniero electricista, ya el profesional responsable puede asumir las actividades de supervisión de la parte eléctricas, las cuales pueden ser realizadas por un técnico electricista y/o electricidad industrial, a fin de evitar costos innecesarios que podrían peligrar que la oferta sea oneroso.

- * Con respecto a los asistentes especialista en refrigeración, solicitamos que los Dos (02) en Técnicos solicitamos, sean Mecánicos de refrigeración y aire acondicionado y/o electricista industrial, considerándose que también existen actividades eléctricas, ademas dicho personal trabajara con personal adicional para las cuadrillas de trabajo a ofertar, materia del presente concurso.
- * Con respecto a la experiencia mínima del personal técnico, solicitamos se sirvan reducir a 3 años, en amparo al principio b) Igualdad de trato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C1 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 inciso a)Libertad de concurrencia y b)Igualdad de trato.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. Se mantiene el Ingeniero Electricista, esto dada la envergadura del proyecto y la necesidad de que un especialista se encargue de la parte electrica del sistema de aire acondicionado a instalar. Con respecto a los Asistentes Especilistas en Refrigeración, en la bases se solicita 02 Técnicos en Refrigeración o afines, por lo que los Tecnicos en Mecánica de Refrigeración y aire acondicionado están incluido dentro de los afines, en lo referido a los años de experiencia se reducirá a 3 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG 34 DE LAS BASES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:17:07

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO A INSTALAR:

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN Y ÁREA USUARIA, PROGRAMAR VISITA TÉCNICA INSITU, BRINDAR CONTACTO, TELÉFONO Y CORREO, FECHA Y HORA PARA LAS COORDINACIONES DE LA VISITA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se programará la visita técnica para fecha y hora que acuerden con la Administradora del Centro Cultural. Lic. Mónica Arias Tiznado marias@uns.edu.pe Cel 943463525.Horario de 7:30 am a 3:30 pm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:16:32

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

LA VENTILACIÓN MECÁNICA (Extractor e Inyector Centrífugos) son para el mismo Auditorio ó son para otros Ambientes ?

Sírvanse hacer la Aclaración.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que son para el mismo auditorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:16:32

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Sírvanse hacer llegar los PLANOS en DWG para poder realizar los respectivos metrados.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntarán lo planos como Anexo a las Bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REVISAR ARCHIVO COMPRIMIDO DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:16:32

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

PLAZO DE 90 DÍAS :

Consideramos que es muy corto y ajustado toda vez que dichos Equipos de ésa Envergadura de 40 Toneladas y 02 Unidades Evaporadoras de 20 Toneladas de Refrigeración no hay en el Mercado Local y por tanto necesariamente se tiene que hacer Importación Directa y ello conlleva a lo siguiente :

Realizar el Pedido de Fabricación de los Equipos, hacer la respectiva cola de espera de Fabricación, el Flete de la Fabrica al Puerto de Origen, el Flete Marítimo del Puerto de Origen al Puerto de Destino, el Desaduanaje, la Nacionalización, pagos de Impuestos, Flete de Lima a la Ciudad Chimbote y Finalmente el Izaje, Montaje e Instalación de los Equipos.

Por tales Parámetros de tiempo : Solicitamos de manera Razonable y Racional se sirvan Ampliar el Plazo a : 180 días Calendarios por ajustarse a los Tiempos reales de Todos los Procedimientos.

Esperando que nuestra Petición sea acogida por ser Justo y Equitativa.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: A.6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se mantiene 90 días por ser un plazo prudencial para la entrega e instalación del sistema de aire acondicionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:16:32

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Preguntamos cual es CAUDAL TOTAL DE FLUJO DE AIRE que debe tener el Equipo de Aire Acondicionado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cada UMA deberá ser de mínimo 8000 cfm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:16:32

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Cual es el Suministro de la Presión Estática Externa (ESP)- HVAC; y si ¿ necesitaría Aire de Escape ? el sistema de Climatización.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Presion estatica hasta 0.9". Dentro del requerimeinto se solicita inyeccion y extraccion de aire.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:16:32

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

El Equipo de Aire Acondicionado de 40TN ¿ Requiere de Calefacción ? ó solamente Frio sólo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que solo frío 220v trifásico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:16:32

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

El Equipo de Aire Acondicionado de 40 TN y sus 02 Unidades Evaporadoras (UMAS) ¿ Requiere tomas de Aire Fresco ? De ser Así ¿ Cuanto sería el Flujo de Aire ?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el flujo de aire fresco sera viable hasta el 30% como maximo del flujo total

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:16:32

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

ASISTENTE ESPECIALISTA EN REFRIGERACIÓN :
Con el Objeto de brindar Pluralidad y oportunidades a otras Carreras técnicas : Solicitamos se Sirvan Ampliar a :
TÉCNICO ELECTRICISTA INDUSTRIAL con Conocimientos y Experiencia en HVAC

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** C.1 **Página:** 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se mantiene lo indicado en las Bases, ya que la especialidad solicitada es la más indicada para el giro del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20601145546	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	AIRE ACONDICIONADO & REFRIGERACION S.A.C.	Hora de envío :	22:16:32

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:
Solicitamos el nombre, correo y celular de la Persona Encargada del Proyecto para poder coordinar la Visita Técnica Presencial o Virtual para quienes no somos Locales.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** F **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se programará la visita técnica para fecha y hora que acuerden con la Administradora del Centro Cultural. Lic. Mónica Arias Tiznado marias@uns.edu.pe Cel 943463525.Horario de 7:30 am a 3:30 pm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	22:44:07

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En relación a los ductos de plancha galvanizada, por favor indicar el kilaje total, o las dimensiones o enviar planos según la distribución.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntarán lo planos como Anexo a las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REVISAR ARCHIVO COMPRIMIDO DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	22:44:07

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Con la intención de garantizar pluralidad de postores para el personal INGENIERO RESPONSABLE, por favor aceptar también INGENIERO ELECTRICISTA O ELECTRÓNICO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A.5 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se mantiene lo indicado en las Bases, ya que la especialidad solicitada es la más indicada para el giro del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	22:44:07

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Con la intención de garantizar pluralidad de postores para el personal ASISTENTE ESPECIALISTA EN REFRIGERACIÓN, por favor aceptar también técnicos electrónicos o electricistas o grado de bachiller en ingeniería eléctrica o electrónica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: A.5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se mantiene lo indicado en las Bases, ya que la especialidad solicitada es la más indicada para el giro del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	22:44:07

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Con la intención de garantizar pluralidad de marcas: En relación al voltaje de la unidad condensadora, confirmar que aceptarán equipos 380VAC siempre y cuando EL CONTRATISTA asuma el costo de instalación de un transformador 220/380VAC.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.1 Literal: D Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se aceptarán equipos 380VAC, siempre y cuando el proveedor asuma el costo del transformador 220/380VAC, el cual deberá quedar debidamente instalado y protegido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REF. PAG. 27 DE LAS BASES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	22:44:07

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:
en relación a bienes similares de la experiencia del postor, confirmar que cuando indican "sistema de climatización" se refiere al "suministro e instalación de sistema VRV o VRF"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sistema de Climatización está referido a Equipos de Aire Acondicionado en General

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	22:44:07

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:
Confirmar que se requiere presentar una CARTA DEL FABRICANTE del productor a ofertar dirigida a LA ENTIDAD validando que el postor es DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de dicha marca ofertada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que es optativo presentar la carta del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO APLICA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	22:44:07

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Con la intención de garantizar pluralidad de postores y marcas, se solicita puedan ampliar el plazo de entrega a 150 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A.6 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Se mantiene 90 días por ser un plazo prudencial para la entrega e instalación del sistema de aire acondicionado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No aplica

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UNS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADOR Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO) PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO ADQUISICION DE EQUIPAMENTO COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO CULTURAL-AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA CUI 2045163

Ruc/código :	20254356051	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	OLC INGENIEROS E I R L	Hora de envío :	22:44:07

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:
Caso contrario no acepten la ampliación del plazo a 150D, confirmar que las EETT de la MANEJADORA es referencial y podrán ofertarse alternativas que si puedan cumplir con dicho plazo con EETT similares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** D1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que las Especificaciones Técnicas son requerimientos Mínimos, el postor puede ofertar equipos que cumplan y/o superen el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null