

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO EN ESPESORES DE 10mm y 6mm A TODO COSTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC.

Ruc/código :	20603234422	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	J&M GLASS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	14:35:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN EL CUADRO 6.1 SOLICITA LA IMPLEMENTACION DE VENTANAS MARCO ARMADO SISTEMA CORREDIZO (NOVA), ASI MISMO DESCRIBE LA UTILIZACION DE MATERIALES COMO SON PROPIOS DE UN SISTEMA CORREDIZO NOVA, SIMILARMENTE EN EL ITEM DE DISEÑO, SE ENTIENDE QUE LA CONFECCION DE VENTANAS SERAN SEGUN PLANOS ADJUNTOS.

SOLICITO SE ACLARE CUAL DE ELLOS ES VALIDO, YA QUE ESTOS NO COENCIDEN "MATERIALES SOLICITADOS Y DETALLE DE PLANO (PLANO D-11)". POR OTRO LADO SE VERIFICA EN EL PLANO D-11, CORTE 8-8 VERTICAL Y CORTE 9-9, CORTE 7-7 NO SON COMPATIBLES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que es sistema corredizo con estructura de aluminio corredizo con estructura de aluminio, se aclara la modificación de los planos d11 y se compatibiliza los planos corte 8-8 y corte 8-9 corte 7-7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificación de los planos d11 y se compatibiliza los planos corte 8-8 y corte 8-9 corte 7-7

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO EN ESPESORES DE 10mm y 6mm A TODO COSTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC.

Ruc/código :	20603234422	Fecha de envío :	10/07/2023
Nombre o Razón social :	J&M GLASS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	14:35:57

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN LOS PLANOS ADJUNTO SE OBSERVA UN PERFIL DE ALUMINIO CODIGO PFK 00-8655, EL CUAL NO ES IGUAL AL PERFIL DE ALUMINIO 3 1/4"X 1 1/2", e=1.5MM, SE ACLARA QUE EL CODIGO PFK 00-8655 ES DE 2.25MM. POR OTRO LADO SE RECOMIENDA UTILIZAR CATALOGOS DE REFERENCIA DE EMPRESAS VIGENTES EN EL MERCADO, YA QUE DICHOS CODIGOS DE PFK SON DISCONTINUOS E INACCESIBLES POR LO QUE SE ESTARIA VULNERANDO LA LIBRE CONCURRENCIA - TRATO JUSTO E IGUALITARIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPO DE IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

La residencia de obra como parte usuaria del requerimiento ACOGE LA OBSERVACION y se modifica en las especificaciones técnicas y en planos adjuntos se suprime perfil de código PFK 00-8655 por no existir en el mercado por la fabricación y se encuentra fabricación discontinua y se modifica a marco perfil 3 1/4"x 1 1/2", e=1.5mm, serie 20 y otras detallados en planos en el numeral 5.1 características técnicas ; EN CONCORDANCIA CON EL ART. 2 LCE LITERAL A QUE DICE: Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. en tal sentido se realizará la modificación en los et. a una medida comercial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

modifica en las especificaciones técnicas y en planos adjuntos se suprime perfil de código PFK 00-8655 por no existir en el mercado por la fabricación y se encuentra fabricación discontinua y se modifica a marco perfil 3 1/4"x 1 1/2", e=1.5mm, serie 20 y otras detallados en planos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-99-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION DE VENTANAS Y MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO EN ESPESORES DE 10mm y 6mm A TODO COSTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC.

Ruc/código : 20606177161

Nombre o Razón social : VERCONS GLASS E.I.R.L.

Fecha de envío : 10/07/2023

Hora de envío : 22:00:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ADJUNTAR PLANOS DE SECCION HORIZONTAL DE LAS SECCIONES 1-1, 6-6, 8-8 Y 9-9 A FIN DE DETERMINAR SI ES SISTEMA NOVA CORREDIZO Ó SISTEMA CORREDIZO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La residencia de obra como parte usuaria del requerimiento ACOGE LA OBSERVACION y se modifica en las especificaciones técnicas y se adjunta planos de sección horizontal de las secciones 1-1, 6-6 8-8 y 9-9 y se determina el sistema corredizo con estructura de aluminio; EN CONCORDANCIA CON EL ART. 2 LCE LITERAL A QUE DICE: Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. en tal sentido se realizara la modificación en los et. a una medida comercial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en las especificaciones técnicas y se adjunta planos de sección horizontal de las secciones 1-1, 6-6 8-8 y 9-9 y se determina el sistema corredizo con estructura de aluminio