

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-244-2024-GR PUNO/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE PVC Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20602522998	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	Hora de envío :	17:51:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección considerar que las bandejas solicitadas son material de importación, por tanto, solicitamos se considere un plazo razonable y se amplíe el plazo a 45 días calendarios.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 10 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según evaluación de mercado la cadena de suministro de bienes requeridos existen en tiendas comerciales, además el proceso de importación y/o la organización del transporte o el envío de la mercancía puede realizarse en el tiempo especificado en las EETT: La entrega del bien se ejecutará en un plazo de TREINTA (30) días calendario, contados desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra....

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Según evaluación de mercado la cadena de suministro de bienes requeridos existen en tiendas comerciales, además el proceso de importación y/o la organización del transporte o el envío de la mercancía puede realizarse en el tiempo especificado en las EETT: La entrega del bien se ejecutará en un plazo de TREINTA (30) días calendario, contados desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra....

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-244-2024-GR PUNO/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE PVC Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20602522998	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El comité de selección está solicitando PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO restringiendo la pluralidad de postores, generando que se no cumpla con él, Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: IV Literal: C Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO: Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el analisis de la consulta; en calidad de oec, analiza la observacion y se verifica que el factor de evaluacion denominado proteccion social y desarrollo humano, se encuentra tendro de los factores establecidos en las bases estandar de caracter facultativo, según PRONUNCIAMIENTO N° 045-2023 /OSCE-DGR indica "En principio, cabe indicar que, el comité de selección tiene la prerrogativa de determinar los factores de evaluación considerando los parámetros previstos en las Bases Estándar, los cuales tienen por objetivo permitirle comparar las ofertas presentadas a fin de obtener la mejor; siendo que, los factores de evaluación no necesariamente deben ser cumplidos por todos los postores y no restringe la participacion postores, se absuelve la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

al analisis de la consulta no se realizara ningun tipo de modificacion.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-244-2024-GR PUNO/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE PVC Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20602522998	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del postor en la especialidad se solicita al comité considere que al ser un bien especializado en telecomunicaciones los postores tengan experiencia en: VENTA DE BANDEJAS PORTA CABLES DE PVC

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se mantendras lo definido en las EETT; debido a que permite ampliar la demanda de ofertas de proveedores de productos, ademas de ser bienes no muy comunes en el mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se mantendras lo definido en las EETT; debido a que permite ampliar la demanda de ofertas de proveedores de productos, ademas de ser bienes no muy comunes en el mercado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-244-2024-GR PUNO/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE PVC Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20602522998	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:18

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto a las fichas técnicas se solicita aclarar si podrán ser del fabricante y/o postor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

en el analisis de la consulta se indica que las fichas tecnicas podran ser presentados por los postores y/o fabricantes. Se absuel ve la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

al analisis de la consulta no se realizara ningun tipo de modificacion.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-244-2024-GR PUNO/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE PVC Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20602522998	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:18

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Estimado comité se solicita considerar que para los productos (SOPORTE PARA BANDEJAS PORTACABLE, VARILLA ROSCADA 3/8X50CM, PERNO DE ANCLAJE 3/8X3/8, TUERCA 3/8, ARANDELA 3/8, BANDEJA PORTACABLES CONDUIT 300X100MM, UNION RECTA P. BANDEJA PORTACABLE PVC 300X100MM, TAPA P. BANDEJA PORTACABLE POVC 300X100MM) el certificado de garantía sea entregado durante la entrega de los bienes, este debido a que la fabricas emite el certificado de garantía por lote de material adquirido, se solicita se realicé la aclaración en las bases integradas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los certificados de garantia de bienes son presentados juntamente con el internamiento del bien requerido, de acuerdo al cumplimiento de características definidas en las EETT: "El proveedor deberá cumplir con el Certificado de garantía del Producto de un periodo de 12 meses en presencia del encargado de la obra, para los materiales y accesorios tanto para PVC y metálico basado en las pruebas de fabricación en la que certifique las condiciones mínimas requeridas del producto según normas señaladas..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los certificados de garantia de bienes son presentados juntamente con el internamiento del bien requerido, de acuerdo al cumplimiento de características definidas en las EETT: "El proveedor deberá cumplir con el Certificado de garantía del Producto de un periodo de 12 meses en presencia del encargado de la obra, para los materiales y accesorios tanto para PVC y metálico basado en las pruebas de fabricación en la que certifique las condiciones mínimas requeridas del producto según normas señaladas..

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-244-2024-GR PUNO/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE PVC Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20606378174	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JAGAM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:38:32

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION TENGA A BIEN PODER UNIFICAR EL METRADO YA QUE SE SOLICITA 686 MT DE BANDEJA Y LINEAS MAS ABAJO SOLICITAN 747 MT DE TAPA PARA LA MISMA BANDEJA HAY UNA INCONGRUENCIA EN LA CANTIDADES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge
De lo observado se modifica las cantidades de requerimiento del bien: "TAPA P. BANDEJA PORTACABLE PVC 300x100mm" las cuales estan dispuestas en las EETT de 747.00m a 686.16m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cantidad: 686.16m

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-244-2024-GR PUNO/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE PVC Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20606378174	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JAGAM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:38:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTARLE AL COMITE DE SELECCION SI LA CURVA CONVEXA, CURVA CONCAVA Y LA CURVA PLANA VAN A LLEVAR TAPA, YA QUE PARA CADA MODELO EXISTE SU PROPIA TAPA CON MEDIDA EXACTA, DE ESTA MANERA PODRIAN UNIFICAR EL METRADO TOTAL DE TAPAS QUE ESTA DISPAREJO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se detalla en la EETT que los accesorios : Curva convexa CXBPE, curva cóncava CCBPE, Curva plana CPBPE incluirán sus tapas correspondientes según cantidades definidas en EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Curva convexa CXBPE (12und) Incl. tapa, curva cóncava CCBPE (12und) Incl. tapa, Curva plana CPBPE (20und) Incl. Tapa

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-244-2024-GR PUNO/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE PVC Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20606378174	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JAGAM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:38:32

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

ESTAN SOLICITANDO UN ACCESORIO O SOPORTE DE SALIDA PARA TUBO DE 1" Y DE 3/4" PARA CONEXION DE TUBERIA CORRUGADA, EN LA CUAL DICHO SOPORTE SOLO SIRVE PARA LAS BANDEJAS TIPO REJILLA O MALLA, EN ESTE CASO SE RECOMIENDA HACERLE PERFORACIONES A LOS LADOS DE LA BANDEJAS Y COLOCARLES PRESAESTOPA PARA TUBOS CORRUGADOS DE PVC GRIS, DE ESTA MANERA SE ESTARIA HACIENDO UNA CORRECTA INSTALACION, SE CAMBIARIA EL PEDIDO A PRESAESTOPAS DE 1" Y 3/4"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente

De lo observado se mantiene el accesorio: soporte para tubo 1" y ¾" con dos aperturas para conexión a tubería corrugada (100und). Según lo definido en las EETT, además se incorpora como accesorio: Prensaestopas de 1" (150und) Y 3/4" (150und) para bandejas porta cables de PVC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cantidad: accesorio Prensaestopas de 1" (150und), Prensaestopas de 3/4" (150und)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-244-2024-GR PUNO/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE PVC Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20606378174	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JAGAM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:38:32

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

PARA EL CONOCIMIENTO DEL COMITE SE INFORMA QUE ESTE TIPO DE BANDEJA TIENE POCA CIRCULACION Y SE MANEJA POCO STOCK, EN CASO NOS QUEDEMOS SIN STOCK EL TIEMPO DE IMPORTACION ES DE 11 A 12 SEMANAS, SOLICITAMOS TENGA A BIEN PODER EXTENDER LOS PLAZOS DE ENTREGA O REALIZAR UN CUADRO DE ENTREGAS PARCIALES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge
Segun evaluacion de mercado la cadena de suministro de bienes requeridos existen en tiendas comerciales, ademas el proceso de importacion y/o la organización del transporte o el envío de la mercancía puede realizarse en el tiempo especificado en las EETT: La entrega del bien se ejecutará en un plazo de TREINTA (30) días calendario, contados desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra....

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge
Segun evaluacion de mercado la cadena de suministro de bienes requeridos existen en tiendas comerciales, ademas el proceso de importacion y/o la organización del transporte o el envío de la mercancía puede realizarse en el tiempo especificado en las EETT: La entrega del bien se ejecutará en un plazo de TREINTA (30) días calendario, contados desde el día siguiente de la notificación de la Orden de Compra....

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-244-2024-GR PUNO/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE BANDEJA PORTA CABLE PVC Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES EN TELECOMUNICACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20606378174	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JAGAM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:48

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

ITEM 7 DICE: 226 UND DE UNION RECTA, SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION PODER UNIFICAR LAS CANTIDADES DE LAS UNIONES AL SUMAR LAS BANDEJAS Y LAS CURVAS SERIAN 273 PARES DE UNIONES, SERIAN PARES MAS NO UND, YA QUE SE NECESITAN DE 2 UND PARA UNIR 2 BANDEJAS O CURVAS ENTRE SI

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente
De lo observado se mantiene la cantidad del bien UNION RECTA P. BANDEJA PORTACABLE PVC 300x150mm: 226.00und; aclarando que en 01und viene 1par de uniones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Equivalencia: 01und indica 1par de uniones