

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código : 20601587361

Nombre o Razón social : ITECHENE PERU S.A.C.

Fecha de envío : 12/04/2024

Hora de envío : 14:44:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se indica:

"El postor al momento de la presentación de ofertas, deberá entregar el certificado de origen emitido por el fabricante de la marca que esta ofertando, dirigido a la empresa postora o emitido por el distribuidor autorizado, aclarando que el distribuidor debe contar con certificado de la marca que esta ofertando....."

Se solicita que este certificado sea solamente presentado con la entrega del equipo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.1.1 **Literal:** b.9 **Página:** 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta del postor, El certificado de origen debe ser entregado con la entrega del bien a ser adquirido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se indica:

"Periodo de Garantía: Por el tiempo de dos (02) años

Condición de inicio del cómputo del periodo de garantía: a partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien"

No se ha indicado cuando se sustentara la garantía.

Se solicita aclarar si se constituye en un documento que se entregara durante la presentacion de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.11 Literal: - Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El periodo de garantía indicado rige a partir de la fecha de otorgamiento de conformidad, permiten tener la certeza de que, en caso de defectos que afecten el correcto funcionamiento del grupo, el contratista se harán cargo de su reparación para que el equipo vuelva a reunir las condiciones óptimas de trabajo, no constituye la entrega de un documento a la presentación de ofertas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se le solicita confirmar que los unicos documentos que se deberan presentar en la oferta como obligatorios seran los establecidos en la seccion 2.2.1.1 puesto que el tribunal en diversos pronunciamientos ya ha aclarado que solo se podran exigir los documentos mencionados en esta seccion. En caso contrario, solicitamos aclarar e incluir en la seccion correspondientes todos los documentos que se deben presentar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los documentos obligatorios son los que están establecidos en la sección 2.2.1.1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se indica lo siguiente:
" El POSTOR debe tener un taller o concesionario autorizado en la región de Ucayali y/o Aledañas, el cual deberá ser acreditado con la licencia de funcionamiento"
Confirmar que este requisito se sustentará durante la ejecución del contrato; ya que no se ha solicitado su presentación ni durante la presentación de ofertas ni durante la etapa de perfeccionamiento de contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1 Literal: a.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el sustento del taller o concesionario autorizado en la región de Ucayali y/o Aledañas, serán solicitadas para para el perfeccionamiento del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el penúltimo párrafo del numeral 7.1.1 de los términos de referencia "El POSTOR debe tener un taller o concesionario autorizado en la región de Ucayali y/o Aledañas, el cual deberá ser acreditado con la licencia de funcionamiento, el cual será entregado para el perfeccionamiento del contrato."

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se indica lo siguiente:
"El POSTOR deberá acreditar ser concesionario o distribuidor del bien ofertado"
Indicar si el medio para acreditar dicho punto sería una declaración jurada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: a.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara
El postor deberá acreditar con un certificado como concesionaria o distribuidor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se indica:
" EL CONTRATISTA esta obligado a elaborar y entregar al administrador de contrato, el PROTOCOLO DE PRUEBAS del bien o bienes debidamente firmador por el representante y/o especialista,¿."
Se solicita indicar si en caso de representante se hace referencia al representante legal del postor o el representante del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1 Literal: b.9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 56

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la firma deberá ser por el representante de la empresa contratista o en su defecto del especialista encargado de las pruebas del grupo electrógeno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se indica:
" Al finalizar cada trabajo de instalacion, se efectuaran pruebas de potencia en vacio y al 50% con una duracion de 1 hora, ¿ "
Se solicita aclarar que luego de finalizada la instalacion total del grupo electrogeno, se realizaran las pruebas descritas.
Por lo que se solicita modificar a:
"Al finalizar EL trabajo de instalacion, se efectuaran pruebas de potencia en vacio y al 50% con una duracion de 1 hora..."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1 Literal: b.9 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta del postor se modifica el párrafo 6 del numeral b.9 de los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica:
¿ Al finalizar los trabajo de Instalación, se efectuarán pruebas de Potencia en vacío y con carga al 25% con una duración de 01 hora, al 50% con una duración de 1 hora, 75% con una duración de 2 horas y al 100% con una duración de 2 horas, según lo establecido en los manuales de procedimientos y protocolos de operación del fabricante en cumplimiento a las normas ISO 3046 y ISO 8528, los valores y los resultados de los mismos deberán ser adjuntados en el informe técnico por el servicio ejecutado indicando la evolución de todos los parámetros (motor, generador y auxiliares) en cada prueba. Durante las pruebas de operación se puede facilitar combustible o lo que vea conveniente el CONTRATISTA.

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se indica lo siguiente:
"El contratista deberá tener en cuenta que el grupo electrógeno su ingreso de presentarse dificultades por la puerta de garita, será por ambien de un usuario tercero, por lo que deberá romper pared y resanar pared posterior a su ingreso (el contratista proporcionará todo material necesario para que ambiente quede en mismas condiciones).
Es responsabilidad de la empresa contar con las condiciones para el despacho, por lo tanto, se solicita dejar claro las características de este trabajo (Dimensiones de la pared y material de construccion) ya que cualquier requerimiento en un concurso debe ser tener una claro alcance.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1 Literal: b Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que las dimensiones de la pared de ancho 2.70 m X 4.20, tomar referencia Anexo - Panel fotográfico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:09

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se indica lo siguiente:
"Reubicación y acondicionamiento de ambientes para reubicación de tanque de combustible y grupo electrógeno, el postor ganador será responsable de los trabajos de obras civiles para el acondicionamiento y construcción del ambiente el cual será de material noble."
Se solicita brindar el metrado de materiales necesarios para las obras civiles.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1 Literal: b.1 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La reubicación del tanque será según el plano N.º 01, con una base de 2.0 x 3.0 x 0.15 m y un cerco de contención para el volumen de 1200 galones de diésel B5, recubierta con impermeabilizante de resina epoxica. El ambiente para el nuevo grupo electrógeno tiene las siguiente dimensiones 10.0 x4.50 x alto 3.8

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se indica lo siguiente:
"Suministro e instalación de los cables de fuerza desde el grupo electrógeno hasta el tablero de control y sincronismo, transformador, celdas de carga y seccionador de alimentación."
Se solicita brindar el metrado de los cables de fuerza que se requiere

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1 Literal: b.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La distancia del grupo al tablero de sincronismo es de 20 m aprox. metros
La distancia de tablero de sincronismo al transformador es de 30 m aprox. metros
La distancia del transformador la Celda MT es de 120 m aprox, este cable debe ser para un nivel de tensión de 22.9KV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:09

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se indica lo siguiente:
"Suministro e instalación de los cables de control y comunicación desde grupo electrógeno hasta el tablero de control y sincronismo, estos cables deben ser apantallados para evitar intererferencias en la comunicación."
Se solicita brindar el metrado de los cables de control y comunicación que se requiere."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1 Literal: b.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La distancia del grupo al tablero de sincronismo es de 20 m aprox. Metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:09

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se indica lo siguiente:

"Una vez revisado el informe del contratista, de no existir observaciones se procede a notificar al contratista para el emisión de su factura.."

Indicar cuál el tiempo máximo que tomará al CLIENTE dar la conformidad o no de las valorizaciones presentadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1 Literal: b.8 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El plazo para emitir la conformidad de detalla en el numeral 9.7.3 de los términos de referencia "La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días calendario de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad (...)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20601587361	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	ITECHENE PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:44:09

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se indica lo siguiente:
"La adecuación de la infraestructura para el ingreso de los grupos electrógenos, este trabajo será a costos del proveedor"
Es responsabilidad del CLIENTE, brindar todas las facilidades necesarias para el acceso del equipo. Durante la oferta se indicarán las dimensiones del equipo para que el CLIENTE tome las medidas necesarias para el ingreso del mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.8 Literal: - Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, el contratista se encargará de realizar las todas las adecuaciones necesarias para que el grupo electrógeno ingrese hasta su posición final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.
Nomenclatura :	LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

ACLARAR: Se menciona que los pagos serán en 5 fechas diferente según el cuadro del 7.14.1, bajo la presentación de valorización y facturación según el literal b8 donde se menciona que "El contratista presentará a Electro Ucayali, el informe para su revisión, así también presentará la documentación por medio del trámite documentario virtual de la entidad (quipus.electroucayali.com.pe). Una vez revisado el informe del contratista, de no existir observaciones se procede a notificar al contratista para la emisión de su factura, en caso de existir penalidades en lo ejecutado, será notificado a la contratista y registrado en el acta de conformidad respectiva emitida por Electro Ucayali".De tal forma que, la valorización de los bienes es de manera virtual pero en el numeral 9.8.2 para los requisitos de pago se requiere GUIA DE REMISIÓN la cual es cuando el bien ha sido entregado de manera física, por tal motivo se solicita considerar en quitar la entrega de GUÍA DE REMISIÓN EN LOS REQUISITOS DE PAGO YA QUE SEGUIRÁN EN NUESTRA CUSTODIA HASTA QUE SALGAN DE NUESTROS ALMACENES Y ESTOS PUEDEN SER REGUALIZADOS AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN TOTAL

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 9.8 **Literal:** 9.8.2 **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La guía de remisión deberá entregarse juntamente con el equipo, el primer pago se realizará cuando la empresa contratista entregue el grupo electrógena el cual será sustentado con la guía de remisión.
Se indica que los pagos serán en 5 pagos parciales según TDR, también se aclara que si la entrega se realiza antes de los plazos establecidos, se procederá con el pago respectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Consulta: Es posible que la entidad pueda facilitar la entrega de adelanto máximo bajo la ley de contrataciones después de la suscripción del contrato?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.3 Literal: * Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los pagos será en cinco oportunidades, No se entregará adelantos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Señores, dentro de la cláusula para la responsabilidad por vicios ocultos se ha establecido el tiempo de 05 años, para este tipo de procesos lo recomendable es registrarse en relación a los 02 años de garantía comercial que se requiere. Por tal motivo Observamos las bases y solicitamos que se considere un cambio y se modifique según lo expuesto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.13 Literal: * Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la propuesta del postor, se considera ambas garantías (garantía por vicios ocultos y garantía comercial)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Indicar las horas de operación al año del grupo electrógeno. ¿Cuántas horas de uso diario? ¿será de 05 días a la semana?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la operación será continua y con un promedio de 12 horas diarias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
Por favor de aclarar que en las características del motor, se entiende que el tipo de inyección puede ser mecánica o electrónica? es decir, podemos presentar cualquier opción de las mencionadas?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: a.1 Literal: 2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara la inyección puede ser mecánica o electrónica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Referente a las obras civiles: puede proporcionar más detalle profundizando en el requerimiento de las obras civiles.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: b.1 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La reubicación del tanque será según el plano N° 01, con una base de 2.0 x 3.0 x 0.15 m y un cerco de contención para el volumen de 1200 galones de diésel B5, recubierta con impermeabilizante de resina epoxica. El ambiente para el nuevo grupo electrógeno tiene las siguiente dimensiones 10.0 x4.50 x alto 3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Por favor confirmar que el techo cercano a la pared fronteriza es un techo aligerado o techo de calamina, para poder retirarlo y poder ingresar el grupo electrógeno por arriba. El objetivo es izar el grupo electrógeno y meterlo por el techo, para no tener que romper las paredes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: b Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el techo es de calamina

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Indicar la altura del cuarto donde será ubicado el grupo electrógeno nuevo, también Enviar planos del cuarto que se requiere insonorizar. Indicar las medidas del cuarto (ancho, largo y alto).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: b Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ambiente para el nuevo grupo electrógeno tiene las siguiente dimensiones 10.0 x4.50 x altura de paredes 3.8 y una altura a la cumbre del techo de 5.20 metros, tomar como referencia la imagen N° 02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se soliciten se especifique indicar cuantos metros de tubería de escape requieren. También confirmar si ¿Requieren enchaquetado o sin enchaquetar? Se coloca enchaquetado cuando el recorrido de tuberías es muy cercano a las personas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: b.10 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La tubería de escape será sin enchaquetar en forma de "L" con distancia total de 8 metros, deberá contar con sombre chino.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Cuando se menciona que: sistema de monitoreo remoto se refieren a un sistema SCADA? Si es que si, por favor indicar que protocolo de comunicación utilizan?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El protocolo de comunicación es el DNP, TCP IP, IEC 61850

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Referente a los diversos pozos a tierra. Por favor indicar en el plano donde se ubican los pozos a tierra. También se solicita que puedan:

- Indicar la distancia entre el grupo electrogeno y el pozo a tierra.
- Indicar la distancia entre el transformador y el pozo a tierra.
- Indicar la distancia entre el Tablero de sincronismo y el pozo a tierra.
- Indicar la distancia entre las celdas y el pozo a tierra

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: b.1 Página: 52-3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- La distancia entre el grupo electrógeno y el pozo a tierra. = 5 metros Aprox.
- La distancia entre el transformador y el pozo a tierra = 5 metros Aprox.
- La distancia entre el Tablero de sincronismo y el pozo a tierra = 5 metros Aprox.
- La distancia entre las celdas y el pozo a tierra = 8 metros Aprox.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se requiere que faciliten enviar planos de Arquitectura, Planta y Corte en CAD. Se requiere que se especifique el plano donde se ubican el transformador y el tablero de sincronismo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: * Página: *

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta planos en CAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Señores, se solicita que envíen fotos del lugar, donde se requieren instalar el transformador, celdas, tablero de sincronismo y grupo electrógeno. Las imágenes que sean desde el piso hasta el techo. También Enviar fotos para verificar los materiales a utilizar del ambiente para evaluar las modificaciones necesarias para el ingreso del grupo electrógeno.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: * Página: *

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Anexo - Panel fotográfico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Solicitan tuberías para llenado de combustible.

¿Por favor indicar cuantos metros de tubería requieren? ¿y cuantos quiebres (codos) hay en el recorrido?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 53-4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La tubería de alimentación a la nueva ubicación del tanque es de 4" y considera 20mestros Aprox. y las tuberías de distribución al nuevo grupo considerar 20 metros para su ingreso y 20 retorno, y para la alimentación de los grupos CAT 3412 considerar 30 metros aprox. El metrado final será realizado en la etapa de ingeniería, que estará a cargo del postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Dentro de las EETT se solicitan ¿Los 50dB nocturno y 60 dB diurnos se considerarán sólo con el funcionamiento del grupo electrógeno nuevo? ¿Dónde se va a medir el nivel de ruido? ¿En las casas aledañas?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta los punto donde se realizaran las mediciones del ruido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Señores:
¿Por favor indicar cuantos metros de cable de fuerza requieren? también: Enviar un plano donde se pueda ver el recorrido de las tuberías de combustible y cables de fuerza

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La distancia del grupo al tablero de sincronismo es de 20 m aprox. metros
La distancia de tablero de sincronismo al transformador es de 30 m aprox. metros
La distancia del transformador la Celda MT es de 120 m aprox, este cable debe ser para un nivel de tensión de 22.9KV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Respecto a otras consideraciones: Se puede prescindir del SIKa Grout?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la propuesta del postor, se requiere garantizar la fijación de la base de cimentación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Sobre el filtro racor solicitado. Podemos ofrecer filtro fleetguard?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la propuesta del postor, se requiere el uso de filtros racor, ya que contamos con repuestos para este tipo de filtros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Por favor enviar el diagrama unifilar existente y proyectado.

El diagrama unifilar del sistema eléctrico actualizado de la C.T. Atalaya, que contenga los grupos electrógenos existentes hasta las celdas MT, 24 KV existentes.

El diagrama unifilar del sistema eléctrico proyectado de la C.T. Atalaya, con este nuevo grupo electrógeno de 1,500 KW, hasta las celdas MT, 24 KV

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: * Página: *

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se adjunta DU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Confirmar que el modelo del modulo de sincronismo es DEIF AGC4? y ¿Con cuantos grupos se va sincronizar el nuevo grupo adquirido? ¿Qué modelos de grupos electrógenos son? Por favor indicar ¿Cuál es la distancia entre grupo y grupo que se van a sincronizar? Para el suministro de cable apantallado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: b.10 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que el modulo de sincronismo de los grupos instalados es DEIF AGC4 y Deep Sea y la cantidad de grupos a sincronizar es 5. La distancia entre el Nuevo grupo electrógeno y el G.E CAT 3412 C2 = 6 metros Aprox.
La distancia entre el Nuevo grupo electrógeno y el G.E CAT 3412 C1 = 12 metros Aprox.
La distancia entre el Nuevo grupo electrógeno y el G.E Cummins = 40 metros Aprox.
La distancia entre el Nuevo grupo electrógeno y el G.E CAT 3512 = 70 metros Aprox.
La distancia entre el Nuevo grupo electrógeno y el G.E Julocava = 80 metros Aprox.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En el proceso de la obra ¿La entidad suministra servicios higiénicos en la obra? ¿La entidad suministra energía para las herramientas, en la Atalaya?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: * Página: *

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, la entidad suministra servicios higiénicos y energía eléctrica para herramientas y equipos para el montaje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si: El Medidor en la Celda Metal Clad, puede ser unidireccional? para ser específico, pueden ser Metal Enclosed en vez de Metal Clad?también referente a lo que solicitan interruptor 24 KV, extraíble y en vacío, podemos cotizar interruptor 24 KV, fijo y en SF6 (GIS)?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: a.4 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la propuesta del postor, Se confirma, el medidor de energía deberá ser Bidireccional, la celda es tipo metal clad, el interruptor es en vacío y extraíble

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se requiere que especifique sobre las Celdas que tienen actualmente de que marca son? y Actualmente tienen un Tren de Celdas? Y las nuevas Celdas se tienen que acoplar a este tren de Celdas existentes?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: *

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la celda es independiente y no se acoplara a un tren de barras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Indicar las dimensiones de la puerta de ingreso del taller de maestranza trasero, para ver si el camión grúa puede pasar por ahí sin problemas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: * Página: *

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La puerta de ingreso es de 6.5m, ver imagen adjunta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Favor precisar las condiciones para el cambio de potencia del transformador. Punto 1.3
Los 1600 KVA de potencia base , en que condicion pasan a 1900KVA.
Confirmar si se refieren a una potencia base de 1600KVA operación normal ONAN y aumento de potencia a 1900KVA con la activacion de un sistema de ventilacion por aire forzado (ONAF)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: a.3 Literal: 1.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La potencia del transformador es de 1900 KVA, Se corrige el numeral 1.3 de la especificaciones técnicas del transformador de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica La potencia del transformador del numeral 1.3 de la especificaciones técnicas.

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Sobre el transformador, Punto 1.4:

Favor de precisar las condiciones para el cambio de tensión primaria 10000V - 22900V
Confirmar si los grupos de conexión para el cambio de tension primaria son:

10KV ¿ DELTA / 22,9KV ¿ DELTA ó 10KV ¿ DELTA / 22,9KV ¿ ESTRELLA + N

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: a.3 Literal: 1.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El sistema es DELTA en 10 kV y pasará a ESTRELLA EN 22.9 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:
Sobre el transformador, Punto 1.8:
Precisar el grupo de conexión, considerando que hay 2 voltaje primarios 10KV y 22,9KV

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: a.3 Literal: 1.8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El grupo de conexión es YND5 (punto 1.8 de la tabla de EE.TT. Del transformador de potencia), es decir Estrella en 22.9 kV y Delta en 10 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

¿Qué Requisitos tiene que cumplir el personal de instalación para poder ingresar a la Central Térmica? y ¿Cuáles son los requisitos de ingreso de maquinaria (montacargas, camión grúa o grúa telescópica)?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: b.10 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el numeral 9.1.10 se detalla la documentación de seguridad a presentar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En la Imagen N° 1 se aprecia que en el espacio donde se instalará el grupo electrógeno existen materiales, ¿serán retirados por la entidad?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: *

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, los materiales vistos en la imagen 1, serán retirados por la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:
Se se requiere metraje exacto de la pared que se eliminará indicada y la zona de posicionamiento (para analizar la eliminación del muro perimetral, techo y columnas del techo)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: b.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
La reubicación del tanque será según el plano N° 01, con una base de 2.0 x 3.0 x 0.15 m y un cerco de contención para el volumen de 1200 galones de diésel B5, recubierta con impermeabilizante de resina epoxica. El ambiente para el nuevo grupo electrógeno tiene las siguiente dimensiones 10.0 x4.50 x alto 3.8

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Se solicita especificar el tipo de terreno para posicionar las bases de la grúa telescópica ya que si llueve no se podrá ejecutar la maniobra en caso sea terreno arenoso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: * Página: *

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tipo de terreno del lugar es compacto, no es terreno arenoso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Se debe verificar el ambiente, por eso se solicita enviar fotos del parque generador y ductos existentes ya que el postor ganador estará a cargo de los tapados de ductos y obras civiles para que no ingrese agua.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: * Literal: * Página: *

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Anexo - Panel fotográfico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

¿El tanque de combustible tiene actualmente diésel? De ser así, ¿se considera la eliminación del combustible? ¿Se considera la limpieza del tanque de combustible actual?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: b Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tanque actualmente tiene combustible diésel, no se realizará la eliminación, no se considera limpieza de tanque.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:
Si los ductos existentes no interfieren con la instalación de los nuevos ductos para el cableado y sistema de combustible, ¿serán necesario realizar el tapado o resanes de estos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: b.1 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se realizará el tapado o resane de los ductos existen donde se requiera

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

confirmar si en el proceso también ¿Se considera un Supervisor SSOMA?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: b.7 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En los términos de referencia no se consideró un supervisor SSOMA; sin embrago, se deja a consideración del postor considerar al supervisor SSOMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	14:48:40

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Acera de el DS 030-2021 ¿ MINAM. El grupo ofertado puede ser presentarse sin certificación de emisiones?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: a.1 Literal: 2.19 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe cumplir con la entrega de las certificaciones de las emisiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:27:09

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Solicitan que el ¿Postor de verá ofertar grupo electrógeno nuevo (sin uso) con certificado de origen, el año de fabricación deberá ser un periodo de no mayor a dos (02) años a la fecha de la presentación de fábrica¿, cabe indicar que el certificado de origen es emitido cuando el grupo electrógeno ya se encuentra fabricado, sin embargo, dicho documento restringe la participación de los postores que aun no cuentan con stock de dicho equipo. Por lo que solicitamos a vuestra entidad solicitar dicho documento en la entrega del equipo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7.1.1 Literal: A.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la propuesta del postor la entrega del certificado de origen, el año de fabricación será entregado juntamente con la entrega del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica el párrafo uno de la nota de la tabla de especificaciones técnicas del grupo electrógeno "El POSTOR deberá ofertar grupo electrógeno nuevo (sin uso) con certificado de origen, el año de fabricación deberá ser un periodo de no mayor a dos (02) años. La fecha de entrega de los certificados será a la fecha de entrega del grupo electrógeno."

Entidad convocante :EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura :LP-SM-6-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN POR ESTANDARIZACION DE UN GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CENTRAL TÉRMICA ATALAYA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:27:09

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

Solicitan acreditar un taller o concesionario autorizado en la región de Ucayali y/o Aledañas el cual se acreditara con la licencia de funcionamiento, respecto a la exigencia de este requisito debemos manifestarles que de acuerdo al I reglamento de la ley de contrataciones del estado los requisitos para un proceso de selección deben ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

En ese sentido solicitar que el postor cuente con taller o concesionario en la región de Ucayali y/o Aledañas resulta subjetivo ello no acredita que el bien a adquirir objeto de la presente convocatoria posea determinadas características que superen o mejoren los requerimientos solicitados y muchos menos la capacidad de cualquier postor, por el contrario dicha exigencia vulnera el principio de libertad de concurrencia, e igualdad de trato contenido en el artículo 2 de la ley , limitando la participación de postores que tengan representación fuera de la región de Ucayali y/o Aledañas, ya en reiterados pronunciamientos emitidos por OSCE ha manifestado lo antes expuesto.

Considerando lo antes mencionado solicitamos al comité suprimir la exigencia de acreditar un taller o concesionario autorizado en la región de Ucayali y/o Aledañas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7.1.1 Literal: A.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la propuesta del postor, se requiere este tipo de requerimiento con la finalidad de minimizar el tiempo de respuesta cuando se produzca fallas o anomalías en el funcionamiento del grupo electrógeno,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null