

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/02/2024						
1.2 ÁREA USUARIA	AREA DE SEGURIDAD DE LA GERENCIA CENTRAL DE AEROPUERTOS						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN EQUIPO DE SISTEMA DE ESPUMA DE AIRE A ALTA PRESIÓN						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Mejorar la seguridad en los Servicios Aeroportuarios						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	62						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
	Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando GCAP.AS.0341.2022			Fecha de recepción	21/11/2022	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	6/04/2023	De oficio			Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la tercera versión	14/08/2023	De oficio			Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la cuarta versión	8/09/2023	De oficio			Con motivo de observaciones	X
	Fecha de la quinta versión	7/02/2024	De oficio			Con motivo de observaciones	X
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	9	9	Memorando GCAF.GL.4.087.2023	14/03/2023			
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO Ingresar N° códigos CUBSO y SIGA EMBALAJE De ser el caso, debe indicarse claramente el tipo de embalaje o detalle técnico del mismo, en los cuales será empaquetado o envuelto el bien de manera temporal, pensando en su manipulación, transporte y almacenaje LUGAR Segundo párrafo: Actualizar normativa. Se encuentra vigente la Resolución Ministerial N° 031-2023-MINSA de fecha 10.01.2023, que aprueba la Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023 PLAZO Debe indicar expresamente cuál de los supuestos consignados debe fijarse para el cómputo del inicio del plazo de ejecución contractual.							

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

FORMA DE PAGO

De acuerdo al art. 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Con relación a la presentación de los documentos para pago, de acuerdo a lo indicado por la Jefatura del Área de Coordinación General, todo ingreso de documentos es a través de Mesa de Partes virtual. En caso se requiera de la documentación en físico, será entregada directamente a las respectivas unidades orgánicas que así lo requieran.

Incluir que el horario de atención es de 8:30 am a 16:30 pm

HABILITACION

Retirar este requisito, por no corresponder.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Retirar este ítem por no corresponder

Los requisitos de calificación, de acuerdo a las Bases Estandarizadas Vigentes desde el 28-10-2022 indicadas en el siguiente link:

<https://www.gob.pe/institucion/osce/colecciones/1104>

NORMATIVA ESPECIFICA

El detalle de las especificaciones técnicas debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metroológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio

2					1	MEMORANDO GCAF.GL.4.289.2023.M	31/07/2023
---	--	--	--	--	---	-----------------------------------	------------

Se solicitó validación de fichas técnicas y se solicitó ampliar plazo de entrega de los bienes

3					3	CORREO ELECTRONICO	6/09/2023
---	--	--	--	--	---	--------------------	-----------

Se solicita revisar si se puede actualizar su requerimiento a lo indicado por el fabricante

Brindar las direcciones exactas de cada Aeropuerto en Ilo, Jaén y Yurimaguas, para cotizar el flete de entrega hasta las direcciones que se indique

Confirmar que el único porcentaje del DOSIFICADOR debe ser del 3%; y, se debe obviar los otros porcentajes.

4	4	COMITÉ DE SELECCIÓN	INFORME N° 001.LP.001.2024.CS	02/02/2024			
---	---	---------------------	-------------------------------	------------	--	--	--

En el numeral 5.1 DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES de las Especificaciones Técnicas no se ha considerado el Código CUBSO y Código SIGA

En el numeral 5.2 CONEXIÓN Y TUBERIAS- de las Especificaciones Técnicas se advierte que EL MATERIAL DE LAS CONEXIONES deben ser de acero y acero inoxidable, se consulta si el material debe ser "acero y acero inoxidable" o puede ser "acero ó acero inoxidable" o "acero y/o acero inoxidable". Asimismo, en el mismo numeral 5.2 CAPACIDAD DE DESCARGA, se señala la longitud de la manguera de hule de 1". ¿se consulta si también debe considerarse 15 metros?

En el numeral 5.12.3 Capacitación y/o Entrenamiento de las Especificaciones Técnicas, se recomienda excluirlo del numeral de prestaciones accesorias, teniendo en cuenta que en el presente procedimiento no aplica dichas prestaciones, asimismo considerar detalles como si será presencial o virtual, duración-horas, lugar, cantidad de participantes ó lo que crea conveniente.

En el numeral 8 Protocolo de bioseguridad Se recomienda excluir obligatoriedad de la normativa de COVID -19, indicando que para el ingreso a las instalaciones de CORPAC S.A., el proveedor del servicio deberá remitir lo siguiente:

- i. Apto médico (producto de la evaluación médica ocupacional), Debe tener una antigüedad no mayor a 1 año.
- ii. SCTR vigente

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	9		MEMORANDO GCAF.AS.0170.2023	6/04/2023	9		

Se acogieron las observaciones del OEC y se completaron los ajustes y/o adecuaciones sugeridas.

2	1		MEMORANDO GCAF.AS.0325.2023	14/08/2023	1		
---	---	--	--------------------------------	------------	---	--	--

Se validaron las fichas técnicas y se reformuló el plazo de recepción

3	3		MEMORANDO GCAF.AS.0386.20223	8/09/2023	3		
---	---	--	---------------------------------	-----------	---	--	--

Se acogieron las consultas producto de la indagación de mercado y se reformularon las especificaciones técnicas

4	4	AL COMITÉ DE SELECCION	MEMORANDO GCAF.AS.0090.2024	7/02/2024			
---	---	------------------------	--------------------------------	-----------	--	--	--

En el numeral 5.1 DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES de las Especificaciones Técnicas, se incluyó los Código CUBSO y Código SIGA

En el numeral 5.2 CONEXIÓN Y TUBERIAS- de las Especificaciones Técnicas, se modificó EL MATERIAL DE LAS CONEXIONES debiendo ser de "acero y/o acero inoxidable"

En el numeral 5.2 CAPACIDAD DE DESCARGA, se modificó la longitud de la manguera de hule de 1", pudiendo ser de 15 a 30 METROS.

Se retiró del numeral 5.12.3 Capacitación y/o Entrenamiento de las Especificaciones Técnicas, la instrucción en el uso y manejo de los equipos y se incluyó en el numeral 6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

Se modificó el numeral 8 Protocolo de bioseguridad de las Especificaciones Técnicas con el texto sugerido

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se recibió la segunda versión de las especificaciones técnicas
2	Se recibió la tercera versión de las especificaciones técnicas

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

3	3	Se recibió la cuarta versión de las especificaciones técnicas			
	4	Se recibió la quinta versión de las especificaciones técnicas			
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO					
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/10/2023	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.					
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.					
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.					
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.					
4	<p>Lic. JOSE ANTONIO ESPINAL RODRÍGUEZ Jefe Área Programación y Control de Adquisiciones (e) CORPAC S.A.</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					