

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-81-2023-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE GEOTANQUE DE 30M3 INCLUIDO INSTALACION PARA LA SEC. FUNC. (0227) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CACAO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CACAO CHUNCHO ORGANICO DE SAN MARTIN PUTUCUSI APROADECHO, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

|                         |                          |                  |            |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20601567335              | Fecha de envío : | 07/11/2023 |
| Nombre o Razón social : | FERCONSS CORPORATIVO S.A | Hora de envío :  | 17:18:36   |

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Se hace notar al comité que para la elaboración de los geotanques, solicitan malla de fierro corrugado de 6 mm, ante esto consultamos al comité, si se puede considerar que la estructura del geotanque sea de malla cuadrada electrosoldada galvanizada, que dará lugar a más resistencia ante la corrosión y mas tiempo de vida útil, solicitamos al comité confirmar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 3      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección habiendo realizado la consulta al area usuaria no acoge la consulta se ratifica en la malla de fierro corrugado de 6mm puesto que tiene mayor resistencia y durabilidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null