

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código : 20610558021

Fecha de envío : 24/10/2024

Nombre o Razón social : HIDROMECSERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Hora de envío : 22:51:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se puede considerar en la experiencia del postor como bienes similares, venta de tableros eléctricos, bombas y electrobombas?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 16 Literal: B **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que la experiencia del postor en la especialidad debe ser similar al objeto de la contratación, bajo ese contexto, lo indicado por el participante no es similar al objeto de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20610558021	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	22:51:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita por favor considerar también las siguientes dimensiones del equipo a suministrar

LARGO 2970 mm

ANCHO 1100 mm

ALTO 1603 mm

PESO 1700 kg.

VOLUMEN DE COMBUSTIBLE DE LA BASE TANQUE 44.90 GL

DESPLAZAMIENTO 1.55 GL

CON INTERCAMBIADOR DE CALOR 3.83 GL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: . Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que las características señaladas se encuentran en las especificaciones técnicas que están incorporadas en las bases, a excepción del desplazamiento 1.55 gl con intercambiador de calor 3.83, sobre el particular al incorporar dicho requerimiento podría restringir la pluralidad de marcas y proveedores, contraviniendo los principios que regulan las contrataciones, motivo por el cual deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null