

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-CS-MPA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CONCRETO PRE-MEZCLADO 245 KG/CM2 PARA LA META (120) DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TRIBUNA Y/O PÁLCO; EN EL ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO DIAZ VEGA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO.

Ruc/código :	20490419692	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	PREMEZCLADOS Y MAQUINARIAS CUSCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - P&MC S.A.C.	Hora de envío :	12:30:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se hace la consulta, respecto a la inclusión del cemento Tipo HE para el preparado del concreto solicitado; puesto que, las concreteras de la ciudad del Cusco usan cemento HE en su producción masiva e industrial; por temas de rendimiento no usamos cemento IP, debido a que, se requiere una mayor cantidad de cemento por metro cúbico para alcanzar resistencias a la compresión similares.

También se debe mencionar que, el cemento Tipo IP, se usa en caso de exposición moderada a sulfatos, bajo las recomendaciones de la Norma Nacional E.060 (tabla 4.4); por lo tanto, en caso no exista ninguna exposición del concreto a un agente agresivo, la Norma Nacional deja libre el uso del tipo de cemento.

Finalmente, el uso de cemento tipo HE da mayor apertura a que se presenten mayor cantidad de postores al proceso de selección, por lo tanto, solicitamos también la inclusión del cemento Tipo HE en las EETT del concreto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

REALIZANDO EL ANALISIS RESPECTO DE LA CONSULTA SE CONCLUYE: EL CEMENTO TIPO HE CUMPLE CON LAS NORMAS TECNICAS PERUANAS LLEGANDO A LA RESISTENCIA SOLICITADA POR LO QUE SE INCLUYE EL CEMENTO TIPO HE PARA EL PREPARADO DEL CONCRETO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONCRETO, DE ESTA FORMA DAR APERTURA A QUE SE PRESENTEN MAYOR CANTIDAD DE POSTORES YA QUE EN LA REGION DE CUSCO ES MAS COMERCIAL EL CONCRETO PREMEZCLADO CON EL CEMENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONCRETO PREMEZCLADO 245 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO IP Y/O CEMENTO TIPO HE Y AGREGADO H7 O AGREGADO H67