

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-48-2023-OEC-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TAPAS METALICAS Y COMPUERTA DE ACERTO PARA (0054) CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATE ¿ LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código : 10249610637

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : HUANCA MONROY TEOFILO

Hora de envío : 16:24:59

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

del plazo de entrega; se sugiere al area usuario ampliar el plazo de entrega a 15 dias calendarios, ya que para la cantidad e bienes solicitados 5 dias es muy poco.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.2    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

articulo 8.1.7

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

DE ACUERDO AL ANALISIS DE LA OBSERVACION DEL POSTOR EL AREA USUARIA DECIDE ACOGER LA OBSERVACION, EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS CALENDARIOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-48-2023-OEC-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TAPAS METALICAS Y COMPUERTA DE ACERTO PARA (0054) CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATE ¿ LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20600797523	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN SOLUCIONES MECANICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSOMECE E.I.R.L.	Hora de envío :	16:36:59

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SEGUN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES ES DE 05 DIAS, LO CUAL ES INSUFICIENTE PARA REALIZAR LA FABRICACION SEGUN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DE LOS BIENES.

LOS MATERIALES INOXIDABLES PARA LAS COMPUERTAS NO SON COMERCIALES POR LO TANTO SE DEBERA ADQUIRIR DE LA CIUDAD DE LIMA ES CUAL TIENE UN PROCESO DE TRANSPORTE DE 03 DIAS, POSTERIOR A ESTO SE DEBE REALIZAR EL MAQUINADO DEL TORNILLO SIN FIN Y FINALMENTE DE LAS COMPUERTAS DESLIZANTES EN ACERO INOXIDABLE CON UN PROCESO DE SOLDADURA ESPECIAL INOXIDABLE GTAW. POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL PLAZO DE ENTREGA SE AMPLIE A 15 DIAS PARA REALIZAR Y ENTREGAR LOS BIENES GARANTIZADOS Y DE BUENA CALIDAD

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ANALISIS DE LA OBSERVACION DEL POSTOR EL AREA USUARIA DECIDE ACOGER LA OBSERVACION, EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS CALENDARIOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-48-2023-OEC-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TAPAS METALICAS Y COMPUERTA DE ACERTO PARA (0054) CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATE ¿ LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20600797523	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN SOLUCIONES MECANICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSOMECE I.R.L.	Hora de envío :	16:48:36

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ITEM 1 MENCIONA QUE SE ADJUNTA LOS PLANOS SIN EMBARGO NO SE DETALLA DE LAS (21 COMPUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 0.28M X0.38M), LO CUAL SE REQUIERE LOS ESPESORES, DIMENSIONES Y TIPO DE COMPUERTA.

ASI MISMO SE SOLICITA ESPECIFICAR LA CALIDAD DEL ACERO INOXIDABLE, SEGUN EN EL MERCADO EXISTEN CALIDAD 201, 304 Y 316.

ESPECIFICAR SI TODOS LOS COMPONENTES DE LAS COMPUERTAS SERAN EN ACERO INOXIDABLE PORQUE EN LOS PLANOS DETALLAN FIERRO GALVANIZADO.

EN LOS PLANOS INDICAN QUE EL TORNILLO SIN FIN TIENE UN DIAMETRO DE 1/2 PULGADA EL CUAL POR EL TRABAJO DE LA COMPUERTA Y LA PRESION QUE EJERCERA SE PANDEARA Y TENDRA DIFICULTADES EN SU OPERACION, POR LO TANTO SE RECOMIENDA QUE EL AREA USUARIA REFORMULE CON EJE LISO DE 1 PULGADA (25MM) MAQUINADO CON HILOS CUADRADOS DE 3 HILOS POR PULGADA.

LA VOLANTE SE RECOMIENDA FABRICAR CON EJE LISO DE 1/2 PULGADA EN ACERO INOXIDABLE 304, TAMBIEN ESPECIFICAR QUE LAS UNIONES SOLDADAS SE REALIZEN CON ELECTRODO INOXIDABLE PARA UNA MAYOR GARANTIA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

DE ACUERDO AL ANALISIS REALIZADO POR EL AREA USUARIA, DECIDE ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ADJUNTA EL PLANO DETALLADO DEL ITEM 1 DE LAS 21 COMPUERTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 0.28 X 0.38 M

TODOS LOS COMPONENTES DE LAS COMPUERTAS SE FABRICARAN EN ACERO INOXIDABLE A304 CON RESPECTO A LA RECOMENDACION DEL TORNILLO SIN FIN SE MODIFICA DE 1/2" A 1" CON LA FINALIDAD DE FACILITAR SU OPERATIVIDAD COMO SE DETALLA EN LOS PLANOS ADJUNTADOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-48-2023-OEC-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TAPAS METALICAS Y COMPUERTA DE ACERTO PARA (0054) CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATE ¿ LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20600797523	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN SOLUCIONES MECANICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSOMECE E.I.R.L.	Hora de envío :	16:54:10

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

SEGUN LOS ESPECIFICACIONES TECNICA EN EL ITEM 6 Y 7 NO MENCIONAN EL MATERIAL DE LAS TAPAS METALICAS SEA EN ACERO A-36 Y/O GALVANIZADO.

TAMBIEN EN LOS PLANOS NO SE PUEDE APRECIAR LOS DETALLES DE LOS MARCOS Y DEFINIR SI SERAN FIJADOS CON PERNOS, BISAGRAS Y EL TIPO DE SEGURO DE LAS TAPAS.

DEFINIR EL TIPO DE PINTURA BASE ZINCROMATO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, PINTURA EPOXICA O BASE EPOXICA.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 2      **Literal:** A      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

DE ACUERDO AL ANALISIS DE LA OBSERVACION DEL POSTOR, EL AREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PARA EL ITEM 06 Y 07 SE ADJUNTA LOS PLANOS MAS DETALLADOS CON RESPECTO AL MARCO, BISAGRAS Y EL TIPO DE SEGURO DE LAS TAPAS.

EL MATERIAL PARA LA FABRICACION SERA ACERO (A36), TODA LA ESTRUCTURA METALICA SERA CON PINTURA ANTICORROSIVA.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-48-2023-OEC-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TAPAS METALICAS Y COMPUERTA DE ACERTO PARA (0054) CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATE ¿ LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20600797523	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN SOLUCIONES MECANICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSOMECE E.I.R.L.	Hora de envío :	16:58:05

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

EN LA EXPERIENCIA DE POSTOR SOLICITAN CONSIDERAR SERVICIOS SIMILARES A LOS SIGUIENTES: FABRICACION DE TAPAS METALICAS , TRABAJOS EN ACERO., LO CUAL NO GARANTIZAR ESTE TIPO DE TRABAJO ESPECIALES EN ACERO INOXIDABLE.

POR LO TANTO SE RECOMIENDA ESPECIFICAR TRABAJOS EN ACEROS INOXIDABLES EN GENERAL

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** C    **Literal:** C    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

DE ACUERDO A LAS OBSERVACION REALIZADA POR EL POSTOR EL OEC ACOGE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE INCLUIRA EN LAS BASES INTEGRADAS, COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: TRABAJOS EN ACERO INOXIDABLE EN GENERAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-48-2023-OEC-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TAPAS METALICAS Y COMPUERTA DE ACERTO PARA (0054) CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ANCHIHUAY Y ANEXO TORINGAVENI, ZONAL PALMA REAL DEL DISTRITO DE ECHARATE ¿ LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	10249658079	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	CORTEZ FERNANDEZ MARTIN	Hora de envío :	18:31:26

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

pág.21, 22, se observa las tapas, son fabricados con plancha estriada 1/4" y el marco, no especifica si va ser con angular de que medida y espesor, y el plazo de entrega debe de ser 10 días y no 5 días, esto podría favorecer a ciertos postores que tengan ya echo estos materiales

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** a)caracter    **Literal:** 1    **Página:** 21,

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

atentando el principio de libre concurrencia por lo que solicitamos que se amplié a 10 días

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

DE ACUERDO AL ANALISIS DE LA OBSERVACION EL AREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PARA EL ITEM 06 Y 07 SE ADJUNTA LOS PLANOS MAS DETALLADOS CON RESPECTO AL MARCO, BISAGRAS Y EL TIPO DE SEGURO DE LAS TAPAS.

EL MATERIAL PARA LA FABRICACION SERA ACERO (A36), TODA LA ESTRUCTURA METALICA SERA CON PINTURA ANTICORROSIVA.

EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 15 DIAS CALENDARIOS