

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-GOREMAD/OEC.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE DATA CENTER Y DISTRIBUCION DE RED DATA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEBR N° 52194 CAP PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código : 20602471277

Fecha de envío : 26/07/2023

Nombre o Razón social : RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 18:15:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sírvase aclarar lo siguiente:

- a) Se solicita un solo procesador instalado
- b) Se aceptará un Procesador de 3ra generación Intel Xeon con 24MB cache y Frecuencia turbo máxima de 3.40 GHz
- c) Excluir el extremo L3 en la memoria cache del procesador, debido a que el fabricante ya no lo menciona en las nuevas generaciones de procesadores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** ESPECIFICA **Literal:** Procesador **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente y se aclara que debe estar instalado como minimo un procesador, se aceptara como minimo procesador de 3ra generacion con 20MB de cache y 3.16 Ghz de velocidad, tambien se excluye el termino L3 de la memoria chache.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-GOREMAD/OEC.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE DATA CENTER Y DISTRIBUCION DE RED DATA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE BR N° 52194 CAP PNP ALIPO PONCE VASQUEZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:15:32

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Observamos el Nivel de RAid 1 ADM , RAID 10 ADM cuyo propietario es el fabricante HPE como se aprecia en esta pagina . https://techlibrary.hpe.com/docs/iss/D2500sb_Gen10/setup_install/GUID-2668286B-953D-4C3B-A70A-462F6ED2B4F4.xml.html.

Razón por la cual solicitamos su exclusión.-

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: NIVEL DE R Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRATO JUSTO E IGUALITARIO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion y se excluye el nivel de RAID 1 ADM, RAID 10 ADM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-GOREMAD/OEC.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE DATA CENTER Y DISTRIBUCION DE RED DATA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE BR N° 52194 CAP PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:15:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sírvase precisar si adicionalmente solicita un disco interno o externo de 2TB 15rpm que será utilizado para otro sistema.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: EETT Literal: disco duro **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la cosulta, segun ficha tecnica debe estar instalado cuatro discos duros de 600 Gb o 2 disdos duros de 1.2Tb (de12Gbps SAS 10k rpm como minimo)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-GOREMAD/OEC.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE DATA CENTER Y DISTRIBUCION DE RED DATA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEBR N° 52194 CAP PNP ALIPIO PONCE VASQUEZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20602471277	Fecha de envío :	26/07/2023
Nombre o Razón social :	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	18:15:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan que ambos switch de 16 y 24 puertos tenga 2 puertos gigabit SFP, consultamos si podemos ofertar un switch que tiene 2 ranuras combo gigabit SFP para ambos casos

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Switch de **Literal:** 2 puertos **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, segun fichas tecnicas como minimo debe contar con 2 puertos gigabit SFP, por lo que pueden ofertar switch que cuentan con 2 ranuras combo gigabit SFP para ambos casos (switch 16 y 24 con puertos RJ45 PoE), ya que que solo es nesoerio los 2 puetos gigabit SFP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null