

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
Nomenclatura :	LP-SM-6-2024-SEDAPAL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DESINCRUSTANTE BIODEGRADABLE PARA POZOS

Ruc/código :	20100588642	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A	Hora de envío :	14:23:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Precisar si se consideran bienes similares a los desincrustantes (anti incrustantes) en general; es decir polímeros, polímeros del tipo poliacrilatos u otros; lo anterior acogién dose a la definición de ¿similar¿ (aquello parecido pero no igual), descrito en los pronunciamientos N° 062-2006/GTN y N° 060-2008/DOP y la Resolución N° 232/2007.TC-SU.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa lo siguiente:
Se consideran bienes similares a los productos, sin excepción a su naturaleza química, usados como desincrustantes o antiincrustanates para tratamiento de agua para el consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DESINCRUSTANTE BIODEGRADABLE PARA POZOS

Ruc/código :	20100588642	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A	Hora de envío :	14:23:34

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Precisar si una solución acuosa de acido carboxílico, desarrollada como desincrustante y/o anti incrustante, con aprobación para tratamiento de agua para consumo humano, calza como experiencia valida de postor. Tomando en consideración lo siguiente:

Se consideran bienes similares a los siguientes:

- Polímeros poliacrilatos ácidos utilizados en la desincrustación de las ranuras de los filtros en pozos tubulares profundos para abastecimiento de agua y/o
- Desincrustantes para tratamiento de agua para el consumo humano.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ácido carboxílico en solución acuosa es un ácido débil, con un bajo porcentaje en disociación de sus moléculas, y lo que se solicita es otro tipo de producto que se disocie completamente, para que los iones en solución cumplan con la función de desincrustar los filtros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DESINCRUSTANTE BIODEGRADABLE PARA POZOS

Ruc/código :	20100588642	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A	Hora de envío :	14:23:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Como la entidad determina el 100% de biodegradabilidad del producto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara lo siguiente:
La biodegradabilidad del producto se determina a partir de los resultados del análisis físico químico y microbiológico de muestras de agua tomadas al finalizar la prueba de bombeo, que es la última etapa de un mantenimiento de pozo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : LP-SM-6-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DESINCRUSTANTE BIODEGRADABLE PARA POZOS

Ruc/código :	20100588642	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A	Hora de envío :	14:23:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se le solicita a la entidad nos pueda brindar muestra del caliche y/o incrustación. Brindar contacto y fecha para poder recogerla.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara lo siguiente:
Las incrustaciones en pozos de agua están relacionadas a las características del acuífero, que a su vez dependen del lugar y la calidad del agua presente, por lo cual la incrustación de un pozo no es igual a la que se presenta en otro pozo, ya que existen múltiples factores que condicionan la formación de incrustaciones.
En consecuencia, la muestra de caliche de un pozo no sería representativa para conocer el origen de la incrustación y el tipo de desincrustante y/o anticrustante requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null