

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-CEP-SRDI/-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE LADRILLO DE ARCILLA KK 10X14X24 CM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Ruc/código :	20532578109	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	P & P DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:38:03

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Observación: El peso del ladrillo solicitado que cumpla con áreas de vacíos menores al 30% está por encima de 4.1 kg. tal como se observa en las bases. El rango en peso del ladrillo KK de arcilla 10x14x24 cm. solicitado, en marca MAXX, es de 4.5-4.7 kg.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la Observacion. Luego de realizar el analisis y teniendo en cuenta las características y el tipo de ladrillo (Tipo IV) el rango establecido se encuentra dentro de los diferentes productos ofertados en el mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-CEP-SRDI/-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE LADRILLO DE ARCILLA KK 10X14X24 CM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Ruc/código :	20532578109	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	P & P DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:38:03

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Las bases indican que licitan ladrillo KK de arcilla 10x14x24 cm. Tipo IV el cual se contradice con el área de vacío que solicitan donde se indica debe ser menor o igual al 30%. Las bases deberían indicar que solicitan un ladrillo Tipo V.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E.070

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE la Observación, Es la necesidad del Area usuaria adquirir Ladrillo Tipo IV con las características indicadas en las especificaciones técnicas de las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura :LP-SM-1-2024-CEP-SRDI/-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE LADRILLO DE ARCILLA KK 10X14X24 CM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Ruc/código :	20532578109	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	P & P DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:38:03

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
Respecto al ladrillo KK de arcilla de medidas 10x14x24 cm., las bases indican una resistencia mayor a 130 kg/cm2 que corresponde a un ladrillo Tipo IV. En caso la necesidad en obra corresponda a un ladrillo Tipo V pues la resistencia debe ser igual o mayor a 180 kg/cm2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Norma E.070

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE la Observación, Es la necesidad del Area usuaria adquirir Ladrillo Tipo IV con las características indicadas en las especificaciones técnicas de las bases integradas, indicando que la Resistencia a la Compresión >130 Kg/cm2 y Min 130 Kg/cm2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-CEP-SRDI/-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLO DE ARCILLA KK 10X14X24 CM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Ruc/código :	20532578109	Fecha de envío :	23/05/2024
Nombre o Razón social :	P & P DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:41:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la experiencia del postor en la actividad, las bases indican que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a s/750,000.00.

Si nuestra empresa se encuentra acreditada como MYPE, cuanto es el monto facturado acumulado que debemos presentar como experiencia del postor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que, conforme lo solicitan las bases estandar del OSCE, aprobados con la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE del 28.10.2022 para la contratación bienes a traves de Licitación Pública, no se indica requerir facturacion especifica para el caso de ser REMYPE, en tal sentido deberá presentar la experiencia del postor en la especialidad por el monto solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO N° 003		
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-CEP-SRDI/-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE LADRILLO DE ARCILLA KK 10X14X24 CM PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"		

Ruc/código :	20609290715	Fecha de envío :	24/05/2024
Nombre o Razón social :	JGI SOLUCIONES E INVERSIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	17:43:04

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN CARACTERISTICAS FISICAS, INDICAN QUE DEBE TENER UNA RESITENCIA A LA COMPRESION DE >180.0 MIN 180.0, Y EN EL CAPITULO 3, PUNTO 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, LITERAL 05 DESCRIPCION DEL BIEN, SOLICITAN UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE >130.0 , MIN 130.0, TENIENDO DICHA INCONGRUENCIA EN AMBOS CAPITULOS SE SABE QUE LA MEDIDA Y TIPO DE LADRILLO QUE SOLICITAN TIENE UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 130.0 KG/CM2, POR LO EXPUESTO SE SOLICITA MODIFICAR EL CAPITULO 2 DE 180.0 KG/CM 2 A 130.0 KG/CM2.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** e **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la consulta, El ladrillo que se esta solicitando es un Ladrillo Tipo IV con Resistencia a la Compresión > 130 kg/cm y Mln 130 Kg/cm2., para lo cual se hará la rectificación respectiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el literal e) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II, deberá indicar lo siguiente:

RESISTENCIA A LA COMPRESION: Kg/cm2 >130.00 MIN; 130.00