MÓDULO 1



MÓDULO 2

SIMBOLO :



INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA PARED

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- *LED DE ALTA POTENCIA*
- *LAS LAMPARAS SON MOVIBLES Y SON APTAS PARA FIJAR A LA PARED.*
- *LAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE Y DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO*
- *LÁMPARA LED DE 2X6LED , 2.4W*
- *ADOSADO*
- *CUENTA CON BOTÓN DE PRUEBA E INDICADOR DE CARGA LED*

LUMINARIA TIPO "PANEL LED"

SIMBOLO :



CUADRADA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- *CARCASA DE ALUMINIO*
- *DIFUSOR DE POLIESTIRENO*
- *MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO PARA ADOSAR*
- *POTENCIA 36 W.*
- *EQUIPO DE ALUMBRDO LED*

LUMINARIA TIPO CIRCULAR EMPOTRADO

SIMBOLO :



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- *Luminaria LED PARA ADOSAR*
- *Potencia 25W, 6000K*

LEYENDA DE ALUMBRADO

SIMBOLO	DESCRIPCION	TIPO DE CAJA (mm)	ALTURA (cm)
N	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL TC-01		
N	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL TC-02		
	SALIDA DE LUMINARIA TIPO PANEL LED CUADRADA DE 36W	OCTOGONAL 100X55mm	TECHO FALSO DESDE RASO
	SALIDA DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED DALI ADOSADO CIRCULAR DE 25W	OCTOGONAL 100X55mm	TECHO FALSO DESDE RASO
	CAJA DE DERIVACION	OCTOGONAL 100X55mm	**********
S1(a)	INTERRUPTOR DE LUZ SIMPLE	RECTANGULAR 100X55X50mm	140 cm DE PISO TERMINADO Y AL EJE DE CAJA VERTICAL
S2(a)	INTERRUPTOR DE LUZ DOBLE	RECTANGULAR 100X55X50mm	140 cm DE PISO TERMINADO Y AL EJE DE CAJA VERTICAL
S3(a)	INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN SIMPLE	RECTANGULAR 100X55X50mm	140 cm DE PISO TERMINADO Y AL EJE DE CAJA VERTICAL
	CIRCUITO DE EMPOTRADO EN PARED O DRYWALL TUBERÍA CONDUIT EMT Ø 20mm		
	CIRCUITO DE ADOSADO EN ESTRUCTURA METALICA TUBERIA CONDUIT EMT Ø 30mm		
	SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO EN ADOSADO AUTONOMA , A PARED	RECTANGULAR 100X55X50mm	220 cm DE PISO TERMINADO Y AL EJE DE CAJA VERTICAL

INTELLI NETWORKS SAC

PROYECTO:
"CONSTRUCCION DE CENTRO DE DATOS; ADQUISICIÓN DE SERVIDOR; EN EL(LA) EESS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASTICAS-NORTE-DR. LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

PLANO :
PLANO N°2 - ALUMBRADO

UBICACIÓN :
Panamericana Norte KM 558

PROYECTISTA RESPONSABLE :
Ing. Jorge Carlos Sifuentes Ayala
CIP 45964

ESCALA :
REFERENCIAL

FECHA :
25/08/2023

LAMINA :
IE-02