

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-SEDA AYACUCHO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS EN FIERRO FUNDIDO, HIERRO DÚCTIL Y OTROS PARA LA GERENCIA HUANTA-DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	18:37:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

La entidad solicita "Válvula de paso termoplastica de 1/2" con niple (incluido empaquetadura)", indica que debe cumplir la NTP 399.034 ante ello solicitamos que se pueda considerar también la NTP 399.165-2016.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 25 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisado las normativas, se precisará en las Bases Administrativas Integradas que también se aceptará la NTP 399.165-2016.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

También se aceptará la NTP 399.165-2016.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-SEDA AYACUCHO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS EN FIERRO FUNDIDO, HIERRO DÚCTIL Y OTROS PARA LA GERENCIA HUANTA-DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	18:37:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La entidad solicita "Válvula de paso termoplastica de 1/2" con niple (incluido empaquetadura)", indica que el TAPÓN DE SALIDA AUXILIAR sea POM, ante ello solicitamos que se considere que esta pueda ser también de PVC-U.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 25 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que a fin de evitar confusiones, se suprimirá la exigencia del tapón de salida auxiliar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-SEDA AYACUCHO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS EN FIERRO FUNDIDO, HIERRO DÚCTIL Y OTROS PARA LA GERENCIA HUANTA-DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	18:37:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La entidad requiere "Válvula de paso termoplástica con salida auxiliar de 1/2" (incluido empaquetadura)", indica que el tapón de salida auxiliar sea POM, ante ello solicitamos se considere de material PVC-U.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 26 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Revisado las normativas, se precisará en las Bases Administrativas Integradas, que el tapón de salida auxiliar también se aceptará en PVC-U.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TAPÓN DE SALIDA AUXILIAR: POM Y/O PVC-U.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-SEDA AYACUCHO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS EN FIERRO FUNDIDO, HIERRO DÚCTIL Y OTROS PARA LA GERENCIA HUANTA-DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	18:37:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad solicita "Adaptador PVC de 1" y 2" embone largo, ante ello solicitamos nos confirme si estas puedan ser de material termoformado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 27 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que también podrá ser inyectado y/o termoformado, el mismo que se precisará en las Bases Administrativas Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El material a utilizar deberá cumplir con la norma ISO 1452 y/o NTP ISO 399.002, acreditar en su oferta con ficha técnica y/o catálogo, pudiendo ser inyectado y/o termoformado.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-SEDA AYACUCHO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS EN FIERRO FUNDIDO, HIERRO DÚCTIL Y OTROS PARA LA GERENCIA HUANTA-DEPARTAMENTO OPERACIONAL

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	25/10/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	18:37:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad solicita "Adaptador PVC de 1" y 2" embone largo, indica que debe cumplir la norma ISO 1452, ante ello debemos indicar que para los diámetros que solicitan la normativa que corresponde es la NTP ISO 399.002.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 27 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A fin de garantizar la pluralidad de participantes, se aclara que, el Adaptador PVC de 2" embone largo y el Adaptador PVC de 1" embone largo, también se aceptarán con la NTP ISO 399.002.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El material a utilizar deberá cumplir con la norma ISO 1452 y/o NTP ISO 399.002, acreditar en su oferta con ficha técnica y/o catálogo, pudiendo ser inyectado y/o termoformado.