

FORMATO N° 1
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07 DE MARZO DEL 2025						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE 125 BIDONES (8,500 KILOS) DE CLORO GAS AL 99.5% DE PUREZA						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	1	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.5	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			NO CORRESPONDE			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 05-2025-MDP/GAS		Fecha de recepción	09 DE ENERO DEL 2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	13 DE FEBRERO DEL 2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones	EL MONTO PRESUPUESTAL ES MENOR AL REQUERIDO	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	2	INFORME N° 189-2025-MDP/GERE-OGA-OACP	24 de febrero del 2025	0	no corresponde	no corresponde

FORMATO N° 1 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

SE REFORMULE LA CANTIDAD DE PRODUCTO A REQUERIR, TENIENDO EN CUENTA EL PRESUPUESTO OTORGADO; DEL MISMO MODO SE SOLICITÓ SE ADJUNTEN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	2	2	INFORME N° 051-2025-MDP/GERE-GAS	05 DE MARZO DEL 2025	0	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE

SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE 125 BIDONES CON CLORO GAS (8,500 KILOS); SE DEBERÁ PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR DIGESA REGLAMENTO DE CALIDAD PARA CONSUMO HUMANO, DEL MISMO MODO EL POSTOR DEBERÁ ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/ 485,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES)

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones
1	ADQUISICION DE 125 BIDONES CON CLORO GAS / REGISTRO SANITARIO EMITIDO POR DIGESA / ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/ 485,000.00

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado

SI

X

NO

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X

NO

INGENIERIA Y LOGISTICA AMBIENTAL EIRL // CUMER EIRL // HIDROTECNICA INDUSTRIAL EIRL

4.2 PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X

NO

INFLEX, REGAL, CLORALEX



4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

5.  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES