

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20609249162	Fecha de envío :	17/08/2024
Nombre o Razón social :	INGENIERIA, SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA	Hora de envío :	09:57:48

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

se solicita al comité de selección considerar como bienes similares a grupos electrógenos y/o generadores eléctricos, con la finalidad de promover mayor participación de postores

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 88
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SI SE ACEPETA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADICIONARA BIENES SIMILARES "GRUPOS ELECTROGENOS Y/O GENERADORES ELECTRICOS." PAG 88.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:17:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Plazo de entrega: de 25 días calendarios, contados desde el día siguiente de suscrito el contrato u orden de compra en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se solicita que pueda ser entregado en un plazo de 60 días calendarios. Con la finalidad de incrementar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE AMPLIA LA ENTREGA DE TABLEROS A 60 DIAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	19/08/2024
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:20:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Referente al punto " TABLA DE RESUMEN DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS" de las páginas 80,81,82 en cada ítem indica suministro e instalación sin embargo en el punto 5.1.8 acápites a. acondicionamiento b. montaje y c. instalación mencionan que no aplica. Por favor aclarar esta inconsistencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.1.8 Página: 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE TODOS LOS TAB LEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCIÓN TIENEN Q SER ENTREGADOS ARMADOS DE ACUERDO A SU DIAGRAMA UNIFILAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20559679977	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	04:38:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

1. De acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de Ley de Contrataciones del Estado (Libertad de concurrencia), que las Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debie ndo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias por lo que se solicita considerar el tiempo de entrega de los tableros en 45 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20559679977	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	04:38:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
Acerca del color de los tableros, para ampliar el número de participantes en el concurso, permitir como opción el uso del color RAL 7035

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACEPTA A SU CONSULTA CON EL COLOR RAL 7035

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20559679977	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	04:38:52

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Precisar el tipo del Interruptor Horario a usar : tipo Digital o Analógico

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA, EL TIPO DE INTERRUPTOR HORARIOS ES EL TIPO DIGITAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20559679977	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	04:38:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita precisar el tipo de Interruptor diferencial que deben tener los tableros Estabilizados designados como ¿.. ES¿

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA, LOS TABLEROS ESTABILIZADOS DEBEN TENER INTERRUPTORES DIFERENCIALES DEL TIPO A (PROTECCION AC Y DC)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20559679977	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	04:38:52

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita precisar el tipo de Interruptor diferencial que deben tener los tableros de distribución normal o comercial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEBEN TENER INTERRUPTORES DIFERENCIALES SELECTIVOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20559679977	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	04:38:52

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Los gabinetes de los tableros: TGN-1,TGE-1,TGES-1 , del tipo autosoportado , precisar si estos podrían ser de fabricación nacional ,o serán importados , Cabe señalar que los tableros de fabricación nacional pueden regirse a la norma IEC 61439-1 y 61439-2, pero no cuentan con certificación, por lo que se recomienda las importadas en caso el área usuaria pidan las certificaciones de los tableros.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20559679977	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	04:38:52

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Las Especificaciones técnicas indica que los tableros empotrados y adosado indican ¿hacer Knock Outs¿ deberán contar en los 4 lados del gabinete de 20mm de diámetro, este tipo de indicación no es recomendable ya que estaría afectando el IP y IK de los tableros por lo que se recomienda que el contratista instalador debe tener las herramientas adecuadas (sacabocado) para hacer en sitio los orificios según requerimiento

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20559679977	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	04:38:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En especificaciones técnicas se indica: ¿¿ los interruptores serán de reconocida calidad y prestigio ...¿ precisar que se deberá considerar a las marcas que tienen presencia en el país , es decir aquellas que tienen oficinas constituidas desde donde brindan el asesoramiento a los integradores tableristas y usuarios finales.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20559679977	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	04:38:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Por tratarse de un centro médico se solicita precisar al comité si se deberá considerar SELECTIVIDAD y COORDINACIÓN DE PROTECCION , de ser el caso indicar el tipo de selectividad a considerarse , tener en cuenta que este estudio garantiza la el correcto funcionamiento y continuidad de servicio de las instalaciones.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SI SE DEBE CONSIDERAR UNA VEZ QUE PASE ESTA ETAPA DE SELECCIÓN. LA SELECTIVIDAD Y COORDINACION DE PROTECCION, SERÁ DEL TIPO SELECTIVIDAD EN BAJA TENSIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20559679977	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	04:38:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
Precisar si el estudio de selectividad se deberá presentar en esta etapa o en la entrega de los tableros

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
LA SELECTIVIDAD SE PRESENTARÁ EN LA ETAPA DE ENTREGA DE TABLEROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20559679977	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	04:38:52

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita la remisión del cuadro de cargas de los tableros, así como la distribución unifilar de los tableros eléctricos para la elaboración del estudio de selectividad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA SELECTIVIDAD SE PRESENTARÁ EN LA ETAPA DE ENTREGA DE TABLEROS POR CONSIGUIENTE LOS CUADROS DE CARGAS A SI COMO LA DISTRIBUCIÓN UNIFILAR DE LOS TABLEROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:46:18

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita ampliar el plazo de entrega a 120 dias calendario, considerando que estan solicitando 58 tableros. El mantener solo 25 dias de entrega solo beneficia a los proveedores que participaron en el estudio de mercado respectivo. Otro motivo es que existe la posibilidad de que algunos de los equipos (Interruptor 4x800A, 4x400A, etc) sean para importacion y las importaciones pueden tomar mas tiempo, tambien por la escases de componentes, tambien el tiempo de armado, pruebas y traslado de los equipos puede abarcar mas de 10 dias. considerando la cantidad de tableros que habria que proporcionar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 12

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, AMPLIANDO A 60 DIAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:46:18

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que para la admisión de la oferta no se requiera ningun otro documento que no este detallado en este numeral. De ser el caso que se requiera otro documento agradeceremos se incluyan en este numeral para efectos de la integración de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA, NO SE REQUERIRA NIGUN OTRO DOCUMENTO QUE NO ESTE DETALLADO EN EL RESPECTIVO NUMERAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:46:18

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que el formato para el detalle de los precios unitarios es libre y que por ningun motivo nos solicitaran ampliar el formato que presentemos. En el caso que se requiera un formato especifico o que este cuenta con cierta información como minimo se solicita que se adicione a los TDR de tal forma que no se tenga problemas posteriores para la formalización del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: h Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE FORMATO "DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO" A SER PRESENTADO POR EL POSTOR ADJUDICADO DEBE SER DE ACUERDO A LA "TABLA RESUMEN DE LOS TABLEROS ELECTRICOS" QUE SE ENCUENTRA EN LAS PAGINAS 80, 81 Y 82 DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:46:18

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que el formato para el detalle de los precios unitarios es libre y que por ningun motivo nos solicitaran ampliar el formato que presentemos. En el caso que se requiera un formato especifico o que este cuenta con cierta información como minimo se solicita que se adicione a los TDR de tal forma que no se tenga problemas posteriores para la formalización del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE FORMATO "DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO" A SER PRESENTADO POR EL POSTOR ADJUDICADO DEBE SER DE ACUERDO A LA "TABLA RESUMEN DE LOS TABLEROS ELECTRICOS" QUE SE ENCUENTRA EN LAS PAGINAS 80, 81 Y 82 DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:46:18

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita al comité que reevalue los bienes similares que han consignado como validos, ya que el considerar un termino tan generico supone un riesgo para la entidad, ya que se podria presentar postores que tengan experiencia en la venta de cables electricos, los cuales tambien son considerados Materiales Electricos. Se sugiere que se cambie a Tableros Electricos de baja tensión para la industria y/o mineria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: - Página: 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A SU CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:46:18

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Consultar si el color de pintura de los tableros autosoportados y empotrados sea a modo alternativo RAL 7035.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: b Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:46:18

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Consultar si el color de pintura de los tableros autosoportados y empotrados sea a modo alternativo RAL 7035.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: b Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:46:18

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

"Consultar si las dimensiones indicadas para los tableros empotrados y Generales puedan cambiarse tanto en la parte superior e inferior y en los laterales a medidas mas optimas de distancias de uso genérico aplicadas en este tipo de tableros, pero que tambien cumplen con las normas. "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: b Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	12:46:18

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

"Consultar si las dimensiones indicadas para los tableros empotrados y Generales puedan cambiarse tanto en la parte superior e inferior y en los laterales a medidas mas optimas de distancias de uso genérico aplicadas en este tipo de tableros, pero que tambien cumplen con las normas. "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: b Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:20:07

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se indica que la estructura y base del tablero deben ser fabricadas en láminas CR calibre 14, mientras que las puertas y divisiones serán de lámina CR calibre 16.

- Sírvase aclarar que:
- ¿ Lámina CR calibre 14 se refiere a planchas de acero laminadas en frío calibre 14 con un espesor de 1.9 mm.
 - ¿ Lámina CR calibre 16 se refiere a planchas de acero laminadas en frío calibre 16 con un espesor de 1.5 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1.1 **Literal:** **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:20:07

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

CONDICIONES DE LA CONTRATACION: Se requiere que, al entregar el bien, el contratista entregue un certificado de control de calidad basado en la norma ASTM A500.

Siendo la norma ASTM A500 una 'Especificación estándar para tubos estructurales de acero al carbono soldados y sin costura, conformados en frío, en formas redondas y perfiladas', y en vista de que la norma mencionada no enmarca el objeto de la licitación, se solicita cambiarla por la norma internacional IEC 61439 ¿ 'Cuadros de distribución y maniobra de baja tensión'

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU OBSERVACION Y SE CAMBIA A LA NORMA INTERNACIONAL IEC 61439

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:20:07

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

NORMAS TECNICAS: Se solicita a la entidad exigir normas de fabricación y pruebas tipo que permitan garantizar la buena calidad de los bienes. Entre ellas:

- IEC 61439 ¿ 'Cuadros de distribución y maniobra de baja tensión'
- IEC 60529 ¿ 'Grados de protección proporcionados por envoltentes (Código IP)'
- IEC 62208 ¿ 'Carcasas vacías para conjuntos de aparamenta y control de baja tensión'
- Código Nacional de Electricidad ¿ Ministerio de Energía y Minas"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.6 Literal: Página: 83

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:20:07

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA: Considerando los tiempos de adquisición de materia prima, fabricación, tiempos de envío que pueden demorar hasta 3 días, así como la cantidad y el volumen de los bienes a entregar,

En pro de la pluralidad de postores, se solicita a la entidad ampliar el plazo de entrega a 50 días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1.13 **Literal:** B **Página:** 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU OBSERVACIÓN AMPLIANDO A 60 DIAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	19:20:07

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

TABLERO TIPO ADOSADO STDN-13.2 PARA EXPANSION DIRECTA: En los tableros adosados se presenta el requerimiento de interruptores diferenciales con sensibilidad de 30 mA y corrientes de 30 A, 50 A y 60 A.

En vista de que los valores de corriente requeridos no son comerciales, se solicita a la entidad cambiar el requerimiento por valores comerciales, como lo son 25 A, 40 A y 63 A, con una sensibilidad de 30 mA y de 2 o 4 polos, según se requiera

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 26 Literal: Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20390583835	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMATIC S.A.C	Hora de envío :	23:43:34

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

con respecto al periodo de garantía se debe solicitar presentar una Declaración Jurada que acredite el tiempo solicitado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU OBSERVACIÓN, PARA LA ENTREGA DE TABLEROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20390583835	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMATIC S.A.C	Hora de envío :	23:43:34

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

De acuerdo al equipamiento solicitado que no son de alta rotación por ser tetrapolares se solicita ampliar el plazo de entrega a 60 días, después de la aprobación de planos teniendo 7 días el proveedor para remitirlos y 7 días por el usuario para aprobarlos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE AMPLIANDO A 60 DIAS CALENDARIOS, MAS NO LOS 14 DIAS ADICIONALES PARA LA APROBACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20390583835	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMATIC S.A.C	Hora de envío :	23:43:34

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Aclarar que el presente requerimiento de la licitación es solo por el suministro y no incluye la instalación, revisar el enunciado de la tabla resumen de los tableros

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REFIERE QUE LOS TABLEROS TIENEN QUE SER ENTREGADOS Y ARMADOS DE ACUERDO A SU DIAGRAMA UNIFILAR Y NO INCLUYE INSTALACIONES GENERALES Y DE DISTRIBUCIÓN TIENE QUE SER ENTREGADOS ARMADOS DE ACUERDO A SU DIAGRAMA UNIFILAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20390583835	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMATIC S.A.C	Hora de envío :	23:43:34

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Aclarar bajo que norma de fabricación serán seleccionados los equipos IEC 60898 (Residencial) o la IEC 60947-2 (Industrial)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS SERÁN DE ACUERDO A LA NORMA IEC 60947-2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20390583835	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMATIC S.A.C	Hora de envío :	23:43:34

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

Indicar de que tipo serán los Interruptores diferenciales solicitados, Tipo A (Protección AC y DC); AC (Solo protección AC) o super Inmunizados (Protección usada para equipos electrónicos de alta sensibilidad) Considerar indicar también la norma IEC 60898 ó 60947-2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SON DEL TIPO A (PROTECCIÓN AC Y DC)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20390583835	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMATIC S.A.C	Hora de envío :	23:43:34

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se Debe indicar que los equipos deben ser seleccionados respetando la selectividad, coordinación y filiación, Para ello se sugiere presentar la lista de equipamiento por tablero a suministrar indicando la marca, modelo y código del equipo, adjuntando las fichas técnicas del fabricante y no aceptar fichas técnicas elaboradas por el proveedor

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20390583835	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMATIC S.A.C	Hora de envío :	23:43:34

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

De solicitar la Norma IEC 60947-2 esta deberá cumplir todos los parámetros técnicos que la norma exige como son: Ratio de corriente, ratio de voltaje, tensión de impulso, grado de polución, tipo de curva , tipo de corriente y si le puede agregar contactos auxiliares, esto corroborado a través de las fichas técnicas del fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.1 Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20390583835	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMATIC S.A.C	Hora de envío :	23:43:34

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se encuentra una incongruencia en la solicitud del equipamiento donde se menciona que los Interruptores Generales a partir de 63Amp deben ser de caja moldeada sin embargo en los detalles de los diagramas electricos hay ITM menores de 63 Amp solicitando caja moldeada a cual hacemos referencia para la seleccion de los equipos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU OBSERVACIÓN Y SE ACLARA QUE A PARTIR DE 63 AMP TIENE QUE SER CAJA MOLDEADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20390583835	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMATIC S.A.C	Hora de envío :	23:43:34

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar bajo que tensión se seleccionaran las capacidades de ruptura de cada equipo e indicar bajo que norma IEC 60898 ó IEC 60947-2

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, LA CAPACIDAD DE RUPTURA 10kA BAJO LA NORMA IEC 60947-2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20390583835	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMATIC S.A.C	Hora de envío :	23:43:34

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

Los materiales eléctricos no deben ser considerados bienes similares por no ser una solución integrada como son los tableros eléctricos, salas electricas, subestaciones. Porque no conforman parte de una misma familia por tal motivo se solicita colocar como bienes similares: tableros electricos, salas electricas, celdas, subestaciones

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 88

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A SU OBSERVACIÓN, SE EXCLUIRÁ "MATERIALES ELECTRICOS".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20390583835	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMATIC S.A.C	Hora de envío :	23:47:58

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas es necesario que se solicite presentar catálogo del fabricante de tableros eléctricos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRESENTARÁ EN LA ETAPA DE ENTREGA DE TABLEROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20390583835	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMATIC S.A.C	Hora de envío :	23:52:08

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los tableros se solicita presentar los planos preliminares de la disposición electromecánica

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRESENTARÁ EN LA ETAPA DE ENTREGA DE TABLEROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-70-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20390583835	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DIMATIC S.A.C	Hora de envío :	23:57:00

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se solicita enumerar las pruebas eléctricas que se les realizan a los tableros eléctricos los cuales deberán ser firmados por un Ingeniero Electricista o mecánico electricista colegiado a la hora de su entrega

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

TALES PRUEBAS SERÁN DE SENSIBILIDAD ELECTRICA Y CORTO CIRCUITO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null