

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código : 20549157565

Fecha de envío : 25/05/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION INDEXUM S.A.C.

Hora de envío : 15:51:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si podra ser presentada como experiencia el suministro de equipos de comunicacion remota entre subestaciones electricas o entre subestaciones y el centro de control

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se considerará como bienes similares el suministro de equipos de comunicacion remota entre subestaciones electricas o entre subestaciones y el centro de control

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

suministro de equipos de comunicacion remota entre subestaciones electricas o entre subestaciones y el centro de control

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código : 20549157565

Fecha de envío : 25/05/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION INDEXUM S.A.C.

Hora de envío : 15:51:28

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En virtud del principio de Competencia establecido en el literal e) del artículo 2 del RLCE, que señala: "Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia" se solicita, que se amplíe el plazo de para la entrega del bien, sabiendo que solo la importación de los equipos demanda un plazo de 90 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.0

Literal: -

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literal e) del artículo 2 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion parcialmente, se amplia el plazo a 60 dias para dar mayor participación a los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.9 Plazo de entrega:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 días a partir del día siguiente de la firma del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código : 20343877294

Nombre o Razón social : DIN AUTOMATIZACION S.A.C.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 16:50:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Considerar opcional para la banda 2G la tecnología GPRS, ya que tecnología EDGE es una versión mejorada de esta, con mayor velocidad en la transmisión de paquetes de datos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2.2.05

Literal: -

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, Se actualizan las bases, para garantizar un enlace eficiente sólo se especifican las tecnologías 3G, 4G o superior.

modificándose de acuerdo a lo siguiente:

TETRABANDA / CUATRIBANDA

3G (UMTS/HSPA+): 850/900/ 1900/2100 MHz

4G (LTE): 700/800/850/900/1700/1800/ 1900/2100/2600 MHz

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.05 Frecuencia:

TETRABANDA / CUATRIBANDA

3G (UMTS/HSPA+): 850/900/ 1900/2100 MHz

4G (LTE): 700/800/850/900/1700/1800/ 1900/2100/2600 MHz

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:50:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Considerar la tecnología WCDMA como la tecnología UMTS, que permiten acceso múltiple que se está especificando para la interfaz de acceso de radio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.2.2.05 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, ya que la tecnología UMTS hace referencia al estándar utilizado para la red 3G y en el cuadro se especifica la tecnología celular de forma general, más no la forma de acceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:50:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Considerar para la tecnología 2G, la banda 850, ya que es la que utilizan las operadoras en el país

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.2.2.05 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, Se actualizan las bases, para garantizar un enlace eficiente sólo se especifican las tecnologías 3G, 4G o superior.

modificándose de acuerdo a lo siguiente:

TETRABANDA / CUATRIBANDA

3G (UMTS/HSPA+): 850/900/ 1900/2100 MHz

4G (LTE): 700/800/850/900/1700/1800/ 1900/2100/2600 MHz

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.05 Frecuencia:

TETRABANDA / CUATRIBANDA

3G (UMTS/HSPA+): 850/900/ 1900/2100 MHz

4G (LTE): 700/800/850/900/1700/1800/ 1900/2100/2600 MHz

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:50:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con el objetivo de pluralidad de postores, considerar el grado de protección desde IP20

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.2.2.05 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, en vista que las condiciones ambientales en las cuales serán instalados los equipos exigen la necesidad de contar con un grado de proteccion contra los solidos y liquidos mayor o igual al IP51

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:50:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Considerar para la configuración de web interface HTTPs/SSH, ya que establece conexiones seguras entre los sistemas

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.2.2.05 Literal: - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que para la configuración se aceptara Web Interface (HTTP/HTTPS) y/o software propietario en entorno Windows, si la web interface HTTPs/SSH se encuentra en el entorno Windows cumple nuestros requerimientos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:50:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se solicita ampliar el plazo a 60 dias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion parcialmente, se amplia el plazo a 60 dias para dar mayor participación a los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.9 Plazo de entrega:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 días a partir del día siguiente de la firma del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código : 20343877294

Nombre o Razón social : DIN AUTOMATIZACION S.A.C.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 16:50:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluaralidad de postores se solicita ampliar los conceptos que se consideran validos a todo aquel proyecto de comunicación remota en los cuales se haya utilizado los modens, routers celulares o switches para la comunicaicón como tal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, el postor participante debe demostrar la experiencia Venta de medidores multifunción donde incluyan módem de comunicación y/o suministro de equipos de comunicacion remota entre subestaciones electricas o entre subestaciones y el centro de control

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Venta de medidores multifunción donde incluyan módem de comunicación y/o suministro de equipos de comunicacion remota entre subestaciones electricas o entre subestaciones y el centro de control

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:50:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluaralidad de postores se solicita que nos confirmen que es posible presentar el monto correspondiente a la venta del modem o equipos similares (routers celulares, switches, etc) que esten inmersos dentro de un proyecto mucho mayor, pero que se pueda evidenciar cual es el monto que corresponde a dichos equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, el postor participante debe demostrar la experiencia en la venta de bienes iguales al objeto de la convocatoria y a la Venta de medidores multifunción donde incluyan módem de comunicación y/o suministro de equipos de comunicacion remota entre subestaciones electricas o entre subestaciones y el centro de control.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Venta de medidores multifunción donde incluyan módem de comunicación y/o suministro de equipos de comunicacion remota entre subestaciones electricas o entre subestaciones y el centro de control

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	18:08:49

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Conforme a lo establecido en las bases estándares del procedimiento de selección, solicitamos confirmar que la oferta solo deberá contener lo establecido en el literal 2.2.1 ¿DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA¿ y en literal 2.2.2 ¿DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de vigencia tecnológica Principio de Libre concurrencia Principio de Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la oferta contendra lo establecido en el literal 2.2.1 DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA y en el literal 2.2.2 DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	18:08:49

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dado la escasez de los componentes electrónicos y chips a nivel internacional, se ha generado un problema crítico en la cadena de suministro en todos los sectores de la industria, originando que los plazos de fabricación de los equipos como los Modems se incremente de 30 a 60 días calendarios el plazo de entrega

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de vigencia tecnológica Principio de Libre concurrencia Principio de Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion parcialmente, se amplia el plazo a 60 dias para dar mayor participación a los postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

1.9 Plazo de entrega:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 días a partir del día siguiente de la firma del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código :	20600306091	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L.	Hora de envío :	18:08:49

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

2.02: con la finalidad de promover la pluralidad de participantes, solicitamos que acepten fuentes de alimentación externa de dimensiones mínimas que se alojen en la caja portamedidor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de vigencia tecnológica Principio de Libre concurrencia Principio de Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la consulta, la fuente de alimentacion debe ser la disponible en el medidor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código : 20419309932

Nombre o Razón social : HONEYWELL PERU S.A.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 23:29:26

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que la empresa postora de los bienes de la presente licitación deberá contar con la distribución autorizada de los bienes ofertados emitida por el fabricante, la cual se deberá presentar en la presentación de las ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es necesario que el postor presente la distribución autorizada del fabricante, con la finalidad de dar una mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código :	20419309932	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	HONEYWELL PERU S.A.	Hora de envío :	23:29:26

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que los bienes de la presente licitación no requerirán ningún accesorio adicional para su instalación en el medidor de referencia indicado en las bases.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** 7.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el modem deberá conectarse a equipos como medidor multifunción mediante un puerto de comunicación pudiendo ser este modular, deberá contar mínimo con un puerto RS485 o RS232. por lo tanto al tener los puertos de comunicación no se necesitaría accesorios adicionales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código : 20419309932

Nombre o Razón social : HONEYWELL PERU S.A.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 23:29:26

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que la empresa postora de los bienes de la presente licitación deberá contar con una carta emitida por el fabricante del medidor en referencia en las bases, garantizando la compatibilidad y el buen funcionamiento de los bienes ofertados en los medidores de referencia, la cual se deberá presentar en la presentación de ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es necesario que el postor presente la carta emitida por el fabricante, para una mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código : 20419309932

Nombre o Razón social : HONEYWELL PERU S.A.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 23:29:26

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que el bien ofertado debe ser modular y debe tener las dimensiones que permitan instalarse en la tapa de bornes del medidor en referencia.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el modem debiera ser modular y debe tener las dimensiones que permitan instalarse en la tapa de bornes del medidor en referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código : 20419309932

Nombre o Razón social : HONEYWELL PERU S.A.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 23:29:26

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que la alimentación del bien ofertado se realizará a través de borneras disponibles en el medidor de referencia y no se aceptarán fuentes auxiliares o externas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, que la fuente de alimentacion deberá ser la disponible en el medidor. Los medidores para los cuales se esta efectuando el requerimiento cuentan con la fuente de alimentacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código : 20419309932

Nombre o Razón social : HONEYWELL PERU S.A.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 23:29:26

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Según la tabla de datos técnicos en el ítem 2.07 se indica: Puerto de comunicación RS232 o RS485. Favor de confirmar que se requieren ambos puertos de comunicación, es decir: RS232 y RS485.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.2 **Literal:** 2.07 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, el modem deberá conectarse a equipos como medidor multifunción mediante un puerto de comunicación pudiendo ser este modular, deberá contar mínimo con un puerto RS485 o RS232

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-ELSE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MODEMS PARA MEDIDORES CON TARIFA BINOMIA

Ruc/código : 20419309932

Nombre o Razón social : HONEYWELL PERU S.A.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 23:29:26

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que de no cumplir con todas las bandas solicitadas en la Tabla de datos técnicos el postor será eliminado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 7.2

Literal: 2.05

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, Se actualizan las bases, para garantizar un enlace eficiente sólo se especifican las tecnologías 3G, 4G o superior.

modificándose de acuerdo a lo siguiente:

TETRABANDA / CUATRIBANDA

3G (UMTS/HSPA+): 850/900/ 1900/2100 MHz

4G (LTE): 700/800/850/900/1700/1800/ 1900/2100/2600 MHz

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.05 Frecuencia:

TETRABANDA / CUATRIBANDA

3G (UMTS/HSPA+): 850/900/ 1900/2100 MHz

4G (LTE): 700/800/850/900/1700/1800/ 1900/2100/2600 MHz