

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA		
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-UNALM-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CONDUCTOR DE COBRE ELÉCTRICO TIPO N2XOH DE 37 HILOS CABLEADO 3 X 1 X 300 MM2 PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DIGA) DE LA UNALM		

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	17:37:18

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTAR EN TAMBIÉN EN CLASE 5 EL CABLE REQUERIDO N2XOH 3-1X300MM2

CABE MENCIONAR QUE LA CLASE 5 ES MULTIHILOS Y TIENE EL MISMO FUNCIONAMIENTO QUE EL CABLE EN CLASE 2 (LA ÚNICA DIFERENCIA ES QUE EN CLASE 5 EL CABLE ES UN POCO MAS FLEXIBLE Y EN CLASE 2 EL CABLE ES UN POCO MAS RIGIDO)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, el cable de clase 5 es mas flexible debido a que el numero de hilos es mayor otorgando una mayor impedancia la cual generara una mayor caída de tensión. Así mismo debido a que nuestro requerimiento es para la instalación de la acometida eléctrica, al momento de realizar los trabajos del cableado entre los buzones se tendrá una mayor probabilidad de quebrarse.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null