

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2023-OEC/MM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código : 20600794770
Nombre o Razón social : EDIFATEL S.A.C.

Fecha de envío : 14/04/2023
Hora de envío : 17:05:35

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION, literal B, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, de la página 35 de las bases solicitan servicio u obra de mejoramiento y/o construcción de edificaciones en general que contenga los siguientes componentes:

- 1.- Instalaciones eléctricas
- 2.- Salidas de tomacorriente
- 3.- salida para interruptor
- 4.- salida para luz
- 5.- tableros de distribución
- 6.- luminarias tubular o circular

Al respecto Observamos las bases, debido a que están solicitando componentes determinados en instalaciones eléctricas, limitando la participación de futuros postores, hecho que vulnera la nueva normativa de contrataciones del estado y su reglamento, evidenciando un claro direccionamiento a un determinado postor, y en virtud al artículo 2° de la LCE, donde estipula los lineamientos que en todo Procedimiento de Selección se deben cumplir, siendo estos fomentar la más amplia concurrencia de futuros postores en concordancia con los principios de Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia y equidad, ante ello EXIGIMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CORREGIR CONSIDERANDO LO SIGUIENTE B - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, servicios de: mantenimiento y/o mejoramiento y/o remodelación y/o implementación y/o adecuación de instalaciones eléctricas en entidades públicas y/o privadas

CASO CONTRARIO HAREMOS LLEGAR COPIA AL OSCE PARA DEMOSTRAR IRREGULARIDADES EN ESTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DECLAREN NULO DE OFICIO. En cumplimiento a la transparencia de la nueva normativa de contrataciones del estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente; se considerará mantenimiento y/o mejoramiento y/o remodelación y/o implementación y/o adecuación de instalaciones eléctricas en entidades públicas y/o privadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se quedará de la siguiente manera: servicio u obra de mejoramiento y/o construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o remodelación y/o implementación y/o adecuación de instalaciones eléctricas en entidades públicas y/o privadas. Que se considere tres componente como minimo de los siguientes:

- 1.- Instalaciones eléctricas
- 2.- Salidas de toma corriente
- 3.- salida para interruptor
- 4.- salida para luz
- 5.- tableros de distribución
- 6.- luminarias tubular o circular

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código : 10254019513

Fecha de envío : 15/04/2023

Nombre o Razón social : PALOMINO SUAREZ JUSTO

Hora de envío : 18:57:05

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

en el ITEM 2"INSTALACIONES ELECTRICAS ZONA CARNE Y ABARROTES" los materiales electricos desde el numeral 2.02 al 2.23 son para ser instalados o es solo suministro

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6

Literal: item 2

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DECRETO LEGISLATIVO 1341, ARTICULO 16, NUMERAL 16.2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que: Son considerados los suministros e instalaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código : 10254019513

Fecha de envío : 15/04/2023

Nombre o Razón social : PALOMINO SUAREZ JUSTO

Hora de envío : 18:57:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

en el ITEM 3," MEJORA DE TABLEROS DE DISTRIBUCION EN PUESTOS Y OTROS", LOS MATERIALES DESDE EL NUMERAL 3.01 AL 3.16 SON PARA SER INSTALADOS O SOLO SUMINISTRO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DECRETO LEGISLATIVO 1341, ARTICULO 16.2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que: Son considerados los suministros e instalaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código : 10254019513

Fecha de envío : 15/04/2023

Nombre o Razón social : PALOMINO SUAREZ JUSTO

Hora de envío : 18:57:05

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE ESTABLECE COMO PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS CALENDARIOS.

CONSULTA.- PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PROPIAMENTE DICHOS EL MERCADO ESTARA CERRADO O EN FUNCIONAMIENTO CON ATENCION AL PUBLICO.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1.8

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DECRETO LEGISLATIVO 1341, ARTICULO 16, NUMERAL 16.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que El mercado se encontrará cerrado al público

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código : 10254019513

Fecha de envío : 16/04/2023

Nombre o Razón social : PALOMINO SUAREZ JUSTO

Hora de envío : 19:38:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN LA SECCION 3 REQUERIMIENTO, ITEM 3 NUMERAL 3.02 ESTA CONSIDERADO 20 INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 4X25A, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTOS DISPOSITIVOS SE UTILIZAN EN SISTEMAS TETRAPOLARES; CONSULTA.

¿EN QUE CIRCUITOS SE UTILIZARA DICHOS DISPOSITIVOS?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 3.02

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DECRETO LEGISLATIVO 1341, ARTICULO 16.2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se utilizarán en el circuito de los tableros principales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código : 10254019513

Fecha de envío : 16/04/2023

Nombre o Razón social : PALOMINO SUAREZ JUSTO

Hora de envío : 19:38:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN EL ITEM 1, NUMERAL 1.04 Y EL ITEM 2 NUMERAL 2.01 SE CONSIDERA EL SUMINISTRO DE TABLERO ELECTRICO.

CONSULTA:

¿EL TABLERO ELECTRICO ES TIPO EMPOTRAR O ADOSAR?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 1.04

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DECRETO LEGISLATIVO 1341, ARTICULO 16.2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que El tablero eléctrico es empotrado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 18/04/2023

Hora de envío : 10:13:47

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indicar el horario de trabajo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que El ambiente y /o zona de trabajo estará disponible las 24 horas para las labores correspondientes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	10:13:47

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Anexar unifilar y planos en autoCAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que No existen diagramas unifilares en AUTOCAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código : 20511040729

Nombre o Razón social : MICROTEL.COM E.I.R.L.

Fecha de envío : 18/04/2023

Hora de envío : 12:56:39

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Sobre la descripción del servicio

Confirmar la cantidad de tableros eléctrico entre existentes y nuevos

De los tableros principales cual seria el nuevo diagrama unifilar de los nuevos tablero TD2 y TD3

Del tablero en zona deposito carnes y abarrotes cual es el diagrama unifilar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que No existen diagramas unifilar, se respetará los circuitos existentes, sobre la cantidad de tableros todos son existentes habiendo un total de 125 tableros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código : 20511040729

Nombre o Razón social : MICROTEL.COM E.I.R.L.

Fecha de envío : 18/04/2023

Hora de envío : 13:06:52

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

De las inst. eléctricas en zona deposito de carne y abarrotes
Existe un metrado de material esta relación de materiales y cantidades serán entregados a la entidad municipal?
Se necesita planos donde se instalarían todo el material indicado pag. 22 considerando el servicio es a todo costo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Capitulo 3 **Literal:** 6 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que Al ser un servicio a todo costo los materiales deberán ser llevados e instalados en el lugar.
Se considerará la ruta existente en campo.
El servicio es a todo costo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20511040729	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	MICROTEL.COM E.I.R.L.	Hora de envío :	15:05:02

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Item 3 Mejora de tableros de distribución
el metrado de materiales sera entregado a la Municipalidad?
Donde seran instalados ejemplo 120 interruptores diferenciales? existe espacio ?
Existen otros tableros? son mas de 5 tableros
De mejoras de alumbrado
que medidas son las luminarias
donde o sobre que superficie eran ubicados las luminarias existen planos
En la zona de deposito de carne
indican cambiar el cable alimentador a que tipo de cable?
Zona de de deposito de abarrotes
indican trasladar el tablero se necesita planos de lla nueva ubicación
se usara el mismo tablero?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo 3 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DESCRIPCION

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que Al ser un servicio a todo costo los materiales deberán ser llevados e instalados en el lugar
Los 120 interruptores diferenciales serán instalados en los tableros de cada stand.
Son en total 125 tableros.
Las luminarias son de 1.20 metros y estarán adosadas al techo, no existen planos.
El tipo de cable es N2XOH.
Se usará un nuevo tablero y la ubicación no será más de 20 metros de distancia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:52:46

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

TABLERO GENERAL

Indicar el tipo de Tablero (Empotrado, autosoportado, etc)

Indicar el material de Tablero (metálico o PVC)

Indicar la cantidad de circuitos eléctricos o emitir su diagrama unifilar

Indicar el tipo de señalética (Normal o Fotoluminiscente)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 0 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que El tablero será empotrado, y metálico.

La cantidad de circuitos eléctricos es de 20 llaves térmicas.

La señalética sera fotoluminiscente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:52:46

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

TABLERO TD1

Para los ITM a instalar, solicitan alguna marca especifica.

Confirmar si el tablero cuenta con espacio para instalar los 05 interruptores termomagnéticos, asi mismo, si sus conexiones de distribución de tablero son mediante barras de cobre. (Enviar una foto referencial del espacio interior del tablero).

Indicar la cantidad de circuitos eléctricos o emitir su diagrama unifilar

Indicar el tipo de señalética (Normal o Fotoluminiscente)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 0 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que Conforme a ley esta prohibido especificar marca.

Si cuenta con el espacio correspondiente para la instalación de los 05 interruptores termomagnéticos.

La cantidad de circuitos eléctricos es de 5.

La señalética sera fotoluminiscente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:52:46

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

TABLERO TD2

Confirmar si el tablero existente sera anulado por este nuevo tablero.

Indicar si se realizara el traspaso de los circuitos existentes al tablero nuevo.

Confirmar si requieren algunas características especifica del gabinete del tablero.

Confirmar si el tablero nuevo será empotrado, adosable o autosoportado

Indicar la cantidad de circuitos eléctricos que tendrá el nuevo tablero o emitir su diagrama unifilar

Indicar el tipo de señalética (Normal o Fotoluminiscente)

Confirmar si se realizará el retiro del tablero existente y la instalación del tablero nuevo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 0 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que El tablero existente no será anulado.

No existe traspaso de circuitos existente.

No se requiere ninguna característica específica.

El tablero es empotrado.

La cantidad de circuitos eléctricos es de 5.

La señalética sera fotoluminiscente.

No se realizará el retiro del tablero existente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:52:46

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

TABLERO TD3

Confirmar si el tablero existente sera anulado por este nuevo tablero.

Indicar si se realizara el traspaso de los circuitos existentes al tablero nuevo.

Confirmar si requieren algunas características especifica del gabinete del tablero.

Confirmar si el tablero nuevo será empotrado, adosable o autosoportado

Indicar la cantidad de circuitos eléctricos que tendrá el nuevo tablero o emitir su diagrama unifilar

Indicar el tipo de señalética (Normal o Fotoluminiscente)

Confirmar si se realizará el retiro del tablero existente y la instalación del tablero nuevo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 0 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que El tablero existente no será anulado.

No existe traspaso de circuitos existente.

No se requiere ninguna característica específica.

El tablero es empotrado.

La cantidad de circuitos eléctricos es de 5.

La señalética sera fotoluminiscente.

No se realizará el retiro del tablero existente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:52:46

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO ELECTRICO - ZONA DEPOSITO CARNES Y ABARROTES
Confirmar si el tablero nuevo será empotrado, adosable o autosoportado
Indicar la cantidad de circuitos eléctricos que tendrá el nuevo tablero o emitir su diagrama unifilar
Confirmar si requieren algunas características específicas del gabinete del tablero.
Indicar el tipo de señalética (Normal o Fotoluminiscente)
Confirmar si se realizará la instalación del tablero.
Indicar la nueva medida del cable de alimentación del tablero y la distancia hacia el punto de alimentación eléctrica donde se conectará el tablero.
Confirmar si la medida del nuevo alimentador fue considerando la caída de tensión.
Confirmar si el diámetro de la tubería ha sido calculada, asimismo, indicar la distancia hacia el punto de alimentación eléctrica donde se conectará el tablero.
Indicar la altura del techo.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 0 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que El tablero será empotrado.
La Cantidad de circuitos eléctricos será de 5.
No se requiere ninguna característica.
La señalética será fotoluminiscente.
Se confirma la instalación del tablero.
El tipo de cable es N2XOH 25 mm².
Si está considerado la caída de tensión.
Se confirma el cálculo y que la distancia no varía en más de 20 metros.
Aproximadamente 5 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:52:46

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

TABLERO DE DISTRIBUCION - ZONA DE DEPOSITOS DE ABARROTES

Indicar la nueva medida del cable de alimentación del tablero y la distancia hacia el punto de alimentación eléctrica donde se conectara el tablero.

Confirmar si la medida del nuevo alimentador fue considerando la caída de tension.

Indicar la medida de la tubería, así mismo, indicar la distancia hacia el punto de alimentación eléctrica donde se conectara el tablero.

Indicar la altura del techo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 0 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que El tipo de cable es N2XOH 25 mm2.

Si esta considerado la caída de tensión.

Se confirma el calculo y que la distancia no varia en mas de 20 metros.

Aproximadamente 5 metros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:52:46

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

ZONA DE PUESTOS DE CARNES

Indicar el metrado total de cable a tierra a cambiar.

Indicar la cantidad y capacidad de interruptores termomagnéticos que se instalaran y confirmar si el tablero cuenta con espacio.

Indicar la cantidad y capacidad de interruptores diferenciales que se instalaran y confirmar si el tablero cuenta con espacio.

Indicar las cantidad total de luminarias a instalar en los puestos.

Confirmar si en cada puesto ya existe un canalizado y cableado de luminaria (Punto donde se instalara el equipo), caso contrario emitir el plano.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 0 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que Está considerado en los metrados de los términos de referencia.

Si se cuenta con el espacio para los interruptores diferenciales.

Total de alumbrado en general 120.

Si existe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:52:46

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

COMPLEMENTOS 6 - 23

MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA

Se solicita indicar la fecha y medicion del pozo (ultimo mantenimiento), o emitir el último certificado del PT.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 0 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que No se tiene data.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20451540336	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:52:46

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Confirmar los días y horarios de trabajo.

Se sugiere realizar una visita técnica para verificar las dificultades de los trabajos, brindarnos numero de contacto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 13 Literal: 0 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que El ambiente y /o zona de trabajo estará disponible las 24 horas para las labores correspondientes.

La visita técnica se realizará el día 20 de abril a las 11:30 am (hora exacta)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	17:07:16

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores agradeceremos nos confirmen que sean considerados como validos aquellos proyectos donde se realice el mantenimiento, cambio, puesta en marcha, provisión o suministro de tableros electricos,

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Será la siguiente manera: servicio u obra de mejoramiento y/o construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o remodelación y/o implementación y/o adecuación de instalaciones eléctricas en entidades públicas y/o privadas.

Que se considere tres componente como mínimo de los siguientes:

- 1.- Instalaciones eléctricas
- 2.- Salidas de tomacorriente
- 3.- salida para interruptor
- 4.- salida para luz
- 5.- tableros de distribución
- 6.- luminarias tubular o circular

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20601218268	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	LEVI SERVICIOS E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LEVI SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	20:04:44

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Notamos que en el numeral 3.2 Requisitos de calificación, literal B. Experiencia del postor en la especialidad se consideran servicios similares a los siguientes:

- Servicio u Obra: Mejoramiento y/o Construcción de edificaciones en General que contenga los siguientes componentes: Instalaciones eléctricas, Salidas para Toma corrientes, Salida para Interruptor, Salida Para Luz, Tablero de Distribución, Luminarias Tubular o Circular.

Según el Artículo 2° de la Ley de Contrataciones con el Estado, Las entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procedimientos que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosos e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de practicas que limitan o afectan la libre concurrencia de proveedores

Por lo que solicitamos con la finalidad de promover la mayor participación de los postores y acatando el principio de Libre Concurrencia,solicitamos:

1) AGREGAR la definicion MANTENIMIENTO, dado que según definiciones dadas por el OSCE Mejoramiento y/o Construcción son definiciones usadas para obras, por lo cual se estaría excluyendo a los postores que tengan experiencia en servicios y el presente concurso tiene como finalidad la realización de un SERVICIO.

2) MODIFICAR la definición por "QUE CONTENGAN AL MENOS 3 DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES" dado que solicitar seis componentes limita a muchos postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge;Que se considere tres componente como mínimo de los siguientes:

- 1.- Instalaciones eléctricas
- 2.- Salidas de tomacorriente
- 3.- salida para interruptor
- 4.- salida para luz
- 5.- tableros de distribución
- 6.- luminarias tubular o circular

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Será de la siguiente manera: servicio u obra de mejoramiento y/o construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o remodelación y/o implementación y/o adecuación de instalaciones eléctricas en entidades públicas y/o privadas.

Que se considere tres componente como mínimo de los siguientes:

- 1.- Instalaciones eléctricas
- 2.- Salidas de tomacorriente
- 3.- salida para interruptor
- 4.- salida para luz
- 5.- tableros de distribución
- 6.- luminarias tubular o circular

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20600935845	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	FORVEC PROJECTS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - FORVEC E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:32

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD observamos que piden los siguientes COMPONENTES:

- Instalaciones Eléctricas
- Salida para Tomacorriente
- Salida para Interruptor
- Salida para Luz
- Tablero de Distribución
- Luminarias Tubular o Circular

Los mismos resultan ser excesivos, restrictivos y limitantes, que contravienen a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, tal como se advierte en la Resolución N° 00479-2023-TCE-S2 y Resolución N° 2651-2021-TCE-S5.

Para mayor pluralidad de postores el COMITÉ DE SELECCIÓN en coordinación con el ÁREA USUARIA debe suprimir todos los componentes requeridos.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** B **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Resolución N° 00479-2023-TCE-S2 Resolución N° 2651-2021-TCE-S5

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge suprimir los componentes requeridos, pues no se solicita que todos los componentes estén incluidos dentro de un contrato, sino que de todos los componentes solicitados se tenga 3 como mínimo, ya que todo se relaciona al servicio a realizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código :	20610175652	Fecha de envío :	18/04/2023
Nombre o Razón social :	LUCEM CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	23:25:38

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita al comité aceptar dentro de la definición de servicios similares, aquellos denominados como "Acondicionamiento y/o Ampliacion y/o Remodelación"

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 3 **Literal:** B **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que Será la siguiente manera: servicio u obra de mejoramiento y/o construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o remodelación y/o implementación y/o adecuación de instalaciones eléctricas en entidades públicas y/o privadas.

Que se considere tres componente como minimo de los siguientes:

- 1.- Instalaciones eléctricas
- 2.- Salidas de tomacorriente
- 3.- salida para interruptor
- 4.- salida para luz
- 5.- tableros de distribución
- 6.- luminarias tubular o circular

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-OEC/MM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MERCADO SANTA CRUZ EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

Ruc/código : 20610175652

Fecha de envío : 18/04/2023

Nombre o Razón social : LUCEM CONSTRUCTORA S.A.C.

Hora de envío : 23:25:38

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita al comité confirmar que no se establece una cantidad minima de consorciados ni porcentaje de participacion para el presente proceso de seleccion

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: NA

Literal: NA

Página: NA

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en este caso no se considerará cantidad mínima para el consorciado ni porcentaje

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null