

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-2-2024-CS-GRP-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Obra		
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿		

Ruc/código :	20506039208	Fecha de envío :	10/04/2024
Nombre o Razón social :	NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	09:41:07

**Observación: Nro. 1**  
**Consulta/Observación:**  
PRIMERA OBSERVACIÓN:  
¿Capítulo V  
Proforma de Contrato¿  
Observamos que en la Proforma del Contrato, se establece la cláusula correspondiente a la Junta de Resolución de Disputas (JRD), dado a que el valor referencial de la obra es mayor a S/ 20 000 000 000.00 (Veinte Millones y 00/100 Soles).  
  
Sin embargo, en dicha proforma no se precisa el centro de administración encargado de la JRD, por ello proponemos que sea cualquiera de las entidades de prestigio:  
  
- Pontificia Universidad Católica del Perú  
- Asociación Zambrano  
- Cámara de comercio de Lima

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** capítulo v      **Literal:** capítulo v      **Página:** 84  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE PRECISA que el centro que administratara la JRD, sera definido en la etapa de perfeccionamiento de contrato  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

VALOR REFERENCIAL:

Sobre el expediente técnico publicado en la plataforma del SEACE, se observa que dentro del presupuesto del valor referencial existen itemizados que se repiten en varias partidas, esto se puede evidenciar en varios Subitems, un ejemplo es el Subitem 03.01.02.01.01.01.01 CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS ENTERRADAS UBICADAS EN EL FOLIO 00287 en el cual existen varios itemizados que se repiten por lo cual resulta imposible ubicar una partida específica. Es por ello que en virtud del literal c). TRANSPARENCIA del Artículo 2 DE LA TOU 30225, el mismo que precisa que: ¿las entidades entregan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores¿. Se solicita al área usuaria y/o comité de selección publicar el presupuesto del valor referencial con ítems únicos por partida en formato nativo Microsoft Excel y/o formato editable legible.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2.2.1.1Literal: gPágina: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, dicha correlacion del itemizado obedece a un error material del sistema de elaboracion del presupuesto. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf el PRESUPUESTO DEL VALOR REFERENCIAL con la corrección de los ítem repetidos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y AL INTEGRAR LAS BASES SE CORREGIRA EL ERROR CAUSADO POR FALLAS DEL SISTEMA S10

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

VALOR REFERENCIAL:

Sobre el expediente técnico publicado en la plataforma del SEACE, se observa que el presupuesto referencial del SISTEMA DE AGUA POTABLE está incompleto esto se puede verificar al observar que no existe el folio 00421. Es por ello que en virtud del literal c). TRANSPARENCIA del Artículo 2 DE LA TOU 30225, el mismo que precisa que: ¿las entidades entregan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores¿. Se solicita al área usuaria y/o comité de selección publicar el presupuesto completo en formato nativo Microsoft Excel y/o formato editable legible.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2.2.1.1Literal: gPágina: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE parcialmente, se facilita el formato pdf PRESUPUESTO DEL VALOR REFERENCIAL completo, mas no el formato excel, pues, de conformidad con lo señalado en la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 019-2019-OSCE/PRE del 29 de enero de 2019) y modificatorias, la Entidad ha cumplido con publicar en el SEACE información idéntica a la que contiene el expediente técnico de obra. Además, la normativa de Contrataciones del Estado no incluye la exigencia de que la Entidad publique sus archivos editables, citando el Pronunciamiento N° 1169-2019/OSCE-DGR, donde menciona expresamente lo siguiente "En virtud de lo expuesto, cabe indicar que la normativa de contrataciones del Estado no establece la obligatoriedad de publicar los planos en su formato original, por cuanto lo relevante es que se proporcione información clara respecto a su contenido, a efectos que sea comprendida por todos los actores intervinientes en la contratación, para promover la libre concurrencia y competencia efectiva, NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE REFERENTE A LA ENTREGA DE FORMATO EXCEL, FUNDAMENTADO ELLO PRONUNCIAMIENTO N° 259-2023/OSCE-DGR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION, AGREGANDOSE AL EXPEDIENTE TECNICO EL FOLIO 421, YA QUE POR ERROR DE DIGITALIZACION NO SE ESCANEO CORRECTAMENTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

VALOR REFERENCIAL

Sobre el presupuesto técnico publicado en la plataforma del SEACE, se observa que el presupuesto referencial presenta páginas y/o hojas ilegibles. Es por ello que en virtud del literal c). TRANSPARENCIA del Artículo 2 DE LA TOU 30225, el mismo que precisa que: ¿las entidades entregan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores¿. Se solicita al área usuaria y/o comité de selección publicar el presupuesto en formato nativo Microsoft Excel y/o formato editable legible

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2.2.1.1Literal: gPágina: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación. Con motivo de la integración de Bases se presenta en formato pdf el PRESUPUESTO DEL VALOR REFERENCIAL legible,mas no el formato excel, pues, de conformidad con lo señalado en la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 019-2019-OSCE/PRE del 29 de enero de 2019) y modificatorias, la Entidad ha cumplido con publicar en el SEACE información idéntica a la que contiene el expediente técnico de obra. Además, la normativa de Contrataciones del Estado no incluye la exigencia de que la Entidad publique sus archivos editables, citando el Pronunciamiento N° 1169-2019/OSCE-DGR, donde menciona expresamente lo siguiente "En virtud de lo expuesto, cabe indicar que la normativa de contrataciones del Estado no establece la obligatoriedad de publicar los planos en su formato original, por cuanto lo relevante es que se proporcione información clara respecto a su contenido, a efectos que sea comprendida por todos los actores intervinientes en la contratación, para promover la libre concurrencia y competencia efectiva, NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE REFERENTE A LA ENTREGA DE FORMATO EXCEL, FUNDAMENTADO ELLO PRONUNCIAMIENTO N° 259-2023/OSCE-DGR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE REGISTRARA EL PRESUPUESTO LEGIBLE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

VALORIZACIONES

Debido a que la mayoría del equipamiento es de fabricación extranjera y a su vez la modalidad del contrato es llave en mano, es decir adquisición, instalación y puesta en marcha del equipamiento. Se solicita al área usuaria y/o comité de selección que los pagos a cuenta en las valorizaciones del equipamiento se realicen de la siguiente manera: el 50% del valor ofertado cuando el equipamiento sea comprado, el 40% del valor ofertado cuando el equipamiento sea instalado en obra y el 10% del valor ofertado cuando el equipamiento sea puesto en marcha

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2.2.1.1Literal: gPágina: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE EL CUESTIONAMIENTO DEL PARTICIPANTE CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L., en la integración de bases se detallara que los pagos a cuenta del equipamiento seran de la siguiente manera:

- 50% a la adquisicion a pie de obra o almacenamiento
- 20% a la instalacion y prueba hidraulica favorable
- 30% puesta en marcha

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

METRADO

Sobre el expediente técnico publicado en la plataforma del SEACE, se observa que los documentos referentes al Metrado y Sustento de metrado no están legibles. Es por ello que en virtud del literal C). del artículo 2 del TOU 30225, el mismo que precisa que: ¿las entidades entregan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas¿. Se solicita al área usuaria y/o comité de selección publicar nuevamente el metrado y sustento de metrado en formato nativo Microsoft Excel y/o en formato editable legible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE parcialmente. Con motivo de la integración de las Bases se facilita en formato PDF la PLANILLA DE METRADOS y su sustento con una mejor resolución, mas no el formato excel, pues, de conformidad con lo señalado en la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 019-2019-OSCE/PRE del 29 de enero de 2019) y modificatorias, la Entidad ha cumplido con publicar en el SEACE información idéntica a la que contiene el expediente técnico de obra. Además, la normativa de Contrataciones del Estado no incluye la exigencia de que la Entidad publique sus archivos editables, citando el Pronunciamiento N° 1169-2019/OSCE-DGR, donde menciona expresamente lo siguiente "En virtud de lo expuesto, cabe indicar que la normativa de contrataciones del Estado no establece la obligatoriedad de publicar los planos en su formato original, por cuanto lo relevante es que se proporcione información clara respecto a su contenido, a efectos que sea comprendida por todos los actores intervinientes en la contratación, para promover la libre concurrencia y competencia efectiva, NO SE ACOGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE REFERENTE A LA ENTREGA DE FORMATO EXCEL, FUNDAMENTADO ELLO PRONUNCIAMIENTO N° 259-2023/OSCE-DGR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE REGISTRARA DE FORMA LEGIBLE LA DOCUMENTACION OBSERVADA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

Se solicita al comité de selección y/o área usuaria de confirmar, que para acreditar el Equipamiento estratégico bastara con presentar una carta de compromiso de alquiler y/o venta de equipos y maquinaria para poder acreditar el cumplimiento de lo requerido.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, lo siguiente:

1. Las bases señalan los documentos sobre a cual los postores pueden acreditar la posesión del Equipamiento Estrategico, como son: el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
2. Se precisa que, si el adjudicado acredita mediante compromiso de compra venta o alquiler, este deberá estar suscrito por el representante legal, en caso sea el compromiso a nombre del consorcio será el representante común quien suscriba dicho compromiso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

**Observación: Nro. 8**  
**Consulta/Observación:**  
**GASTOS GENERALES**  
Sobre el expediente técnico publicado en la plataforma del SEACE, se observa que el valor total de los gastos indirectos el cual asciende a un total de 31,901,048.83 del RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS GENERALES ubicada en el folio 00203, no concuerda con el valor de los costos indirectos el cual asciende a un total de 31,901,065.49 del RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO ubicada en el folio 00450. Es por ello que en virtud del literal c) transparencia del artículo 2 del TOU 30225, el mismo que precisa que: las entidades brindan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas. Se solicita al área usuaria y/o comité de selección corregir y publicar nuevamente el análisis de gastos generales del proyecto.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2.2.1.1Literal: gPágina: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA que, con motivo de la integracion de las bases se emite en version pdf el NUEVO RESUMEN DEL PRESUPUESTO y el DISGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE REGISTRARA LOS GASTOS GENERALES MODIFICADOS



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

GASTOS GENERALES

Sobre el expediente técnico publicado en la plataforma del SEACE, se observa que el desagregado de gastos generales no se incluyeron los costos referentes a la ALIMENTACION, MOVLIZACION Y ALOJAMIENTO del personal obrero, técnico y profesional. Ello consideramos que son costos necesario y obligatorio para el proyecto. Es por ello que en virtud del literal c) transparencia del artículo 2 del TOU 30225, el mismo que precisa que: las entidades brindan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas. Se solicita al área usuaria y/o comité de selección incluir los costos de ALIMENTACION, MOVILIZACION Y ALOJAMIENTO dentro de los costos indirectos del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, con motivo de la integracion de Bases se facilita en version pdf el DISGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES con la inclusión de los costos de alimentación, movilizacion y alojamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE REGISTRARA LOS COSTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y ALOJAMIENTO EN GASTOS GENERALES MODIFICADOS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Sobre el expediente técnico publicado en la plataforma del SEACE, se observa que en el documento de análisis de precios unitarios algunas páginas no se encuentran legibles, es por ello que en virtud del literal C). Transparecen del artículo 2 del TOU 30225 la misma que precisa que: ¿las entidades brindan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de contratación sean comprendidas. Se solicita al área usuaria publicar en formato nativo MICROSFOT EXCEL y/o en formato legible editable el desagregado de análisis de precios unitarios.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2.2.1.1Literal: gPágina: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE OBSERVACION, con motivo de la integracion de bases se facilita los formatos PDF de todos los APUs. No se acoge la observacion referente al formato editable, pues, de conformidad con lo señalado en la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 019-2019-OSCE/PRE del 29 de enero de 2019) y modificatorias, la Entidad ha cumplido con publicar en el SEACE información idéntica a la que contiene el expediente técnico de obra. Además, la normativa de Contrataciones del Estado no incluye la exigencia de que la Entidad publique sus archivos editables, citando el Pronunciamiento N° 1169-2019/OSCE-DGR, donde menciona expresamente lo siguiente "En virtud de lo expuesto, cabe indicar que la normativa de contrataciones del Estado no establece la obligatoriedad de publicar los planos en su formato original, por cuanto lo relevante es que se proporcione información clara respecto a su contenido, a efectos que sea comprendida por todos los actores intervinientes en la contratación, para promover la libre concurrencia y competencia efectiva , CONCORDANTE CON EL FUNDAMENTO PRONUNCIAMIENTO N° 259-2023/OSCE-DGR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE REGISTRARA DE FORMA LEGIBLE LA DOCUMENTACION OBSERVADA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SISTEMA DE CONTRATACION

Sobre el sistema de contratacion publicado en las bases administrativas, se observa que el sistema de contratacion es MIXTO (SUMA ALZADA + PRECIOS UNITARIOS), pero no se especifica que partidas y/o actividades deberán de ser a precios unitarios o a suma alzada. Es por ello que en virtud del literal C). Transparecen del artículo 2 del TOU 30225 la misma que precisa que: ¿las entidades brindan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de contratación sean comprendidas. Se solicita al área usuaria explique que partidas y/o actividades serán a suma alzada o a precios unitarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE EL SISTEMA DE CONTRATACION DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE EFECTUARA BAJO EL SISTEMAS DE CONTRATACION UNICAMENTE A PRECIOS UNITARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Sobre el equipamiento estratégico publicado en las bases administrativas, se observa que se están considerando equipos que no se encuentran en la lista de Relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo, como son los siguiente: 2 CAMIONETA PICK UP 4X2 107HP 1TON, 12 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 ¿ 135 HP 3YD3, 14 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160 ¿ 195 HP 3.5 YD3, 16 TRACTOR DE ORUGA DE 190 ¿ 240 HP, 17 TRACTOR DE ORUGAS DE 190 ¿ 240 HP, 20 GRUPO ELECTROGENO DE 150 KW, 21 GRUPO ELECTROGENO O SISTEMA BATERIAS + ILUMINACION, 22 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA 80 -110 HP 0.5 ¿ 1.3 YD3, 23 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3, 27 COMPACTADORA VIBRATORIA DE PLANCHA 7HP(SE REPITE EN EL ITEM 18), ENTR OTROS por lo cual consideramos que no serían indispensable y mucho menos estratégicos para la ejecución de la obra. Es por ello que en virtud del literal a) LIBERTAD DE CONCURRENCIA del artículo 2 del TOU 30225, la misma que precisa que: las entidades promueven en libre acceso y participación ¿ debiendo evitarse formalidades y exigencias costosas e innecesarias¿. Se solicita al área usuaria y/o comité de selección suprimir los equipos anteriormente descritos de la lista de equipos estratégicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE el cuestionamiento, la compatibilizacion del equipamiento estrategico va acorde a la lista de recursos del presupuesto. Se actualiza en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

COTIZACIONES

En virtud del literal c) TRANSPARENCIAL del artículo 2 del TOU 30225, el mismo que establece que ¿las entidades brindan documentación clara y coherente con la finalidad de que todas las etapas de contratación sean comprendidas ¿. Se solicita el cuadro comparativo todas las cotizaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que, con motivo de la integración de bases se facilitará los cuadros comparativos de precios de todos los recursos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

PLANOS DE OBRA

Con el fin de realizar una comprobación de la cuantificación de material, mano de obra y equipos se solicita al área usuaria la publicación de los planos de obra completos y en formato nativo AutoCAD (DWG).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acepta lo solicitado, debido a De conformidad con lo señalado en la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 019-2019-OSCE/PRE del 29 de enero de 2019) y modificatorias, la Entidad ha cumplido con publicar en el SEACE información idéntica a la que contiene el expediente técnico de obra. Además, la normativa de Contrataciones del Estado no incluye la exigencia de que la Entidad publique sus archivos editables, citando el Pronunciamiento N° 1169-2019/OSCE-DGR, donde menciona expresamente lo siguiente "En virtud de lo expuesto, cabe indicar que la normativa de contrataciones del Estado no establece la obligatoriedad de publicar los planos en su formato original, por cuanto lo relevante es que se proporcione información clara respecto a su contenido, a efectos que sea comprendida por todos los actores intervinientes en la contratación, para promover la libre concurrencia y competencia efectiva, concordante con el FUNDAMENTO PRONUNCIAMIENTO N° 259-2023/OSCE-DGR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

PREVALENCIA DE DOCUMENTOS

En caso de discrepancias entre las documentaciones que conforman el Expediente Técnico, y para una correcta ejecución de la obra; se solicita confirmar el orden de prevalencia de estos documentos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el orden de prelación sera de acuerdo al articulo 35 Sistemas de contratacion del DS N° 344-2018 EF donde se indica: (...) los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prelación..."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

DISCREPANCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

De ser el caso, confirmar que, el Contratista no asumirá las deficiencias relacionadas con la , estructura, diseños, geología, mecánica de suelos, aguas subterráneas o aquellos que por su condición ocultan o no han podido ser de alguna manera evidenciados en el lugar de trabajo en la visita técnica y que no figuren en los documentos de la licitación entregados por el Cliente al Contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA la consulta indicando que el Expediente Técnico ha sido elaborado teniendo en cuenta todos los estudios preliminares, básicos y de ingeniería que exige la normativa vigente; en el supuesto que resulte indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o por causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad del contratista, se seguira lo establecido en la normativa de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605411798	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L.	Hora de envío :	08:31:50

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sobre el expediente técnico publicado en la plataforma del SEACE, se observa que los documentos referentes a las especificaciones tenicas están incompletos esto se puede verificar al observar que faltan los folios desde el 035 hasta al 001 correspondiente a las especificaciones técnicas del sistema de electromecánica y automatización. Es por ello que en virtud del literal C). Transparecen del artículo 2 del TOU 30225 la misma que precisa que: ¿las entidades brindan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de contratación sean comprendidas. Se solicita al área usuaria publicar las especificaciones técnicas completas en formato legible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA la consulta indicando que las especificaciones técnicas del sistema de electromecánica y automatización inicia en el folio 035, los folios correspondientes del 001 al 034 coresponden a un procedimiento constructivo para la PTAR. Con motivo de la integracion de Bases se vuelve a presentar el TOMO 14 que incluye los folios 1 al 34 del procedimiento constructivo de la PTAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE REGISTRARA DE FORMA LEGIBLE LA DOCUMENTACION OBSERVADA, que coresponden a un procedimiento constructivo para la PTAR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad aclarar cual es el plazo de recepción de obra. Dicho desagregado de plazos se encuentra siempre en los gastos generales, pero en este caso no se ubica el plazo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que , el plazo de recepcion de obra se realizara en atencion al articulo 208 del RLCE, no siendo necesario su consignacion en el desagregado de gastos generales. NO SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE REGISTRARA LOS GASTOS GENERALES MODIFICADOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad aclarar cual es el plazo de liquidación de obra. . Dicho desagregado de plazos se encuentra siempre en los gastos generales, pero en este caso no se ubica el plazo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que, de conformdiad al articulo 209 del RLCE, el plazo de liquidacion de obra es de sesenta dias o equivalente a un decimo del plazo vigente. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf el DISGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES que incluye los profesionales que participan en la liquidación de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Se pide a la entidad aclarar que profesionales participaran en la recepción de obra y donde se ubican los gastos relacionados a este concepto en el presupuesto, ya que no se encuentra dicho concepto en los gastos generales.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA que, el plazo de recepcion de obra se realizara en atencion al articulo 208 del RLCE, no siendo necesario su consignacion en el desagregado de gastos generales. NO SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Se pide a la entidad aclarar que profesionales participaran en la liquidación de obra y donde se ubican los gastos relacionados a este concepto en el presupuesto, ya que no se encuentra dicho concepto en los gastos generales.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** GG    **Literal:** 1    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En concordancia con el art. 209 del RLCE se acoge la observación. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf el DISGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES que incluye los profesionales que participan en la liquidación de obra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad que en los Gastos Genarales no se ha considerado personal para Asistentes logísticos, personal necesario para el proyecto dado la embergadura, la cantidad de material y fichas técnicas que se necesitará solicitar aprobación, se pide la entidad considerar 3 personas al 100%

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: gg Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE el cuestionamiento, el postor tiene la libre potestad de incluir el personal técnico necesario para su mejor administración de la obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Solicitamos se entregue el excel del valor referencial y los gastos generales , así como el analisis de precios unitarios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: PPTO Literal: 1

Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE parcialmente, se facilita en formato pdf desagregado de los GG, desagregado del presupuesto y analisis de precios unitarios, mas no el formato excel, pues, de conformidad con lo señalado en la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 019-2019-OSCE/PRE del 29 de enero de 2019) y modificatorias, la Entidad ha cumplido con publicar en el SEACE información idéntica a la que contiene el expediente técnico de obra. Además, la normativa de Contrataciones del Estado no incluye la exigencia de que la Entidad publique sus archivos editables, citando el Pronunciamiento N° 1169-2019/OSCE-DGR, donde menciona expresamente lo siguiente "En virtud de lo expuesto, cabe indicar que la normativa de contrataciones del Estado no establece la obligatoriedad de publicar los planos en su formato original, por cuanto lo relevante es que se proporcione información clara respecto a su contenido, a efectos que sea comprendida por todos los actores intervinientes en la contratación, para promover la libre concurrencia y competencia efectiva, concordante ello con el FUNDAMENTO PRONUNCIAMIENTO N° 259-2023/OSCE-DGR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se observa a la entidad que en el Item 1.02. en Actividades previas al inicio de obra, no se observa el detalle del estimado. Se pide mostrar el desgregado de tal manera que los postores podamos estimar estos gastos de manera precisa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE el cuestioamiento por cuanto su formulacion no es precisa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad que en los Gastos de administración en obra no se ha considerado un personal para Asistente del especialista de calidad, personal necesario para el proyecto dado la embergadura y el trabajo que dicho profesional realizará es importante contar con el apoyo de un asistente de calidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE el cuestionamiento. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf el DISGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES que incluye un (1) asistente de calidad con participación del 100%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad que en los Gastos generales en obra no se ha considerado Asistentes del especialista de Costos, personal necesario para el proyecto dado la embergadura y el trabajo que dicho profesional realizará es importante contar con el apoyo de 3 asistentes de costos al 100%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf el DISGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES que incluye tres (3) asistentes de costos, presupuestos y valorizaciones con participación del 100%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad que en los Gastos generales en obra no se ha considerado Ingeniero de Valorizaciones de obra, personal necesario para el proyecto, dado que el área de valorizaciones se encarga de una serie de protocolos y todos los documentos necesarios para llevar a cabo el cierre de valorizaciones de cada mes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, porque en los GG esta considerado el Espedialista de Costos y Presupuestos quien se hace cargo tambien de las valorizaciones. El postor tiene la libre potestad de incluir el personal tecnico necesario para su mejor administracion de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad el porcentaje de participación de los Tecnico en Dibujo CAD, los gastos generales indican 40%, lo que no es coherente con el proyecto, se pide a la entidad considerar 100% de participación de los 3 tecnicos en Dibujo CAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf el DISGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES que incluye tres (3) técnicos en dibujo CAD con participación del 100%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE REGISTRARA LOS GASTOS GENERALES MODIFICADOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

**Observación: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

Se consulta a la entidad sobre el Item 4.07 Escritorio de oficina, la cantidad considerada es de 20 und, sin embargo el personal profesional y tecnico supera esa cantidad, se pide a la entidad sincerar la cantidad de escritorios.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** GG    **Literal:** 1    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE el cuestionamiento, con motivo de la integración de bases se incluire la cantidad necesarias de escritorios de acuerdo a lo profesionales considerados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE REGISTRARA LOS GASTOS GENERALES MODIFICADOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

**Observación: Nro. 30**

**Consulta/Observación:**

Se consulta a la entidad sobre la Garantía de beneficios sociales, dicha garantía no encuentra normada, se pide a la entidad suprimir dicha garantía.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** gg    **Literal:** 1    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO. Con motivo de la integracion de Bases se presenta en version pdf el DISGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES donde se ha suprimido la garantia de beneficios sociales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE REGISTRARA LOS GASTOS GENERALES MODIFICADOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad sobre la Garantía de seriedad de la oferta, dicha garantía no encuentra normada, se pide a la entidad suprimir dicha garantía.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO. Con motivo de la integracion de Bases se presenta en version pdf el DISGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES donde se ha suprimido la garantia de seriedad de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE REGISTRARA LOS GASTOS GENERALES MODIFICADOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

**Observación: Nro. 32**

**Consulta/Observación:**

Se consulta a la entidad sobre el seguro de accidentes personales, se pide a la entidad confirmar si dicho seguro se refiere a la póliza SCTR del personal administrativo y de obras

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** GG    **Literal:** 1    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA que, con motivo de la integracion de Bases se presenta en versión pdf el DISGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES donde se precisa que el seguro de accidentes personales es la poliza SCTR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE REGISTRARA LOS GASTOS GENERALES MODIFICADOS



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad sobre el seguro de Responsabilidad contra terceros, se pide a la entidad confirmar si dicho seguro se refiere a la póliza de segurps C.A.R contra todo reizgo para la obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que el Seguro de Responsabilidad Civil Contra Terceros esta incluido en el seguro CAR exigido por Ley. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf el DISGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES donde se ha modificado la denominacion del Seguro de Responsabilidad Civil Contra Terceros por POLIZA DE SEGUROS C.A.R. CONTRA TODO RIESGO (VIGENCIA DURANTE EJECUCION DE LA OBRA, y donde se ha actualizado el monto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION Y CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE BASES, SE REGISTRARA LOS GASTOS GENERALES MODIFICADOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad sobre el seguro de Riesgo de Ingeniería, cual es el alcance del mismo, dicho seguro, no encuentra normado, se pide a la entidad suprimir dicho seguro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO. Con motivo de la integracion de Bases se presentan en versión pdf el DISGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES donde se excluye el Seguro de Riesgo de Ingeniería

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad si se cuenta con la libre disponibilidad de terrenos donde se ejecutarán las obras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA al participante que, se cuenta con acta de libre disponibilidad de terrenos donde se ejecutaran las obras, el mismo que al integrarse las bases sera incluido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad en que parte del cronograma de obra se ha considerado la epoca del lluvias, que es usual en la zona geografica del proyecto y que se encuentra identificado como Riesgo de Alta prioridad en el proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que de acuerdo a la memoria descriptiva folio 541, indica el clima, temperatura y pluviosidad, tambien que los veranos (noviembre - marzo) son lluviosos y nubosos, y que no permiten el desarrollo normal de las actividades en areas libres, por lo tanto los trabajos tendrian que paralizarse, el postor ganador tendra que tomar sus medidas de control para que no sea impactado en sus costos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad si ya se cuenta con evidencias de las reuniones que se han tenido con las población beneficiaria para minimizar el riesgo de "Atrasos y paralizaciones de obra por conflicto con la población" considerado como riesgo Moderado en el Estudio de vulnerabilidad y Riesgo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: ppto Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA AL PARTICIPANTE QUE AL INTEGRAR LAS BASES SE REGISTRARA LAS EVIDENCIA DE LAS REUNIONES CON LA POBLACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20610309462	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	Hora de envío :	11:17:55

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad que medidas se han desarrollado para minimizar el riesgo de alta prioridad de Desgaste de Defensas Ribereñas en los márgenes derecho e izquierdo del rio San Juan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que en el expediente tecnico de la obra solo se ha considerado intervencion en la margen derecha del rio san juan, especificamente en el tramo del rio colindante con el terraplen proyectado para la nueva PTAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20110614609	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Hora de envío :	11:18:47

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

De acuerdo al artículo 48 del Reglamento, se establece que el límite inferior del Valor referencial tiene más de dos (2) decimales, se deberá aumentar en un dígito el valor del segundo decimal. Por lo tanto, se solicita realizar la corrección de límite inferior que se indican en las bases, siendo el correcto: S/ 399,478,912.29

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.3 Literal: i Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE el cuestionamiento, corrigiendose el error artimetico en la integracion de bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20110614609	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Hora de envío :	11:18:47

**Observación: Nro. 40**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al artículo 48 del Reglamento, se establece que el límite superior del Valor referencial tiene más de dos (2) decimales, se considerará el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. Por lo tanto, se solicita realizar la corrección de límite superior que se indican en las bases, siendo el correcto: S/488,252,003.89

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 1.3                    **Literal:** I                    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE el cuestionamiento, corrigiendose el error aritmetico en la integracion de bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20110614609	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Hora de envío :	11:18:47

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

De acuerdo a las bases estandar, la entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. Asimismo, si bien se permite considerar "otro tipo de documentación a ser presentada", este claramente se especifica que deberá ser DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL, no obstante, dentro de sus requisitos, literal c) se indica la "solicitud para constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del reglamento". Dicha solicitud sería contradictorio con el desagregado de los gastos generales variables (folio 206), no se considera ningún fideicomiso. Por lo tanto, se solicitar suprimir el literal c) del 2.3 de las bases, a fin de evitar posibles nulidades en las siguientes etapas del proceso

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.3 Literal: II Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE el cuestionamiento, pues de conformidad a la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que aprueba las bases estandar, los requisitos de para el perfeccionamiento de contrato no puede ser suprimidos, al ser documentos exigidos en las propias bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20110614609	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Hora de envío :	11:18:47

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

En relación a la observación anterior, de acuerdo al literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, se establece solo para fideicomisos de adelanto de obra y no en reemplazo de una garantía de fiel cumplimiento del contrato u otro documento relacionado en el numeral 2.3 de las bases. En ese sentido, se solicita suprimir el literal c) del 2.3, en vista que no tendría relación con los documentos que se deben presentar para la firma de contrato, aplicando solamente para el "contratista" el artículo 184 del reglamento y no para el adjudicatario

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.3      Literal: II      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE el cuestionamiento, pues de conformidad a la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que aprueba las bases estandar, los requisitos de para el perfeccionamiento de contrato no puede ser suprimidos, al ser documentos exigidos en las propias bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20110614609	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Hora de envío :	11:18:47

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

En relación a las observaciones anteriores, se solicitar corregir de las bases el numeral 2.5.1 Fideicomiso de adelanto de obra y formato del contrato (cláusula novena), debido que no es parte de los Gastos Generales que se indican en el expediente técnico.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.5.1 Literal: II Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante que; Conforme se establece en el numeral 184.1 del Artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante el Decreto Supremo N° 308-2022-EF, publicado el 22 de diciembre del 2022, "La Entidad PUEDE incorporar en las bases la obligación de Constituir un FIDEICOMISO para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra", cuando en la normativa indica la palabra PUEDE, deja a consideración de la Entidad de poder implementarlo o no (facultativo), siempre y cuando cuente con las condiciones para su implementación. En ese sentido SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO y en merito a la integracion de bases se registrara el desagregado de gastos generales (reformulado) donde incluya la constitucion de fideicomiso para adelanto directo y adelanto de materiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20110614609	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Hora de envío :	11:18:47

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

De acuerdo a los requisitos para la experiencia del postor en la especialidad, se está solicitando que el postor acredite un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) vez el valor referencial de la contratación. Si bien, está dentro de las bases estandar la facultad de la entidad en establecer el monto, se solicita que este sea 0.5 del VR. Ello con el fin de generar mayor pluralidad de postores en la presentación de ofertas, asimismo, lo solicitado, sería totalmente razonable y también demostraría la capacidad y habilidad para el postor en ejecutar la obra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, debido a los criterios que permiten asegurar la calidad técnica de la contratación y garantizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratación y de los objetivos y funciones de la entidad, el monto facturado de una vez el valor referencial permitirá garantizar una oportuna y eficiente ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Confirmar que no será causal de eliminación u observación el no consignar los porcentajes de Gastos generales fijos, gastos generales variables, utilidad e IGV en el pie de presupuesto que se anexa en el Anexo N°6 "Precio de la Oferta"

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - Página: 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que es responsabilidad del postor presentar su oferta económica de conformidad al ANEXO 6 de las bases, en ella indica las condiciones respectivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**  
Solicitamos al comité de selección confirmar, cual es el objeto de la convocatoria; que será consignado en el anexo N° 3 de la presente bases administrativas.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** 3      **Literal:** -      **Página:** 93

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se precisa, de conformidad con las Bases del numeral 1.2, del cual se desprende lo siguiente: El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución del SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO-PASCO-COMPONENTE II CON CUI N° 2084815.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección confirmar, cual es la denominación de la de la convocatoria; que será consignado en el anexo N° 4 de la presente bases administrativas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4 Literal: - Página: 94

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa de conformidad con las Bases, la denominacion de la convocatoria que se consignará en el anexo N°4 será el siguiente: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO - COMPONENTE II" CUI 2084815

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Se solicita tenga bien a confirmar que, para el caso de la EXPERIENCIA del Ing. Especialista en Tránsito, se aceptara la experiencia en obras en general, ya que se debe considerar que no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la convocatoria a aquellos profesionales cuya función no incide directamente en la ejecución de la obra.

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: TDR Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta formulada por el participante, en haras de la transparencia y con el fin de ampliar la concurrencia de los participantes SE ACOGE la consulta y en la integración de las bases la experiencia del ING. ESPECIALISTA EN TRANSITO sera en obras en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

**Consulta:** Nro. 49

**Consulta/Observación:**

Se solicita tenga bien a confirmar que, para el caso de la EXPERIENCIA del Asistente de Residente , se aceptara los siguientes cargos:

- Asistente de Residente y/o Asistente de Supervision y/o Asistente de obra y/o control de calidad y/o Residente, Ingeniero y/o Especialista y/o asistente de produccion.

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: TDR      Literal: -      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a la consulta formulada por el participante, en haras de la transparencia y con el fin de ampliar la concurrencia de los participantes SE ACOGE parcialmente la consulta y en la integración de las bases la experiencia del ASISTENTE DE RESIDENTE se incluiran los siguientes terminos: Asistente de Residente y/o Asistente de Supervision y/o Asistente de obra y/o Residente. NO acogiendo experiencia en control de calidad y/o Ingeniero y/o Especialista y/o asistente de produccion, pues la naturaleza de sus funciones/ actividades difieren a las de un asistente de residente.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que el Anexo 06 podrá ser presentado conforme a la estructura del presupuesto según el expediente técnico. O en su defecto sírvase modificar lo señalado en las bases, para determinar como será la presentación del Anexo 06, y así los postores no incurran en errores durante la presentación de ofertas.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - Página: 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que es responsabilidad del postor presentar su oferta económica de conformidad al ANEXO 6 de las bases, en ella indica las condiciones respectivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar cual es el plazo de ejecución de la obra, ya que las Bases del presente proceso indican que se realizará en un plazo de 913 días calendario. Y el Expediente técnico (cronogramas) indica (30) meses calendarios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que el plazo considerado de 30 meses corresponde a dos años y medio. Entonces los 365 días correspondientes a un año multiplicado por 2.5 son 912.5 días que redondeando corresponden a 913.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que para acreditar el Equipamiento Estratégico, estos podrán ser de mayor capacidad y potencia que los señalados en las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA la consulta señalando lo siguiente:

1.- Se podrá acreditar el equipamiento estratégico de igual o mayor capacidad y/o potencia establecido en las bases, manteniendo las características técnicas indicadas en el expediente técnico.

2.- No para el caso de equipos estratégicos en los que se han establecido características con rangos definidos (límites inferiores y superiores), ya que no tendría sentido haber definido los rangos de los equipos dentro del expediente. técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Puesto que los anexos de las bases no incluyen la plantilla del presupuesto para ser presentado en la oferta, agradeceríamos pudieran brindarnos el Presupuesto en archivo editable (Excel) del Proyecto, Y así lo postores no incurran en errores durante la elaboración del Anexo N° 06,

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: - Página: 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo señalado en la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 019-2019-OSCE/PRE del 29 de enero de 2019) y modificatorias, la Entidad ha cumplido con publicar en el SEACE información idéntica a la que contiene el expediente técnico de obra. Además, la normativa de Contrataciones del Estado no incluye la exigencia de que la Entidad publique sus archivos editables, citando el Pronunciamiento N° 1169-2019/OSCE-DGR, donde menciona expresamente lo siguiente "En virtud de lo expuesto, cabe indicar que la normativa de contrataciones del Estado no establece la obligatoriedad de publicar los planos en su formato original, por cuanto lo relevante es que se proporcione información clara respecto a su contenido, a efectos que sea comprendida por todos los actores intervinientes en la contratación, para promover la libre concurrencia y competencia efectiva FUNDAMENTO PRONUNCIAMIENTO N° 259-2023/OSCE-DGR. SE ACOGE PARCIALMENTE. Con motivo de la integración de Bases se presenta el PRESUPUESTO DEL VALOR REFERENCIAL en formato pdf.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

**Consulta:** Nro. 54

**Consulta/Observación:**

Sírvase modificar las Bases (TDR) conforme al Detalle de Gastos Generales (1.01 Personal Profesional y Auxiliar), ya que como se señala en el desagregado de Gastos Generales, los profesionales asignados en los TDR no están acorde al Expediente Técnico.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General            **Numeral:** Expediente            **Literal:** -            **Página:** GG

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara al participante que el personal clave es de acuerdo a la ficha de homologacion aprobado mediante Resolución Ministerial 228-2019/VIVIENDA. Por lo que se considerara conforme a la ficha de homologacion sin realizar ningun cambio

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

"SE SOLICITA PUBLICAR EL PRESUPUESTO DE OBRA Y ANEXO 6 CON TODAS LAS PARTIDAS, UNIDADES Y CANTIDADES, DEBIDO QUE NO SE HABRÍA CUMPLIDO CON PUBLICAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLETO, LO CUAL CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 41 Y 54 DEL REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS BASES ESTÁNDAR CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES. SOLICITAMOS ADJUNTAR EL PRESUPUESTO DE OBRA FORMATO EXCEL Y EL ANEXO 6 CON LAS PARTIDAS, UNIDADES Y CANTIDADES DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES"

Acápite de las bases : Sección: Anexos      Numeral: 6      Literal: -      Página: 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo señalado en la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 019-2019-OSCE/PRE del 29 de enero de 2019) y modificatorias, la Entidad ha cumplido con publicar en el SEACE información idéntica a la que contiene el expediente técnico de obra. Además, la normativa de Contrataciones del Estado no incluye la exigencia de que la Entidad publique sus archivos editables, citando el Pronunciamiento N° 1169-2019/OSCE-DGR, donde menciona expresamente lo siguiente "En virtud de lo expuesto, cabe indicar que la normativa de contrataciones del Estado no establece la obligatoriedad de publicar los planos en su formato original, por cuanto lo relevante es que se proporcione información clara respecto a su contenido, a efectos que sea comprendida por todos los actores intervinientes en la contratación, para promover la libre concurrencia y competencia efectiva FUNDAMENTO PRONUNCIAMIENTO N° 259-2023/OSCE-DGR. POR ELLO SE ACOGE PARCIALMENTE y con motivo de la integración de Bases se presenta el PRESUPUESTO DEL VALOR REFERENCIAL en formato pdf.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

EXPEDIENTE TECNICO: De acuerdo con la legislación vigente peruana es obligación de la entidad entregar el terreno con libre disponibilidad, donde se ejecutarán las obras.

Confirmar que los terrenos se encuentran con libre disponibilidad en su totalidad

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Expediente Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE AL INTEGRAR LA BASES SE ADJUNTARA EL ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

INTERFERENCIAS EN EL PROYECTO Se solicita confirmar que dentro del área ejecución del proyecto no existen interferencias, tales como torres de alta tensión, tuberías, postes, cercos perimétricos, terrenos de cultivo, viviendas, etc. Y de darse el caso la entidad será quien realizara el trato con terceros y asumirá los sobrecostos que generen estas interferencias.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Expediente Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que si existen interferencias en el proyecto, las cuales estan incluidas en el presupuesto de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Los cronogramas valorizados de avance de obra se encuentra ilegibles, solicitamos con ocasión de la integración de bases publicar mas legibles

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Expediente Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión MAS LEGIBLE del CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

En el cuadro Plantel Profesional No Clave Se Está SOLICITANDO FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL ASISTENTE.DE RESIDENTE, Solicitamos puedan ACEPTAR EL GRADO DE BACHILLER. para dicho cargo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: TDR Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, debido a los criterios que permiten asegurar la calidad técnica de la contratación y garantizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratación y de los objetivos y funciones de la entidad, el grado del ASISTENTE DE RESIDENTE como titulado permitirá garantizar una oportuna y eficiente ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

1. PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE

Sírvase eliminar el supuesto de aplicación de Penalidad para el PERSONAL NO CLAVE, "CUANDO EL PERSONAL ACREDITADO PERMANECE MENOS DE 60 DIAS..."

Ya que según el reglamento esta Penalidad solo es aplicable para el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato, conforme el Artículo 190.1,encontrandose excesivo la aplicación de dicha penalidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: TDR Literal: 38.1 Página: 121

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta y en la integración de bases se suprimira el termino NO CLAVE en las penalidades 1 y 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602371442	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	Hora de envío :	17:43:24

**Consulta:** Nro. 61

**Consulta/Observación:**

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

2. PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE

Sírvase eliminar el supuesto de aplicación de Penalidad para el PERSONAL NO CLAVE, "En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado..."

Ya que según el reglamento esta Penalidad solo es aplicable para el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato, conforme el Artículo 190.1

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** TDR      **Literal:** 38.2      **Página:** 121

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta y en la integración de bases se suprimira el termino NO CLAVE en las penalidades 1 y 2

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20608424564	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BALSE M & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:19

**Observación: Nro. 62**

**Consulta/Observación:**

observamos que el especialista como administrador de proyectos, no esta acorde a la ficha de homologacion, requerimos sean adecuados

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** 3.2    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge el cuestionamiento, con motivo de la integracion de las bases se efectuará la modificacion de acuerdo a la Ficha de Homologacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20608424564	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BALSE M & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:19

**Observación: Nro. 63**

**Consulta/Observación:**

notamos que el estudio de canteras, no posee autorizacion, solicitamos que se adjunte la informacion completa

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** exp tco      **Literal:** exp tco      **Página:** exp

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE el cuestionamiento y con motivo de la integración de bases se facilita la autorizacion de la cantera de CANTERA STROGMICON SAC

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20608424564	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BALSE M & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:19

**Observación: Nro. 64**

**Consulta/Observación:**

notamos que no existe el certificad ambiental vigente, requerimos que esta sea publicada.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: exp tco Literal: exp tco Página: exp**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE el cuestionamiento, que con motivo de la integración de bases se adjuntará la solicitud de actualizacion de certificacion ambiental presentada ante organismo competente, ello de conformidad al articulo 3 de la LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Ley Nº 27446: no podrá iniciarse la ejecución de proyectos incluidos en el artículo anterior y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitir las, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE PRECISA que el Certificado Ambiental actualizado aprobado sera entregado al postor ganador de la Buena Pro..



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20608424564	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BALSE M & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:19

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

consultamos si se considerara el Plan de vigilancia contra el covid 19, sabiendo que esta no se encuentra vigente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: exp tco Literal: exp tco Página: exp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, para este proyecto no se esta considerando costos referentes al plan de vigilancia contra el COVID-19, y se corrigira el presupuesto ambiental suprimiendo la denominacion COVID 19 que se consigno por error.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20608424564	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BALSE M & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:19

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

para la Intervencion en el area de influencia no tiene firma del especialista, requerimos q esta sea subsanada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: exp tco Literal: exp tco Página: exp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO. Se adjunta el archivo con la firma del especialista en el area de influencia del proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20608424564	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BALSE M & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:19

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:  
el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de folio 183 a 188 son ilegibles, requerimos que esta sea subsanada

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: exp tco Literal: exp tco Página: exp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE el cuestionamiento y con motivo de la integración de bases se presenta el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional legible

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20608424564	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BALSE M & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:19

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

efectuada una revision al expediente tecnico de obra, notamos que solo para el caso del CIRA solo contiene un informe de restos arqueologicos, por lo q ue solictamos se publique el Certificado pertiennte, de la misma manera notamos que los estudios topograficos estan incompletos, no existe los estudios de geologia, los planes de seguridad en el trabajo, asimismo los estudios de calidad de agua y sus fuentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: exp tco Literal: exp tco Página: exp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE parcialmente, porque en el Expediente Tpecnico estan completos los Estudios Topograficos. Con motivo de la integración de Bases se presenta los CERTIFICADOS DE RESTOS ARQUEOLOGICOS, ESTUDIO DE GEOLOGIA, PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, y ESTUDIOSS DE AGUA Y FUENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20608424564	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BALSE M & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:19

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

solicitamos nos confirme que el detalle del presupuesto de obra se encuentra completo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: exp tco Literal: exp tco Página: exp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomando en cuenta las consultas y observaciones formuladas en la presente licitación, y con motivo de la integración de Bases se presenta PRESUPUESTO DEL VALOR REFERENCIAL COMPLETO Y LEGIBLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20608424564	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BALSE M & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:19

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

de la relacion de insumos no esta acorde al equipamiento estrategico señalados en las bases del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: exp tco Literal: exp tco Página: exp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE el cuestionamiento, la compatibilizacion del equipamiento estrategico va acorde a la lista de recursos del presupuesto. Se modificara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20608424564	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BALSE M & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:19

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

los calculos de la formula polinomica 2 y 3 no estan calculados correctamente, solicitados que se precisen.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: exp tco Literal: exp tco Página: exp

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE el cuestionamiento. Con motivo de la integración de Bases se presenta de forma legible el calculo correcto de las FORMULAS POLINOMICAS DE CADA COMPONENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20608424564	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BALSE M & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:19

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

vemos que los limites del valor referencial, no estan acorde con la normativa de contratacion estatal, por loque emplazamos al comite de selección corregir en el extremo prescrito por la ley de contrataciones del estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: 1.3 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE el cuestionamiento, corrigiendose los limites del valor referencial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20608424564	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BALSE M & R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:05:19

Observación: Nro. 73

Consulta/Observación:

observamos que se debe adecuarse los documentos de presentacion facultativa, pues en ella deberia contener toda documentacion para la areditacion de la experiencia del postor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.2 Literal: 2.2.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE el cuestionamiento, adecuandose la documentacion de presentacion facultativa de conformidad a las bases estandar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:  
De los planos de red de agua potable proyectada y rehabilitada del sector 02, de las 4 láminas que componen la distribución de las redes en planta se muestran las mismas distribuciones, por lo que se solicita realizar las modificados a los planos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACOGE. Con motivo de la integracion de Bases se presenta en versión pdf los 4 PLANOS con sus distribuciones correctas de las REDES DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 02.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

De los planos de red de agua potable proyectada y rehabilitada del sector 03, las láminas 1 y 3 tienen las mismas distribuciones de redes, por lo que se solicita realizar las modificados a los planos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE. Con motivo de la integracion de Bases se presentan en versión pdf las 4 PLANOS con sus distribuciones correctas de las REDES DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

De los Anexos-Disponibilidad+fisica+del+terreno\_20240322\_225547\_947, se pudo revisar que no existe los documentos legales de libre disponibilidad de la planta de tratamiento de aguas residuales, se solicita confirmar que la Entidad se encargará de realizar los trámites correspondientes para la libre disponibilidad del terreno

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que, será de responsabilidad de la entidad GRP, realizar los trámites correspondientes de la LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

Se aprecia en el documento ¿METRADOS+1\_20240322\_223430\_209 ¿que todas las partidas de excavaciones con respecto al componente de agua potable, se encuentran como un resumen total, sin adjuntar los detalles de las calles que componen dichos metrados; por ejemplo: ¿¿01.02.02.03.03.03 EXCAV. ZANJA (MAQ.) P/TUB. TERR-NORMAL COMPACTO DN 50- 90 DE 1.01 A 1.25 MPROF. ¿.¿, Metrado=2,413.67. Así mismo en los estudios de mecánica de suelo no se puede encontrar un plano de estratigrafía para poder realizar la verificación del tipo de material a excavar y la metodología de trabajo a plantear. Se solicita adjuntar dichos documentos, puesto que es muy importante e incidente para la elaboración de la propuesta ya que estamos hablando en promedio de 349,800 ml de tuberías instaladas y se tiene 96 calicatas en todas las redes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se ACOGE la observación, porque los metrados de redes de agua potable se sustentan en el plano de tipos de terreno establecidos en el estudio de mecanica de suelos presentados en el Expediente Técnico de obra (planos PZS-01, PZS-02, PZS-03 y PZS-04 ). Con motivo de la integración de Bases se vuelve a presentar en versión pdf los PLANOS PZS-01, PZS-02, PZS-03 y PZS-04. Se aclara que en el Expediente Técnico publicado en el SEACE esta el Estudio de Mecanica de Suelos con todos los perfiles estatigraficos de cada punto evaluado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

De la los planos de línea de conducción: RE Lucerito-CD-01, CD-01-RE 01 TAHUANTINSUYO, CD 01-CD 03, CD 03-CD 04-CD 05, CD 03- RE MOQUEGUA, CD 05 -RE 09 SAN JUAN, CD 05- RE 03 PARAGSHA, CD 04-CD 02-RE COLUMNA DE PASCO, CD 03-RE 04 HUANCAPUCRO, RE 04 HUANCAPUCRO-RAP 01 TANQUE VERDE, LÍNEA DE IMPULSIÓN: RE 09 SAN JUAN-RE 12 TANQUE CELESTE, RE 09 SAN JUAN-RE 13 V.R.H.T y RE 04 HUANCAPUCRO- RE 06 CRUZ BLANCA; no se aprecia los detalles de zanja de corte y relleno (dimensiones). Así mismo dentro de los análisis de precios unitarios en las partidas de excavación, relleno; se están planteando como materiales: arena gruesa para cama y material propio/préstamo con una incidencia, pero no se tiene los detalles en los planos que sustenten dichas cantidades. Por lo expuesto se solicita adjuntar dichos detalles y sustento.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: -      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que las secciones de zanja para las redes y lineas se detallan en el plano AP-DET-09 titulado DETALLE DE EXCAVACION DE ZANJA, ENTIBADO Y REPOSICION DE PAVIMENTOS incluido en el Expediente Técnico. Con motivo de la integración de Bases se vuelve a presentar en versión pdf el PLANO AP-DET-09 tirulado DETALLE DE EXCAVACION DE ZANJA, ENTIBADO Y REPOSICION DE PAVIMENTOS y las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que incluyen los detalles solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

De las especificaciones técnicas de línea de conducción RE Lucerito-CD-01, CD-01-RE 01 TAHUANTINSUYO, CD 01-CD 03, CD 03-CD 04-CD 05, CD 03- RE MOQUEGUA, CD 05 -RE 09 SAN JUAN, CD 05- RE 03 PARAGSHA, CD 04-CD 02-RE COLUMN DE PASCO, CD 03-RE 04 HUANCAPUCRO, RE 04 HUANCAPUCRO-RAP 01 TANQUE VERDE, LÍNEA DE IMPULSIÓN: RE 09 SAN JUAN-RE 12 TANQUE CELESTE, RE 09 SAN JUAN-RE 13 V.R.H.T y RE 04 HUANCAPUCRO- RE 06 CRUZ BLANCA, partidas: 01.01.01.02.01, 01.01.01.02.02 (Excavaciones), se hacen mención ¿¿.En el caso de reparaciones o de reposición de redes se excavará hasta una profundidad mínima de 0.15m por debajo del cuerpo de la tubería extraída o lo que establezca el estudio de suelos¿; se solicita la confirmación si esta mención fue considerado al momento de realizar el metrado de la partida, ya que la omisión podría generar adicionales por mayores metrados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, para la reposición o reparación de redes existentes de agua potable se excava hasta el fondo de tubería más la cama de arena, sin sobreexcavación del terreno por debajo de estos niveles, lo que ha sido tomado en cuenta para obtener el metrado de las partidas indicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

De las especificaciones técnicas de línea de conducción RE Lucerito-CD-01, CD-01-RE 01 TAHUANTINSUYO, CD 01-CD 03, CD 03-CD 04-CD 05, CD 03- RE MOQUEGUA, CD 05 -RE 09 SAN JUAN, CD 05- RE 03 PARAGSHA, CD 04-CD 02-RE COLUMNA DE PASCO, CD 03-RE 04 HUANCAPUCRO, RE 04 HUANCAPUCRO-RAP 01 TANQUE VERDE, LÍNEA DE IMPULSIÓN: RE 09 SAN JUAN-RE 12 TANQUE CELESTE, RE 09 SAN JUAN-RE 13 V.R.H.T y RE 04 HUANCAPUCRO- RE 06 CRUZ BLANCA, partidas: 01.01.01.02.05, 01.01.01.02.06 (Rellenos), se hacen mención del porcentaje de compactación entre 93% a 90%, párrafos más abajo indican que debe ser no menos a 95% de la máxima densidad seca. Se solicita indicar cuales son los porcentajes de compactación para las distintas capas de relleno en las zanjas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que, la densidad del material de relleno de zanja debe ser no menor del 95% de la máxima obtenida mediante el ensayo ASTM D-698 ó AASHTO T - 180. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

Del presupuesto de línea de conducción RE Lucerito-CD-01, CD-01-RE 01 TAHUANTINSUYO, CD 01-CD 03, CD 03-CD 04-CD 05, CD 03- RE MOQUEGUA, CD 05 -RE 09 SAN JUAN, CD 05- RE 03 PARAGSHA, CD 04-CD 02-RE COLUMNA DE PASCO, CD 03-RE 04 HUANCAPUCRO, RE 04 HUANCAPUCRO-RAP 01 TANQUE VERDE, LÍNEA DE IMPULSIÓN: RE 09 SAN JUAN-RE 12 TANQUE CELESTE, RE 09 SAN JUAN-RE 13 V.R.H.T y RE 04 HUANCAPUCRO- RE 06 CRUZ BLANCA, partidas: 01.01.01.02.09, 01.01.01.02.10 (Eliminación), se solicita indicar la distancia media de eliminación de material excedente. Así mismo indicar cuales son los factores de esponjamiento que fueron considerados para calcular los rendimientos de los análisis de precios unitarios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que la la distancia media de eliminación de material excedente de las partidas indicadas es 17km y su factor de esponjamiento es 30%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

Del presupuesto de línea de conducción RE Lucerito-CD-01, CD-01-RE 01 TAHUANTINSUYO, CD 01-CD 03, CD 03-CD 04-CD 05, CD 03- RE MOQUEGUA, CD 05 -RE 09 SAN JUAN, CD 05- RE 03 PARAGSHA, CD 04-CD 02-RE COLUMNA DE PASCO, CD 03-RE 04 HUANCAPUCRO, RE 04 HUANCAPUCRO-RAP 01 TANQUE VERDE, LÍNEA DE IMPULSIÓN: RE 09 SAN JUAN-RE 12 TANQUE CELESTE, RE 09 SAN JUAN-RE 13 V.R.H.T y RE 04 HUANCAPUCRO- RE 06 CRUZ BLANCA, partidas: 01.01.01.05.01.01 y 01.01.01.05.02.02 según el método de medición de la partida es por UNIDAD. Dentro de los análisis de precios unitarios se tiene un listado de SUBPARTIDAS como, por ejemplo: Acero, concreto, encofrado, relleno, eliminación. Se solicita adjuntar los planos de estructuras de dicha cámara y compatibilizar el tipo de cemento, puesto que en el presupuesto y especificaciones habla de cemento tipo V y en las subpartidas habla de cemento de tipo II.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que, con motivo de la integracion de Bases se presenta en versión pdf los PLANOS DE ESTRUCTURAS DE LAS PARTIDAS INDICADAS (camara de aire y camara de purga), y respecto al tipo de cemento se aclara que es del tipo V, lo cual ha sido compatibilizado en el PRESUPUESTO y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, cuyos archivos en versión pdf se adjuntan en la presente respuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

Del presupuesto de línea de conducción RE Lucerito-CD-01, CD-01-RE 01 TAHUANTINSUYO, CD 01-CD 03, CD 03-CD 04-CD 05, CD 03- RE MOQUEGUA, CD 05 -RE 09 SAN JUAN, CD 05- RE 03 PARAGSHA, CD 04-CD 02-RE COLUMNA DE PASCO, CD 03-RE 04 HUANCAPUCRO, RE 04 HUANCAPUCRO-RAP 01 TANQUE VERDE, LÍNEA DE IMPULSIÓN: RE 09 SAN JUAN-RE 12 TANQUE CELESTE, RE 09 SAN JUAN-RE 13 V.R.H.T y RE 04 HUANCAPUCRO- RE 06 CRUZ BLANCA, partidas: 01.01.01.06.01.01 y 01.01.01.06.02.01 (Corte y rotura), según los APU's se hace mención de un espesor de 6¿; se solicita confirmar los espesores e indicar cual es la resistencia del concreto a demoler.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA que para las partidas de corte y rotura indicadas, el espesor de la vereda es 6 pulgadas y la resitencia del concreto es 175kg/cm2, y el espesor del pavimento rigido es 8 pulgadas y la resistencia del concreto 210kg/cm2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

Del presupuesto de línea de conducción RE Lucerito-CD-01, CD-01-RE 01 TAHUANTINSUYO, CD 01-CD 03, CD 03-CD 04-CD 05, CD 03- RE MOQUEGUA, CD 05 -RE 09 SAN JUAN, CD 05- RE 03 PARAGSHA, CD 04-CD 02-RE COLUMNA DE PASCO, CD 03-RE 04 HUANCAPUCRO, RE 04 HUANCAPUCRO-RAP 01 TANQUE VERDE, LÍNEA DE IMPULSIÓN: RE 09 SAN JUAN-RE 12 TANQUE CELESTE, RE 09 SAN JUAN-RE 13 V.R.H.T y RE 04 HUANCAPUCRO- RE 06 CRUZ BLANCA, partidas: 01.01.01.06.01.03 y 01.01.01.06.02.03 (Eliminación de desmonte), se solicita indicar la distancia media de eliminación. Así mismo indicar cuales son los factores de esponjamiento que fueron considerados para calcular los rendimientos de los análisis de precios unitarios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que la distancia media de eliminación de material excedente de las partidas indicadas es 10km y su factor de esponjamiento es 30%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

Del presupuesto de línea de conducción RE Lucerito-CD-01, CD-01-RE 01 TAHUANTINSUYO, CD 01-CD 03, CD 03-CD 04-CD 05, CD 03- RE MOQUEGUA, CD 05 -RE 09 SAN JUAN, CD 05- RE 03 PARAGSHA, CD 04-CD 02-RE COLUMNA DE PASCO, CD 03-RE 04 HUANCAPUCRO, RE 04 HUANCAPUCRO-RAP 01 TANQUE VERDE, LÍNEA DE IMPULSIÓN: RE 09 SAN JUAN-RE 12 TANQUE CELESTE, RE 09 SAN JUAN-RE 13 V.R.H.T y RE 04 HUANCAPUCRO- RE 06 CRUZ BLANCA partidas: 01.01.01.06.02.02 (Reposición de pavimento rígido), dentro de los APUS, indica una subpartida de material granular compactada a pulso de 15 cm espesor, se solicita confirmar que el espesor es de 15 cm para todas las partidas de reposición, si en obra existiera una variación de espesor, esta será tratado como un adicional de mayores metrados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, para toda reposicion de pavimento, el espesor de la base con material granular sera de 15 cms, no se tratará como adicional en caso el contratista supere ese espesor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

De la partida 01.01.11 Cámaras de derivación, se solita adjuntar los planos de derivación de tipo CD-03, CD-04 y CD-05; así mismo adjuntar los detalles estructurales de dichas cámaras.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE. Con motivo de la integracion de Bases se complementa con la presentacion en version pdf los PLANOS DE DERIVACIÓN Y ESTRUCTURAS de las camaras solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

Dentro de la memoria descriptiva se realiza un diagnóstico del estado actual de los reservorios existentes (VRHT, Tanque Celeste, Huancapucro, Paragsha, Tahuantinsuyo, Columna Pasco, Moquegua, Cruz Blanca y San Juan); se entiende que este documento es el sustento para el planteamiento de las partidas a intervenir y que se detallan en el listado del presupuesto (revoques, enlucidos, molduras y pintura). Se solicita confirmar que son las únicas actividades a ejecutar, si por omisión faltó incluir actividades, estas serán tratados como adicionales al proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que las actividades consideradas para los reservorios existentes en la memoria descriptiva y el presupuesto son las necesarias para alcanzar el objeto del contrato de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

Dentro del listado de partidas en el presupuesto de reservorios existentes (VRHT, Tanque Celeste, Huancapucro, Paragsha, Tahuantinsuyo, Columna Pasco, Moquegua, Cruz Blanca y San Juan) partidas: 01.02.01.01.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDRAULICAS, los accesorios planteados no coinciden con el cuadro de detalles del metrado base según se puede ver en los planos respectivos. Se solicita presentar los planos hidráulicos donde se puedan observar los accesorios que serán mejorados o cambiados y compatibilizar las cantidades.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO. Con motivo de la integracion de Bases se presenta en versión pdf los PLANOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS de los reservorios existentes a rehabilitar compatibilizados con los metrados del presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

Dentro del listado de partidas en el presupuesto de redes distribución (sector 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11) partidas: 01.02.01.03.02.01 y 01.02.01.03.02.02 (Rotura y reposición de pavimento), la unidad de pago de la partida es por metro cuadrado, para ello dentro de las especificaciones y metrado no se indica el espesor. Así mismo en la ET se hace mención sobre la resistencia del concreto, para pavimentos ligeros f¿c=175kg/cm2 y tránsito pesado f¿c=245kg/cm2 con cemento tipo V, pero en la partida 01.02.01.03.02.02 hace referencia a la partida 01.01.01.06.01.02 en cual indica: pavimentos ligeros f¿c=210kg/cm2 y tránsito pesado f¿c=245kg/cm2. Se solicita confirmar cuales son los espesores a demoler y reponer, que tipo de resistencia a la compresión se va utilizar y adjuntar el nombre de las calles que fueron clasificados como tráfico liviano y pesado.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: -      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA que el espesor de pavimento rigido a demoler y reponer es 8 pulgadas. Se precisa que el pavimento rigido es para transito pesado concreto 280kg/cm2. Con motivo de la integración de Bases se presenta as ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE aclaradas y legibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:

Dentro del listado de partidas en el presupuesto de redes distribución (sector 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11) partida: 01.02.01.03.01.08 (ELIMINACION DESMONTE POR DEMOLICIONES Y DISPOSICIONES FINAL-MATERIAL PELIGROSO), se solicita indicar cual es la distancia media considerada para el cálculo del rendimiento. Así mismo dentro de los APU's se hace mención de un subcontrato de: ¿AUTORIZACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO PARA LA DIPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS¿, se solicita presentar las cotización o acuerdo que sustenten dicho costo. Compatibilizar la unidad de pago entre el presupuesto y especiaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: -      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la eliminación del material peligroso proveniente de la ejecución de la obra se realizara en el Relleno de Seguridad PETRAMAS S.A.C. ubicado en la región Lima. Con motivo de la integración de Bases la partida indicada se reformula a "CORTE + ROTURA, ED Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE ASFALTO CALIENTE DE E=2" que, entre otros recursos, incluye la subpartida "eliminación de desmonte/material peligroso con maquinaria". Se adjunta en versión pdf el PRESUPUESTO, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE PARTIDAS Y SUBPATIDAS, y ESPECIFICACIOES TECNICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE que incluyen la partida reformulada, asi como la COTIZACION PARA ELIMINACIÓN DE MATERIAL PELIGROSO. Tambien se adjunta el PRESUPUESTO, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE PARTIDAS Y SUBPATIDAS, y ESPECIFICACIOES TECNICAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

Dentro del listado de partidas en el presupuesto de redes distribución-conexiones domiciliarias (sector 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11) partida: 01.02.01.04.01.01 (MANTENIMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE CON EMPALME CONEXDOM A RED PROVISIONAL DN 50), la unidad de pago de la partida es por UNIDAD, pero en las especificaciones técnicas hace mención la unidad de pago es por METRO LINEAL. Se solicita confirmar cual es la Unidad de pago.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la unidad de pago es UNIDAD. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE compatibilizadas con el presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

Dentro de los análisis de precios unitarios de redes distribución-conexiones domiciliarias (sector 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11) partida: 01.02.01.04.01.01 (MANTENIMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE CON EMPALME CONEX. DOM. A RED PROVISIONAL DN 50); se están usando los siguientes materiales: ¿¿Tubo de PVC o HDPE de 15mm (alquil. uso p/servicio)¿¿ y ¿¿Tubo de PVC o HDPE de 20mm (alquil. uso p/servicio)¿¿. Se solicita la compatibilidad del modo de ejecución de las especificaciones técnicas con el planteamiento de los APU's. Así mismo se solicita sustentar los costos (cotización) planteados para estos materiales, de S/ 0.10 y S/ 0.38 por metro lineal respectivamente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, con motivo de la integracion de las bases se presenta la actualización de las especificaciones técnicas de la partida indicada. Asimismo, se adjunta los sustentos necesarios acerca de los costos materia de esta consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

Existe incompatibilidad entre la memoria descriptiva y los planos adjuntos para los reservorios (RE-01 TAHUANTINSUYO y RE-08 COLUMNA DE PASCO I). Asimismo, no se cuentan con las coordenadas exactas del reservorio Lucerito y las cámaras de derivación. Por lo que se pide que adjunten los planos detallados para más claridad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que, con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf los PLANOS y MEMORIA DESCRIPTIVA compatibilizados de los reservorios indicados, así como el PLANO CLAVE con las coordenadas del reservorio Lucerito y las Cámaras de Derivación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

Hay incompatibilidad entre el plano de línea de conducción RE-04 HUANCAPUCRO HASTA CD-04 y el PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO. Discordancia en la línea de conducción desde el reservorio RE-04 hasta la cámara de derivación (en uno dice al C04 en el otro al C03). Se solicita confirmar bien la distribución de las cámaras de derivación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf el PLANO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN compatibilizado con el plano general del sistema proyectado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

Existe incompatibilidad entre el plano de sistema de agua proyectado con el informe de diagnóstico, ya que el reservorio RE-09 san juan muestra ubicaciones que no concuerdan con los del reservorio a mejorar. Por lo que se pide que adjunten los planos detallados para más claridad

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE. Con motivo de la integración de Bases se presenta el INFORME DE DIAGNOSTICO, PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE y el PLANO GENERAL DE REDES DE AGUA POTABLE, donde se han actualizado las coordenadas del reservorio RE-09 SAN JUAN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

Las estructuras existentes y a proyectar no se muestran exactamente la ubicación. Asimismo, los reservorios existentes se encuentran mal ubicadas en los informes. Los cuales no concuerdan según ubicación de los planos. Se solicita aclarar correctamente las ubicaciones detalladas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE. Con motivo de la integracion de Bases se actualiza la ubicación de las estructuras de los reservorios Tahuantinsuyo, Columna Pasco I y San Juan, tanto en los PLANOS como en la MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL DE AGUA POTABLE e INFORME DE DIAGNOSTICO. Cabe indicar que solo en estas estructuras se encontro la consulta realizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:

Dentro del presupuesto el ITEM 02.02.02.01, menciona que el agua estancada en la zona del PTAR, será eliminada directamente al rio San Juan, se solicita confirmar la eliminación del agua a dicho rio. Asimismo, para la eliminación se deberá generar algún permiso para dicha actividad o no.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA que la eliminación del agua de la zona de la PTAR será al rio San Juan respetando la normatividad vigente en esta materia. EL CONTRATISTA A CARGO DE LA OBRA DEBE GESTIONAR EL PERMISO DE ELIMINACION DEL AGUA AL RIO SAN JUAN, CUYO COSTO DEBE INLCLUIRLO EN SUS GG.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 98

Consulta/Observación:

En el presupuesto analítico, el componente de SISTEMA DE AGUA POTABLE está incompleto, falta la pagina 29 (folio 421), por lo que se pide que adjunten correctamente el presupuesto completo en editable.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO. Con motivo de la integracion de Bases se presenta el PRESUPUESTO DEL VALOR REFERENCIAL que incluye el presupuesto del sistema de agua potable completo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

En el presupuesto analítico, el componente de SISTEMA ELECTROMECAÁNICO está incompleto, faltan las páginas 4, 5 y 6 (folios mal enumerados), por lo que se pide que adjunten correctamente el presupuesto completo en editable.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE COGE EL CUESTIONAMIENTO y se adjunta los archivos de cada presupuesto que incluye el presupuesto del sistema electromecanico completo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

En el presupuesto analítico, el componente de SISTEMA ELECTROMECAÁNICO está incompleto, faltan las páginas 4, 5 y 6 (folios mal enumerados), por lo que se pide que adjunten correctamente el presupuesto completo en editable.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, por motivo de la integracion de bases se facilita los archivos de cada presupuesto en formato PDF. Asimismo, de conformidad con lo señalado en la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 019-2019-OSCE/PRE del 29 de enero de 2019) y modificatorias, la Entidad ha cumplido con publicar en el SEACE información idéntica a la que contiene el expediente técnico de obra. Además, la normativa de Contrataciones del Estado no incluye la exigencia de que la Entidad publique sus archivos editables, citando el Pronunciamiento N° 1169-2019/OSCE-DGR, donde menciona expresamente lo siguiente "En virtud de lo expuesto, cabe indicar que la normativa de contrataciones del Estado no establece la obligatoriedad de publicar los planos en su formato original, por cuanto lo relevante es que se proporcione información clara respecto a su contenido, a efectos que sea comprendida por todos los actores intervinientes en la contratación, para promover la libre concurrencia y competencia efectiva. no acogiendo lo referente al presupuesto editable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

Según el presupuesto (componente de sistema de alcantarillado y PTAR), mencionan paquete de partidas que corresponden a VIAS DE ACCESO (ITEM 02.02.15), para lo cual no presentan planos de detalle de las vías de exteriores al PTAR, detalle de pavimentos, base y sub base, y cobertura vegetal. Se solicita adjuntar dichos planos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE. Con motivo de la integracion de Bases se presenta en versión pdf los PLANOS DE VIAS DE ACCESO Y COBERTURA VEGETAL DE PTAR y PLANO DE DETALLES DE PAVIMENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

En la partida de riego con frecuencia semanal de plantas que corresponde al SEMBRIO del paquete de VÍAS DE ACCESO a que se refieren con el termino de riego semanal.???

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se precisa que el riego semanal es una vez a la semana

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:

En el Presupuesto los ÍTEM 02.02.06.01.01 Y 02.02.06.01.05 detallan que se realizarán obras de concreto armado, pero no muestran los planos estructurales, solo arquitectónico y detalles hidráulicos que los componen.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE el cuestionamiento. Con motivo de la integración de Bases se los PLANOS DE ESTRUCTURAS DE LAS CAMARAS REPARTIDORAS DE CAUDAL de la PTAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

En el presupuesto, ÍTEM 02.02.06.01.01.05.01 que corresponde a la carpintería metálica del tanque IMHOFF mencionan que se realizara una escalera tipo caracol (h=5.20), para lo cual no presentan detalles en los planos. Asimismo, faltan detalles de planos en barandas y escaleras marínelas para el sedimentador secundario, cámara de contacto cloro y cámaras de bombeo. Se solicita aclarar y adjuntar dichos detalles

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE. Con motivo de la integracion de Bases se presenta en version pdf los PLANOS DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS DEL TANQUE IMHOF, SEDIMENTADOR SECUNDARIO, CAMARA DE CONTACTO DE CLORO Y CAMARAS DE BOMBEO DE LA PTAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 105

Consulta/Observación:

Según el estudio de mecánica de suelos en el folio 244 el botadero será en Rumiallana, y según la visita de campo se confirmó que dicho botadero solo es de desechos sólidos y no de material peligroso (asfaltos y tuberías). Asimismo, en el informe indican que se encuentra por cumplir su capacidad máxima, se solicita confirmar que dicho botadero se usara para todo tipo de desecho (peligroso y no peligroso) o aclarar la ubicación de botadero para los residuos peligrosos o el nuevo botadero por la complejidad del proyecto que afectara esa capacidad máxima del botadero Rumiallana.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: -      Literal: -      Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, la eliminación del material peligroso proveniente de la ejecución de la obra se realizara en el Relleno de Seguridad PETRAMAS S.A.C. ubicado en la región Lima. Asimismo, se aclara que en el botadero Rumiallana solo se eliminara material no peligroso proveniente de la ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:

El proyecta demanda, la adquisición de agregados y material afirmado de dos canteras en específico, se solita adjuntar los ensayos técnicos que sustenten que dichos materiales cumplen con las normativas para su uso como insumo del concreto y de relleno (base y sub base).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el presente proyecto se han establecido 2 canteras, las cuales estan descritas en el Estudio de Canteras del Expediente Técnico. Los costos de materiales considerados en el proyecto incluyen su puesta en obra. Los materiales que proveee la cantera propuesta cumple con las normativas correspondientes para uso como insumo del concreto y de relleno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

En el presupuesto no existe concordancia entre las especificaciones técnicas y el presupuesto. Por ejemplo, en el presupuesto el ÍTEM 03.02.03.02.01.01.02 corresponde a CABLE ELÉCTRICO N2XOH 3-1x35mm2 y en las especificaciones técnicas esta con el ÍTEM 03.02.03.02.01.01.02.01. Se solicita aclarar todas las incompatibilidades respecto a las especificaciones técnicas y presupuesto

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE el cuestionamiento. Con motivo de la integración de Bases se presenta las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y PRESUPUESTO DEL VALOR REFERENCIAL compartibilizadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 108

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas no existen partidas del ITEM 3.03, todo lo que conlleva al suministro eléctrico en la PTAR, suministro eléctrico en Chuquimarca¿, por lo que se solicita que adjunte todas las especificaciones faltantes

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE el cuestionamiento. Con motivo de la integración de Bases se presenta las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA ELECTROMECHANICO Y AUTOMATIZACION que incuye el suministro electrico de la PTAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 109

Consulta/Observación:

No existen planos de detalles de todo el suministro eléctrico y automatización de la PTAR. Por lo que se solicita que adjunten esos planos faltantes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE parcialmente. Con motivo de la integración de Bases se presenta los PLANOS DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE LA PTAR. SE ACLARA que en el expediente técnico presentado en el SEACE estan los planos de automatización de los sistemas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 110

Consulta/Observación:

Todo el expediente técnico se nota borrosos y sin claridad. Se solicita que suban nuevamente el expediente con más claridad, todo ello con el fin de preparar de buena manera y eficiente la propuesta económica.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA AL PARTICIPANTE QUE AL INTEGRAR LAS BASES SE REGISTRARA EL EXPEDIENTE TECNICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 111

Consulta/Observación:

En las bases mencionan que el sistema de contratación será mixto, sin embargo, no dan detalles que componentes será por sistema a suma alzada y que componentes será por precios unitarios. Se solicita aclarar que componentes es por sistema a suma alzada y cual a precios unitarios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En respuesta a la consulta presentada, el comité de selección, en colaboración con el área usuaria, notifica la existencia de un error material en la documentación del proceso de licitación. Por esta razón, se procede a eliminar la referencia al tipo de sistema de contratación previamente indicado, ya que el desarrollo de la obra no se ajusta a un sistema mixto. En su lugar, se establece que el sistema aplicable es el basado en precios unitarios. Consecuentemente, se realizará la corrección correspondiente en la integración de las bases del proceso de licitación, garantizando así la transparencia y precisión en los términos de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 112

Consulta/Observación:

En las bases mencionan que la modalidad de ejecución será llave en mano, a que se refieren con este término, ¿se dejara todo operativo para la puesta en marcha? Y si fuera así todo lo que se excluye de este saldo de proyecto como la captación, sistemas de conducción y las obras conexas deberán estar marchando de forma óptima para la puesta en marcha del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ratifica que la modalidad de ejecucion de la presente obra es LLAVE EN MANO, debido a que el postor oferta la construcción, equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio de acuerdo al expediente técnico de obra, el cual no incluye el componente I conformado por la captación, la conducción, la PTAP, y los reservorios de cabecera. Precisando que la puesta en marcha de la presente obra que corresponde al Componente II no se encuentra supeditado al funcionamiento del componente I.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 113

Consulta/Observación:

En el presupuesto la partida 03.03.01.01.01.08.01 menciona un TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 100 Kva, 10-22.9/0.4-0.23 kv, sin embargo, en los recursos está transformador trifásico de 25kVA; 10-22.9/0.4-0.23 kv y la unidad del recurso menciona que es km3 (a que se refiere). Asimismo, no presentan su especificación técnica lo cual genera dudas. Se solicita que aclaren que tipo de transformador se usara y adjuntar correctamente los documentos de manera clara.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO. Con motivo de la integración de Bases, se presente el PRESUPUESTO, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS y ESPECIFICACIONES TECNICAS ELECTROMECHANICO, AUTOMATIZACIÓN Y SUMINISTRO ELECTRICO con la partida indicada compatibilizada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 114

Consulta/Observación:

¿Es posible instalar plantas de trituradora en las canteras recomendables por la Entidad? Hemos visto que la cantera ya está ocupada como privada. ¿Cuáles son los permisos que se requieren para instalar una planta de trituradora?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En respuesta a la consulta realizada, se aclara que, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley, es responsabilidad del área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, así como definir las Especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, según corresponda. En este contexto, el Expediente Técnico ha considerado la inclusión de agregados provenientes de una cantera privada (Strongmicon SAC) colindante al área de influencia del proyecto dentro de la región de Pasco, cuyos parámetros cumplen con las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 115

Consulta/Observación:

¿Se permite al Contratista construir planta de concreto?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El expediente ha previsto el suministro de concreto premezclado proveniente de plantas de concreto existentes en el área de ejecución del proyecto, tales como D´OXA, OBRAMIN y otros. Estos proveedores cumplen con las especificaciones técnicas y normativas vigentes, garantizando la calidad y la resistencia del concreto para su uso en las diferentes etapas de la construcción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 116

Consulta/Observación:

¿Cuáles son los permisos que deben gestionar el Contratista?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en aplicación del artículo 146, numeral 146.2, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de la presente obra. Asimismo, se precisa que los permisos de desviación vehicular y permisos de construcción deberán ser gestionados por el contratista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 117

Consulta/Observación:

¿Si hay planos de distribución de ductos subterráneos existentes?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si hay plano de distribucion de ductos subterraneos existentes. Con motivo de la integración de Bases se presenta el PLANO DE INTERFERENCIAS DE REDES ELECTRICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 118

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección confirmar que para todos los actos del presente proceso de selección llámese anexos u otros documentos, la denominación del objeto de la convocatoria a usar será la siguiente: Contratación de la ejecución del SALDO DE OBRA DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO - COMPONENTE II" CON CUI N° 2084815. esto debido a que en las páginas 3 y 103 de las bases se muestra un nombre diferente.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, de conformidad con las Bases del numeral 1.2, del cual se desprende lo siguiente: El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución del SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO-PASCO-COMPONENTE II CON CUI N° 2084815.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 119

Consulta/Observación:  
Solicitamos al área usuaria confirmar que, para acreditar el equipamiento estratégico, no será necesario acreditar los años de antigüedad de los equipos ofrecidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que el expediente técnico no indica antigüedad de los equipos estratégicos, sin embargo se precisa:  
Los equipos deben brindar las garantías de operatividad desde el inicio, durante y en la finalización de las actividades de ejecución de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 120

Consulta/Observación:

Solicitamos al área usuaria se acepte acreditar equipos y/o maquinarias de mayor capacidad y/o potencia aun cuando se encuentre en un rango a lo solicitado en las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA la consulta señalando lo siguiente:

- 1.- Se podrá acreditar el equipamiento estratégico de igual o mayor capacidad y/o potencia establecido en las bases, manteniendo las características técnicas indicadas en el expediente técnico.
- 2.- No para el caso de equipos estratégicos en los que se han establecido características con rangos definidos (límites inferiores y superiores), ya que no tendría sentido haber definido los rangos de los equipos dentro del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 121

Consulta/Observación:

Solicitamos al área usuaria confirmar en caso de tratarse de un consorcio, serán válidos las cartas de compromiso de alquiler y/o compra venta de equipos a nombre del consorcio o de uno de los integrantes del consorcio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA al participante que los documentos que se presenten para acreditar la propiedad, la posesión o carta de compromiso de compra o venta o carta de compromiso de alquiler, deberán estar dirigidos al POSTOR O A CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO, considerando que esta documentación es exigida para el perfeccionamiento del contrato, de conformidad a lo establecido por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en sus artículo 49 numeral 49.3 y 139 numeral 139.1 literal e).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Observación: Nro. 122

Consulta/Observación:

Solicitamos al área usuaria suprimir los siguientes equipos de la lista del equipamiento estratégico solicitado en las bases.

- Tractor de 140-160 HP
- Tractor de orugas de 190-240 HP
- Grupo Electrónico de 150 KW
- Grupo Electrónico o sistema baterías + iluminación
- Zaranda vibratoria 140 HP ¿ 100 ton/h (INC. G.E.)
- Chancadora Primaria Secundaria

De acuerdo a las bases estándares aprobados mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD menciona claramente que solo se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico

Cabe mencionar que los equipos y maquinarias mencionados no se encuentran en la lista de equipos considerados en el expediente técnico, es por tal razón solicitamos suprimir los mencionados equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge el cuestionamiento, se suprimirá los equipos que no se encuentren en la lista de insumos y equipos del expediente tecnico de obra. Se actualiza en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Observación: Nro. 123

Consulta/Observación:

Solicitamos al área usuaria suprimir el siguiente equipo de la lista del equipamiento estratégico.

Ítem 18 Compactador Vibratorio tipo plancha 7 HP

Cabe mencionar que se estaría requiriendo dos veces a los mismos equipos como se lista en el siguiente ítem.

Ítem 27

Por lo tanto, SOLICITAMOS al área usuaria suprimir el equipo que se repite en la lista del Equipamiento estratégico solicitado en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge el cuestionamiento, se suprimirá el ítem 27. SE ACOGE el cuestionamiento, la compatibilización del equipamiento estratégico va acorde a la lista de recursos del presupuesto. Se actualiza en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 124

Consulta/Observación:

Solicitamos al área usuaria aceptar como válido utilizar el TIPO DE CAMBIO CONTABLE publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cuando la experiencia del postor provenga del extranjero, cuando en el TIPO DE CAMBIO VENTA publicada por la SBS no se encuentra la moneda del contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las bases señalan: Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Asi mismo, las bases no han considerado utilizar el "TIPO DE CAMBIO CONTABLE" o "TIPO DE CAMBIO PROMEDIO PONDERADO".

No obstante, indicar que, la normativa de contratación pública no ha contemplado un mecanismo mediante el cual se pueda determinar la actualización de los montos facturados de los contratos expresados en monedas extranjera, cuyo tipo de cambio NO se encuentre previsto en el listado del tipo de cambio de la SBS; por lo que, se aceptará que los postores, a fin de acreditar su "Experiencia del Postor en la Especialidad", puedan actualizar los referidos montos a dólares, siempre que dicha actualización sea realizada conforme a las disposiciones del organismo similar a la SBS o la autoridad competente del lugar de origen (debiendo adjuntar el documento en mención), de corresponder, en concordancia con el PRONUNCIAMIENTO N°1102-2019/OSCE DGR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 125

Consulta/Observación:

solicitamos al área que para acreditar la experiencia del ESPECIALISTA EN OBRAS (PTAR) Plantel profesional no clave se acepte también los siguientes cargos:  
Ingeniero Residente y/o Residente de obra y/o Residente y/o jefe de supervisión, en la ejecución y/o supervisión de obras PTAR y/o PTAP y/u obras de saneamiento, todo ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 49.2 Literal: - Página: 128

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta formulada por el participante, en haras de la transparencia y con el fin de ampliar la concurrencia de los participantes SE ACOGE la consulta y en la integración de las bases la experiencia del ESPECIALISTA EN OBRAS (PTAR) se incluire la experiencia en los cargos: Ingeniero Residente y/o Residente de obra y/o Residente y/o jefe de supervisión, en la ejecución y/o supervisión de obras PTAR y/u obras de saneamiento que incluyan una PTAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 126

Consulta/Observación:

solicitamos al área que para acreditar la experiencia del ESPECIALISTA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE (Plantel profesional no clave) se acepte también los siguientes cargos:  
Ingeniero Residente y/o Residente de obra y/o Residente y/o jefe de supervisión y/o jefe de inspección, en la ejecución y/o supervisión de obras de saneamiento, todo ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 49.2 Literal: - Página: 128

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta formulada por el participante, en haras de la transparencia y con el fin de ampliar la concurrencia de los participantes SE ACOGE la consulta y en la integración de las bases la experiencia del ESPECIALISTA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE se incluire el termino de Ingeniero Residente y/o Residente de obra y/o Residente y/o jefe de supervisión y/o jefe de inspección, en la ejecución y/o supervisión de obras de saneamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 127

Consulta/Observación:

solicitamos al área que para acreditar la experiencia del ESPECIALISTA EN OBRAS GENERALES LINEAS DE ALCANTARILLADO (Plantel profesional no clave) se acepte también los siguientes cargos:  
Ingeniero Residente y/o Residente de obra y/o Residente y/o jefe de supervisión y/o Jefe de producción y/o jefe y/o Ingeniero de campo y/o asistente de Residentes, en la ejecución y/o supervisión de obras de saneamiento, todo ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 49.2 Literal: - Página: 128

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta formulada por el participante, en haras de la transparencia y con el fin de ampliar la concurrencia de los participantes SE ACOGE parcialmente la consulta y en la integración de las bases la experiencia del ESPECIALISTA EN OBRAS GENERALES se incluirea el termino de Ingeniero Residente y/o Residente de obra y/o Residente y/o jefe de supervisión, en la ejecución y/o supervisión de obras de saneamiento. La experiencia como Jefe de producción y/o jefe y/o Ingeniero de campo y/o asistente de Residentes no guardan relacion alguna a las actividades/ funciones del ESPECIALISTA EN OBRAS GENERALES LINEAS DE ALCANTARILLADO, por ello no se acogen dichas experiencias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 128

Consulta/Observación:

solicitamos al área que para acreditar la experiencia del ASISTENTE DE RESIDENTE (Plantel profesional no clave) se acepte también los siguientes cargos:  
Ingeniero Residente y/o Residente de obra y/o Residente y/o jefe de supervisión y/o Jefe de producción y/o jefe y/o Ingeniero de campo en la ejecución y/o supervisión de obras generales, todo ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 49.2 Literal: - Página: 129

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta formulada por el participante, en haras de la transparencia y con el fin de ampliar la concurrencia de los participantes SE ACOGE parcialmente la consulta y en la integración de las bases la experiencia del ASISTENTE DE RESIDENTE se incluire los siguientes cargos: Ingeniero Residente y/o Residente de obra y/o Residente y/o jefe de supervisión y/o jefe y/o supervisión de obras generales.La experiencia como Jefe de producción y/o Ingeniero de campo no guardan relacion alguna a las actividades/ funciones del ASISTENTE DE RESIDENTE, por ello no se acogen dichas experiencias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 129

Consulta/Observación:

De la partida 02.01.01.02.12.01.01, Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 8", en las especificaciones y APU's; no se indica los equipos y maquinarias para la eliminación. Se solicita aclarar en que partida está considerado el pago por la eliminación e indicar donde se realizará el depósito del material demolido.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, en la integración de las bases se presenta el analisis de precios unitarios y especificaciones tecnicas reestructuradas de la indicada partida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 130

Consulta/Observación:

De la partida 02.01.01.02.12.01.01, Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento rígido f'c 210 kg/cm2 de e= 8", en las especificaciones y APU's; se está planteando la reposición del concreto hidráulico, con suministro en situ, para lo cual se está usando cemento y arena gruesa. Se solicita adjuntar el diseño de mezcla que dieron origen a las cantidades de dichos materiales planteados en los APU's.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, en la integración de las bases se presenta el diseño de mezcla de concreto de la indicada partida, y se aclara que el concreto para reposición de pavimento rígido es f'c 280 kg/cm2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 131

Consulta/Observación:

De la partida Corte+rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2", en las especificaciones y APU's; no se indica los equipos y maquinarias para la eliminación. Se solicita aclarar en que partida está considerado el pago por la eliminación e indicar donde se realizará el depósito del material (peligroso) demolido.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf el ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO que incluyen la indicada partida reestructurada. Así también, se precisa que la eliminación del material peligroso proveniente de la ejecución de la obra se realizara en el Relleno de Seguridad PETRAMAS S.A.C. ubicado en la región Lima. Se adjunta la cotización para eliminación de material peligroso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 132

Consulta/Observación:

De la partida Corte+rotura, ED y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e= 2", se puede apreciar en las especificaciones técnicas el proceso constructivo que se está planteando para la reposición:¿¿Sopleteado, Imprimación y curado, Aplicación de la mezcla asfáltica bituminosa, compactación de la mezcla y sellado¿¿, pero en los APUS no fueron considerados los equipos ni los materiales adecuados a los solicitado, por ejemplo: No se cuenta equipos para realizar el sopleteado, no se cuenta con el principal aglutinante en la mezcla asfáltica (Cemento asfáltico), el cual está indicado en las especificaciones, así mismo por ser una ciudad en clima extremo, no se consideraron aditivos mejoradores a la mezcla. Se solicita realizar las verificaciones del caso y modificar los planteamientos puesto que el asfalto será colocado en clima extremo, adjuntar los diseños de mezcla de los pavimentos en función de las canteras planteadas en el proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, en la integración de las bases se presenta el analisis de precios unitarios y especificaciones tecnicas reestructuradas de la indicada partida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 133

Consulta/Observación:

De la partida 02.01.02.02.03 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS, de la revisión del proyecto no se pudo encontrar las cotizaciones que sustente los costos planteados, así mismo dentro de las especificaciones en el método de medición indica que será por metro cuadrado. Se solicita adjuntar y aclarar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la observación. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO donde se ha rectificado el metodo de medición del ítem 02.01.01.02.03 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS. Tambien se adjunta la cotización del ENTIBADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Observación: Nro. 134

Consulta/Observación:

En las cotizaciones, el concreto premezclado (folio 68 de las cotizaciones) e insumos como el agregado (folio 63 y 69) presentan precios netamente de la ciudad de Lima y solo una de la ciudad de Pasco. Asimismo, no adjuntan el diseño de mezcla para los concretos preparados in situ ni las fichas técnicas de calidad del concreto premezclado cotizado. Se solicita de revisar, actualizar los precios de los insumos incidentes dentro de la ciudad de PASCO y adjuntar las fichas técnicas y diseños de mezcla pertinentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA y AFIRMA, que el precio de concreto premezclado cotizado para el proyecto es de una planta concretera en la ciudad de Pasco. Con motivo de la integración de Bases se presenta los DISEÑOS DE MEZCLA DE LOS CONCRETOS PREPARADOS INSITU para la obra, así como las Fichas Técnicas y Diseño de Mezcla del concreto premezclado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 135

Consulta/Observación:

En las cotizaciones brindadas, se adjuntan solo una cotización de concreto premezclado en la región Pasco, del cual su sede de operación es Oxapampa. Dicha empresa se dedica al rubro de cultivos de productos mas no en el sector construcción, sin embargo, dentro de la cotización se observa su propuesta económica para agregados y concreto premezclado en los folios 79, 80, 98 y 99. Se solicita que adjunten las fichas técnicas de calidad de su cantera y concreto premezclado que ofrecen. Asimismo, se solicita que actualicen los costos de dichos materiales dentro de la ciudad de Pasco y no fuera de la región o provincia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que la cotización del concreto premezclado considerado en el expediente técnico es para ser suministrado en el area de influencia de la obra en la ciudad de Cerro de Pasco. Asimismo, se precisa que los demas proveedores de concreto premezclado que cotizaron lo hicieron considerando el costo puesto en obra. Con motivo de la integración de Bases se presenta en versión pdf la DOCUMENTACION SOLICITADA DE LOS PROVEEDORES DE CONCERTO PREMEZCLADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20602979173	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:26:25

Consulta: Nro. 136

Consulta/Observación:

Dentro de los gastos generales variables, se está planteando el factor de incidencia para cada profesional técnico de 25%, 40% y 50% por el tiempo total del proyecto, del cual se entiende que trabajarán solo un par de horas del jornal de trabajo, por ejemplo, piden 03 Técnicos en dibujo Cad, con un 40% de incidencia, durante los 30 meses. Se solicita aclarar los planteamientos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE. Con motivo de la integración de Bases se presenta el RESUMEN DEL PRESUPUESTO y la nueva versión del DISGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES DE LA OBRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20110614609	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Hora de envío :	18:27:20

Consulta: Nro. 137

Consulta/Observación:

Se tiene tres cotizaciones de tubería hierro dúctil, de las cuales se solicita adjuntar las fichas técnicas de las cotizaciones, a fin de realizar las compatibilidades con las normas e ISOS exigidas en las especificaciones técnicas, o en su defecto, sírvase rarificar que las empresas que brindaron con las cotizaciones, cumplen con las normas e ISOS de las especificaciones técnicas .

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1.12 Literal: I Página: 139

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ratifica que las empresas que cotizaron cumplen las normas e ISOS.de las especificaciones técnicas. Con motivo de la integración de bases se adjunta los BROCHURE DE LOS PROVEEDORES DE TUBERIAS HD ACERROJADA COTIZADAS CON INFORMACIÓN DE LAS NORMAS DE FABRICACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20110614609	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	Hora de envío :	18:27:20

**Consulta:** Nro. 138

**Consulta/Observación:**  
Sírvasse confirmar que las tuberías de hierro dúctil, ¿si tienen limitaciones de marcas o proveedores?

**Acápíte de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3.1.12      **Literal:** I      **Página:** 139

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA, que no hay limitaciones de marca para las tuberías de Hierro Ductil, solo se exigira el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas para tuberías de Hierro Ductil establecidas en el Expediente Técnico de la Obra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20604045151	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	MAPER J & P INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:30:21

Observación: Nro. 139

Consulta/Observación:

Solicitamos a la Entidad que elimine el siguiente párrafo detallado en el numeral 2.5.3, ya que entraría en contradicción con respecto a lo requerido en un Fideicomiso de Adelanto directo y de Materiales:

¿EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntamos a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 184. Fideicomiso de adelanto de obra. (Ley 30225)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación: la entidad, en coordinación con el comité de selección, constata un error en el párrafo observado, ya que está atribuido al solicitar carta fianza o póliza de caución. Por consiguiente, al solicitar fideicomiso de adelantos DIRECTO Y MATERIALES, no guarda relación alguna. Procedemos, por tanto, a modificar el párrafo mencionado, con el fin de evitar posibles confusiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20604045151	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	MAPER J & P INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:30:21

Observación: Nro. 140

Consulta/Observación:

En virtud de lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado se señala que cuando la obra sea superior a 20 millones, debe contar obligatoriamente con una JRD desde un inicio en el contrato de obra; y ii) El artículo 247 del mismo Reglamento, señala que contratista y entidad asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los miembros de la JRD.

Se ha observado que en los costos del Proyecto no se ha incluido los gastos de la Junta de Resolución de Disputas que obliga el RLCE, por lo tanto, solicitamos su inclusión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

1. Artículo 243.4: La Junta de Resolución de Disputas (Ley 30225) 2. Artículo 247: Honorarios

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE el cuestionamiento, se aclara que la JRD es un medio de solución de controversias que, de manera similar a la conciliación y el arbitraje, la normativa de contrataciones del Estado pone a disposición de las partes para que resuelvan sus diferencias durante la ejecución contractual; asimismo, cabe precisar que los honorarios y gastos de los miembros de la JRD se determinarán al momento de la suscripción del contrato o de forma posterior, que es el momento que la mencionada normativa ha establecido para su acuerdo o incorporación, lo que confirma de manera indubitable que dichos montos no integran el valor económico de la obra. De esta forma, es posible advertir que los medios de solución de controversias, aunque impliquen desembolsos para las partes, no pueden formar parte del presupuesto de obra porque, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y en la OPINION N° 133-2020/DTN, no integran el valor económico de ésta. En efecto, los montos que se desembolsan por cualquier medio de solución de controversias no son trabajos (partidas con sus metrados y sus precios unitarios), ni gastos generales (pues no se derivan de la actividad empresarial del contratista), ni utilidad, ni impuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20604045151	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	MAPER J & P INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:30:21

Observación: Nro. 141

Consulta/Observación:

Para un mejor análisis del expediente técnico del proyecto en mención, se solicita alcanzar en archivo nativo el Presupuesto, los análisis de Precios Unitarios y Gastos Generales en Excel y/o S10; así como también los planos en AutoCAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

1. Artículo N° 2.A: Libertad de concurrencia (Ley 30225)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion parcialmente, en tanto se facilitan los archivos en formato pdf del presupuesto, apus y gastos generales. no acogiendo el cuestionamiento respecto al archivo editable, de conformidad con lo señalado en la Directiva N° 007-2019-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 019-2019-OSCE/PRE del 29 de enero de 2019) y modificatorias, la Entidad ha cumplido con publicar en el SEACE información idéntica a la que contiene el expediente técnico de obra. Además, la normativa de Contrataciones del Estado no incluye la exigencia de que la Entidad publique sus archivos editables, citando el Pronunciamiento N° 1169-2019/OSCE-DGR, donde menciona expresamente lo siguiente "En virtud de lo expuesto, cabe indicar que la normativa de contrataciones del Estado no establece la obligatoriedad de publicar los planos en su formato original, por cuanto lo relevante es que se proporcione información clara respecto a su contenido, a efectos que sea comprendida por todos los actores intervinientes en la contratación, para promover la libre concurrencia y competencia efectiva, FUNDAMENTO PRONUNCIAMIENTO N° 259-2023/OSCE-DGR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20604045151	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	MAPER J & P INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:30:21

Observación: Nro. 142

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad, en mérito del principio de libertad de concurrencia regulado en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones, se reduzca la experiencia del postor en la especialidad, a un 50 %, ya que dicha medida permitiría la pluralidad de postores en el presente proceso de selección

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

1. Artículo N° 2.a: Libertad de concurrencia (Ley 30225)

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, debido a los criterios que permiten asegurar la calidad técnica de la contratación y garantizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratación y de los objetivos y funciones de la entidad, el monto facturado de una vez el valor referencial permitirá garantizar una oportuna y eficiente ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20604045151	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	MAPER J & P INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:30:21

Consulta: Nro. 143

Consulta/Observación:

En calidad de postor la Licitación Pública N° LP-SM-2-2024-CS-GRP-1 de conformidad con el Art. 9, numeral 9.1 , del D.L. N° 1553-2023, Solicitamos a la entidad, en mérito del principio de libertad de concurrencia regulado en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones, que el postor adjudicado tenga la opción de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, conforme se prevé en dicho Decreto Legislativo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

1. Artículo N° 2.a: Libertad de concurrencia (Ley 30225)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Decreto Legislativo N.º 1553 estuvo vigente hasta el 31/12/2023, razón por la cual no es de aplicación para el presente procedimiento de selección. En tal sentido, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20604045151	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	MAPER J & P INGENIEROS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:30:21

Consulta: Nro. 144

Consulta/Observación:

En la revisión de los documentos correspondientes al Saneamiento Físico Legal (SFL) de los terrenos incluidos en la Sección 4, DETALLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, DOCUMENTOS DE DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO del SEACE, indicar si la documentación está completa y abarca la totalidad del área correspondiente al proyecto a ejecutar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que al integrarse las bases, se adjuntara el acta de libre disponibilidad de terreno

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605608435	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA BENJAMIN & VICTORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:27

Observación: Nro. 145

Consulta/Observación:

El Ingeniero Administrador de Proyectos es distinto al de la ficha homologada, solicitamos aclarar sus parametros de evaluacion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge el cuestionamiento, con motivo de la integracion de las bases se efectuará la modificacion de acuerdo a la Ficha de Homologacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605608435	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA BENJAMIN & VICTORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:27

**Observación: Nro. 146**

**Consulta/Observación:**

En el expediente tecnico no se ha encontrado el certificado ambiental actualizado, por lo cual se solicita dicho certificado.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE el cuestionamiento, que con motivo de la integración de bases se adjuntará la solicitud de actualizacion de certificacion ambiental presentada ante organismo competente, ello de conformidad al articulo 3 de la LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Ley Nº 27446: no podrá iniciarse la ejecución de proyectos incluidos en el artículo anterior y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitir las, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605608435	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA BENJAMIN & VICTORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:27

Consulta: Nro. 147

Consulta/Observación:

confirmar si se va a considerar el plan covid 19 en el presupuesto de obra

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que para este proyecto no se esta considerando costos referentes al plan de vigilancia contra el COVID-19, y se corregira el presupuesto ambiental suprimiendo la denominacion COVID 19 que se consigno por error.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605608435	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA BENJAMIN & VICTORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:27

**Observación: Nro. 148**

**Consulta/Observación:**  
solicitamos proporcionar las páginas 183 al 188 del plan de seguridad y salud ocupacional, debido a que en la documentación presentada en el SEACE no es legible.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** 183

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acoge el cuestionamiento y con motivo de la integración de bases se presenta el Plan referido

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605608435	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA BENJAMIN & VICTORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:27

Consulta: Nro. 149

Consulta/Observación:

En el estudio de canteras no se adjunta la autorizacion de uso de la cantera, por lo tanto, debe propocionarse dicha autorizacion o hacer la aclaracion respectiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que con motivo de la integración de bases se presenta la autorizacion de la cantera Strogmicon SAC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605608435	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA BENJAMIN & VICTORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:27

**Observación:** Nro. 150

**Consulta/Observación:**

En el expediente técnico no se adjunta el estudio geologico, se solicita dicho estudio.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, que con motivo de la integración de bases se presenta el estudio geologico

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605608435	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA BENJAMIN & VICTORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:27

Observación: Nro. 151

Consulta/Observación:

En el expediente técnico no se adjunta los CIRAS del proyecto, por lo tanto, solicitamos dicha documentación.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO. Con motivo de la integración de Bases se presenta los CERTIFICADOS DE RESTOS ARQUEOLOGICOS del Proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605608435	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA BENJAMIN & VICTORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:27

**Observación: Nro. 152**

**Consulta/Observación:**  
en el expediente técnico no se adjunta el estudio de fuentes y calidad del agua, se solicita dichos estudios.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
SE ACLARA, que con motivo de la integración de bases se presenta el estudios de agua y fuentes para la etapa de construccion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605608435	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA BENJAMIN & VICTORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:27

**Observación: Nro. 153**

**Consulta/Observación:**

En el presupuesto de obra subido al sistema de seace no se encuentra la página 421, se solicita juntar dicha pagina.

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** -                      **Literal:** -                      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE la observación y con motivo de la integración de Bases se presenta la version actualializada del PRESUPUESTO DEL VALOR REFERENCIAL.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605608435	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA BENJAMIN & VICTORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:27

Observación: Nro. 154

Consulta/Observación:

de la revisión de las bases administrativas se advierte que la Entidad no habría incluido el literal que prevé incorporar los documentos que acreditan los ¿factores de evaluación¿, a pesar de que como parte de estos últimos se ha contemplado, además del precio, el factor de ¿sostenibilidad ambiental y social¿ y el de ¿Integridad en la contratación pública¿, vulnerando así las bases estándar y el Principio de Transparencia, por lo tanto, se solicita incorporar la solicitud de estos ISOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, atendiendo a la facultad de incorporar otros factores de evaluación, lo cual está previsto en el numeral 51.3 del artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Se debe tener en cuenta que los factores de evaluación establecidos para el presente procedimiento de selección deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605608435	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA BENJAMIN & VICTORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:27

Observación: Nro. 155

Consulta/Observación:

En el folio 49 del Tomo XV falta la firma del especialista, por lo tanto, se solicita dicha firma.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE EL CUESTIONAMIENTO. Con motivo de la integración de Bases se presenta el TOMO XV que contiene el folio 49 con las firmas de los especialistas correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-CS-GRP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO ¿ PASCO - COMPONENTE II¿

Ruc/código :	20605608435	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA BENJAMIN & VICTORIA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:27

Observación: Nro. 156

Consulta/Observación:

En el estudio de canteras no se adjunta la autorizacion de uso de la cantera, por lo tanto, debe propocionarse dicha autorizacion o hacer la aclaracion respectiva

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que con motivo de la integración de bases se presenta la autorizacion de la cantera Strogmicon SAC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null