

**ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELECTRICO GASOLINERO DE 4T**

**1. Consulta N° 01**

**ARTÍCULO 1: GENERADOR ELECTRICO GASOLINERO DE 4T  
DDL (LINEAMIENTOS)**

En el numeral 18. (Pág. 11) **PLAZO DE ENTREGA**, se sugiere que este cuente con un puntaje para la calificación y otorgación de la buena pro, y este calificada de la siguiente manera: Día 1 a 15 = 20 puntos / Día 16 a 25 = 15 puntos / Día 26 a 35 = 10 puntos / Día 36 a 45 = 5 puntos.

**Rpta.**

**No se acoge la consulta, los DDL (LINEAMIENTOS), están establecidos bajo las políticas del BID, hay que precisar que dicho proceso No es Norma Nacional.**

**2. Consulta N° 02**

**ARTÍCULO 1: GENERADOR ELECTRICO GASOLINERO DE 4T  
Especificaciones Técnicas**

En el Anexo N°01 (Pág. 25) con Literal **IV. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS**: solicitan Potencia nominal: 6500 watts o 6.5kW, tener en cuenta que la potencia real en mención solo lo tendrán si el equipo no supera los 1000 m.s.n.m.

**Rpta.**

**En las EETT, indica potencia nominal: 6500W o 6.5KW o más.**

**3. Consulta N° 03**

**ARTÍCULO 1: GENERADOR ELECTRICO GASOLINERO DE 4T  
Especificaciones Técnicas**

En el Anexo N°01 (Pág. 25) con Literal **IV. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS**: se solicita al comité, ¿Que Potencia nominal (real) quieren lograr como mínimo?, para satisfacer la necesidad de la entidad; sabiendo que hay pérdida de 1000 watts por cada 1.000 m.s.n.m. por lo que, se realiza un derating (decremento o castigo) para lograr el cálculo del generador a utilizar.

**Rpta.**

**En las EETT, indica potencia nominal: 6500W o 6.5KW o más.**

**4. Consulta N° 04**

**ARTÍCULO 1: GENERADOR ELECTRICO GASOLINERO DE 4T  
Especificaciones Técnicas**

En el Anexo N°01 (Pág. 25) con Literal **IV. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS**: se solicita al comité si ambas fases tanto: Trifásica / Monofásica serán de voltaje 220 V., para ambas fases.

**Rpta.**

**Se aclara 220V monofásico/trifásico, para ambas fases.**

5. Consulta N° 05

**ARTÍCULO 1: GENERADOR ELECTRICO GASOLINERO DE 4T**  
**DDL (LINEAMIENTOS)**

En el Anexo N°01 (Pág. 25) con Literal V. - b) **Lugar de entrega:** sabiendo que la entrega se hará en Av. la molina 1915 - La Molina. ¿se tendrá que probar cada uno de los equipos en mención?

**Rpta.**

**Conforme los DDL (LINAMIENTOS), página 11 y 12; establece lo siguiente:**

**El Comprador, se reserva el derecho de rechazar los bienes con defectos de calidad o por no cumplimiento de los requerimientos indicados en las especificaciones técnicas.**

**En este caso, los bienes se considerarán como no entregados para todos los efectos legales, incurriendo el proveedor en incumplimiento de contrato.**

**19. LUGAR DE ENTREGA**

**Los bienes deberán ser entregados en la dirección indicada.**

ART.	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M	LUGAR DE ENTREGA
1	GENERADOR ELECTRICO GASOLINERO DE 4T	36	Und	Av. La Molina 1915 – La Molina - Almacén de PRODESA.

6. Consulta N° 06

**ARTÍCULO 1: GENERADOR ELECTRICO GASOLINERO DE 4T**  
**Especificaciones Técnicas**

En el Anexo N°01 (Pág. 25) con Literal IV. **REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS:** al comité se solicita ampliar el rango de la autonomía del equipo, ya que hay que tener en cuenta que dependiendo la Potencia Nominal (real) requerida en el punto más elevado metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m); se determinara la cilindrada y caballaje del motor y al cambiar la Potencia del equipo esto hace variar la Autonomía del equipo (horas continuas por la capacidad de tanque de combustible).

Por lo tanto; se sugiere ampliar los rangos de la siguiente manera:  
Autonomía: 5 horas (Mínimo) - 8 horas (Máximo)

**Rpta.**

**las EETT indican autonomía de 8 horas.**

7. Consulta N° 07

**ARTÍCULO 1: GENERADOR ELECTRICO GASOLINERO DE 4T**  
**DDL (LINEAMIENTOS)**

**INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES** (Pág. 8) con Literal 9. **DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA - h).** sobre la acreditación para la experiencia, se solicita que los postores que cuenten con constancia remype puedan acreditar solo con el 25% del valor total ofertado, para la mayor pluralidad e inclusión de postores.

**Rpta.**

**No se acoge la consulta, los DDL (LINEAMIENTOS), están establecidos bajo las políticas del BID, hay que precisar que dicho proceso No es Norma Nacional.**

## 8. Consulta N° 08

### ARTÍCULO 1: GENERADOR ELECTRICO GASOLINERO DE 4T DDL (LINEAMIENTOS)

**INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES** (Pág. 8) con Literal **9. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA - h)**. los bienes similares considerados: Venta de generadores eléctricos en general, se entiende que esto abarca para la venta de torres de iluminación ya que estos equipos cuentan con un generador y es usado para un solo fin (las cuales son usadas para la iluminación de grandes áreas) y estos equipos son de mayor dimensión.

**Rpta.**

Conforme los DDL (LINEAMIENTOS), establece lo siguiente:

a) El postor debe acreditar la siguiente experiencia:

- **Experiencia y Capacidad Técnica:** El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia (Formulario N° 08):

**Haber vendido al menos 100% del valor acumulado de su propuesta, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la contratación, durante los siete (07) años anteriores a la fecha límite de la presentación de ofertas.**

**Se consideran bienes similares a los siguientes:**

**Venta de generadores eléctricos en general; o venta de equipos eléctricos industriales en general.**

**Acreditación: Copia simple de contratos, Constancias u órdenes de compra y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con sello de pagado o cancelado de la entidad contratante o adjuntar Boucher de depósito del pago de una entidad del sistema bancario y financiero, reportes de estados de cuenta correspondiente y/o cheque cancelado.**

**Asimismo, deberán remitir los datos de contacto de cada uno de los contratos presentados a fin de solicitar las referencias correspondientes en caso se requiera.**

**En tal sentido, se aclara que se aceptaran la venta de torres de iluminación que cuenten con un generador, como similares.**

## 9. Consulta N° 09

### ARTÍCULO 1: GENERADOR ELECTRICO GASOLINERO DE 4T Especificaciones Técnicas

En el Anexo N°01 (Pág. 25) con Literal **IV. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS:** al comité en OTROS: solicitan que el equipo debe incluir ruedas de transporte, pero no especifica la cantidad: mínimo 2 llantas o máximo 4 llantas para poder movilizarse de un punto a otro, para evitar cualquier tipo de descalificación.

**Rpta.**

**El área técnica no especifica esta característica para ofrecer mayor pluralidad de los postores.**

## 10. Consulta N° 10

### **ARTÍCULO 1: GENERADOR ELECTRICO GASOLINERO DE 4T** **Especificaciones Técnicas**

En el Anexo N°01 (Pág. 25) con **Literal IV. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS:** En las características **OTROS** donde hacen mención que no pierda potencia a más de 1000 metros sobre el nivel de mar, estos equipos normalmente, los motores de inducción se fabrican para condiciones de instalación en elevaciones de hasta 1.000 m.s.n.m por lo que, para dimensionar motores en instalaciones de mucha altitud, se realiza un derating (decremento o castigo) del motor. En conclusión, todos los motores a combustión sufren este decremento por diferentes factores, por eso es necesario saber la altura máxima operacional para realizar los cálculos del generador a utilizar en el lugar.

#### **Rpta.**

**El área técnica menciona que, en la ficha técnica se especifica que no pierda potencia a más de 1000 msnm, se aclara que los participantes deben presentar su oferta; al rango de altura al cual puede trabajar el equipo; teniendo en cuenta que, en las EETT, en el ANEXO 1 detalla las SEDES de las Direcciones Ejecutivas, donde se utilizarán dichos bienes.**