

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-221-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE PARARRAYOS DE LINEA DE OXIDO METALICO DE ZINC 27 KV - INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACION (META: 201)

Ruc/código : 20602385800

Fecha de envío : 01/12/2023

Nombre o Razón social : CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.

Hora de envío : 19:18:18

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

Favor de ampliar el tiempo de entrega a 30 días calendario, debido a que el tiempo de importación de los equipos se realizan como mínimo de 5 semanas.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** CAPITULO I

**Literal:** 1.9

**Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge a lo solicitado; por cierre del año fiscal 2023 y por ser considerado bienes de urgente necesidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-221-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE PARARRAYOS DE LINEA DE OXIDO METALICO DE ZINC 27 KV - INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACION (META: 201)

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	19:18:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

TABLA DE DATOS TÉCNICO FILA 2.18 INDICAR SI EN LUGAR DE CORTAR LOS CABLES EN TRAMOS DE 5 MTS , PODEMOS SUPLIR POR SEPARADO UN CARRETE DE 15000 MTS DE CABLE DE COBRE FLEXIBLE DE 35MM2 Y 6000 TERMINALES PARA SU INSTALACIÓN , PARA QUE UDS LO CORTEN DE ACUERDO A SU NECESIDAD AL SER INSTALADO

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 2.18 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a lo solicitado; aclarando que, en la tabla de datos técnicos mínimos, en el numeral 2.18 indica que para cada pararrayo se debe proveer 5 metros de conductor de cobre desnudo de 25 mm2, en este ítem no indica que en conductor debe ser cortado en tramos de 5 metros, por lo tanto, se puede proveer en 01 o 02 carretes de 1500 o 750 metros respectivamente. así mismo el conductor de cobre para el conexionado a tierra deberá ser de cobre desnudo de 25 mm2 tal como lo indica las EETT. también cada pararrayo deberá contar con su respectivo terminal de conexionado para conductor de cobre desnudo de 25 mm2, uno para el pararrayos de línea y otro para el conductor de bajada a tierra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null