

EVALUACION DE FICHAS TECNICAS PRESENTADAS POR LOS POSTORES AS N°151-2024-GRA-SEDECENTRAL/OEC-1

TABLA	DESCRIPCION		1	2	3
			COSELSA	VELSO HELP SAC	INSERCOM
1	TABLEROS (TG, TD, STD), autosoportado, adosado y empotrado				
	ESPECIFICACIONES				
	Ficha tecnica de tableros		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA REGULABLE				
	CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES			
	Poder de Corte Minimo	40-25 kA (IEC 60947-2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Grado Protección:	IP20 de acuerdo con IEC 60629	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Regulación magnética	Ajustable 5 a 10 veces	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Curva de Disparo	C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA NO REGULABLE				
	CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES			
	Poder de Corte Minimo	16 kA (IEC 60947-2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Grado Protección:	IP20 de acuerdo con IEC 60629	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Regulación magnética	Ajustable 5 a 10 veces	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Curva de Disparo	C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	INTERRUPTORES TIPO RIEL DIN				
	CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES			
	Poder de Corte Minimo	10 kA (IEC 60947-2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Curva de Disparo	C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	INTERRUPTORES TIPO RIEL DIN				
	CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES			
	Normas:	IEC 60898-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		IEC 60947-2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Tensión	230 voltios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Frecuencia	60 Hz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Poder de Corte Minimo	10kA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Curva de Disparo	C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Maniobras mecánicas	20.000 ciclos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Maniobras eléctricas	10.000 ciclos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Montaje	Riel DIN de 35mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	LIMITADORES DE SOBRE TENSIONES TRANSITORIAS -TVSS				
	CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES			
	I _{max} Onda 8/20us	40kA (Tablero General)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	LIMITADORES DE SOBRE TENSIONES TRANSITORIAS -PRD				
	CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES			
	I _{max} Onda 8/20us	20kA (Tablero de distribución)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	MEDIDOR MULTIFUNCION DE PANEL				
	CARACTERISTICAS	ESPECIFICACIONES			
	Medicon de parametros elect	I, V, W, Q, cos phi, etc	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[illegible]