

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-204-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE LADRILLO PARA EL PROYECTO: (0708) "CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN EL BARRIO AVIACION DE LA CC.NN DE KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DEL CUSCO".

Ruc/código : 10457866777

Fecha de envío : 17/10/2023

Nombre o Razón social : TORRE VELILLE ROGER NOE

Hora de envío : 23:50:28

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SEÑORES DEL AREA USUARIA EN EL CAPITULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA, NUMERAL 5.02, LAS BASES ADMINISTRABAS ESTABLECEN, O SIGUIENTE:

5.02. MEDIDAS DE CONTROL

EL POSTOR O PROVEEDOR DEBERA CEÑIRSE DANDO CUMPLIMIENTO ALAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE CALIDAD QUE SE DARA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES O BIENES

AL RESPECTO, ES RAZONABLE QUE EL POSTOR EN EL RUBRO NO SOLO DEBE ADJUNTAR CERTIFICADO DE CALIDAD AL MOMENTO DE LA ENTREGA, SINO QUE DEBE ACREDITAR TAMBIÉN EL ESTUDIO DE RESISTENCIA Y ALABEO DE LOS LADRILLOS OFERTADOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR QUE SE CUENTA CON UNA OFERTA SERIA Y SEGURA QUE GARANTICE LA CONTINUIDAD DE LA CONTRATACIÓN. POR CONSIGUIENTE, SOLICITO SE INCORPORE EN DICHO REQUISITO EL POSTOR DEBERA PRESENTAR EN SU OFERTA EL ESTUDIO DE RESISTENCIA Y ALABEO DE LOS LADRILLOS OFERTADOS, EMITIDO POR UNA EMPRESA ACREDITADA

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: CAPITULO 3

Literal: 5.02

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la observacion del participante SE ACOGE PARCIALMENTE la observacion, en vista que se solicitara el estudio de resistencia y alabeo de los ladrillos al momento de la entrega de los mismos. Dicha modificacion se realizara para la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- El proveedor al momento de la entrega del bien, debera entregar un certificado del estudio realizado respecto a la resistencia y alabeo de los ladrillos