

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-SAN GABAN S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LOS GRUPOS 1 Y 2 DE LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código : 20604526265

Fecha de envío : 20/07/2023

Nombre o Razón social : NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.

Hora de envío : 23:08:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar que el precio por el servicio será expresado en DOLARES AMERICANOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

Literal: f

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección en coordinación con el Departamento de Logística aclara que la oferta económica debe ser presentado en dolares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-SAN GABAN S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LOS GRUPOS 1 Y 2 DE LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	23:08:47

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Detallar porque se realizará el pago de la contraprestación pactada en dos pagos periódicos? ya que se realizará el servicio en una sola parada consecutiva.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.6 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección en coordinación con el área usuaria, acoge la observación del postor y aclara que, la Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista, en un pago único.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

23. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista, en un pago único.

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-SAN GABAN S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LOS GRUPOS 1 Y 2 DE LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	23:08:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para la evacuación de los aceites, San Gaban, puede proporcionar un recipiente para el aceite y equipo de evacuación del aceite.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 8.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que; en el capítulo III de las bases y numeral 8.2 PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE CABLES DE MT Y AT, se establece que para la:
Desconexión de terminales internos lado de alta tensión para pruebas eléctricas, para el que se requiere destapar las tapas de las muflas y evacuar el aceite dieléctrico (1,200 litros), San Gabán S.A. facilitará los tanques portátiles (IBC\Container) limpios y el equipo de llenado de aceite.
Que es el mismo el de llenado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-SAN GABAN S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LOS GRUPOS 1 Y 2 DE LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código : 20604526265

Fecha de envío : 20/07/2023

Nombre o Razón social : NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.

Hora de envío : 23:08:47

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Por favor confirmar si San Gaban puede proporcionar energía eléctrica de 220VAV para alimentación de nuestras maletas de pruebas.

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 8

Literal: 8.3

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que; en la intervención a los transformadores del G1 y G2 San Gabán S.A. facilitará tomas de corrinete en 220VCA (monofásica) y 380VCA (trifásico), para los equipos de pruebas del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-SAN GABAN S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LOS GRUPOS 1 Y 2 DE LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	23:08:47

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Es posible omitir las pruebas de Descargas Parciales a los cables.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 9 Literal: 9.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección en coordinación con el área usuaria, no acoge la solicitud del postor y aclara que; las "Pruebas de aislamiento de la cubierta de cables de MT (13.8kV) llegada al transformador, según Normas IEC, IEEE y Descargas Parciales, son de mucha importancia para el diagnostico del estado de los cables de Media Tensión en 13.8kV (800m aprox.) de interconexión entre Casa de Máquinas y Subestación a 23 años de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-SAN GABAN S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LOS GRUPOS 1 Y 2 DE LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	23:08:47

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si la intervención a los transformadores del G1 y G2, serán en una sola subida y de manera consecutiva

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.7 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que; la intervención en campo a los transformadores del G1 y G2 serán de manera concecutiva y en ésta segunda convocatoria de contratación del servicio, se ha reprogramado en el COES como sigue:

- Transformador Grupo 1 del 12/09/2023 (07:00 horas) al 16/09/2023 (19:00 horas).
- Transformador Grupo 2 del 18/09/2023 (07:00 horas) al 22/09/2023 (19:00 horas).

Sin embargo éstas fechas pueden variar a solicitud y necesidad del SEIN - COES, el que oportunamente se comunicará y coordinará con el contratista, para que pueda tomar las previsiones necesarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8.7 CALENDARIO PLANEADO DEL SERVICIO31.

Se planea el tiempo de duración del presente servicio en (35) treinta y cinco días calendarios, en el periodo del 12 hasta el 22 de setiembre del 2023, se realizará las pruebas eléctricas en cada transformador y las pruebas de aislamiento de los cables, con un

plazo de (5) cinco días calendarios cada transformador, el mismo que coincide con la parada reprogramada de los grupos 1 y 2 en forma secuencial e inmediatamente después inicia el periodo de (25) veinticinco días calendarios para la entrega del Informe Técnico

Entidad convocante : EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-SAN GABAN S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LOS GRUPOS 1 Y 2 DE LA C.H. SAN GABÁN II

Ruc/código :	20604526265	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	NAZCA ENERGY S.A.C. - NAZC - ENER S.A.C.	Hora de envío :	23:08:47

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

para la intervención a cada transformador tanto del grupo G1 y G2, cuantas horas y/o días de corte estan considerando.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 12 **Literal:** 12.1 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que; para la intervención en campo a los transformadores del G1 y G2 en consecutiva y en ésta segunda convocatoria de contratación del servicio, se ha reprogramado en la siguiente fecha y horario en el COES como sigue:

- Transformador Grupo 1, cinco (5) días; inicia el 12/09/2023 (07:00 horas) y finaliza el 16/09/2023 (19:00 horas), el corte es en forma continua.

- Transformador Grupo 2, cinco (5) días: inicia el 18/09/2023 (07:00 horas) y finaliza el 22/09/2023 (19:00 horas), el corte es forma continua.

Sin embargo éstas fechas y horario pueden variar a solicitud y necesidad del SEIN - COES, el que oportunamente se comunicará y coordinará con el contratista, para que pueda tomar las previsiones necesarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

12. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución es de (35) treinta y cinco días calendarios, con inicio planeado desde el 12 de setiembre del 2023, el mismo que coincide con la parada de los grupos 1 y 2 en forma secuencial, cada uno con un plazo de (5) cinco días calendarios para realizar las pruebas en cada transformador y (25) veinticinco días calendarios para la entrega del Informe Técnico de acuerdo el siguiente detalle:

Actividades del Servicio Plazo Pruebas eléctricas y Pruebas de aislamiento de cables AT y MT transformador de potencia G1 Cinco (05) días calendario.

Pruebas eléctricas y Pruebas de aislamiento de cables AT y MT transformador de potencia G2 Cinco (05) días calendario.

Presentación de Informe Técnico Cinco (25) días calendario.

La fecha de inicio del plazo de ejecución del servicio se confirmará o definirá de acuerdo al programa de mantenimiento del COES del mes de setiembre del 2023, para los Grupos 1 y 2 de generación de la C.H. San Gabán II; ésta puede variar a so