

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-198-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TUBO GALVANIZADO, PERFIL ANGULAR DE ACERO, MALLA OLIMPICA GALVANIZADA EN FORMA DE ROMBO, TUBO RECTANGULAR, TUBO CUADRADO PARA LA META "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIA N° 28 CALCA, DEL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA".

Ruc/código : 10448593989

Fecha de envío : 07/12/2023

Nombre o Razón social : CASTRO ARAGON SHANDY SHARON

Hora de envío : 09:13:59

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos verificar y aclarar las especificaciones sobre el tubo rectangular LAC ASTM A500 en las medidas de 40mmx15mmx2mm, medida que no existe en el mercado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: SE MODIFICARA EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL DEL "TUBO RECTANGULAR (LAC ASTM A 500) 40mmx15mmx2 mm" A MAS PROXIMA QUE CORRESPONDE A "TUBO RECTANGULAR (LAC ASTM A 500) 50mmX25mmXmm"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"TUBO RECTANGULAR (LAC ASTM A 500) 50mmX25mmXmm"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-198-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TUBO GALVANIZADO, PERFIL ANGULAR DE ACERO, MALLA OLIMPICA GALVANIZADA EN FORMA DE ROMBO, TUBO RECTANGULAR, TUBO CUADRADO PARA LA META "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIA N° 28 CALCA, DEL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA".

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	07/12/2023
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	17:49:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE TUBO RECTANGULAR DE 40 MM X 15 MM X 2 MM. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE ESTA MEDIDA NO SE COMERCIALIZA A NIVEL NACIONAL SIENDO EL MAS PROXIMO TUBO RECTANGULAR LAC 50 MM X 25 MM X 2 MM. POR LO EXPUESTO SOLCITAMOS AL AREA USUARIA REPLANTEAR LA MEDIDA REQUERIDA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: SE MODIFICARA EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL DEL "TUBO RECTANGULAR (LAC ASTM A 500) 40mmx15mmx2 mm" A MAS PROXIMA QUE CORRESPONDE A "TUBO RECTANGULAR (LAC ASTM A 500) 50mmX25mmXmm"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"TUBO RECTANGULAR (LAC ASTM A 500) 50mmX25mmXmm"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-198-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE TUBO GALVANIZADO, PERFIL ANGULAR DE ACERO, MALLA OLIMPICA GALVANIZADA EN FORMA DE ROMBO, TUBO RECTANGULAR, TUBO CUADRADO PARA LA META "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIA N° 28 CALCA, DEL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA".

Ruc/código :	20610466851	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES VARGAS E.I.R.L.	Hora de envío :	09:54:56

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se observa en el capítulo III literal 3.1 sobre especificaciones técnicas requerimiento de 24 und. Tubo rectangular (LAC ASTM A500) 40mm x 15mm x 2mm. Indicamos que el material solicitado no tiene rotación en el mercado nacional por ende es de escasa producción, por lo que se propone consultar al area usuaria el reemplazo por tubo rectangular (LAC ASTM A500) 40mm x 20mm x 2mm. que sí se encuentra en el mercado nacional; lo que permitiría mayor participación y pluralidad del proceso.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ninguna.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: SE MODIFICARA EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL DEL "TUBO RECTANGULAR (LAC ASTM A 500) 40mmx15mmx2 mm" A MAS PROXIMA QUE CORRESPONDE A "TUBO RECTANGULAR (LAC ASTM A 500) 50mmX25mmXmm"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"TUBO RECTANGULAR (LAC ASTM A 500) 50mmX25mmXmm".