

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

Nomenclatura : AS-SM-54-2023-CS-MDSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACERO PARA SUMIDERO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA APV MONTERREY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO

Ruc/código : 20518778537

Nombre o Razón social : ESSEN PERU S.A.C.

Fecha de envío : 11/10/2023

Hora de envío : 09:00:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN EL REQUERIMIENTO DE ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN / INSUMOS : NO MENCIONAN EL ESPESOR DEL TUBO NEGRO Y TAMBIÉN DE LA VIGA NO MENCIONAN LA MEDIDA Y EL LIBRAJE. SOLICITAMOS AL COMITE ESPECIAL SE SIRVA INDICAR NUESTRA APRECIACION

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** VI **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección visto el informe del area usuaria aclara la consulta con el siguiente contexto:

_ Respecto al espesor del tubo negro, es espesor sera de 3.0 mm, por lo que se incluye en las especificaciones de las bases.

_ Respecto a la medida y libraje de la viga, se aclara que dichos medidas y librajes si se mencionan dentro de las especificaciones técnicas de las bases, el cual es 16lb/pie.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TUBO NEGRO DE 3/4 X 6M

_ espesor> 3.0 mm