

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-137-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTALES METÁLICOS. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	19:07:23

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE INDICA QUE EL PROESO ES A SUMA ALZADA, PERO SE DESRIBEN ITEMS DIFERENTES Y CANTIDADES INDIVIDUALES PRA CADA ITEM.

CONFIRMAR SI SERA A SUMA ALZADA, O A PRECIOS UNITARIOS COMO CREEMS DEBERIA SER

GRACIAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE DETALLAN TODOS LOS ITEMS DEL PEDIDO QUE REQUIERE EL ÁREA USUARIA Y EL POSTOR GANADOR DEBE ENTREGAR. Y ES A SUMA ALZADA, PORQUE EL POSTOR DEBE OFERTAR UN MONTO DONDE INCLUYA TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON DICHA ENTREGA, Y SERÁ INVARIABLE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-137-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTALES METÁLICOS. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	19:07:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EL PLAZO DE ENTREGA INDCA 15 DIAS CALENDARIOS, SIENDO NUESTRA UBICACION Y LA DE MUCHOS POSTORES FABRICANTES LA CIUDAD DE LIMA, Y VIENDO LAS RESTRICCIONES PROPIAS DE LAS RUTAS, SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE PLAZO DE ENTREGA
CONFIRMAR AMPLIACION DE PLZO DE ENTREGA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

HAY UN ESTUDIO DE MERCADO QUE CERTIFICA QUE EXISTEN POSTORES QUE PUEDEN ENTREGAR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. ADEMÁS, ESTANDO PROXIMOS A FIN DE AÑO, AMPLIAR EL PLAZO IMPLICARIA NO LLEGAR A DEVENGAR EL PRESUPUESTO EN EL PRESENTE AÑO, LO QUE AFECTARÍA EL PAGO DEL POSTOR GANADOR, Y TAMBIÉN AFECTARÍA FINANCIERAMENTE A LA OBRA, SE REVERTIRÍA DICHO PRESUPUESTO, POR LO TANTO, NO SE AMPLIA EL PLAZO DE ENTREGA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	AS-SM-137-2024-GOREMAD/OEC-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE PUNTALES METÁLICOS. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.		

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	19:07:23

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN LA DESCRIPCION DEL ITEM NRO 1, SE SOLICITA COTIZAR 1066 PUNTALES DE 48 X 60 , DE 5 MT DE MAXIMA EXTENSION.

NO PRECISA EL TIPO DE ROSCA DE AJUSTE.

DESEAMOS PROPONER EL PUNTAL DE 2.7 A 5 MT DE EXTENSION DE 2.5 MM DE ESPESOR DE TUBO, Y CON SITEMA DE ROSCA TIPO ALEMAN, EL CUAL ES DE FABRICACION NACIONAL

CUMPLIENDO LA EXIGENCIAS DE LAS BASES.

Platos/Placas de apoyo:120 x 120 x 6mm
Acabado: Tubería galvanizada SIDERPERU, galvanizado al caliente
Peso: 19.50 KG
Gancho: 5/8" resistencia a corte 4500 kg
TUBO EXTERIOR .(hembra) 60.10 mm x 2.50 mm
TUBO INTERIOR .(macho) 48.30 mm x 2.50 mm
Tuerca: TIPO ALEMAN CON ROCA EXTERIOR
Manga: Rosca con manivela de 5/8"
de 220 mm espesor 3.2mm rosca exterior
Material: Acero Q235/SAE 1040/ASTM A36
Numero de huecos: 18 HUECOS
Espaciamiento entre huecos: 100 mm

CONFIRMAR EL QUE SE PUEDAN PROPONER ESTE TIPO DE PUNTAL DE FABRICACION NACIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"REFERENTE AL TIPO DE ROSCA NO SE ESPECIFICÓ ALGUNO EN PARTICULAR PORQUE SE ACEPTAN LAS DIFERENTES OPCIONES DEL MERCADO QUE PERMITA UNA ADECUADA EXTENSIÓN DEL PUNTAL. EL SISTEMA DE ROSCA TIPO ALEMAN, QUE COMENTA EL POSTOR, ES VIABLE, ES UNO DE LOS TIPOS QUE SON ACEPTADOS ENTRE OTROS QUE EXISTEN EN EL MERCADO Y O SE LIMITA.

REFERENTE A LA SOLICITUD PARA CAMBIAR EL TIPO DE EE.TT. DEL PUNTAL NO ES VIABLE, LA ENTIDAD NO TIENE CONOCIMIENTO SI EXISTEN MUCHOS POSTORES QUE PUEDAN OFERTAR, O SE ESTARÍA LIMITANDO, IMPLIACARÍA VOLVER A ESTUDIO DE MERCADO, ES INVIABLE DICHA PROPUESTA.

SE MANTIENE TAL CUAL LAS EETT, SIENDO VALIDAS DIFERENTES SISTEMAS DE ROSCA DE AJUSTE."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-137-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTALES METÁLICOS. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	19:07:23

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOBRE EL CRITERIO DE CALIFICACION

ENTNDEMOS QUE SOLO SE CALIFICARA EL PRECIO DE LA PROPUESTA A SUMA ALZADA

CONFIRMAR ESTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CALIFICARÁ EL MONTO A SUMA ALZADA, EL MONTO QUE OFERTE EL PROVEDOR DEBE INCLUIR LA TOTALIDAD, NO HABRÁ ADICIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-137-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTALES METÁLICOS. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	19:07:23

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

OBSESERVAMOS QUE PARA LA CALIFICACION A ACEPTACION DE PROPUESTA SOLO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SEGUN LOS VALORES ASIGNADOS

siendo un producto específico, RECOMENDAMOS SE DE UNA PUNTUAION A LA EXPERIENCIA A LOS POSTORES QUE SE DEDIQUEN A LA COERCILIZACION O FABRICACION DE PUNTALES METALICOS, ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION

ASI SE GARANTIZARIA LA CALIDAD DEL SUMINISTRO

CONFIRMAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"NO SE ACOGE, RESTRINGIRÍA LA POSIBILIDAD DE MAS POSTORES.
SE MANTIENE TAL CUAL FIGURA EN LAS BASES"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-137-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTALES METÁLICOS. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	10444130470	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	CHAPARRO CAJIGAS RUBNER MIJAEL	Hora de envío :	23:47:25

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EL PUTAL DE ACERO DE 5ML, SE SOLICITA LA BASE PUEDA TENER TOLERANCIA PUES TODOS LOS PUNTALES DE 3M,4M,5M VIENEN CON BASE DE APOYO (PLANO PLACA) DE ESPESOR 4 MM., POR LO QUE SE SOLICITA PONER MAYOR O IGUAL A ESA MEDIDA, DE LO CONTRARIO SE TENDRIA QUE FABRICAR A MEDIDA, LO QUE TOMA MAS TIEMPO EN EL PALZO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1.5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBRE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN LAS EE.TT SE INDICA EL ESPESOR DE 4.4 MM, Y SOLO SE ACEPTARÁ SI EXISTE UNA VARIACIÓN QUE INCREMENTE EL ESPESOR (LA BRINDARÍA MAYOR RESISTENCIA), SERÍA UNA MEJORA. NO SE ACEPTARÁ MEDIDAS INFERIORES A LA REQUERIDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-137-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTALES METÁLICOS. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	10444130470	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	CHAPARRO CAJIGAS RUBNER MIJAEI	Hora de envío :	23:47:25

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN EL CASO DEL CABEZAL PARA ENCOFRADO, ESPECIFICAR SI EL CABEZAL ES SOLO CABEZAL O TAMBIEN TIENE UN NIVELADOR (ESTE NIVELADOR SOLO SE USA EN ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES) Y SI ES ASI CONSIDIERAR EL TIEMPO DE FABRICACION DE 30 DIAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1.5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBRE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

"EL CABEZAL SOLICITADO ES DOBLE, NO TIENE NIVELADOR, POR ENDE NO SE ESPECIFICÓ EN LAS EE.TT. ESTE TIPO DE CABEZAL ES EL MAS USADO, ES SIMPLE, NO NECESITA INCREMENTARSE EL PLAZO."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-137-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PUNTALES METÁLICOS. PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	10444130470	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	CHAPARRO CAJIGAS RUBNER MIJAE	Hora de envío :	23:47:25

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

EN EL CASO DE QUE EL ESPESOR DE LA BASE DE APOYO SUPERIOR E INFERIOR SE MANTENGA, CONSIDERAR MAS TIEMPO PARA L AFABRICACION DEL ELEMENTO, SUGERIMOS 30 DIAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1.5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBRE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

"EL ESPESOR DE LA BASE DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 4.4 MM, NO SE ACEPTA MENOR PORQUE IMPLICARÍA MENOR RESISTENCIA.

EL PLAZO DE ENTREGA NO SE MODIFICA POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN LOS ITEMS ANTERIORES"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null