

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20601916992	Fecha de envío :	02/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION EDESCA S.A.C.	Hora de envío :	11:36:59

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA DE 20 DÍAS CALENDARIOS.

SE PIDE AL ÓRGANO AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA POR QUE LO SOLICITADO ES PARA FABRICACIÓN INMEDIATA DE GANAR CUALQUIER POSTOR, TOMANDO EN CUENTA QUE EL TRANSPORTE ES DE APROXIMADO 3 A 4 DÍAS DEPENDIENDO DE COMO SE ENCUENTREN LAS VÍAS POR ESTAS ÉPOCAS QUE SON DE MUCHA LLUVIA Y HUAYCOS A NO SER QUE EXISTA ALGUIEN QUE TENGA EL MATERIAL LISTO PARA LA ENTREGA, SE PIDE QUE SE AMPLIÉ A 30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADO LA ORDEN DE COMPRA O FIRMA DE CONTRATO O A SU MEJOR PARECER OTORGANDO UN TIEMPO PRUDENTE DE DARSE EL CASO PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1.13 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN,
RESPETAR EL PLAZO DE EJECUCION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20601916992	Fecha de envío :	02/03/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION EDESCA S.A.C.	Hora de envío :	11:36:59

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN BIENES SIMILARES INDICAN LO SIGUIENTE VENTA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA EN GENERAL.

AL ÓRGANO ESPECIFICAR BIEN REFERENTE A LA VENTA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PORQUE EXISTE UNA AMPLIA GAMA ENTRE LOS CUALES FIGURAN LA VENTA DE CABLES, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS YA QUE ESTAS ESTÁN DENTRO DE LO REFERIDO A MATERIALES ELÉCTRICOS, TODO ESTO PARA NO TENER ERRORES EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR BIENES SIMILARES, SE DEBERÁ CONSIDERAR VENTA DE BANDEJAS PORTACABLES DE FIERRO GALVANIZADO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y VENTA DE ACCESORIOS SISTEMA STRUTH.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20613088637	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS BRINOMA E.I.R.L.	Hora de envío :	15:47:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección pueda esclarecer el acabado del material solicitado: las bandejas portacables en la actualidad se fabrican en 2 acabados mas comunes que son BANDEJAS GALVANIZADAS EN CALIENTE SEGÚN NORMA ASTM123 y BANDEJAS GALVANIZADAS SEGUN NORMA ASTM A653, el proceso en CALIENTE(para instalaciones en exterior) es que la pieza metalica se sumerja en una tina de zinc a 450° de temperatura y asi obtener una aderencia de 75 a 85 umicrones y su fabricacion seria en 30 dias a mas, por otra parte las BANDEJAS GALVANIZADAS ASTM A653(para instalaciones en interior) ya tienen un proceso final de adherencia de 15 a 20 umicrones y su fabricacion seria en 20 dias, en ambos casos solicitamos al comite exigir a los postores el certificado de calidad de las planchas y/o ensayos de galvanizado para que se pueda corroborar y se cumpla con lo exigido por el area usuaria, dicho documento no es dificil de demostrar para fabricantes y/o distribuidores que se dedican al rubro ya que puede desmostrarse de otros proyectos similares.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN DE LOS MATERIALES DE LOS ITEM 1, ITEM 2, ITEM 3 E ITEM 4. LAS BANDEJAS Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN SER FABRICADAS DE FIERRO GALVANIZADO SEGÚN LA NORMA ASTM A653/A653M¿22 STANDARD SPECIFICATION FOR STEEL SHEET, ZINCCOATED (GALVANIZED) OR ZINC-IRON ALLOY-COATED (GALVANNEALED) BY THE HOT-DIP PROCESS; SE DEBERÁ RESPETAR EL ESPESOR y LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS QUE SE REQUIERE EN LAS EE.TT Y LOS POSTORES DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE FABRICACIÓN Y LAS PRUEBAS DEL GALVANIZADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20613088637	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS BRINOMA E.I.R.L.	Hora de envío :	15:47:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La consulta es por el item 10 de la lista: TORNILLO ARANDELA INOXIDABLE 1/4" DIAMETRO X 20 CM, invitamos al comité poder confirmar si el pedido se trata de la perneria para ajustar las bandejas, si fuese asi según norma para las bandejas se utilizan PERNOS COCHE 1/4" X 3/4" + ARANDELA 1/4" + TUERCA 1/4" + ARANDELA A PRESION 1/4" .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA DEL ITEM 10, DEBE DECIR ADQUISICIÓN DE PERNOS COCHE 1/4" X 3/4" + ARANDELA 1/4" + TUERCA 1/4" + ARANDELA A PRESIÓN 1/4".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20613088637	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS BRINOMA E.I.R.L.	Hora de envío :	15:47:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La consulta es por el ítem 11 de la lista: CONECTOR A TIERRA DE PERNO PARTIDO PARA BANDEJA 35 -95 MM2, confirmar si se puede presentar conectores nacionales ya que la imagen muestra a un conector importado en específico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SI SE ACEPTAN CONECTORES DE FABRICACIÓN NACIONAL DE PERNO PARTIDO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	20393022419	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	LUCIEN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	20:26:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar el plazo de entrega a 30 días calendario toda vez que hay proceso de fabricación y galvanizado que toma más de los 20 días calendarios que están estipulados en las bases

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1.9 **Literal:** **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS".

Ruc/código :	10800457675	Fecha de envío :	04/03/2025
Nombre o Razón social :	PALOMINO DIAZ DANY ANTENOR	Hora de envío :	21:15:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

se solicita al comité, considerar no solo compras sino también servicios puesto que al realizar este servicio se dota de materiales como luminarias, interruptores, servicios de data, tableros. la finalidad es tener mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 30 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null