

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-90-2023-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE COBERTURA PARA TECHO PARA EL PROYECTO, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DISTRITO DE MEGANTONI- LA CONVENCION- CUSCO (SE.FUN.108)

Ruc/código : 20604225826

Fecha de envío : 27/06/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCSERVIS METAL D&M E.I.R.L.

Hora de envío : 23:53:08

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa que el núcleo del espesor es de 25mm, esa medida ya no se fabrica, pedir a la parte usuaria cambiar a esperar de nucleo a 30mm

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 4.01

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SE PRESISARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Mediante la consulta y observación, se solicitó considerar el cambio de espesor del nucleo de la COBERTURA TERMOACUSTICA TAT ALMA LLENA

ESPUMA RIGIDA DE PULIURETANO de 25 mm a 30mm; ante lo cual el area usuaria acoge dicha petiicon porque se verifica que dicha medida ya no es comercial, por ello se modifica el requerimiento a : COBERTURA TERMOACUSTICA TAT ALMA LLENA

ESPUMA RIGIDA DE PULIURETANO E=30MM en todos los item.