

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20553326223	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	DEPORT GRASS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:10:01

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Contar con equipo evaluación de acabados de instalación, referentes a localización de desniveles y eficiencia en la colocación de los rellenos respectivos, para evaluar niveles mínimo máximo de rebote de Balón según requerimiento FIFA, tanto en piso mojado como en piso seco, por lo cual observamos se amplíe a lo solicitado en relación del equipo de evaluación de acabados de instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 12 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LCE, CONCORDADO CON EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO, DISPONE QUE EL ÁREA USUARIA ES RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TÉCNICA Y REDUCIR LA NECESIDAD DE SU REFORMULACIÓN POR ERRORES O DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUE REPERCUTAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20610963987	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	INNOVA GRASS PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:50:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el Capítulo 3, en los alcances y características de los insumos indica 6kg xm2 de caucho SBR y en el proceso constructivo en el extendido de caucho dice 9kg x m2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoje parcialmente y aclara, que la cantidad adecuada es 6kgxm2 de caucho SBR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

6kgxm2

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20610963987	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	INNOVA GRASS PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:50:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el Capítulo 3, en los alcances y características de los insumos indica 22 kg x m2 de arena selecta y en el proceso constructivo indica 20 kgxm2.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN QUE LA CANTIDAD ADECUADA DE ARENA ES 22KG X M2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

22KG X M2

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20610963987	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	INNOVA GRASS PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:50:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

3. EL Ingeniero Industrial no es una carrera a fin con el proyecto y menos con experiencia en pegado de grass sintético. Suficiente con la experiencia de un ingeniero civil como jefe o supervisor de instalaciones de Grass sintético.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 15 Literal: A Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LCE, CONCORDADO CON EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO, DISPONE QUE EL ÁREA USUARIA ES RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TÉCNICA Y REDUCIR LA NECESIDAD DE SU REFORMULACIÓN POR ERRORES O DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUE REPERCUTAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20610963987	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	INNOVA GRASS PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:50:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

4. El ancho y el largo del grass no debería ser un factor determinante en las características del grass, comúnmente las dimensiones del grass oscilan en los 100m2, distribuido en (3.8m-4m) de ancho y 25 m de largo. Lo importante es cubrir los 6773 m2 que exige el proyecto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LCE, CONCORDADO CON EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO, DISPONE QUE EL ÁREA USUARIA ES RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TÉCNICA Y REDUCIR LA NECESIDAD DE SU REFORMULACIÓN POR ERRORES O DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUE REPERCUTAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRASS SINTETICO INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE CAPASO DISTRITO DE CAPAZO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ruc/código :	20610963987	Fecha de envío :	28/11/2024
Nombre o Razón social :	INNOVA GRASS PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:50:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

5. Presentación de muestras de la oferta, indica que se debe presentar muestras del césped, pegamento poliuretano, caucho y cinta de unión. Pero ha de resaltar que los pegamentos vienen en presentación de 24 litros y son de alto costo. Es por ello que se debe considerar la muestra del pegamento en una muestra de cinta y así chequear la consistencia y acabado del mismo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 19 Literal: A Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación parcialmente y se aclara: se aceptará muestra de grass sintético, muestra de la cinta de unión, muertas de arena, muestra de caucho así mismo se aclara que la muestra de pegamento poliuretano se en un pomo de 500ml.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

pegamento poliuretano se en un pomo de 500ml.