

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20545115744

Fecha de envío : 22/05/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES NBS S.A.C

Hora de envío : 20:23:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se le Consulta al Comité si la experiencia también puede ser en servicio de INSTALACIÓN DE TANQUES ELEVADOS CON ESTRUCTURA METÁLICA QUE EN SUS PARTIDAS TENGAN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS PERIFÉRICAS E INSTALACIÓN DE REDES TRONCALES DE AGUA POTABLE

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: C

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20607428604

Fecha de envío : 22/05/2023

Nombre o Razón social : G & L NEGOCIOS AQP E.I.R.L.

Hora de envío : 21:07:55

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Formación académica del responsable del servicio

Se le solicita al comité que para una mayor participación de postores el responsable del servicio también se un ing. Civil y sanitario, porque las obras de instalación de redes de agua potable son ellos los generalmente son los residentes o supervisores, los ings electromecánicos, mecánico electricista, electromecánico y electricista son los encargados solo de las casetas de bombeo o casetas de línea de impulsión

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE.

Como se puede desprender de los TDR que forman parte de las bases; la esencia del servicio se basa en el "mantenimiento, suministro o instalación" de la parte eléctrica de: bomba centrífuga o sumergible, tableros eléctricos y llaves de control, o sea en tareas de sistemas eléctricos; que tiene que ver con la formación de un profesional en: Ingeniería electromecánica y/o mecánico eléctrico y/o mecatrónico y/o electricista; a diferencia de lo que sucede con la formación de un ingeniero civil es un profesional que está capacitado para el estudio, proyecto, dirección y construcción de obras o infraestructura viales urbanas y rurales, obras de arte, puentes, pistas de aeropuertos y trabajos topográficos relacionados; o de un ingeniero sanitario que se dedica al saneamiento e higiene dentro de la sociedad, para combatir la contaminación e insalubridad en las áreas densamente pobladas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 09:55:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE lo siguiente, como servicios similares:

Adquisición y/o suministro y/o instalación y/o mantenimiento de electrobombas de agua.

Sustento:

La Dirección Técnico Normativa del OSCE, mediante la Opinión N° 168-2017/DTN establece que se entenderá como servicios SIMILARES a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que COMPARTAN CIERTAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta.

El comité de selección debe tener en cuenta que el objeto de la convocatoria también incluye suministro e instalación de una electrobomba, por lo que lo solicitado por mi representada va acorde con el objeto de la convocatoria.

Asimismo, con lo solicitado se busca eliminar las barreras para la participación y promover la pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: C

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE parcialmente, se considerara la experiencia del postor en instalación y/o mantenimiento de electrobombas de agua, por ser la prestación con mayor incidencia en el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 09:55:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

PERSONAL CLAVE

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que se aceptará la carrera profesional de MECANICO ELECTRICISTA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C **Página: 37**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 09:55:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que la experiencia del personal clave se contabilizará a partir de emitido el título profesional.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA.

La experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20603135327

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : WINCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Hora de envío : 12:31:30

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

con respecto a al montaje y desmontaje de la bomba sumergible en las bases no indica la profundidad en metros lineales del pozo. se tendria que tener esa medida para realizar una buena propuesta economica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la profundidad del pozo es de 4 metros lineales, según diagrama que se adjunta (ver página 35 de las bases integradas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20603135327

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : WINCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Hora de envío : 12:31:30

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

experiencia del postor en la especialidad si bien es cierto solo considera como servicios similares las instalaciones de redes de agua potable.

se debe considerar los trabajos relacionados a perforacion de pozos tubulares, mantenimiento de pozos, electrobombas y bombas sumergibles ya que estos servicios tambien se ajustan al requerimiento que la entidad solicita.

se ajusta mas a las partidas de los trabajos que se realizan en el mantenimiento de pozos que a la de instalacion de redes de agua.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.2

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 17:42:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Lugar y plazo de la prestación del servicio

En las bases indica: El lugar del servicio será en el área de mantenimiento y/o casa fuerza del Establecimiento Penitenciario de Piura.

Solicitamos al comité, indicarnos el lugar de la prestación del servicio, urbanización, distrito, provincia.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5.5

Literal: A

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA.

El lugar de la prestación del servicio será: área de mantenimiento y/o casa fuerza del Establecimiento Penitenciario de Piura, sito en Caserío Rio Seco, Distrito Castilla, provincia Piura, departamento Piura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 17:42:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Lugar y plazo de la prestación del servicio

En las bases indica: El plazo de ejecución es de diez (10) días calendario, computado a partir del día siguiente de la firma de contrato.

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR un plazo de la prestación de 30 días calendarios.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta el tiempo de las operaciones logísticas que se tendrán que realizar para la ejecución del presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.5 Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. La indagación de mercado realizada, ha demostrado que existen proveedores dedicados al objeto del servicio con capacidad de prestar el servicio en el plazo de diez (10) días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN BASES INTEGRADAS.

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:42:41

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Descripción y cantidad del servicio a contratar:

BOMBA CENTRIFUGA DE 10HP ¿ BOMBA SUMERGIBLE (2) DE POTENCIA 3HP

Solicitamos al comité indicar la marca y modelo de las Bombas Centrífugas y Sumergibles con la finalidad de conocer la disponibilidad de los repuestos y accesorios.

Las imágenes de las dimensiones y curva de operación no son nítidas y están en mala calidad. Es fundamental conocer la marca y modelo de las bombas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las especificaciones y características de la bomba (10 hp) y bomba sumergible (02) de 3 hp, se encuentran determinadas en los respectivos términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 17:42:41

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Descripción y cantidad del servicio a contratar:

BOMBA CENTRIFUGA DE 10HP ¿ BOMBA SUMERGIBLE (2) DE POTENCIA 3HP

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que se trata de una (01) Bomba Centrífuga y Dos (02) Bombas Sumergibles debido a que no queda claro en los términos de referencia.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5.1

Literal: A

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que servicio de mantenimiento de caseta de bombeo de agua potable, suministro de instalación de 01 electrobomba de 10 HP para el sistema de impulsión de agua potable del Establecimiento Penitenciario de Piura, incluye suministro e instalación de 01 electrobomba:Potencia 10 HP.Voltaje: 220 trifásico, Revoluciones de motor: 3600 RPM., así como el mantenimiento de bomba sumergible (02) de 03 hp.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 17:42:41

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Descripción y cantidad del servicio a contratar:

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA

Potencia: 10HP

Voltaje: 220V/Trifásico

Revoluciones del motor: 3500 RPM

Para seleccionar una Bomba se debe indicar el punto de operación: Caudal (L/M) y ADT (mca). Se solicita al comité de selección tenga a bien DEFINIR el punto de operación de la Bomba y confirmar que trabajará con la bomba de 10HP a la cual se le realizará el mantenimiento utilizando un mismo Tablero Eléctrico.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1

Literal: A

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las especificaciones y características de la bomba de 10 hp, se encuentran definidas en los respectivos términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 17:42:41

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien INCLUIR en las bases las imágenes, fotografías, del cuarto de máquinas donde se visualicen los equipos de bombeo, el árbol de descarga, accesorios y Tableros Eléctricos, debido a que los gráficos que incluyen no ayudan en nada a tener claridad del servicio a realizar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta material fotográfico de la caseta de bombeo y árbol de descarga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 17:42:41

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Electrobomba Sumergible de 20 HP de pozo tubular

Se solicita al comité de selección tenga a bien INDICAR la marca y modelo de la bomba a realizar mantenimiento para conocer la disponibilidad de los repuestos. También adjuntar imágenes, fotografías del cuarto de máquinas, del árbol de descarga ya que los gráficos incluidos no ayudan a tener claro el servicio a realizar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 5.1

Literal: A

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la electrobomba es marca Pedrollo, las características se encuentran señaladas en los respectivos términos de referencia y los planos correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-

Entidad convocante : INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-INPE/ORNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO DE INSTALACION DE UNA ELECTROBOMBA DE 10 HP PARA EL SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP EN CASETA DE POZO TUBULAR DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE DEL E.P. PIURA

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 23/05/2023

Nombre o Razón social : HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 17:42:41

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

FORMACION ACADEMICA-RESPONSABLE DEL SERVICIO

En las bases menciona:

INGENIERIA ELECTROMECHANICA Y/O MECANICO ELECTRICO Y/O MECATRONICO Y/O ELECTRICISTA del personal clave requerido como RESPONSABLE DEL SERVICIO.

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR un Responsable del Servicio de la especialidad de INGENIERÍA MECÁNICA, formación que comprende el objeto de la convocatoria que es el mantenimiento de equipos de bombeo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.3.1

Literal: B.3.1

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARA EN BASES INTEGRADAS.