

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-UNDA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRIFERIA, TAZAS DE INODORO, FLUXOMETROS Y SECADORAS DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO D

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	06/06/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	15:18:08

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

GRIFERIA CON SENSOR PARA LAVATORIO CON PICO ALTO: PRESION DE TRABAJO 14.5-70 PSI, ES UN RANGO EN EL CUAL LOS VALORES INTERMEDIOS SON VALIDOS O SON VALORES MINIMOS Y MAXIMOS, CONSIDERANDO QUE EL RANGO 14.5-70 LIMITA LA PLURARIDAD DE MARCAS, SOLICITAMOS SE AMPLIE ESTE RANGO DE HASTA 90 PSI.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 6 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion evalua el pronunciamiento del area usuaria que indica lo siguiente: La grifería de pico alto debe operar con una presión máxima de hasta 14.5 psi en condiciones mínimas de trabajo, y requiere una presión mínima de 70 psi bajo condiciones máximas de exigencia para asegurar un funcionamiento óptimo de presión recomendada de trabajo , por ende, la consulta y propuesta de 90 psi cumple con las carateristicas minimas siendo un caso favorable y aceptable la mejora para el componente de presion, por lo tanto, seria aceptable dicha propuesta. Por lo que se ratifica en dicho pronunciamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-UNDA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRIFERIA, TAZAS DE INODORO, FLUXOMETROS Y SECADORAS DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO D

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	06/06/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	15:18:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

GRIFERIA CON SENSOR PARA LAVATORIO CON PICO ALTO: SE SOLICITA CONSIDEREN QUE LA ALTURA MINIMA SEA A PARTIR DE 23 CM Y MAXIMA DE 35 CM Y QUE ESTA ESPECIFICACION SE VISUALICE EN LA FICHA TECNICA PARA RESPALDAR EL CUMPLIMIENTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion evalua el pronunciamiento del area usuaria que indica: verificando la consulta, hace el siguiente análisis, las características de las especificaciones tecnicas tienen como principal objetivo permitirle contener los aspectos o parametros técnicos minimos que considera importantes para el equipo, por ende, modificar alteraria cambios significativos en las construcciones ya realizadas, así como en el diseño originalmente aprobado, lo cual afectaría la compatibilidad con las instalaciones existentes , por lo tanto, se precisa que la altura minima se considerara 32 cm y como maxima de 35 cm asi como se muestra en las especificaciones tecnicas. Por lo que se ratifica en dicho pronunciamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-UNDA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRIFERIA, TAZAS DE INODORO, FLUXOMETROS Y SECADORAS DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO D

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	06/06/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	15:18:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

FLUXOMETRO PARA URINARIO: BOTON ACCIONADOR MECANICO DE EMERGENCIA, SE SOLICITA AL COMITE CONSIDEREN LA OMISION DE ESTA ESPECIFICACION TECNICA YA QUE EN EL MERCADO ES DE COMUN USO LOS FLUXOMETROS DE URINARIOS SIN BOTON ACCIONADOR.
LOS FLUXOMETROS PARA URINARIOS CON BOTON ACCIONADOR SON PRINCIPALMENTE SOLICITADOS PARA INODOROS Y ADEMAS SU IMPORTACION TOMARIA ENTRE 45 A 60 DIAS, PLAZO NO CONSIDERADO EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCESO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 6 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion evalua el pronunciamiento del area usuaria que indica: La consulta será acogida como una observación. Al respecto, el área usuaria precisa lo siguiente: con el fin de promover una mayor pluralidad y participación de postores, se aceptarán los fluxómetros electronicos para urinarios tanto con o sin botón accionador mecánico de emergencia. En consecuencia, la observación se acoge parcialmente, y se procederá a modificar las especificaciones técnicas para incluir ambas opciones. Por lo que se ratifica en dicho pronunciamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con el fin de promover una mayor pluralidad y participación de postores, se aceptarán los fluxómetros electrónicos para urinarios tanto con o sin botón accionador mecánico de emergencia.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Nomenclatura : AS-SM-19-2024-UNDA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GRIFERIA, TAZAS DE INODORO, FLUXOMETROS Y SECADORAS DE MANO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO D

Ruc/código :	20538247813	Fecha de envío :	06/06/2025
Nombre o Razón social :	MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC	Hora de envío :	15:38:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
GRIFERIA CON SENSOR PARA LAVATORIO CON PICO BAJO: SE SOLICITA AL COMITE SE ACEPTEN GRIFERIAS CON RANGO DE PSI DE 15-70PSI

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 6 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de seleccion evalua el pronunciamiento del area usuaria que indica lo siguiente: La grifería de pico bajo debe operar con una presión máxima de hasta 20 psi en condiciones mínimas de trabajo, y requiere una presión mínima de 70 psi bajo condiciones máximas de exigencia para asegurar un funcionamiento óptimo de presión recomendada de trabajo , por ende, la consulta y propuesta de 15-70 psi cumple con las características mínimas siendo un caso favorable y aceptable la mejora para el componente de presión, por lo tanto, seria aceptable dicha propuesta. Por lo que se ratifica en dicho pronunciamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguna