

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LE CASERÍO CHUNIGUILLAY, DISTRITO DE JESÚS ¿ CAJAMARCA- CAJAMARCA CUI: 2168003

Ruc/código :	20603147651	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	RC NORTE CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	18:45:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI LOS PROCENTAJES A SER CONSIDERADOS POR LOS POSTORES CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDAD EN SUS OFERTAS ECONOMICAS TENDRAN ALGUNA LIMITACION EN RELACION CON LOS SEÑALADOS EN EL CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO O SERÁN PROPUESTOS A CRITERIO DE LOS PARTICIPANTES.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.15.16 literal I) del Capítulo III Requerimiento de la sección específica de las bases, se establece. Los postores no podrán reducir en su oferta económica el porcentaje de los gastos generales (únicamente porcentaje mas no monto) con respecto al costo directo establecido en el expediente técnico aprobado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LE CASERÍO CHUNIGUILLAY, DISTRITO DE JESÚS ¿ CAJAMARCA- CAJAMARCA CUI: 2168003

Ruc/código :	20603147651	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	RC NORTE CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	18:45:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS ADICIONALES MÁS QUE LAS OTORGADAS POR LAS BASES, DADO CONTRARIO ESTARÍAN TRASGREDIENDO LAS BASES ESTANDARIZADAS.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No hay necesidad de presentar más declaraciones juradas que las establecidas en las bases publicadas y que están en concordancia con las bases estandarizadas aprobadas por el OSCE, mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LE CASERÍO CHUNIGUILLAY, DISTRITO DE JESÚS ¿ CAJAMARCA- CAJAMARCA CUI: 2168003

Ruc/código :	20603147651	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	RC NORTE CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	18:45:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

1. SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION CONFIRMAR SI EN EL ANEXO N° 06 - PRECIO DE LA OFERTA, SE DEBE SUPRIMIR "ITEM N° " O COLOCAR " ITEM UNICO"
2. SE CONSULTA SI EN EL ANEXO 06 SERÁ OBLIGATORIO INDICAR EL PORCENTAJE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES, EL PORCENTAJE DE LA UTILIDAD Y DEL IGV. ¿LA OMISIÓN DE ELLOS SERÁ MOTIVO DE NO ADMISIÓN O DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA?
3. SE CONSULTA RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO 06 (PRECIO DE LA OFERTA): ¿SERÁ OBLIGATORIO INDICAR EN EL ANEXO 06 EL MES Y AÑO QUE HA SIDO CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL? ¿EL NO INCLUIRLO SERÁ MOTIVO DE NO ADMISIÓN O DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

1. Las bases estándar aprobadas por el OSCE establece esa nomenclatura, pero esta es utilizada para una convocatoria por Relación de Ítems, no siendo el caso fijo, variables y de la utilidad para el presente procedimiento de selección. Por lo que los postores de considerarlo pueden colocar Ítem Único o en su defecto retirarlo, dicha acción no altera en absoluto la oferta económica.
2. De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.15.16 literal I) del Capítulo III Requerimiento de la sección específica de las bases, se establece: se deberá consignar con precisión la incidencia porcentual de los gastos generales, fijos, variables y de la utilidad, de tal forma que las operaciones aritméticas permitan verificar el monto ofertado. Por lo tanto, es una información en la oferta económica obligatoria, así como también indicar el porcentaje correspondiente al IGV.
3. En la oferta económica, los postores deben indicar la fecha de cálculo del valor referencial, que debe ser la establecida en el valor referencial del expediente técnico. Esta indicación es importante para la acreditación de la oferta económica y evitar descalificaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LE CASERÍO CHUNIGUILLAY, DISTRITO DE JESÚS ¿ CAJAMARCA- CAJAMARCA CUI: 2168003

Ruc/código :	20603147651	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	RC NORTE CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	18:45:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN PUBLICAR CONJUNTAMENTE CON LAS BASES INTEGRADAS EL ARCHIVO EDITABLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN EL ART. 2° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (TRANSPARENCIA, TRATO IGUALITARIO E IMPARCIALIDAD, LIBRE COMPETENCIA), ASÍ EVITAR EL DIRECCIONAMIENTO DEL PRESENTE PROCESO A ALGÚN POSTOR QUE CUENTE CON EL FORMATO EXCEL, DE CONFORMIDAD CON EL PRONUNCIAMIENTO N° 124-2022/OSCE-DGR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con las bases estandarizadas aprobadas por el OSCE mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD, NO CONTEMPLA la obligación de publicar conjuntamente con las bases integradas el archivo editable del presupuesto de obra.

Así mismo el adjuntar o no dicho archivo editable no limita la libre participación de los proveedores, ni rompe los principios de trato justo e igualitario, transparencia, libre competencia, ni menos se estaría de manera alguna direccionando un procedimiento de selección.

Por lo tanto con el fin de evitar subjetividades los postores deberán elaborar de manera obligatoria su estructura de presupuesto de obra ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LE CASERÍO CHUNIGULLAY, DISTRITO DE JESÚS ¿ CAJAMARCA- CAJAMARCA CUI: 2168003

Ruc/código :	20607121240	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	PERU GERENCIA & CONSTRUCCION S.R.L.	Hora de envío :	23:57:20

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EL PRESUPUESTO CARGADO EN EL SISTEMA DEL SEACE, TIENE VARIACIONES RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ELLO EN EL COMPONENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHUNIGULLAY, YA QUE EN EL PRESUPUESTO SE INDICA:

02 SISTEMA DE AGUA POTABLE CHUNIGULLAY,

Y EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICA:

1.2.0 SISTEMA DE AGUA POTABLE CHUNIGULLAY,

LO CUAL GENERA CONFUSIÓN Y SE SOLICITA CORREGIR A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** A **Página:** 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge las observaciones, se realizará la corrección en el Expediente técnico y la modificación en la integración de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LE CASERÍO CHUNIGUILLAY, DISTRITO DE JESÚS ¿ CAJAMARCA- CAJAMARCA CUI: 2168003

Ruc/código :	20607121240	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	PERU GERENCIA & CONSTRUCCION S.R.L.	Hora de envío :	23:57:20

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EL PRESUPUESTO CARGADO EN EL SISTEMA DEL SEACE, TIENE VARIACIONES RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

- PRESUPUESTO:
02.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE CAPTACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.1.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CÁMARA DE CAPTACIÓN
- PRESUPUESTO:
02.01.04.02 CONCRETO F´C=210KG/CM2, E=0.10M; UNIDAD DE MEDIDA M2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.1.4.2 CONCRETO F´c=210kg/CM2, SIN MEZCLADORA; BASE DE PAGO M3
- PRESUPUESTO:
02.01.07.01 SUM. E INST. TAPA SANITARIA METÁLICA DE 0.60x0.60X1/8"
02.01.07.02 SUM. E INST. TAPA SANITARIA METÁLICA DE 0.40x0.40X1/8"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.1.7.1 TAPA METÁLICA SANITARIA DE 0.60Mx0.60MX1/8"
1.2.1.7.2 TAPA METÁLICA SANITARIA DE 0.40Mx0.40MX1/8"
- PRESUPUESTO:
02.02.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL; UNIDAD DE MEDIDA M2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.2.2.2 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL; BASE DE PAGO M
- PRESUPUESTO:
02.02.02.04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m (con carretilla)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.2.2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 m
- PRESUPUESTO:
02.03 LINEA DE CONDUCCIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.3 LINEA DE CONDUCCIÓN L=190.00 ML
- PRESUPUESTO:
02.03.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA, CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.4m x H=0.10m; UNIDAD DE MEDIDA: m
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.3.2.3 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA, CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO, A=0.40M X H=10CM; BASE DE PAGO: M3
- PRESUPUESTO:
02.03.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN,UNIDAD DE MEDIDA: und
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.3.3.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN,BASE DE PAGO: ml
- LA PARTIDA ¿PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN¿ TIENE NUMERACIÓN DIFERENTE:
PRESUPUESTO: 02.03.03.03
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1.2.3.3.5

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LE CASERÍO CHUNIGUILLAY, DISTRITO DE JESÚS ¿ CAJAMARCA- CAJAMARCA CUI: 2168003

-
PRESUPUESTO:
02.04 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO V=15 m3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.4 RESERVORIO 15.00 M3
-
NO EXISTE ESPECIFICACION TÉCNICA DE LA PARTIDA 02.04.01.03 ¿TRAZO Y REPLANTEO FINAL¿
-
LA PARTIDA ¿NIVELACION INTERIOR Y APISONADO¿ TIENE NUMERACIÓN DIFERENTE:
PRESUPUESTO: 02.04.02.01.02
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 1.2.4.1.2.1.5; Y, NO CUENTA CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
-
PRESUPUESTO:
02.04.02.02.01.01 CONCRETO EN FALSA ZAPATA $f'c=140 \text{ Kg/cm}^2$, $e=15 \text{ cm}$
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.4.2.2.1.1 CONCRETO EN FALSA ZAPATA $f'c=140 \text{ Kg/cm}^2$, $e=0.15 \text{ cm}$
-
NO EXISTE ESPECIFICACION TÉCNICA DE LA PARTIDA 02.04.02.04.03 ¿TAPA METÁLICA PARA RESERVORIO DE 0.60 X 0.60 m $E=1/8$ ¿
-
NO EXISTE ESPECIFICACION TÉCNICA DE LA PARTIDA 02.04.04.01 ¿SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO¿
-
PRESUPUESTO:
02.04.04.04 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO,UNIDAD DE MEDIDA: glb
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.4.4.4 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO,BASE DE PAGO: und
-
PRESUPUESTO:
02.04.06.02.01 CORREAS DE MADERA DE 2"X2" CASETA CLORACIÓN,UNIDAD DE MEDIDA: m2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.4.6.2.1 CORREAS DE MADERA DE 2"X2",BASE DE PAGO: ml
-
PRESUPUESTO:
02.04.06.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE AGUA,UNIDAD DE MEDIDA: und
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.4.6.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE AGUA,BASE DE PAGO: Glb
-
PRESUPUESTO:
02.08 VALVULAS DE PURGA (14 UND)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.8 VALVULAS DE PURGA (6 UND)
-
PRESUPUESTO:
02.09.02.01 EXCAVACIÓN PARA SOLADO,UNIDAD DE MEDIDA: m3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.9.1.2.1 EXCAVACIÓN PARA SOLADO,BASE DE PAGO: m
-
PRESUPUESTO:
02.09.03.01 SOLADO $F'c=100\text{KG/CM}^2$, $E= 0.05\text{M}$
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1.2.9.3.1 SOLADO $F'c=100\text{KG/CM}^2$, $E=0.10\text{M}$
-
LO CUAL GENERA CONFUSIÓN Y SE SOLICITA CORREGIR A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACIÓN EN LE CASERÍO CHUNIGUILLAY, DISTRITO DE JESÚS ¿ CAJAMARCA- CAJAMARCA CUI: 2168003

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge las observaciones, se realizará la corrección en el Expediente técnico y la modificación en la integración de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LE CASERÍO CHUNIGUILLAY, DISTRITO DE JESÚS ¿ CAJAMARCA- CAJAMARCA CUI: 2168003

Ruc/código :	20607121240	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	PERU GERENCIA & CONSTRUCCION S.R.L.	Hora de envío :	23:57:20

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EL PRESUPUESTO CARGADO EN EL SISTEMA DEL SEACE, TIENE VARIACIONES RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

PARTIDA 2.10.2.1 VARIACION EN EL NOMBRE DE PARTIDA DE LAS ESPECIFICACIONES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO Y APU (P.170 DE LAS ESPECIFICACIONES)

PARTIDA 2.10.4.2 VARIACIÓN EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PRESUPUESTO Y APU (kg) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (und) (P.172 DE LAS ESPECIFICACIONES)

PARTIDA 2.10.8.1 VARIACIÓN EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PRESUPUESTO Y APU (und) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (glb) (P.175 DE LAS ESPECIFICACIONES)

PARTIDA 2.10.8.2 VARIACIÓN EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PRESUPUESTO Y APU (pza) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (und) (P.176 DE LAS ESPECIFICACIONES)

PARTIDA 3.1.3.5 VARIACIÓN EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PRESUPUESTO Y APU (m3) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (m2) (P.189 DE LAS ESPECIFICACIONES)

PARTIDA 3.1.5.1 VARIACION EN EL NOMBRE DE PARTIDA DE LAS ESPECIFICACIONES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO Y APU (P.197 DE LAS ESPECIFICACIONES)

PARTIDA ¿ZÓCALO DE CERÁMICA DE 20X30 CM¿ TIENE NUMERACIÓN DIFERENTE EN EL PRESUPUESTO Y APU (3.1.17.6) Y EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (2.01.8.1) (P.201 DE LAS ESPECIFICACIONES)

PARTIDA 3.1.9.1 VARIACION EN LAS DIMENSIONES DE COBERTURA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO Y APU (P.203 DE LAS ESPECIFICACIONES)

PARTIDA 3.1.12.1 VARIACIÓN EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PRESUPUESTO Y APU (pza) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (und) (P.208 DE LAS ESPECIFICACIONES)

PARTIDA 3.1.13.1 VARIACIÓN EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PRESUPUESTO Y APU (m2) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (p2) (P.208 DE LAS ESPECIFICACIONES)

PARTIDA 3.1.13.2 VARIACIÓN EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PRESUPUESTO Y APU (m2) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (p2) (P.209 DE LAS ESPECIFICACIONES)

PARTIDA 3.1.16.5 VARIACIÓN EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PRESUPUESTO Y APU (und) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (glb) (P.213 DE LAS ESPECIFICACIONES)

PARTIDA 3.1.17.9 VARIACIÓN EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PRESUPUESTO Y APU (pza) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (und) (P.217 DE LAS ESPECIFICACIONES)

PARTIDA 3.2.4.2.1 VARIACION EN EL NOMBRE DE PARTIDA DE LAS ESPECIFICACIONES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO Y APU (P.222 DE LAS ESPECIFICACIONES)

NO EXISTE ESPECIFICACION TÉCNICA DE LA PARTIDA 3.3.2.4 ¿ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M¿

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACIÓN EN LE CASERÍO CHUNIGUILLAY, DISTRITO DE JESÚS ¿ CAJAMARCA- CAJAMARCA CUI: 2168003

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge las observaciones, se realizará la corrección en el Expediente técnico y la modificación en la integración de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN EN LE CASERÍO CHUNIGUILLAY, DISTRITO DE JESÚS ¿ CAJAMARCA- CAJAMARCA CUI: 2168003

Ruc/código :	20607121240	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	PERU GERENCIA & CONSTRUCCION S.R.L.	Hora de envío :	23:58:09

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EL EQUIPAMIENTO INDICADO ES DISTINTO AL INDICADO EN LA PAG. 74 D ELOS RTM, CORREGIR

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A **Página:** 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge las observaciones, se realizará la corrección en el término de referencia y la modificación en la integración de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TERMINOS DE REFERENCIA