

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:56:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Por el tipo de materiales solicitados en la fabricación del equipo (INOX 316 en los impulsores) este requiere de ser IMPORTADO

En base a ello, se solicita al comité de selección tenga a bien ampliar el plazo de entrega a ciento veinte (120) días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: A Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe decide no acceder a lo solicitado, el plazo de entrega solicitado es adecuado para la adquisicion del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:56:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas sé indica que el material de fabricación de los impulsores sea AISI 316

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR AISI 304.

Se debe tener en cuenta que lo solicitado por mi representada NO altera el buen funcionamiento de los equipos; asimismo, esto promueve la pluralidad de postores y sería viable cumplir el plazo requerido en las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe decide No acceder a lo solicitado, se precisa que el material sea AISI 316 o superior por la resistencia a la corrosion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:56:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien ELIMINAR la cantidad de tazones exacta, toda vez que la cantidad de los mismos NO es determinante en el rendimiento y/o eficiencia para alcanzar el punto de operación solicitado, lo cual representa una exigencia INNECESARIA.

Recalcamos que la cantidad de tazones debe ser indicada por el fabricante, sin que este limitado a una sola cantidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: B Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe, SE PRECISA, que el bien requerido, cumple con la demanda requerida, para el sistema de aspesion y condiciones del pozo tubular.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:56:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección

Se solicita al comité de selección tenga a bien ELIMINAR los diámetros exactos del cuerpo de la hidráulica y el motor, toda vez que NO todas las marcas tienen motores de 4 pulgadas compatibles con hidráulicas de 8 pulgadas que cumplan con el punto de operación solicitado.

PRECISAMOS que los diámetros, tanto de motor como hidráulica, deben ser señalados por el fabricante mientras este garantice un correcto acople, rendimiento en el punto de operación señalado y quepa dentro del pozo, no habría la necesidad de cumplir con un diámetro exacto.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 8 Literal: B Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe decide No acceder a lo solicitado, se precisa que el bien solicitado debe cumplir con las dimensiones requeridas para la instalación dentro del pozo tubular existente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:56:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Plazo de entrega

En el anexo 04 plazo de entrega (página: 45) indica: En caso de la modalidad llave en mano detallar el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento.

En la página 15 numeral 1.9 menciona que el plazo para la instalación y puesta en marcha es de 07 días calendarios; dicho plazo NO ESTA DETALLADO TAL Y COMO LO MENCIONAN EN LA PÁGINA 45 de las bases.

Se solicita al comité de selección tenga a bien INDICAR en días calendarios, las 3 etapas solicitadas:

- 1) Plazo de entrega
- 2) Instalación
- 3) Puesta en funcionamiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: A Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta efectuada por el participante, señalar que las especificaciones tecnicas en el numeral 12 pagina 28 de las bases se establece lo siguiente:

- a) 10 días para la entrega del bien.
- b) 7 días para su instalacion y puesta en funcionamiento
- c) 2 días para la capacitacion.

por lo descrito el postor debe de ceñirse a lo descrito por las bases.

Asimismo en el numeral 1.9 de las bases pagina 16 de las bases se detallan especificamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:56:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Literal E página 16

El comité de selección debe tener en cuenta lo mencionado por el Tribunal de Contrataciones del Estado en la Resolución N° 01490-2023 -TCE-S5:

Es pertinente recalcar que, si bien las bases estándar han establecido la posibilidad de que la Entidad solicite a los postores la presentación de documentación adicional al Anexo N° 3, tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares, dichas bases también señalan, de forma expresa, que LA ENTIDAD DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

Para no ocasionar dudas y para no inducir al error a los participantes, se solicita al comité de selección lo siguiente:

Se solicita PRECISAR cuáles serán esas características técnicas que se tendrá que incluir y/o acreditar en el cuadro solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: E Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con ocacion de la integracion de bases se procerdera a suprimir el literal e) de las documentos de presentacion obligatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con ocacion de la integracio de bases se procerdera a suprimir el literal e) de las documentos de presentacion obligatoria.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:56:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Literal F página 17

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que el documento solicitado en el literal F página 17 será un documento emitido y suscrito por el proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: F Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe CONFIRMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:56:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien incluir el conector Y/O en el detalle de bienes similares, quedando de la siguiente manera:

Se consideran bienes similares a lo siguiente: Tableros eléctricos y/o bombas sumergibles y/o bombas verticales y/o electrobombas en general.

Sustento: se solicita ello con el fin de que la experiencia requerida sea CLARA Y PRECISA y no caiga en mal interpretaciones.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 19 Literal: B Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe decide NO ACCEDER a la consulta considerando que el requerimiento corresponde basicamente a la adquisicion de bombas sumergibles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:56:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para el personal clave

Tanto para el jefe de instalación y el personal técnico, solicitan una experiencia en sistemas iguales y/o similares y/o la combinación de algunos de los términos anteriores.

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que se considerarán sistemas iguales o similares, lo siguiente: sistemas de bombeo de agua y/o electrobombas en general.

Sustento: se solicita ello con el fin de que la experiencia del personal clave requerida sea CLARA Y PRECISA y no caiga en mal interpretaciones.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 1 Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe, CONFIRMA, que se considerarán sistemas iguales o similares, lo siguiente: sistemas de bombeo de agua y/o electrobombas en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con Ocasión de la Integracion de bases se procedera a incluir:

similares, lo siguiente: sistemas de bombeo de agua y/o electrobombas en general.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:56:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para el personal clave

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que la experiencia del jefe de instalación, montaje y puesta en marcha, y el personal técnico SE CONTABILIZARA A PARTIR DE LA EMISION DEL TITULO PROFESIONAL Y/O TITULO TECNICO, respectivamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe, SE PRECISA que la documentacion presentada por el postor para sustentar los requisitos tecnicos minimos señalados en la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, del Jefe de Instalacion, montaje y Puesta en Macha se contabilizara a partir de la colegiatura en el colegio de ingenieros del Peru. Del PERSONAL TECNICO, se contabilizara a partir de la emision del titulo profecional tecnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:56:02

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Anexo 03

Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que el cuadro del anexo 03 d ela página 44 de las bases se llenará con la información de marca y procedencia de la ELECTROBOMBA Y DEL TABLERO TRIFASICO DE CONTROL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo 03 Literal: A Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe CONFIRMA, que se llenará con la información de marca y procedencia de la ELECTROBOMBA Y DEL TABLERO TRIFASICO DE CONTROL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:56:02

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Anexo 6 precio de la oferta.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que el concepto a considerar en el cuadro del anexo N° 6 Precio de la oferta, será el siguiente:

ADQUISICION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: anexo 06 Literal: A Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe CONFIRMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20541386794	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C	Hora de envío :	20:01:10

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

De acuerdo a las bases en el literal 12 "PLAZO DE ENTREGA" se indica 10 días calendarios para el entrega del bien, si bien es cierto diversos proveedores en el Perú venden estas Electrobombas de este tipo pero el stock que tienen es variable dependiendo la venta, para ello se sugiere ampliar el plazo de entrega ya que la importación de estas alcanza un tiempo promedio de 20 semanas a mas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 12 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe señala, que se precisa que dentro de las especificaciones tecnicas se detalle el plazo general de entrega, el plazo de entrega de bien, el plazo de instalacion y puesta en funcionamiento y el plazo de capacitacion del personal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20558093057	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:34

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar si se aceptaría impulsores en acero inoxidable 304 fundido (ASTM A743/A743M CF8)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: b Literal: 2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe señala NO SE CONFIRMA, se precisa que el material sea AISI 316 o superior por la resistencia a la corrosion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20558093057	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:34

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar si se aceptaría el eje de la bomba en material acero inoxidable 416 (ASTM A582 S41600), siendo este de mejores características que el solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: b Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe PRECISA que dentro de las especificaciones técnicas se contempla el acero inoxidable AISI 316 o superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20558093057	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:34

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar si para la aplicación se acepta el siguiente punto de operación 6 lps y 140 m con una potencia de 15HP

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: b Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe decide NO acceder a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20558093057	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:34

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Consultar si podrían aceptar que el diámetro de descarga de la bomba sea de 4", considerando que para cumplir el caudal igual o mayor a 6 lps se requiere como mínimo 4" a la descarga

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: b Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe decide NO acceder a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20558093057	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:34

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Confirmar si es aceptable tanto la entrega de los equipos más la instalación, en 30 días calendarios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: 0 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe decide NO CONFIRMAR, por lo que el póstor debiera de ceñirse a los plazos las bases y especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20558093057	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:34

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Confirmar si se acepta un diámetro de motor eléctrico en 6¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: b Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe decide NO acceder a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20558093057	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:34

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita se confirme el punto final de suministro de tubería del árbol de descarga (Brindar esquema de instalación de tuberías del árbol de descarga)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: b Literal: 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe decide CONFIRMAR, el alcance del arbol de descarga sera a la linea de impulsión se adjuntara los planos de descarga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20558093057	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:34

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**  
Confirmar el diámetro de las válvulas y accesorios que deben instalarse en el árbol de descarga (brindar esquema de instalación).

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** b      **Literal:** 3      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe decide CONFIRMAR, el diametro de valvulas y accesorios los mismos que contempla las especificaciones tecnicas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-115-2024-OEC/GR-PUNO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO TRIFASICO PARA CONTROL DE BOMBA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DISTRITO DE JULIACA SAN ROMAN PUNO

Ruc/código :	20558093057	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	ACUARIUS BIENES Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:34

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Confirmar si de ser necesario se puede aumentar la potencia en el variador por derrateo considerando un motor de 15HP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: b Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta formulada por el participante, el área usuaria mediante informe decide NO acceder a lo solicitado, teniendo en consideracion, el volumen y la presion que requiere la bomba para la funcionabilidad del sistema de aspersion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null