

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código : 20553333866

Nombre o Razón social : ENERTEK S.A.C.

Fecha de envío : 16/10/2023

Hora de envío : 17:08:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega del presente proceso de selección segun se detalla en las bases es de 30 días calendarios el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato u orden de compra. Al respecto teniendo en cuenta que son equipos de importación, considere el tiempo de despacho a su localidad, se solicita se amplíe el plazo de ejecución de 30 días calendarios a 45 días calendarios maximo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 16 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se ajustará a 40 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	17:08:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"LUGAR: ¿Se tiene predispuesto el lugar donde se realizara la instalacion de la estacion? ¿La zona cuenta con base de concreto uniforme para el apernado de la estructura de medicion?

Se solicita adjuntar fotografias con el fin de dimensionar los trabajos a realizar en referencia a la colocacion de la base y el cerco perimetrico "

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 16 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo estipulado en las bases administrativas sección específica Capitulo III Requerimiento, numeral 6.1, se señala que ell proveedor deberá levantar su propia información para garantizar el funcionamiento óptimo y compatibilidad de los equipos propuestos con el sistema existente, para cual deberá coordinar según lo indicado en dicho numeral, a partir del dia siguiente de integrar las bases administrativas hasta un día antes de la presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	17:08:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"Dice: Condiciones de la garantía: Debera hacerse efectiva el cambio dentro de un plazo maximo de 5 dias calendarios a partir de la notificacion del aviso del bien defectuoso.
Al respecto teniendo en cuenta que son equipos de importación, considere el tiempo de despacho a su localidad, transporte de personal y ejecución de obras se solicita se amplíe el plazo de ejecución de 5 días calendarios a 30 días calendarios maximo."

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a su solicitud, ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	17:08:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"Dice: Capacitacion y/o entrenamiento
Sirvase aclarar si CHAVIMOCHIC se encargara de todos los procesos logísticos de su traslado de personal propio (Personal de Chavimochic) y oficinas donde se brindara la capacitacion, así como dispondra de un area (salon) donde se brindara la capacitacion.

La contratista se encargara de sus propios gastos tales como traslado de personal, logística y alimentacion (Propios del contratista)

Como alternativa, la capacitacion puede realizarse de manera virtual. "

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 10 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para la capacitación la Entidad brindará un ambiente ideal para dicha actividad. Es afirmativo, la contratista se encargará de sus propios gastos tales como traslado de personal, logística y alimentacion y todo lo necesario. Respecto a la capacitacion podría ser virtual siempre en cuando se determine in-situ que no sea necesario por varios factores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código : 20553333866

Nombre o Razón social : ENERTEK S.A.C.

Fecha de envío : 16/10/2023

Hora de envío : 17:08:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice: El sensor deberá instalarse en un punto medio del ancho del rio, Se tiene alguna medida aproximada del ancho del rio ?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ancho del río es de 50 m. aproximadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código : 20553333866

Nombre o Razón social : ENERTEK S.A.C.

Fecha de envío : 16/10/2023

Hora de envío : 17:08:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dice: Configuración de sistema SCADA en Bocatoma según los nuevos parámetros del transmisor de radar y PLC ubicados en la Estación Hidrométrica Tablachaca, ¿Cuál es el SCADA que se tiene actualmente?

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El SCADA actual es marca Siemens modelo WinCC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código : 20553333866

Nombre o Razón social : ENERTEK S.A.C.

Fecha de envío : 16/10/2023

Hora de envío : 17:08:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Cual es la medida del ancho del rio en el punto solicitado durante la temporada de Estiaje y de Crecida?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En estiaje el ancho del río es de 6 m. aproximadamente y en avenidas 50 m. aproximadamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	17:08:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿Existe alguna red LAN actualmente entre la bocatoma y la estacion hidrometrica Tablachaca?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Actualmente no existe red LAN entre ambos puntos. El proveedor dispondrá de un punto de conexión de red mediante enlace digital en dicha estación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	17:08:24

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
¿Cual es el punto de red mas cercano a la instalacion del nuevo sistema a instalar en la Estacion Hidrometrica Tablachaca? (Distancia aproximada)

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Considerar 30 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código : 20553333866

Nombre o Razón social : ENERTEK S.A.C.

Fecha de envío : 16/10/2023

Hora de envío : 17:08:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿Cual es la marca y/o modelo del PLC maestro?

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 13

Literal: -

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Marca: Siemens. Modelo: S7-1200

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código :	20553333866	Fecha de envío :	16/10/2023
Nombre o Razón social :	ENERTEK S.A.C.	Hora de envío :	17:08:24

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿A que distancia está el punto de red al PLC maestro?

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 13

Literal: -

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerar 5 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código : 20553333866

Nombre o Razón social : ENERTEK S.A.C.

Fecha de envío : 16/10/2023

Hora de envío : 17:08:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Existe o se tiene previsto algun sistema de comunicacion entre bocatoma y Estacion hdrometrica Tablachaca? ¿Se puede considerar radio enlace?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí, deberá considerar el radio enlace. El PLC y sensor provistos se deberán conectar a dicho sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código : 20553333866

Nombre o Razón social : ENERTEK S.A.C.

Fecha de envío : 16/10/2023

Hora de envío : 17:08:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se requiere de un Ingeniero de seguridad para los trabajos en campo?

Acápites de las bases : Sección: General

Numeral: 12

Literal: -

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proveedor es responsable de la seguridad de su personal por cuanto le corresponde tomar todas las medidas respectivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-PECH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, INSTALACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS DEL RIO TABLACHACA E.H. TABLACHACA

Ruc/código : 20607564940

Fecha de envío : 16/10/2023

Nombre o Razón social : STAR AUTOMATION S.A.C.

Hora de envío : 22:28:32

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las bases se indica que se considera suministros similares al objeto de la convocatoria controladores logicos programables, paneles solares, tableros electricos y tableros de control.

Se solicita ampliar la consideración de bienes similares al suministro de equipos e insumos del rubro de electricidad, automatización y comunicación tales como: Tableros de comunicación, lámparas, pilotos, cables eléctricos de control, electricidad e instrumentación, sensores inductivos, transmisores de presión, instrumentos de procesos, interruptores termomagnéticos, potenciómetros, UPS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: A

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la solicitud. Se ampliará como suministros similares al objeto de la contratación a: Controladores lógicos programables (PLC) y módulos, paneles solares, equipos y tableros eléctricos de control y comunicación, interruptores termomagnéticos, cables eléctricos, UPS, sensores y transmisores electrónicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null