

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código : 20565761006

Nombre o Razón social : INDGELEC PERU S.A.C

Fecha de envío : 21/10/2024

Hora de envío : 17:28:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿En qué etapa se encuentra la infraestructura moderna del centro educativo para el montaje del grupo electrógeno?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, LA INFRAESTRUCTURA DEL GRUPO ELECTROGENO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA INICIAL DE CONSTRUCCIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Podrían proporcionarnos un plano del ambiente donde se instalará el grupo electrógeno (planta y cortes)?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, SE ADJUNTA PLANOS DE PLANTA Y CORTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Qué documentos con respecto a seguridad (maniobras, trabajo en altura, trabajos con electricidad) se presentan para tener autorización de trabajo?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA,SE DEBERA ADJUNTAR DOCUMENTOS SEGÚN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VIGENTE A LA FECHA (TRABAJOS EN ALTURA, IZAJE, TRABAJOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS DE PODER Y MANUALES, Y OTROS INVOLUCRADOS CON EL TRABAJO O LABOR)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿El acceso al lugar donde se instalará el grupo electrógeno está libre, consideraron la altura para realizar la maniobra respectiva?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, LA CASETA DEL GRUPO ELECTROGENO SE ENCUENTRA EN LA FACHADA, LA ALTURA DE LA CASETA SE ENCUENTRA EN PLANOS ADJUNTOS, CON RESPECTO A LA ALTURA PARA MANIOBRAS EN LA VIA PUBLICA SE TIENE LA RESTRICCIÓN DEL CABLEADO DE BAJA TENSIÓN APROXIMADAMENTE A 8M LA CUAL DEBE SER EVALUADA POR EL POSTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿Podrían indicarnos si ya tienen previsto por donde va a ingresar la ventilación y por donde va a salir el aire caliente y la tubería de escape y distancias de recorrido?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, EL AMBIENTE CUENTA CON PERSIANAS DE VENTILACIÓN, SIN EMBARGO SE REALIZARÁ LA SALIDA DE AIRE CALIENTE DE ACUERTO A LA FICHA TECNICA DEL EQUIPO, ASIMISMO LA SALIDA DE LA TUBERIA DE ESCAPE ESTARA UBICADO EN LA LOSA DEL CUARTO DE GRUPO ELECTROGENO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿La barrera rígida será proporcionada in situ o tendremos que llevarla como parte del servicio?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, LA BARRERA RIGIDA DEBERA SER CONSIDERADA COMO PARTE DEL SERVICIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto a la instalación eléctrica ¿Cuál es la distancia del grupo electrógeno hasta el lugar designado donde se instalará el tablero de transferencia automática?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, SE DEBERA CONSIDERAR UN MINIMO DE 10 METROS LINEALES DE DISTANCIA ENTRE EL GRUPO ELECTÓGENO Y EL TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿La instalación eléctrica será empotrada o adosada referente a la tubería PVC-SAP o será mediante bandejas o tubería Conduit y cuál sería el recorrido?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, EL RECORRIDO SERA DESDE EL TTA HACIA EL GRUPO ELECTROGENO POR BANDEJA PORTACABLE SUSPENDIDA Y/O ADOSADA EN MURO DE 150X100MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

El peso aproximado del grupo electrógeno es 2 toneladas, no es 0.2 toneladas. ¿Se trata de un error?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, CONSIDERAR EL PESO APROXIMADO EN 2 TN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para el montaje de la tubería de escape ¿A cuántos metros de altura se instalará, será por el interior de ducto de mampostería o fuera de la construcción, aclarar para ver si se requieren andamios para su instalación?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, EL POSTOR DEBERA ACOGERSE A LO INDICADO EN LAS BASES EN EL PUNTO 6.3.3 SISTEMA DE ESCAPE, ESTE ATRAVEZARA DIRECTAMENTE LA LOSA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿Se pueden utilizar estoca en vez de tilfor o porque motivos se tiene que usar necesariamente tilfor, evidenciar (foto)?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, LAS BASES SOLICITAN EL USO DE TILFOR, SIN EMBARGOS SE PODRA COMPLEMENTAR LAS MANOBRAS DE MONTAJE CON OTROS DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS QUE EL POSTOR CONSIDERE NECESARIAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Al pedir estación topográfica. ¿Se refieren a un GPS topográfico o a una estación total?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, SE CONSIDERA COMO MÍNIMO EL USO DE UNA ESTACION TOTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para las pruebas con carga se requerirá corte total de la energía comercial y decirnos cual es su carga de ese modo se puede estimar el combustible para una hora. ¿Para esta prueba es el combustible para una hora?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.3.8 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, SE CONSIDERARA EL 30% DE PLENA CARGA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

¿El recorrido de los cables de fuerza y control, será suministrado por parte de nuestra entidad? Si es correcto, indicar distancia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, SE DEBERA CONSIDERAR COMO 10M DESDE EL TTA HASTA EL GRUPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿El GE, será para uso stand by(emergencia) o de forma continua?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

OBRE LA CONSULTA, SERA PARA USO EN STAND BY.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

¿El GE será utilizado para la ejecución de la obra, o se quedará instalado en el colegio como respaldo?.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA SONULTA, EL GRUPO QUEDARA COMO RESPALDO .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

¿Desea se le cotice tablero de transferencia automática?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, NO ESTA CONSIDERADO EL TTA DENTRO DE LAS BASES, REGIRSE SOLO A LO SOLICITADO EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

El nivel de ruido que solicitan es de 58DB, siendo imposible para un GE de 120KW. Debería ampliarse dicho valor ya que los GE de esa potencia, su nivel de ruido están por encima de los 80DB.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN, EL NIVEL DE RUIDO DEL GE SERA DE 75+/-3DB, A 7 METROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...6.3.8. FICHA TECNICA GRUPO ELECTROGENO

Nivel de ruido : ¿ 75 ± 3 db ¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se indica 380V. ¿La potencia solicitada, debe ser efectiva a ese voltaje?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, LA POTENCIA SOLICITADA SI DEBE SER EFECETIVA EN ESE NIVEL DE TENSION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se indica motor potencia 120KW prime. ¿Esa potencia es nominal o debe ser efectivo a la altura de operación del GE? Por favor confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, SOBRA LA CONSULTA, LA POTENCIA 120KW PRIME DEBERAN SER EFECTIVOS A 2500 MSNM. COMO MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SISTEMA DE GEOBERNACIÓN: Solicitamos pueda modificarse a "mecánica o electrónica" para que no atente a la pluralidad de postores ya que ciertas marcas de GE tienen este tipo de gobernación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, EL SISTEMA DE GOBERNACIÓN DEBE SER DEL TIPO ELECTRONICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20565761006	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	INDGELEC PERU S.A.C	Hora de envío :	17:28:03

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Indicar largo, ancho y alto, de las medidas enviadas. 3400x1350x1110mm referenciales.

Ya que nuestro GE cuenta con las siguientes medidas:

Largo: 3520mm

Ancho: 1140mm

Altura: 1800mm

¿Es posible que consideren las medidas detalladas?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.3.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, TAL Y COMO SE INDICAN EN LAS BASES LAS MEDIDAS SON REFERNCIALES, CADA PROVEEDOR INDICARA LA MEDIDA DEL GRUPO ELECTRONO PROPUESTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	10466380518	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	CANO HORNA JESUS LIZARDO	Hora de envío :	18:08:15

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

EL COMITE DE SELECCION EN LOS TDR DEL GRUPO REQUIERE EL NIVEL DE RUIDO <58DB.
SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION QUE EL NIVEL DE RUIDO PUEDA SER 75+-3DB A 7 METROS DEBIDO A QUE LA POTENCIA DEL GRUPO ES DE 120KW

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6.3 **Literal:** 6.3.8. **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, EL NIVEL DE RUIDO DEL GE SERA DE 75+/-3DB, A 7 METROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	10466380518	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	CANO HORNA JESUS LIZARDO	Hora de envío :	18:08:15

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LOS TDR SOLICITAN LOS CUADROS DE DATOS TECNICOS DEL GRUPO ELECTROGENO EN FUNCION A LA ALTURA LA CUAL SI BRINDA EL FABRICANTE DEL MOTOR PERO NO BRINDAN CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE FRENADO POR LO CUAL LIMITAN LA PARTICIPACION DE LOS POSTORES. SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION PUEDA OMITIR LAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE FRENADO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.3 Literal: 6.3.1. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, SI BIEN ES CIERTO LOS PROVEEDORES NO BRINDAN INFORMACIÓN ACERCA DEL SISTEMA DE FRENADO, SE DEBERA INCLUIR INFORMACIÓN, FICHAS Y/O CURVAS ACERCA DE LA POTENCIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	10466380518	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	CANO HORNA JESUS LIZARDO	Hora de envío :	18:08:15

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

EL COMITE DE SELECCION REQUIERE QUE EL ALTERNADOR SOPORTE UNA SOBRECARGA DEL 10% DURANTE NO MENOR A DOS HORAS.

SEGUN LA NORMA ISO 8528 SOLO ADMITE SOBRECARGA DEL 10% DE SU CAPACIDAD DURANTE 1 HORA A CADA 12 HORAS DE OPERACION.

SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION PUEDA TENER EN CONSIDERACION LO EXPUESTO PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE LOS POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6.3 **Literal:** 6.3.4. **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ISO 8528

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, SE PODRA CONSIDERAR LA SOBRECARGA DEL 10% DEL ALTERNADOR DURANTE 1 HORA A CADA 12 HORAS COMO ES INDICADO EN LA NORMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	10466380518	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	CANO HORNA JESUS LIZARDO	Hora de envío :	18:48:31

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

OBSERVACION DEL CAPITULO III TERMINOS DE REFERENCIA, SE ENTIENDE QUE LA ENTIDAD REQUIERE QUE EL NIVEL DE RUIDO SEA MENOR A 58DB, SIN EMBARGO NO PRECISA SI LA MEDICION ES ENCAPSULADO Y DENTRO DE LA CASETA, DE CONSIDERARSE NIVEL DE RUIDO DEL GRUPO PROPIAMENTE DICHO CON ENCAPSULADO Y SIN CASETA SEGÚN NORMA TÉCNICA EL NIVEL DE RUIDO DE LOS GE COMERCIALES ES 75+/-3DB, A 7 METROS CONSIDERANDO QUE EL GRUPO ELECTRÓGENO REQUERIDO ES DE 120KW PRIME. SE SOLICITA AL COMITÉ CONSIDERAR ESTE VALOR (75+/-3DB) COMO VALOR MÁXIMO DE RUIDO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.3 Literal: 6.3.8. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN , EL NIVEL DE RUIDO DEL GE SERA DE 75+/-3DB, A 7 METROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...6.3.8. FICHA TECNICA GRUPO ELECTROGENO

Nivel de ruido : ¿ 75 ± 3 db ¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	10466380518	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	CANO HORNA JESUS LIZARDO	Hora de envío :	18:48:31

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

LOS TDR DEL REQUERIMIENTO SEÑALADO EN EL CAPITULO III, REQUIERE DE CUADROS TÉCNICOS DEL MOTOR Y DEL SISTEMA DE FRENADO; SIN EMBARGO TODAS LAS MARCAS COMERCIALES FABRICANTES CUENTAN CON INFORMACIÓN TÉCNICA, RESPECTO A LA ALTURA, DERRATEO, PERO NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE FRENADO, POR LO QUE SE SOLICITA MUY AMABLEMENTE QUE SE SUPRIMA DICHO EXTREMO, PUESTO QUE SE ESTARÍA RESTRINGIENDO LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.3 Literal: 6.3.1. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, SI BIEN ES CIERTO LOS PROVEEDORES NO BRINDAN INFORMACIÓN ACERCA DEL SISTEMA DE FRENADO, SE DEBERA INCLUIR INFORMACIÓN, FICHAS Y/O CURVAS ACERCA DE LA POTENCIA DE FRICCIÓN,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...6.3.8. FICHA TECNICA GRUPO ELECTROGENO
Potencia de fricción: ¿ 16.4 kW/m...

...6.3.1. MOTOR
Deberá presentar las curvas características, en las cuales se indique el consumo específico de combustible y el torque del motor comparado con la velocidad de rotación del motor, además documentación relacionada a la potencia de fricción...

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	10466380518	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	CANO HORNA JESUS LIZARDO	Hora de envío :	18:48:31

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

LOS TDR CAPITULO III DE LAS BASES REQUIERE QUE ELE ALTERNADOR SOPORTE UNA SOBRECARGA DEL 10% DURANTE UN TIEMPO NO MENOR DE DOS HORAS; REQUERIMIENTO QUE VULNERA LA NORMA TECNICA PUESTO QUE SEGUN LA NORMA ISO 8528 VIGENTE Y APLICABLE A GRUPOS ELECTROGENOS PARA DESCRIBIR CONCEPTOS, REQUISITOS Y PRACTICAS CLAVES. EL ALTERNADOR NO PUEDE SOPORTAR SOBRECARGAS SUPERIORES A 10% POR MAS DE UNA HORA CADA 12 HORAS. POR LO QUE SOLICITAMOS MUY AMABLEMENTE QUE SE AJUSTE EL REQUERIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL APLICABLE ISO 8528.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.3 Literal: 6.3.4. Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ISO 8528

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN, SE PODRA CONSIDERAR LA SOBRECARGA DEL 10% DEL ALTERNADOR DURANTE 1 HORA A CADA 12 HORAS COMO ES INDICADO EN LA NORMA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ 6.3.4. ALTERNADOR

Deberá ser capaz de soportar una sobrecarga del 10% cuando menos durante un tiempo no menor a 1 hora según lo indicado en la ISO 8528¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	10466380518	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	CANO HORNA JESUS LIZARDO	Hora de envío :	19:12:26

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

CONSIDERANDO QUE EL TERMINO DE REFERENCIA SEÑALA QUE EL GRUPO ELECTRÓGENO DEBE CONTAR CON UNA POTENCIA PRIME 120KW, Y LA ALTURA REQUERIDA ES DE 2500 MSNM; AL RESPECTO SOLICITAMOS ACLARAR SI LA POTENCIA PRIME REQUERIDA ES DEL MOTOR DE FABRICA, O CORRESPONDE A LA POTENCIA PRIME A 2500 MSNM; PUESTO QUE DE RESULTAR ESTA ULTIMA LA QUE SE AJUSTA A LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, CORRESPONDERÍA OFERTAR UN GRUPO ELECTRÓGENO DE MAYOR POTENCIA, POR EL DERRATEO DEL EQUIPO POR CONSECUENCIA DE LA ALTURA, EN TAL CASO DEBERÁ PRECISAR EL RANGO DE POTENCIA DEL GRUPO , MAS AUN SI UN GRUPO ELECTRÓGENO DE POTENCIA MAYOR, INFLUYE DIRECTAMENTE EN EL PRECIO, Y EL TAMAÑO PUEDE CONTRAPONERSE A LAS DIMENSIONES DE LA CASETA DESTINADA PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.3 Literal: 6.3.8. Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, SOBRA LA CONSULTA, LA POTENCIA 120KW PRIME DEBERAN SER EFECTIVOS A 2500 MSNM. COMO MINIMO, ADEMAS INDICAR QUE LAS MEDIDAS INDICADAS EN LAS BASES SON REFERENCIALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	10466380518	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	CANO HORNA JESUS LIZARDO	Hora de envío :	19:23:10

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

DE LA REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL REQUERIMIENTO, NO SE ADVIERTE QUE INCLUYA DATOS TÉCNICOS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, SIN EMBARGO, LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ES DE LLAVE EN MANO, CONSECUENTEMENTE INCLUYE LA INSTALACIÓN, EN TAL SENTIDO SOLICITAMOS MUY AMABLEMENTE, QUE SE SIRVA PRECISAR SI CUENTA CON EL TABLERO DE TRANSFERENCIA, O ESTE DEBE FORMAR PARTE DE LA PROPUESTA, DE SER ASÍ PRECISAR LOS DATOS TÉCNICOS POR LA ENTIDAD O DE SER EL CASO PRECISAR SI ESTOS SON A PROPUESTA DEL POSTOR SEGÚN EL EQUIPO OFERTADO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.3 Literal: 6.3.8. Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, NO ESTA CONSIDERADO EL TTA DENTRO DE LAS BASES, REGIRSE SOLO A LO SOLICITADO EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	23:13:04

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

EL NIVEL DE RUIDO QUE SE SOLICITA EN LAS BASES INDICA QUE DEBE SER MENOR O IGUAL A 58DB DICHO VALOR, ADEMAS DE RESTRICTIVO ES ESPECIFICO PARA UNA MARCA EN ESPECIFICO, PARA NO VULNERAR LA PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA AMPLIAR HASTA EL RANGO DE 75dBA a 7metros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 6.3.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, EL NIVEL DE RUIDO DEL GE SERA DE 75+/-3DB, A 7 METROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20600784669	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	VELSO HELP S.A.C.	Hora de envío :	23:13:04

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

EN REFERENCIA AL MOTOR, EN SISTEMA DE GOBERNACION SE SOLICITA MECANICA, COMO MEJORA Y AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA ACEPTAR SISTEMA DE GOBERNACION ELECTRONICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 6.3.8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SOBRE LA CONSULTA, EL SISTEMA DE GOBERNACIÓN DEBE SER DEL TIPO ELECTRONICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:37:54

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección considerar que la altura del grupo electrógeno sea menor a 1700 mm. Cabe indicar que dicha característica no perjudica a vuestra entidad, ya que toda caseta de fuerza cuenta con 2.1 metros de alto

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN, LAS MEDIDAS SON REFERENCIALES POR LO QUE CADA POSTOR DEBERA INDICAR SUS MEDIDAS EN LAS FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:37:54

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Solicitan que el nivel de ruido sea menor o igual a 58 db, cabe indicar que no hay equipo de tal potencia que cuente con ese nivel de ruido. Para contar con una información real, un equipo de tal potencia cuenta con un ruido de 75 dba +/- 2 dba a 7 metros. Por lo tanto, solicitamos al comité de selección considerar que el nivel de ruido del grupo electrógeno sea de 75 dba +/- 2 dba a 7 metros, ya que es una información real.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN EL NIVEL DE RUIDO DEL GE SERA DE 75+/-3DB, A 7 METROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...6.3.8. FICHA TECNICA GRUPO ELECTROGENO

Nivel de ruido : ¿ 75 ± 3 db ¿

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:37:54

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección considerar que la potencia prime del motor sea mayor o igual a 120 kw, ya que siempre la potencia de este es mayor a la potencia del grupo electrógeno en general, dicha solicitud no perjudicaría a vuestra entidad ya que se escogería un motor con un consumo de combustible que cumpla con lo solicitado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN, SE PODRA SUMINISTRAR EL GE CON UNA POTENCUA PRIME ¿120 KW A 2500

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

..6.3.8. FICHA TECNICA GRUPO ELECTROGENO

Potencia Prime : ¿120 KW

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:37:54

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección considerar que el sistema de gobernación del motor sea electrónica, ya que este sistema permite controlar la velocidad del motor mas preciso y con control sofisticado, lo cual ayuda a optimizar el consumo de combustible del motor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACION , EL SISTEMA DE GOBERNACIÓN DEBE SER DEL TIPO ELECTRONICO POR DESFASE DE EQUIPOS CON SISTEMA DE GOBERNACION MECÁNICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

..6.3.8. FICHA TECNICA GRUPO ELECTROGENO

Sistema de gobernación: Electrónico

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:37:54

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección indicar si el derrateo por altura ya ha sido tomados en cuenta y están alineados con la potencia continua bruta y la potencia de emergencia bruta del motor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE OBSERVACIÓN, LA POTENCIA POR DERRATEO NO HA SIDO CONSIDERADA DENTRO DE LAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-238-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO DE 120 KW PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR , DISTRITO DE MIRAFLORES -AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20448571891	Fecha de envío :	21/10/2024
Nombre o Razón social :	JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:37:54

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección indicar la cantidad de cable a utilizar para la instalación del equipo, asimismo, solicitamos adjuntar el plano de la caseta de fuerza.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACIÓN, SE ADJUNTA PLANOS Y SE DEBERA CONSIDERAR 10M DE CABLES LINEALES PARA INSTALACIÓN DEL EQUIPO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null