

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20600928067	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	YAKU SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	10:30:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En aras de igualdad para los postores, se solicita ampliar la experiencia del postor en la especialidad a "Suministro e Instalación de equipos electromecánicos".

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 16 Literal: B Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que las consultas son solicitudes de aclaración u otros pedidos de cualquier extremo de las bases, en merito a ello con el objeto de permitir la pluralidad de postores se ampliará la experiencia del postor en la especialidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Solicitamos al comité valide la presentación de un Grupo Electrónico con un modulo de control equivalente al DEEP SEA 6120, que para el presente caso proponemos en DSE8610.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: s/l Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que establecer características que impidan la participación de proveedores y marcas, contraviene las normas y principios de contratación, mas aun cuando ya se ha establecido la pluralidad de marcas a través del estudio de mercado, con las características señaladas en la EE TT de las bases por tanto, se deberá respetar lo indicado en el TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Solicitamos al comité la admisión y respectiva evaluación de la propuesta que presente un Grupo Electrónico de potencia en stand by de 132 KW

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: s/l Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que establecer características que impidan la participación de proveedores y marcas, contraviene las normas y principios de contratación, mas aun cuando ya se ha establecido la pluralidad de marcas a través del estudio de mercado, con las características señaladas en la EE TT de las bases por tanto, se deberá respetar lo indicado en el TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con la finalidad de fomentar la pluralidad de marcas y postores, solicitamos al comité que las DIMENSIONES Y PSEO del grupo electrógeno sean referenciales, ya que como comprenderán esas características mecanicas dependen del diseño de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: s/ Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que con el objeto de permitir la pluralidad de postores se considerará las siguientes medidas:
Largo: 2.5 a 2.7 mts
Ancho: 1.0 a 1.2 mts
Alto: 1.6 a 1.8 mts
Peso seco: 1400 a 1600 kg
Aspectos que serán modificados en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:35

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
Favor confirmar que la presente convocatoria es por el Suministro de un Grupo Electrogeno. La instalación del Sistema sera responsabilidad de la entidad u otro contratista?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** s/l **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Visto la consulta del participante este colegiado aclara que la presente convocatoria contempla solo el suministro del grupo electrógeno

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:59:35

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Favor confirmar que la presente convocatoria no incluye el suministro e instalación de un Tablero de transferencia (automático ó manual). En caso de incluir, solicitamos proporcionar las características técnicas mínimas requeridas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: s/l Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que la presente convocatoria contempla solo el suministro del grupo electrógeno

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Es válido nos puedan aceptar la potencia de hasta 150kw con tensión reconectable a 220/380 V, Tener en cuenta que los modelos difieren de acuerdo a cada fabricante. O en todo caso indicar el máximo de potencia que se puede ofrecer.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que establecer características que impidan la participación de proveedores y marcas, contraviene las normas y principios de contratación, mas aun cuando ya se ha establecido la pluralidad de marcas a través del estudio de mercado, con las características señaladas en la EE TT de las bases por tanto, se deberá respetar lo indicado en el TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Del voltaje, Indicar cuál es el voltaje del arranque para entregar el grupo 220, 380, 440V?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que el voltaje de arranque es de 220 v 440v

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Señores del comité, Indicar el nivel sonoro de la cabina solicitada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que el nivel sonoro Máximo es 74 dB a 7 mts

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Por pluralidad en el concurso se solicita admitir que el módulo de control no solo debe ser DSE 6120, el modelo de controlador varía de acuerdo a cada fabricantes, el cliente directamente indicar una marca por lo cual se solicita acoger módulo de control de acuerdo a cada fabricante considerando las características descritas en la especificación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que establecer características que impidan la participación de proveedores y marcas, contraviene las normas y principios de contratación, mas aun cuando ya se ha establecido la pluralidad de marcas a través del estudio de mercado, con las características señaladas en la EE TT de las bases por tanto, se deberá respetar lo indicado en el TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Considerar que la capacidad del interruptor es según la potencia del grupo a ofertar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que la capacidad del interruptor podrá ser 350 o 400 Amperios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Del consumo de combustible, esto depende del modelo del equipor por tanto no hay pluralidad en el concurso si se pide determinar dato exacto se solicita acoger que estos datos dependerán de cada fabricante en todo caso extender un ratio de 20% en los % de prime y stand by al 100 y 75%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que establecer características que impidan la participación de proveedores y marcas, contraviene las normas y principios de contratación, más aun cuando ya se ha establecido la pluralidad de marcas a través del estudio de mercado, con las características señaladas en la EE TT de las bases por tanto, se deberá respetar lo indicado en el TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

De las dimensiones y pesos , se solicita acoger que esto dependerá del modelo de cada fabricante

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que con el objeto de permitir la pluralidad de postores se considerará las siguientes medidas:

- Largo: 2.5 a 2.7 mts
- Ancho: 1.0 a 1.2 mts
- Alto: 1.6 a 1.8 mts
- Peso seco: 1400 a 1600 kg
- Aspectos que serán modificados en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
De las especificaciones del motor estos datos de desplazamiento , compresión carrera, etc depende del modelo a suministrar como equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que se deberá considerar:
5.9 L a 6 L de desplazamiento
Relación de compresión de 17:1 a 17.5:1
Diámetro x carrera: 102 x 120 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

De los manuales solicitados indicar si estos serán entregados en idioma nativo (ingles)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que según lo señalado en el art. 59.1 Los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Por tanto los documentos deberán ser en idioma español

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
Se recomienda solicitar un silenciador residencial que tiene una mejor atenuación de sonido que un silenciador industrial

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que lo requerido por el participante permite generar beneficio a la entidad por tanto deberá adicionarse a lo requerido de manera opcional con el objeto de no generar impedimentos de participación de otros proveedores y marcas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:
Del sistema de escape y a la presión d sonora admisible, considerar extender lo solicitado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que establecer características que impidan la participación de proveedores y marcas, contraviene las normas y principios de contratación, más aún cuando ya se ha establecido la pluralidad de marcas a través del estudio de mercado, con las características señaladas en la EE TT de las bases por tanto, se deberá respetar lo indicado en el TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
Del sistema de lubricación los datos dependerán del modelo que se suministre, no son datos estándares para todos los fabricantes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara a efectos de mayor participación de proveedores y marcas se debe considerar una capacidad de:
16 L a 20 L de capacidad de lubricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
Del sistema de refrigeración los datos dependerán del modelo que se suministre, no son datos estándares para todos los fabricantes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara a efectos de mayor participación de proveedores y marcas se debe considerar una capacidad de:
30 L a 40 L de capacidad de refrigerante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EPS-ALN SA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO PARA 220/380/440 VOLTIOS DE 100 KW PARA INSTALARSE EN LA E.B. N° 02

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	18:36:32

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:
Del plazo de entrega, se solicita extender dicho plazo puesto que la solicitud es por grupo con cabina insonorizada la cual tiene un tiempo aproximado de 4 semanas de fabricación local, favor de acoger esta solicitud. Máximo plazo de entrega 40 días

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante este colegiado aclara que establecer características que impidan la participación de proveedores y marcas, contraviene las normas y principios de contratación, más aún cuando ya se ha establecido la pluralidad de marcas a través del estudio de mercado, con las características señaladas en la EE TT de las bases por tanto, se deberá respetar lo indicado en el TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null