

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20563932342	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	MARLEY SERVICIOS INTEGRALES S.R.L.	Hora de envío :	18:05:19

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

BUENAS NOCHES AL COMITE DE SELECCION NO SE VISUALIZA EL TDR EN GENERAL PARA PODER VER LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO SOLICITADO

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 001      **Literal:** 001      **Página:** TODA

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Admitido, especificar el tdr, claro y precision

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se realizara el escaneo respectivo mas claro

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603085192	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	G & E BRITHCAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - G & E BRITHCAR E.I.R.L.	Hora de envío :	22:44:37

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

PRUEBAS Y ACREDITACIONES: FIFA, ASTM,EN,DIN,TRACE, SGS Hora de envío : 13/03/2024 00:33:57 Para acreditar la calidad del producto a ofertar, el area usuaria debe precisar que documento se debe presentar, consideramos que es importante el TEST DE DESGASTE, mínimo de 6,000 Ciclos Lisport del producto a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ET Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO ACOGE la observacion, ya que realiza el analisis respectivo a la observacion, con respecto a la calidad del producto a ofertar el proveedor debera presentar el certificado de especificaciones FIFA - ISO 9001/14001. los cuales se detalla en la pag. 22 de las bases estandar y en el numeral 6.2 referencias de las especificaciones tecnicas. y de acuerdo al informe presentado por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603085192	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	G & E BRITHCAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - G & E BRITHCAR E.I.R.L.	Hora de envío :	22:44:37

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

A fin de garantizar la calidad de producto que la entidad va adquirir, es necesario que los postores presentemos Fichas Técnicas del grass de color verde y blanco, emitidos por los fabricantes, que no se permitan fichas emitidas por los importadores o por los postores, porque estos manipulan las características.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ET Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la observacion con respecto a la presentacion de fichas tecnicas del grass de color verde y blanco, por la observacion de solo considerar fichas del fabricante en vista que estariamos infringiendo Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones del Estado se desarrollan, basado al inciso a) Libertad de concurrencia; b) Igualdad de trato; d) Publicidad, y entre otros principios. ademas el area usuaria precisa en el numeral 17, el postor debera presentar ficha tecnica, donde se verifique la marca, procedencia , composicion, etc, los que se detallan en las bases pag. 26

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603085192	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	G & E BRITHCAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - G & E BRITHCAR E.I.R.L.	Hora de envío :	22:44:37

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para acreditar la calidad de los insumos de relleno, tambien es necesario que se acredite con sus respectivas Fichas Técnicas para el caucho granulado acompañado de su respectiva Prueba de Laboratorio, del mismo modo para la arena sílice, su ficha técnica y Prueba de Laboratorio, emitidos por sus fabricantes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ET Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección ACOGE en parte la observacion, presentar fichas tecnicas y prueba de laboratorio, para el caucho granulado. De acuerdo al informe presentado por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modifica en el numeral 17 de las especificaciones tecnicas como segundo punto en presentacion de documentos adicionales, el postor debe presentar fichas tecnicas y prueba de laboratorio, para el caucho granulado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603085192	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	G & E BRITHCAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - G & E BRITHCAR E.I.R.L.	Hora de envío :	22:44:37

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se viene requiriendo como PERSONAL CLAVE: 02 TECNICOS, no obstante, se ha omitido requerir TAMBIEN a un PROFESIONAL COMO SUPERVISOR Y/O JEFE DE INSTALACIÓN con experiencia en ejecucion de instalacion de Grass sintético para canchas sintéticas mínimo 2 años (considerese que para instalar un campo deportivo puede ser 05 dias, 10 días a 30 días para estadios y la actividad no es continua) demostrando en que Proyecto fue la experiencia, y el plazo de ejecucion, dicho profesional podría ser: Ing. Civil, Ing. Agrónomos, Ing Agrícolas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ET Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EFICIENCIA Y EFICACIA RAZONABILIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO ACOGE la observacion por el tamaño del proyecto no es recomendable un ingeniero puesto que la entidad cuenta con un residente de proyecto y supervisor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603756411	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	FL MASTER COMPANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:56:26

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Garantía: 15 años  
El tiempo de garantía requerido es excesivo, si bien un producto de buena calidad permite una garantía de 08 años.  
Por lo tanto la garantía máxima debe ser 08 años.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6.2    **Literal:** ET    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

f) Eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección acoge en parte la observación considerando la garantía como mínimo de 8 años a más, según informe presentado por el área usuaria

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se corrige en las especificaciones técnicas y bases integradas en el numeral 6.2 de especificaciones técnicas y numeral 22 de las bases administrativas. GARANTÍA : 8 AÑOS A MÁS.

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603756411	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	FL MASTER COMPANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:56:26

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Cuenta de hilado: 17,500

Al parecer se requiere un producto con dos tipos de fibra, un monofilamento recto y otra fibra rizada, de ser así, el area usuaria, indique, las medidas de ancho de fibra monofilamento y rizado, el grosor de fibra monofilamento y rizado, el numero de fibras de cada tipo por mechon, el detex de cada una de las fibras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: ET Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

f)Eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección juntamente con el area usuaria ACOGE la observacion por lo que el area usuaria presenta las correcciones de las especificaciones tecnicas planteadas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

el area usuaria presenta considerando ancho de hilo 1.4 - 1.6 mm; grosor de hilo : 300 - 350 um; peso de hilado como minimo 1706g a más.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603756411	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	FL MASTER COMPANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:56:26

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Grosor de hilo: 220 a 240um  
Al parecer el grosor refiere a la fibra monofilamente, sin embargo este grosor tan escaso limitaria la presentacion de un producto auténtico de buena calidad que tiene grosor de 340um.  
Por lo tanto se permita este grosor en lugar del requerido, porque esa característica refleja la medida de un producto de baja calidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 6.2

Literal: ET

Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

f)Eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de junto al area usuaria acoge la observacion en parte considerando el grosor de hilo de 300 um a 350um

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

grosor de hilo 300 a 350 um



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603756411	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	FL MASTER COMPANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:56:26

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Peso total alfombra: 2,647gr±100gr/m2

El peso total de un producto auténtico y de buena calidad es mayor a 3,100gr/m2, el valor requerido limitaria la oferta de un producto de mejor calidad, por lo tanto se permita el peso total de alfombra mayor a 3,100gr/m2

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: ET Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

f)eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comitede selección juntamente con el area usuaria ACOGE la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESO TOTAL ALFOMBRA: 3,100 gr/m2 A MÁS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603756411	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	FL MASTER COMPANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:56:26

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Primer Backing: PP+fibra de poliester short staple +mesh scrim inlay 2,361gr/m2, Monofilamento U shape con nervio central (franjeado) 50mm, Detex 11,000, puntadas 9800/m2, backing verde con triple capa de refuerzo. Estas características para el primer backing son atípicas, hay error y contradicción, al detex requerido en la pagina 22, por lo tanto a fin de no crear confusion del producto que se va a ofertar, se retiren estas descripciones para el Primer backing, ya son completamente diferentes al requerimiento para producto del Proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: ET      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

f)eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección acoge la observacion en parte, según informe aclara como soporte primario : el soporte 100% pp estabilizado a UV, fibra de poliester , con malla, con soporte secundario latex, con triple backing con peso total de base 1400 gr/m2 aprox.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

soporte primario : el soporte 100% pp estabilizado a UV, fibra de poliester , con malla, con soporte secundario latex, con triple backing con peso total de base 1400 gr/m2 aprox.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603756411	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	FL MASTER COMPANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:56:26

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Arena Cuarsoza: granulometria 0.05-1.0mm

Además de la arena caurzosa, se permita Arena sílice, la granuloemtria recomienda por el ente rector de futbol FIFA es 0.2mm a 1.00mm, en tal sentido se permita estas características.

Para acreditar éste producto se debe realizar con la Ficha Técnica emitida por el fabricante con su respectiva Prueba de Laboratorio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: ET Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

f)eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la observacion, en base al informe del area usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603756411	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	FL MASTER COMPANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:56:26

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Caucho granulado, no se indica la granulometria  
Según recomendacion de FIFA, la granulometria de éste producto es 0.8mm a 2.00mm, el mismo deberia ser acreditado mediante la Ficha Técnica de fabricante y su respectiva Prueba de Laboratorio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: ET Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

f)eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección ACOGE en parte la observacion, presentar fichas tecnicas y prueba de laboratorio, para el caucho granulado. De acuerdo al informe presentado por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modifica en el numeral 17 de las especificaciones tecnicas como segundo punto en presentacion de documentos adicionales, el postor debe presentar fichas tecnicas y prueba de laboratorio, para el caucho granulado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603756411	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	FL MASTER COMPANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:56:26

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Certificado: cumple especificaciones FIFA ISO 9001, ISO 14001.

Para acrditar un porducto de calidad mínimamente se deberá requerir un TEST DE DESGASTE de 6,000 CICLOS LISPORT realizado en un Laboratorio acreditado, Pruebas UV del producto a ofertar, estas Pruebas son las que garantizan la calidad del producto, hoy en la actualidad en el mercado nacional existe una gran variedad de productos de dudosa calidad, que porsupuesto no cuentan con estas Pruebas.

La entidad debe garantizar su inversion, por lo tanto debe requerir estos documentos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: ET Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

f)eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara la consulta, con respecto a la calidad del producto a ofertar el proveedor debera presentar el certificado de especificaciones FIFA - ISO 9001/14001. los cuales se detalla en la pag. 22 de las bases y en el numeral 6.2 referencias de las especificaciones tecnicas. y de acuerdo al informe presentado por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603756411	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	FL MASTER COMPANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:56:26

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

A fin de garantizar la calidad del producto a ofertar se requiera las Fichas Tecnicas de Gras sintético color verde, blanco, caucho granulado, arena sílice, adhesivo, cinta de unión, emitidos por los fabricantes, de esta forma se garantizará la calidad del producto, existen algunos postores que vienen sorprendiendo en las entidades con Fichas falsas, manipuladas por los importadores o por ellos mismos.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6.2    **Literal:** ET    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

f)eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección ACOGE en parte la observacion, presentar fichas tecnicas y prueba de laboratorio, para el caucho granulado. De acuerdo al informe presentado por el area usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se modifica en el numeral 17 de las especificaciones tecnicas como segundo punto en presentacion de documentos adicionales, el postor debe presentar fichas tecnicas y prueba de laboratorio, para el caucho granulado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20603756411	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	FL MASTER COMPANY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:56:26

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Es necesario el requerimiento de presentación de muestras de grass sintético mínimo de 20x25, a fin de verificar el cumplimiento de las características técnicas requeridas, del mismo modo los otros insumos en cantidades suficientes para su verificación, los mismos deben ser presentados en la fecha de presentación de ofertas por mesa de partes de la entidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: ET Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

f)eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección Acoge presentar presentar muestras de grass sintético mínimo de 20x25, a fin de verificar el cumplimiento de las características técnicas requeridas así como de otros insumos en cantidades considerables para su verificación, adjuntando sus fichas técnicas y razón social del postor, en la misma fecha de presentación de ofertas por mesa de partes de la entidad en horario de atención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adiciona el numeral 18 presentación de muestras: El postor debe presentar muestras de grass sintético mínimo de 20x25, a fin de verificar el cumplimiento de las características técnicas requeridas así como de otros insumos en cantidades considerables para su verificación, adjuntando sus fichas técnicas y razón social del postor, en la misma fecha de presentación de ofertas por mesa de partes de la entidad en horario de atención.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20602522131	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	ABC INGENIERIA & SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:10:22

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

en el tiempo de instalación de las generalidades capitulo 1 se tiene 10 dias de entrega y 5 dias de instalación. frente a las especificaciones técnicas indicadas en el capitulo 3 muestra que será la instalación 10 dias. Precisar la información exacta del tiempo de entrega del bien e instalación del mismo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** capitulo 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección ACOGE la Observacion Plazo para la entrega de bienes, será a partir de los 5 días después de la suscripción del contrato u orden de compra y el plazo para la instalación será 10 días, después de la entrega de bienes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Plazo para la entrega de bienes, será a partir de los 5 días después de la suscripción del contrato u orden de compra y el plazo para la instalación será 10 días, después de la entrega de bienes, en total 15 dias calendario.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20602522131	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	ABC INGENIERIA & SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:10:22

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

La garantía solicitada en las especificaciones técnicas son excesivas ¿ 15 años, generalmente el fabricante brindan garantía máxima hasta 10 años. Precisar si la información es correcta para este servicio.

**Acápite de las bases : Sección:** Específico      **Numeral:** capítulo 3      **Literal:** 6.2      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Transparencia. La Entidad debeproporcionar información clara y coherente.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección acoge en parte la observacion considerando la garantia como minimo de 8 años a mas, según informe presentado por el area usuaria

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se corrige en las especificaciones tecnicas y bases integradas en el numeral 6.2 de especificaciones tecnicas y numeral 22 de las bases.GARANTIA : 8 AÑOS A MÁS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRASS SINTETICO(INCLUYE INSTALACION). PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA - CANCHIS- CUSCO

Ruc/código :	20602522131	Fecha de envío :	02/04/2024
Nombre o Razón social :	ABC INGENIERIA & SERVICIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:10:22

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas el dtex solicitado es de 17500, tal es la suma de una grass principal de 12500 mas un pelo rizado de 5000 dtex. Precisar la disposición de la estructura del grass a solicitar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: 6.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Transparencia. Las Entidad proporcionara información clara y coherente.

Análisis respecto de la consulta u observación:

se considerar lo planteado en las especificaciones técnicas 17,500 Dtex- Monofilamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: